

Регистрационный № 96568-25

Лист № 1
Всего листов 11

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Системы автоматизированные информационно-измерительные коммерческого учета электрической энергии и мощности (АИИС КУЭ) АО «ЭСК»

Назначение средства измерений

Системы автоматизированные информационно-измерительные коммерческого учета электрической энергии и мощности (АИИС КУЭ) АО «ЭСК» (далее по тексту – АИИС КУЭ) предназначены для автоматических измерений активной и реактивной электрической энергии и мощности, автоматизированного сбора, обработки, хранения и отображения полученной информации.

Описание средства измерений

АИИС КУЭ являются проектно-компонуемыми изделиями из выпускаемых различными изготовителями технических средств и представляет собой multifunctional, многоуровневые системы с централизованным управлением и распределённой функцией измерений, которые включают в себя измерительные каналы, состоящие из компонентов (средств измерений утвержденного типа), приведенных в таблице 2. АИИС КУЭ могут включать в себя все или некоторые компоненты из перечисленных в таблице 2. В АИИС КУЭ может входить несколько компонентов одного типа. Конкретный состав, структура и конфигурация каждого экземпляра АИИС КУЭ определяется технической документацией предприятия-изготовителя под задачи конкретного объекта.

АИИС КУЭ решают следующие задачи:

- автоматическое измерение количества активной и реактивной электрической энергии с дискретностью 30 минут (30-минутные приращения электрической энергии) и нарастающим итогом на начало расчетного периода (далее по тексту – результаты измерений), используемое для формирования данных коммерческого учета;
- формирование данных о состоянии средств измерений;
- периодический (1 раз в 30 минут, сутки) и/или по запросу автоматический сбор привязанных к единому времени результатов измерений и данных о состоянии средств измерений;
- хранение результатов измерений и данных о состоянии средств измерений в стандартной базе данных в течение не менее 3,5 лет;
- сбор и обработка данных от смежных АИИС КУЭ;
- обеспечение ежесуточного резервирования базы данных на внешних носителях информации;
- разграничение доступа к базам данных для разных групп пользователей и фиксация в отдельном электронном файле всех действий пользователей с базами данных;

- обработку, формирование и передачу результатов измерений и данных о состоянии средств измерений в XML-формате по электронной почте организациям-участникам оптового рынка электрической энергии с электронной подписью;
 - передача результатов измерений, данных о состоянии средств измерений в различных форматах организациям-участникам оптового и розничного рынков электрической энергии;
 - обеспечение по запросу дистанционного доступа к результатам измерений, данным о состоянии средств измерений на всех уровнях АИИС КУЭ;
 - обеспечение защиты оборудования, программного обеспечения и данных от несанкционированного доступа на физическом и программном уровне (установка пломб, паролей и т. п.);
 - диагностика и мониторинг функционирования технических и программных средств АИИС КУЭ;
 - конфигурирование и настройку параметров АИИС КУЭ;
 - ведение системы единого времени в АИИС КУЭ (коррекция времени).
- АИИС КУЭ включают в себя следующие уровни:

1-й уровень – информационно-измерительный комплекс (далее по тексту – ИИК), включающий в себя измерительные трансформаторы тока (далее по тексту – ТТ), измерительные трансформаторы напряжения (далее по тексту – ТН) и счётчики активной и реактивной электрической энергии в режиме измерений активной электрической энергии и в режиме измерений реактивной электрической энергии, технические средства приема-передачи данных (каналообразующая аппаратура).

2-й уровень – информационно-вычислительный комплекс (далее по тексту – ИВК), включающий в себя:

- сервер баз данных (далее по тексту – сервер БД);
- устройство синхронизации времени (далее по тексту – УСВ);
- автоматизированное рабочее место (далее по тексту – АРМ);
- технические средства приема-передачи данных (каналообразующая аппаратура);
- программное обеспечение (далее по тексту – ПО).

На уровне ИИК первичные фазные токи и напряжения трансформируются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на соответствующие входы счётчиков электрической энергии. Счётчики производят измерения действующих (среднеквадратических) значений напряжения (U) и тока (I) и рассчитывают полную мощность $S = U \cdot I$.

Измерение активной мощности счётчиками выполняется путем перемножения мгновенных значений сигналов напряжения (U) и тока (I) и интегрирования полученных значений мгновенной мощности (P) по периоду основной частоты сигналов.

Реактивная мощность (Q) рассчитывается в счётчиках по алгоритму $Q = (S^2 - P^2)^{0.5}$.

Средние значения активной и реактивной мощностей рассчитываются путем интегрирования текущих значений P и Q на 30-минутных интервалах времени.

Цифровой сигнал с выходов счётчиков по предусмотренным каналам связи поступает на входы сервера БД уровня ИВК. Сервер БД осуществляет сбор и обработку результатов измерений, в том числе расчет активной и реактивной электрической энергии и мощности с учетом коэффициентов трансформации, хранение полученной информации, отображение накопленной информации, оформление справочных и отчетных документов.

Сервер БД уровня ИВК осуществляет автоматический обмен (передачу и получение) результатами измерений и данными о состоянии средств измерений с организациями-участниками оптового рынка электрической энергии, в том числе ПАК КО АО «АТС», а также с другими АИИС КУЭ, зарегистрированными в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений. Обмен результатами измерений и данными о состоянии средств измерений осуществляется по выделенным каналам или коммутируемым телефонным

линиям связи через интернет-провайдера в XML-формате, в том числе с электронно-цифровой подписью.

Сервер БД уровня ИВК по запросу обеспечивает возможность дистанционного доступа организациям-участникам оптового рынка электрической энергии к компонентам АИИС КУЭ.

Для обеспечения единого времени на средствах измерений, влияющих на процесс измерения количества электрической энергии и мощности (счётчики электрической энергии ИИК, сервер БД ИВК) при проведении измерений при помощи АИИС КУЭ, предусмотрена система обеспечения единого времени (далее по тексту – СОЕВ).

СОЕВ обеспечивает единое календарное время (день, месяц, год, час, минута, секунда), привязанное к национальной шкале координированного времени UTC(SU), на всех компонентах и уровнях системы.

Базовым устройством системы СОЕВ являются УСВ, синхронизирующие собственную шкалу времени со шкалой времени UTC(SU) по сигналам глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.

При проведении измерений при помощи АИИС КУЭ время внутренних часов СИ АИИС КУЭ синхронизируется в следующей последовательности:

- сервер БД уровня ИВК АИИС КУЭ не реже одного раза в час синхронизирует свою шкалу времени по сигналу, получаемому от УСВ при превышении поправки часов сервера БД уровня ИВК АИИС КУЭ относительно шкалы времени УСВ более чем на 1 секунду;

- сервер БД уровня ИВК не реже одного раза в сутки опрашивает счётчики, если поправка часов счётчиков относительно шкалы времени сервера БД превышает ± 2 с происходит коррекция часов счётчиков.

Факты коррекции времени отражаются в журналах событий компонентов АИИС КУЭ.

Нанесение заводского номера на АИИС КУЭ не предусмотрено. Заводской номер указывается в паспорте-формуляре на АИИС КУЭ. Сведения о форматах, способах и местах нанесения заводских номеров измерительных компонентов, входящих в состав измерительных каналов АИИС КУЭ, приводятся в паспорте-формуляре на АИИС КУЭ.

Программное обеспечение

В АИИС КУЭ используется программное обеспечение «АльфаЦЕНТР».

ПО «АльфаЦЕНТР» используется при коммерческом учете электрической энергии и обеспечивает обработку, организацию учета и хранения результатов измерений, а также их отображение, распечатку с помощью принтера и передачу в форматах, предусмотренных регламентом оптового рынка электрической энергии.

В состав ПО «АльфаЦЕНТР» входят метрологически значимые модули, указанные в таблице 1.

ПО «АльфаЦЕНТР» обеспечивает защиту программного обеспечения и измерительной информации паролями в соответствии с правами доступа. Метрологически значимой частью ПО «АльфаЦЕНТР» являются файлы `ac_metrology.dll` и `ac_metrology2.dll`.

Таблица 1 – Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки)	Значение
ПО «АльфаЦЕНТР» на базе СУБД Oracle	
Идентификационное наименование ПО	ac_metrology.dll
Цифровой идентификатор (номер версии)	12.1.0.0
Цифровой идентификатор ac_metrology.dll	3e736b7f380863f44cc8e6f7bd211c54
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора	MD5
ПО «АльфаЦЕНТР» на базе СУБД PostgreSQL	
Идентификационное наименование ПО	ac_metrology2.dll
Цифровой идентификатор (номер версии)	15.1.0.0
Цифровой идентификатор ac_metrology2.dll	39989384cc397c1b48d401302c722b02
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора	MD5

ПО «АльфаЦЕНТР» не влияет на метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ, указанные в таблице 3.

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014. Конструкция средства измерения исключает возможность несанкционированного влияния на ПО и измерительную информацию.

Метрологические и технические характеристики

Возможный состав АИИС КУЭ, основные технические и метрологические характеристики приведены в таблицах 2–5.

Таблица 2 – Компоненты АИИС КУЭ

Наименование компонентов	Характеристики
1	2
Измерительно-информационный комплекс	
Измерительные трансформаторы тока	Классы точности: 0,5, 0,5S, 0,2S по ГОСТ 7746, утвержденных типов
Измерительные трансформаторы напряжения	Классы точности: 0,5, 0,2 по ГОСТ 1983, утвержденных типов
Счётчики электрической энергии*: входящие в список устройств, поддерживаемых ПО «АльфаЦЕНТР», в том числе: Альфа А1800 СЭТ-4ТМ.03М, СЭТ-4ТМ.02М СЭТ-4ТМ.03 Меркурий 230 Меркурий 234 Все счётчики, поддерживающие протокол СПОДЭС (ГОСТ Р 58940-2020)	Классы точности: по активной энергии – 1,0, 0,5S, 0,2S по реактивной энергии – 2,0, 1,0, 0,5 по ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012, утвержденных типов рег. № 31857-11 рег. №№ 36697-17, 36697-12, 36697-08 рег. № 27524-04 рег. № 23345-07 рег. № 75755-19 –

Продолжение таблицы 2

1	2
Информационно-вычислительный комплекс	
Сервер баз данных	IBM совместимый компьютер**
Автоматизированное рабочее место	
Программное обеспечение «АльфаЦЕНТР»	–
Система обеспечения единого времени	
Устройства синхронизации времени: УССВ-2	рег. № 54074-13
П р и м е ч а н и е – Состав конкретного экземпляра АИИС КУЭ (типы и количество входящих СИ, технических устройств и программного обеспечения) указывается в паспорте-формуляре. * Актуальный список поддерживаемых устройств приведен на официальном сайте разработчика ПО ООО «АльфаЦЕНТР». ** Организация сервера БД возможна с использованием средств виртуализации, при этом выделяемые для этих целей вычислительные ресурсы по всем параметрам должны быть не хуже параметров физического сервера, определяемых требованиями разработчика ПО «АльфаЦЕНТР» к аппаратной части для конкретной версии ПО «АльфаЦЕНТР».	

Таблица 3 – Границы основной относительной погрешности и относительной погрешности с учетом дополнительных погрешностей от действия влияющих величин измерительных каналов (приписанные характеристики) при измерении активной электрической энергии

Состав ИК	Значение cosφ	2 % $I_{ном(б)} \leq I < 5 \% I_{ном(б)}$		5 % $I_{ном(б)} \leq I < 20 \% I_{ном(б)}$		20 % $I_{ном(б)} \leq I < 100 \% I_{ном(б)}$		100 % $I_{ном(б)} \leq I \leq 120 \% I_{ном(б)}$	
		$\pm \delta_{Wочн}, \%$	$\pm \delta_W, \%$	$\pm \delta_{Wочн}, \%$	$\pm \delta_W, \%$	$\pm \delta_{Wочн}, \%$	$\pm \delta_W, \%$	$\pm \delta_{Wочн}, \%$	$\pm \delta_W, \%$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ТТ – 0,5S	1,0	1,9	2,8	1,2	2,3	1,0	2,2	1,0	2,2
ТН – 0,5	0,8	2,7	3,6	1,9	3,1	1,4	2,8	1,4	2,8
счётчик – 0,5S	0,5	4,9	5,7	3,1	4,3	2,3	3,8	2,3	3,8
ТТ – 0,5S	1,0	1,6	1,8	1,1	1,3	0,9	1,2	0,9	1,2
ТН – 0,5	0,8	2,6	2,7	1,7	1,9	1,2	1,6	1,2	1,6
счётчик – 0,2S	0,5	4,8	5,0	3,0	3,2	2,2	2,5	2,2	2,5
ТТ – 0,2S	1,0	1,4	2,4	0,8	2,1	0,7	2,1	0,7	2,1
ТН – 0,2	0,8	1,5	2,8	1,3	2,7	0,9	2,5	0,9	2,5
счётчик – 0,5S	0,5	1,9	3,6	1,6	3,4	1,1	3,2	1,1	3,2
ТТ – 0,2S	1,0	0,9	1,2	0,6	1,0	0,5	0,9	0,5	0,9
ТН – 0,2	0,8	1,1	1,5	0,9	1,3	0,6	1,2	0,6	1,2
счётчик – 0,2S	0,5	1,7	2,1	1,3	1,8	0,9	1,6	0,9	1,6
ТТ – 0,2S	1,0	1,4	2,5	0,9	2,2	0,9	2,2	0,9	2,2
ТН – 0,5	0,8	1,6	2,9	1,4	2,8	1,1	2,6	1,1	2,6
счётчик – 0,5S	0,5	2,2	3,7	1,9	3,6	1,5	3,4	1,5	3,4
ТТ – 0,2S	1,0	1,0	1,3	0,8	1,1	0,7	1,1	0,7	1,1
ТН – 0,5	0,8	1,3	1,6	1,1	1,5	0,9	1,3	0,9	1,3
счётчик – 0,2S	0,5	2,0	2,4	1,7	2,1	1,4	1,9	1,4	1,9

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ТТ – 0,5S	1,0	1,8	2,7	1,1	2,3	0,9	2,2	0,9	2,2
ТН – 0,2	0,8	2,7	3,6	1,8	3,0	1,2	2,7	1,2	2,7
счётчик – 0,5S	0,5	4,8	5,6	2,9	4,2	2,0	3,6	2,0	3,6
ТТ – 0,5S	1,0	1,5	1,7	0,9	1,2	0,7	1,1	0,7	1,1
ТН – 0,2	0,8	2,5	2,7	1,5	1,8	1,1	1,4	1,1	1,4
счётчик – 0,2S	0,5	4,7	4,8	2,8	3,0	1,9	2,3	1,9	2,3
ТТ – 0,5	1,0	-	-	1,8	2,7	1,2	2,3	1,0	2,2
ТН – 0,5	0,8	-	-	3,0	3,9	1,7	2,9	1,4	2,8
счётчик – 0,5S	0,5	-	-	5,5	6,3	3,0	4,2	2,3	3,8
ТТ – 0,5	1,0	-	-	1,8	1,9	1,1	1,3	0,9	1,2
ТН – 0,5	0,8	-	-	2,9	3,0	1,6	1,9	1,2	1,6
счётчик – 0,2S	0,5	-	-	5,4	5,6	2,9	3,2	2,2	2,5
ТТ – 0,5	1,0	-	-	1,8	2,7	1,1	2,3	0,9	2,2
ТН – 0,2	0,8	-	-	2,9	3,8	1,6	2,9	1,2	2,7
счётчик – 0,5S	0,5	-	-	5,4	6,2	2,8	4,1	2,0	3,6
ТТ – 0,5	1,0	-	-	1,7	1,9	0,9	1,2	0,7	1,1
ТН – 0,2	0,8	-	-	2,8	3,0	1,5	1,7	1,1	1,4
счётчик – 0,2S	0,5	-	-	5,3	5,5	2,7	3,0	1,9	2,3
ТТ – 0,5S	1,0	1,8	2,7	1,0	2,2	0,8	2,2	0,8	2,2
ТН – нет	0,8	2,6	3,5	1,7	3,0	1,1	2,6	1,1	2,6
счётчик – 0,5S	0,5	4,7	5,6	2,8	4,1	1,9	3,5	1,9	3,5
ТТ – 0,5S	1,0	1,5	1,7	0,9	1,2	0,6	1,0	0,6	1,0
ТН – нет	0,8	2,4	2,6	1,5	1,8	1,0	1,4	1,0	1,4
счётчик – 0,2S	0,5	4,6	4,8	2,7	3,0	1,8	2,2	1,8	2,2
ТТ – 0,2S	1,0	1,3	2,4	0,7	2,1	0,6	2,1	0,6	2,1
ТН – нет	0,8	1,4	2,8	1,2	2,7	0,7	2,5	0,7	2,5
счётчик – 0,5S	0,5	1,8	3,5	1,4	3,3	0,9	3,1	0,9	3,1
ТТ – 0,2S	1,0	0,8	1,2	0,4	0,9	0,3	0,9	0,3	0,9
ТН – нет	0,8	1,1	1,4	0,8	1,2	0,5	1,1	0,5	1,1
счётчик – 0,2S	0,5	1,5	2,0	1,1	1,6	0,7	1,4	0,7	1,4
ТТ – 0,5	1,0	-	-	1,7	2,7	1,0	2,2	0,8	2,2
ТН – нет	0,8	-	-	2,9	3,8	1,5	2,8	1,1	2,6
счётчик – 0,5S	0,5	-	-	5,4	6,1	2,7	4,0	1,9	3,5
ТТ – 0,5	1,0	-	-	1,7	1,8	0,9	1,2	0,6	1,0
ТН – нет	0,8	-	-	2,8	2,9	1,4	1,7	1,0	1,4
счётчик – 0,2S	0,5	-	-	5,3	5,4	2,6	2,9	1,8	2,2
ТТ – нет	1,0	-	-	1,5	4,0	1,0	3,8	1,0	3,8
ТН – нет	0,8	-	-	1,5	4,4	1,0	4,2	1,0	4,2
счётчик – 1,0	0,5	-	-	1,5	4,9	1,0	4,8	1,0	4,8
ТТ – нет	1,0	-	-	1,0	2,3	0,5	2,1	0,5	2,1
ТН – нет	0,8	-	-	1,0	2,6	0,6	2,5	0,6	2,5
счётчик – 0,5S	0,5	-	-	1,0	3,2	0,6	3,1	0,6	3,1

Таблица 4 – Границы основной относительной погрешности и относительной погрешности с учетом дополнительных погрешностей от действия влияющих величин измерительных каналов (приписанные характеристики) при измерении реактивной электрической энергии

Состав ИК	Значение $\cos\varphi$	2 % $I_{\text{НОМ}(6)} \leq I < 5 \text{ % } I_{\text{НОМ}(6)}$		5 % $I_{\text{НОМ}(6)} \leq I < 20 \text{ % } I_{\text{НОМ}(6)}$		20 % $I_{\text{НОМ}(6)} \leq I < 100 \text{ % } I_{\text{НОМ}(6)}$		100 % $I_{\text{НОМ}(6)} \leq I \leq 120 \text{ % } I_{\text{НОМ}(I_{\text{макс}})}$	
		$\pm\delta_{\text{Wочн}}, \text{ %}$	$\pm\delta_{\text{W}}, \text{ %}$	$\pm\delta_{\text{Wочн}}, \text{ %}$	$\pm\delta_{\text{W}}, \text{ %}$	$\pm\delta_{\text{Wочн}}, \text{ %}$	$\pm\delta_{\text{W}}, \text{ %}$	$\pm\delta_{\text{Wочн}}, \text{ %}$	$\pm\delta_{\text{W}}, \text{ %}$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ТТ – 0,5S ТН – 0,5 счётчик – 1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,8	4,1	6,4	2,9	5,6	2,1	5,3	2,1	5,3
	0,5	2,7	4,8	1,8	4,3	1,5	4,2	1,5	4,2
ТТ – 0,5S ТН – 0,5 счётчик – 0,5	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,8	4,0	5,0	2,6	4,0	1,9	3,5	1,9	3,5
	0,5	2,4	3,2	1,5	2,5	1,2	2,3	1,2	2,3
ТТ – 0,2S ТН – 0,2 счётчик – 1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,8	2,1	5,3	1,9	5,2	1,3	5,0	1,3	5,0
	0,5	1,9	4,4	1,3	4,2	1,2	4,1	1,2	4,1
ТТ – 0,2S ТН – 0,2 счётчик – 0,5	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,8	1,7	3,5	1,4	3,3	1,0	3,2	1,0	3,2
	0,5	1,4	2,5	0,8	2,2	0,7	2,1	0,7	2,1
ТТ – 0,2S ТН – 0,5 счётчик – 1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,8	2,3	5,4	2,1	5,3	1,6	5,1	1,6	5,1
	0,5	2,0	4,4	1,4	4,2	1,3	4,2	1,3	4,2
ТТ – 0,2S ТН – 0,5 счётчик – 0,5	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,8	1,9	3,6	1,7	3,4	1,3	3,3	1,3	3,3
	0,5	1,6	2,5	1,0	2,3	0,9	2,2	0,9	2,2
ТТ – 0,5S ТН – 0,2 счётчик – 1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,8	4,0	6,3	2,7	5,6	1,9	5,2	1,9	5,2
	0,5	2,7	4,8	1,7	4,3	1,4	4,2	1,4	4,2
ТТ – 0,5S ТН – 0,2 счётчик – 0,5	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,8	3,9	4,9	2,4	3,9	1,6	3,4	1,6	3,4
	0,5	2,4	3,1	1,4	2,4	1,0	2,3	1,0	2,3
ТТ – 0,5 ТН – 0,5 счётчик – 1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	4,6	6,7	2,6	5,5	2,1	5,3
	0,5	-	-	2,7	4,8	1,8	4,3	1,5	4,2
ТТ – 0,5 ТН – 0,5 счётчик – 0,5	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	4,4	5,4	2,4	3,9	1,9	3,5
	0,5	-	-	2,5	3,2	1,5	2,5	1,2	2,3
ТТ – 0,5 ТН – 0,2 счётчик – 1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	4,5	6,6	2,4	5,4	1,9	5,2
	0,5	-	-	2,6	4,7	1,7	4,3	1,4	4,2
ТТ – 0,5 ТН – 0,2 счётчик – 0,5	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	4,3	5,3	2,3	3,8	1,6	3,4
	0,5	-	-	2,4	3,2	1,4	2,4	1,0	2,3

Продолжение таблицы 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ТТ – 0,5S	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-
ТН – нет	0,8	4,0	6,3	2,7	5,5	1,8	5,2	1,8	5,2
счётчик – 1,0	0,5	2,6	4,8	1,6	4,3	1,3	4,2	1,3	4,2
ТТ – 0,5S	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-
ТН – нет	0,8	3,8	4,9	2,4	3,8	1,5	3,4	1,5	3,4
счётчик – 0,5	0,5	2,3	3,1	1,3	2,4	1,0	2,2	1,0	2,2
ТТ – 0,2S	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-
ТН – нет	0,8	2,0	5,3	1,8	5,2	1,2	5,0	1,2	5,0
счётчик – 1,0	0,5	1,8	4,4	1,2	4,1	1,1	4,1	1,1	4,1
ТТ – 0,2S	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-
ТН – нет	0,8	1,6	3,4	1,3	3,3	0,8	3,1	0,8	3,1
счётчик – 0,5	0,5	1,4	2,4	0,7	2,1	0,6	2,1	0,6	2,1
ТТ – 0,5	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-
ТН – нет	0,8	-	-	4,5	6,6	2,4	5,4	1,8	5,2
счётчик – 1,0	0,5	-	-	2,6	4,7	1,6	4,3	1,3	4,2
ТТ – 0,5	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-
ТН – нет	0,8	-	-	4,3	5,3	2,2	3,7	1,5	3,4
счётчик – 0,5	0,5	-	-	2,4	3,1	1,3	2,4	1,0	2,2
ТТ – нет	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-
ТН – нет	0,8	-	-	2,5	9,8	2,0	9,7	2,0	9,7
счётчик – 2,0	0,5	-	-	2,5	7,6	2,0	7,4	2,0	7,4
ТТ – нет	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-
ТН – нет	0,8	-	-	1,5	5,1	1,0	5,0	1,0	5,0
счётчик – 1,0	0,5	-	-	1,5	4,3	1,0	4,1	1,0	4,1

П р и м е ч а н и я

1 В качестве характеристик погрешности ИК установлены границы допускаемой относительной погрешности ИК при доверительной вероятности, равной 0,95.

2 Характеристики погрешности ИК указаны для измерений активной и реактивной электрической энергии на интервале времени 30 минут.

3 Пределы допускаемой абсолютной погрешности часов всех компонентов системы относительно национальной шкалы координированного времени UTC(SU) ± 5 с.

Таблица 5 – Основные технические характеристики АИИС КУЭ

Наименование характеристики	Значение
Нормальные условия: параметры сети: напряжение, % от $U_{ном}$ ток, % от $I_{ном}$ ток, % от I_6 коэффициент мощности частота, Гц температура окружающей среды, °С	от 99 до 101 от 2(5) до 120 от 5 до $I_{макс}$ 0,9 инд. от 49,8 до 50,2 от +20 до +25
Условия эксплуатации: параметры сети: напряжение, % от $U_{ном}$ ток, % от $I_{ном}$ ток, % от I_6 коэффициент мощности: $\cos\varphi$ $\sin\varphi$ частота, Гц температура окружающей среды для: ТТ, ТН, °С счётчиков, °С УСВ, сервер БД, °С	от 90 до 110 от 2(5) до 120 от 5 до $I_{макс}$ от 0,5 до 1,0 от 0,50 до 0,87 от 49,6 до 50,4 от -40 до +40 от -30 до +30 от +15 до +25
Глубина хранения информации: счётчики: тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях, сут, не менее сервер: хранение результатов измерений и информации о состоянии средств измерений, лет, не менее	45 3,5
Надежность применяемых в АИИС КУЭ компонентов: счётчики: среднее время наработки на отказ, ч, не менее	35000

Надежность системных решений:

Регистрация в журналах событий компонентов системы времени и даты:

а) счётчиками электрической энергии:

- попыток несанкционированного доступа;
- связи со счётчиком, приведшей к каким-либо изменениям данных;
- коррекции текущих значений времени и даты;
- отсутствия напряжения при наличии тока в измерительных цепях;
- перерывов питания;
- самодиагностики (с записью результатов).

Защищённость применяемых компонентов:

а) механическая защита от несанкционированного доступа и пломбирование:

- счётчиков электрической энергии;
- клемм вторичных обмоток трансформаторов тока;
- промежуточных клеммников вторичных цепей тока и напряжения;
- испытательных клеммных коробок;
- сервер БД;

б) защита информации на программном уровне:

- установка паролей на счётчиках электрической энергии;
- установка пароля на сервер;
- возможность использования цифровой подписи при передаче данных.

Знак утверждения типа

наносится на титульные листы паспортов-формуляров на АИИС КУЭ типографским способом. Нанесение знаков утверждения типа на средство измерений не предусмотрено.

Комплектность средства измерений

Таблица 6 – Комплектность АИИС КУЭ

Наименование	Обозначение	Количество, шт./экз.
Система автоматизированных информационно-измерительных коммерческого учета электрической энергии и мощности (АИИС КУЭ) АО «ЭСК»	-	1*
Программное обеспечение	ПО «АльфаЦЕНТР»	1
Паспорт-формуляр	87310120.411711.001.ФО	1
Руководство по эксплуатации	87310120.411711.001.РЭ	1
Примечание – В комплект поставки входит также техническая документация на комплектующие средства измерений. * Комплектация АИИС КУЭ указывается в паспорте-формуляре конкретного экземпляра АИИС КУЭ.		

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в документе 87310120.411711.001.МИ «Методика измерений активной и реактивной электрической энергии и мощности при помощи систем автоматизированных информационно-измерительных коммерческого учета электрической энергии и мощности (АИИС КУЭ) АО «ЭСК», аттестованном ФБУ «Тест-С.-Петербург», уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.314421.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия»;

ГОСТ Р 8.596-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения»;

87310120.411711.001.ТУ «Системы автоматизированные информационно-измерительные коммерческого учета электрической энергии и мощности (АИИС КУЭ) АО «ЭСК». Технические условия».

Правообладатель

Акционерное общество «Энергосбытовая компания Кировского завода»
(АО «ЭСК»)

Юридический адрес: 198097, г. Санкт-Петербург, пр-кт Стачек, д. 47, литер О, пом. 1-Н кабинет 401

ИНН 7805465749

Телефон: (812) 302-60-12

E-mail: office@es.kzgroup.ru

Изготовитель

Акционерное общество «Энергосбытовая компания Кировского завода»
(АО «ЭСК»)

Юридический адрес: 198097, г. Санкт-Петербург, пр-кт Стачек, д. 47, литер О, пом. 1-Н
кабинет 401

Адрес места осуществления деятельности: 198097, г. Санкт-Петербург, пр-кт Стачек,
д. 47, литер О

ИНН 7805465749

Телефон: (812) 302-60-12

E-mail: office@es.kzgroup.ru

Испытательный центр

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний в г. Санкт-Петербурге, Ленинградской и Новгородской
областях, Республике Карелия»

(ФБУ «Тест-С.-Петербург»)

Адрес: 190020, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Екатерингофский,
ул. Курляндская, д. 1, литера А

Телефон: 8 (812) 244-62-28, 8 (812) 244-12-75

Факс: 8 (812) 244-10-04

E-mail: letter@rustest.spb.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
Росаккредитации № RA.RU.311484

