

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «03» июня 2021 г. № 948

Сведения
об утвержденном типе средств измерений, подлежащие изменению
в части конструктивных изменений, влияющих на метрологические характеристики средств измерений

№ п/п	Наименование типа	Обозначение типа	Заводской номер	Регистраци- онный номер в ФИФ	Правообла- датель	Отменяема я методика поверки	Действие методики поверки сохраняется	Устанавливаемая методика поверки	Добавляемый изготовитель	Заявитель	Юридическое лицо, проводившее испытания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Трансформаторы тока	ТОЛ-НТЗ	-	69606-17	Общество с ограниченной ответственност ю «Невский Трансформаторн ый Завод «Волхов» (ООО «НТЗ «Волхов»), г.Великий Новгород	-	ГОСТ 8.217- 2003 (для СИ, выпущенных до издания настоящего приказа)	ГОСТ 8.217-2003 (для трансформаторов тока ТОЛ-НТЗ с обмотками классов точности по ГОСТ 7746-2015); ИЦРМ-МП-221-20 (для трансформаторов тока ТОЛ-НТЗ с обмотками классов точности по ГОСТ Р МЭК 61869-2-2015)	-	Общество с ограниченно й ответственно стью «Невский Трансформат орный Завод «Волхов» (ООО «НТЗ «Волхов»), г.Великий Новгород	ООО «ИЦРМ», г. Москва