

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «13» февраля 2023 г. № 306

Сведения
о признании результатов испытаний и утверждения типа средства измерений

№ п/ п	Наименование типа	Обозначение типа	Регистрац ионный номер	Изготовитель	Методика поверки	Интервал между поверками	Юридическое лицо, выдавшее заключение по результатам метрологической экспертизы	Прилагаемые документы	Организация, проводящая первичную поверку	Срок действия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Трансформаторы тока	серии ТВТ напряжением 35, 110, 150, 220 кВ У (УХЛ) 3	88272-23	Акционерное общество "Кентауский трансформаторны й завод" (АО "КТЗ"), Республика Казахстан	ГОСТ 8.217-2003	8 лет	УНИИМ - филиал ФГУП "ВНИИМ им. Д.И.Менделеева", г. Екатеринбург	Согласно приложению № 1.1 к приказу	Первичная поверка не признается	17.02.2027