

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от « 03 » _____ ноября 2023 г. № 2321

Сведения
о признании результатов испытаний и утверждения типа, первичной поверки средства измерений,
в части вносимых изменений

№ п/п	Наименование типа	Обозначение типа	Регистрационный номер	Изготовитель	Методика поверки	Интервал между поверками	Организация, проводящая первичную поверку	Форма знака поверки	Описание типа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Счетчики активной и реактивной электрической энергии трехфазные	CE318BY	85594-22	изменению не подлежит	МРБ МП.2611-2016 с изменением № 4	10 лет - для модификаций счетчиков с сочетанием классов точности по активной/реактивной энергии 0,5S/0,5; 16 лет - для остальных модификаций счетчиков	изменению не подлежит	изменению не подлежит	Согласно приложению № 1.1 к приказу