

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от « 05 » _____ марта 2024 г. № 625

Сведения
об утвержденных типах средств измерений

№ п/ п	Наименование типа	Обозначение типа	Код характера производства	Рег. Номер	Зав. номер(а)	Изготовитель	Правообладатель	Код идентификации производства	Методика поверки	Интервал между поверками	Заявитель	Юридическое лицо, проводившее испытания	Дата утверждения акта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический	ЕП-40-550-А-СО-У1	Е	91483-24	59347	Акционерное общество "Первомайскхиммаш" (АО "Первомайскхиммаш"), Тамбовская обл., рп. Первомайский	Акционерное общество "Первомайскхиммаш" (АО "Первомайскхиммаш"), Тамбовская обл., рп. Первомайский	ОС	ГОСТ 8.346-2000 "ГСИ. Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические. Методика поверки"	5 лет	Альметьевское районное нефтепроводное управление филиал Акционерного общества "Транснефть - Прикамье" (АРНУ филиал АО "Транснефть - Прикамье"), Республика Татарстан, г. Альметьевск	ООО "МетроКонТ", г. Казань	27.12.2023
2.	Осциллографы цифровые	АКИП-4140	С	91484-24	АКИП-4140/1: зав. № SDS2HBAC7R0096; АКИП-4140/3: зав. № SDS2HBAC7R0091,	"SIGLENT TECHNOLOGIES CO., LTD.", Китай	"SIGLENT TECHNOLOGIES CO., LTD.", Китай	ОС	МП-ПР-02-2024 "ГСИ. Осциллографы цифровые АКИП-	1 год	Акционерное общество "Приборы, Сервис, Торговля" (АО "ПриСТ"),	АО "ПриСТ", г. Москва	25.01.2024

					SDS2HBAC7R0092; АКИП-4140/4: зав. № SDS2HBAC7R0093				4140. Ме- тодика по- верки"		г. Москва		
3.	Система ав- томатизиро- ванная ин- формацион- но- измеритель- ная коммер- ческого уче- та электро- энергии (АИИС КУЭ) АО "Эйч энд Эн" филиал "Мо- лочный ком- бинат Кемер- овский"	Обозна- чение отсут- ствует	Е	91485-24	1219.1	Акционерное общество "РЭС Групп" (АО "РЭС Групп"), г. Владимир	Акционерное общество "Эйч энд Эн" (АО "Эйч энд Эн"), г. Москва	ОС	МП СМО- 1312-1- 2023 "Си- стема ав- томатизи- рованная информа- ционно- измери- тельная коммерче- ского учета электро- энергии (АИИС КУЭ) АО "Эйч энд Эн" фили- ал "Мо- лочный комбинат Кемеров- ский". Ме- тодика по- верки"	4 года	Акционерное общество "РЭС Групп" (АО "РЭС Групп"), г. Владимир	АО "РЭС Групп", г. Владимир	13.12.2023
4.	Система из- мерений ко- личества и показателей качества нефтепро- дуктов АО "Таймырская топливная компания", нефтебаза "Песчанка"	Обозна- чение отсут- ствует	Е	91486-24	001	Общество с ограничен- ной ответ- ственностью "Нефтепро- мавтоматика" (ООО "Нефте- промавтома- тика"), г. Уфа	Общество с ограничен- ной ответ- ственностью "Нефтепро- мавтоматика" (ООО "Нефте- промавтома- тика"), г. Уфа	ОС	НА.ГНМЦ. 0784-23 МП "ГСИ. Система измерений количества и показате- лей каче- ства нефтепро- дуктов АО "Таймыр-	1 год	Общество с ограничен- ной ответ- ственностью "Нефтепрома- втоматика" (ООО "Нефте- промавтомати- ка"), г. Уфа	АО "Нефтеав- томатика", г. Казань	04.10.2023

									ская топливная компания", нефтебаза "Песчанка". Методика поверки"				
5.	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 500 кВ Пересвет	Обозначение отсутствует	Е	91487-24	506	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" (ПАО "Россети"), г. Москва	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" (ПАО "Россети"), г. Москва	ОС	МП-082-2023 "Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 500 кВ Пересвет. Методика поверки"	4 года	Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "ЭНЕРГОАУДИТ-КОНТРОЛЬ" (ООО "ИЦ ЭАК"), г. Москва	ООО "Энергет", Московская обл., г. Химки	17.11.2023
6.	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 500 кВ Ильково	Обозначение отсутствует	Е	91488-24	517	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" (ПАО "Россети"), г. Москва	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" (ПАО "Россети"), г. Москва	ОС	МП-080-2023 "Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС	4 года	Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "ЭНЕРГОАУДИТ-КОНТРОЛЬ" (ООО "ИЦ ЭАК"), г. Москва	ООО "Энергет", Московская обл., г. Химки	09.11.2023

									КУЭ ЕНЭС ПС 500 кВ Ильково. Методика поверки"				
7.	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Тюльпан	Обозначение отсутствует	Е	91489-24	001	Акционерное общество "Независимая Электросетевая Компания" (АО "НЭСК"), г. Саратов	Общество с ограниченной ответственностью "Электросбытовая компания" (ООО "Электросбыт"), г. Саратов	ОС	МП 26.51/286/24 "ГСИ. Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Тюльпан. Методика поверки"	4 года	Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-Энерго" (ООО "Альфа-Энерго"), г. Москва	ООО "Энерготестконтроль", г. Москва	26.01.2024
8.	Трансформаторы тока встроенные	СТIG	Е	91490-24	мод. СТIG-220: зав. №№ ILB 1029, ILB 1030, ILB 1011, ILB 1017, ILB 1021, ILB 1009, ILB 1001, ILB 1002, ILB 1035, ILB 1004, ILB 1033, ILB 1018, ILB 1031, ILB 1012, ILB 1019, ILB 1036, ILB 1008, ILB 1025, ILB 1027, ILB 1028, ILB 1013, ILB 1015, ILB 1014, ILB 1026, ILB 1023, ILB 1010, ILB 1006, ILB 1022, ILB 1007, ILB 1016, ILB 1005,	Фирма "Dongwoo Electric Co., Ltd.", Корея	Фирма "Dongwoo Electric Co., Ltd.", Корея	ОС	ГОСТ 8.217-2003 "Трансформаторы тока. Методика поверки"	4 года	Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "ЭНЕРГОАУДИТ-КОНТРОЛЬ" (ООО "ИЦ ЭАК"), г. Москва	ФБУ "Ростест-Москва", г. Москва	21.12.2023

					ILB 1034, ILB 1020, ILB 1024, ILB 1032, ILB 1003; мод. CTIG-500; зав. №№ CJ054107, CJ054108, CJ054109, CJ054113, CJ054114, CJ054115, CJ054110, CJ054112, CJ054111								
9.	Трансформаторы напряжения	НАМИ-110 УХЛ1	Е	91491-24	441, 461, 498, 503, 507, 511, 1391, 1461, 1481, 1501, 1523, 1531, 1547, 1548	Открытое акционерное общество "Раменский электротехнический завод Энергия" (ОАО "РЭТЗ Энергия"), Московская обл., г. Раменское	Открытое акционерное общество "Раменский электротехнический завод Энергия" (ОАО "РЭТЗ Энергия"), Московская обл., г. Раменское	ОС	ГОСТ 8.216-2011 "Трансформаторы напряжения. Методика поверки"	4 года	Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "ЭНЕРГОАУДИТ-КОНТРОЛЬ" (ООО "ИЦ ЭАК"), г. Москва	ФБУ "Ростест-Москва", г. Москва	26.12.2023
10.	Трансформаторы напряжения	НАМИ-35 УХЛ1	Е	91492-24	275, 293	Открытое акционерное общество "Раменский электротехнический завод Энергия" (ОАО "РЭТЗ Энергия"), Московская обл., г. Раменское	Открытое акционерное общество "Раменский электротехнический завод Энергия" (ОАО "РЭТЗ Энергия"), Московская обл., г. Раменское	ОС	ГОСТ 8.216-2011 "Трансформаторы напряжения. Методика поверки"	4 года	Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "ЭНЕРГОАУДИТ-КОНТРОЛЬ" (ООО "ИЦ ЭАК"), г. Москва	ФБУ "Ростест-Москва", г. Москва	26.12.2023
11.	Трансформаторы тока	ТОЛ 10 УЗ	Е	91493-24	121, 470, 740, 783, 1469, 2113, 2115, 2122, 2219, 2222, 2302, 2873, 5142,	Производственное объединение "Уралэлектро-	Производственное объединение "Уралэлектро-	ОС	ГОСТ 8.217-2003 "ГСИ. Трансфор-	4 года	Общество с ограниченной ответственностью	ФБУ "ЦСМ им. А.М.Муратшина в Республи-	13.11.2023

					5425, 11355, 23583	тяжмаш" (ПО "УЭТМ"), г. Свердловск (изготовлены в 1984 - 1988 гг.)	тяжмаш" (ПО "УЭТМ"), г. Свердловск		маторы тока. Методика поверки"		"Башкирские распределительные электрические сети" (ООО "Башкирэнерго"), г. Уфа	ке Башкортостан", г. Уфа	
--	--	--	--	--	--------------------	--	------------------------------------	--	--------------------------------	--	--	--------------------------	--