

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от « 17 » _____ мая _____ 2024 г. № 1197

Сведения
об утвержденных типах средств измерений

№ п/ п	Наименование типа	Обозначение типа	Код характера производства	Рег. Номер	Зав. номер(а)	Изготовитель	Правообладатель	Код идентификации производства	Методика поверки	Интервал между поверками	Заявитель	Юридическое лицо, проводившее испытания	Дата утверждения акта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Система измерительная объемного расхода (объема) и массового расхода (массы) воды поз. 30400 ЗБ АО «ТАИФ-НК»	Обозначение отсутствует	Е	92130-24	30400	Акционерное общество «ТАИФ-НК» (АО «ТАИФ-НК»), Республика Татарстан, г. Нижнекамск	Акционерное общество «ТАИФ-НК» (АО «ТАИФ-НК»), Республика Татарстан, г. Нижнекамск	ОС	МП 2712/1-311229-2022 «ГСИ. Система измерительная объемного расхода (объема) и массового расхода (массы) воды поз. 30400 ЗБ АО «ТАИФ-НК». Методика поверки»	2 года	Акционерное общество «ТАИФ-НК» (АО «ТАИФ-НК»), Республика Татарстан, г. Нижнекамск	ООО ЦМ «СТП», г. Казань	27.12.2022
2.	Газоанализаторы переносные	Бинар-XXXX	С	92131-24	Бинар-1хОП0, зав. № 082023-0001; Бинар-21Д1, зав. № 082023-0002; Бинар-30П0, зав. № 082023-0003; Бинар-41Д1, зав. № 082023-0004; Бинар-50П1, зав. № 082023-0005	Акционерное общество «АРТГАЗ» (АО «АРТГАЗ»), г. Москва	Акционерное общество «АРТГАЗ» (АО «АРТГАЗ»), г. Москва	ОС	МП-747/10-2023 «ГСИ. Газоанализаторы переносные Бинар-XXXX. Методика поверки»	1 год	Акционерное общество «АРТГАЗ» (АО «АРТГАЗ»), г. Москва	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», Московская обл., г. Чехов	20.11.2023

3.	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО «ННК-Оренбургнефтегаз» первая очередь	Обозначение отсутствует	Е	92132-24	2024АС001	Общество с ограниченной ответственностью ИТЦ «СМАРТ ИНЖИНИРИНГ» (ООО ИТЦ «СИ»), г. Москва	Общество с ограниченной ответственностью «ННК-Оренбургнефтегаз» (ООО «ННК-Оренбургнефтегаз»), Оренбургская обл., г. Бузулук	ОС	МП 02/24 «ГСИ. Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО «ННК-Оренбургнефтегаз» первая очередь. Методика поверки»	4 года	Общество с ограниченной ответственностью ИТЦ «СМАРТ ИНЖИНИРИНГ» (ООО ИТЦ «СИ»), г. Москва	ООО ИТЦ «СИ», г. Москва	26.02.2024
4.	Модули кварцевого термоманометра	И-1	С	92133-24	4680, 4683	Акционерное общество «Геооптикс» (АО «Геооптикс»), г. Екатеринбург	Акционерное общество «Геооптикс» (АО «Геооптикс»), г. Екатеринбург	ОС	МП 202-016-2023 «ГСИ. Модули кварцевого термоманометра И-1 Методика поверки»	2 года; 1 год (для модулей с ПГ $\pm 0,02$ % (от ВПИ)) ; 3 года (для модулей с ПГ $\pm 0,1$ % (от ВПИ))	Акционерное общество «Геооптикс» (АО «Геооптикс»), г. Екатеринбург	ФГБУ «ВНИИМС», г. Москва	18.03.2024
5.	Термопреобразователи	WZP	С	92134-24	JP12310005107, JP12310005108,	«Shanghai Jingpu Mechan-	«Shanghai Jingpu Mechan-	ОС	МП 207-007-2024	2 года	Общество с ограниченной	ФГБУ «ВНИИМС»,	31.01.2024

	сопротивления платиновые				JP12310005109, JP12310005113, JP12310005119	ical&Electrical Technology Co., Ltd», Ки- тай	ical&Electrical Technology Co., Ltd», Ки- тай		«ГСИ. Термопре- образова- тели со- противле- ния плати- новые WZR. Ме- тодика по- верки»		ответственно- стью «НОРД СЕРВИС» (ООО «НОРД СЕРВИС»), г. Москва	г. Москва	
6.	Система из- мерений ко- личества и параметров нефтегазово- водяной смеси (СИКНС) УПС-56	Обозна- чение отсут- ствует	E	92135-24	20030	Общество с ограниченной ответственно- стью «Метро- логия и Авто- матизация» (ООО «Метро- логия и Авто- матизация»), г. Самара	Общество с ограниченной ответственно- стью «Баш- нефть- Добыча» (ООО «Баш- нефть- Добыча»), г. Уфа	ОС	НА.ГНМЦ. 0786-23 МП «ГСИ. Система измерений количества и парамет- ров нефте- газово- водяной смеси (СИКНС) УПС-56. Методика поверки»	1 год	Общество с ограниченной ответственно- стью «Метро- логия и Авто- матизация» (ООО «Метро- логия и Авто- матизация»), г. Самара	АО «Нефтеав- томатика», г. Казань	08.12.2023
7.	Преобразо- ватели тер- моэлектри- ческие	WR	C	92136-24	JP12310005090, JP12310005093, JP12310005096, JP12310005099, JP12310005089	«Shanghai Jingpu Mechan- ical&Electrical Technology Co., Ltd», Ки- тай	«Shanghai Jingpu Mechan- ical&Electrical Technology Co., Ltd», Ки- тай	ОС	МП 207- 008-2024 «ГСИ. Преобразо- ватели термоэлек- трические WR. Мето- дика по- верки»	3 года (для ТП с НСХ типов «К», «J», «E», «T», «N» в рабо- чем диапа- зоне до плюс 300 °C); 2	Общество с ограниченной ответственно- стью «НОРД СЕРВИС» (ООО «НОРД СЕРВИС»), г. Москва	ФГБУ «ВНИИМС», г. Москва	31.01.2024

										года (для ТП с НСХ типов «К», «J», «E», «T», «N» в рабо- чем диапа- зоне свыше плюс 300 °C до 800 °C); 1 год (для ТП с НСХ типов «К», «J», «E», «T», «N» в рабо- чем диапа- зоне свыше 800 °C и для ТП с НСХ типов «R», «S», «B»)			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8.	Трансформаторы тока	TBC-220-40Y2	E	92137-24	105-1, 105-2, 105-3	Свердловский завод трансформаторов тока (СЗТТ), г. Свердловск (изготовлены в 1984 г.)	Свердловский завод трансформаторов тока (СЗТТ), г. Свердловск	ОС	ГОСТ 8.217-2003 «ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки»	4 года	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «ЭНЕРГОАУДИТ-КОНТРОЛЬ» (ООО «ИЦ ЭАК»), г. Москва	ФБУ «Ростест-Москва», г. Москва	29.03.2024
9.	Трансформаторы тока	ТРГ-110 II* УХЛ1*	E	92138-24	1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566	Закрытое акционерное общество «Энергомаш (Екатеринбург) - Урал-электротяжмаш» (ЗАО «Энергомаш (Екатеринбург) - Урал-электротяжмаш»), г. Екатеринбург	Закрытое акционерное общество «Энергомаш (Екатеринбург) - Урал-электротяжмаш» (ЗАО «Энергомаш (Екатеринбург) - Урал-электротяжмаш»), г. Екатеринбург	ОС	ГОСТ 8.217-2003 «ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки»	4 года	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «ЭНЕРГОАУДИТ-КОНТРОЛЬ» (ООО «ИЦ ЭАК»), г. Москва	ФБУ «Ростест-Москва», г. Москва	28.03.2024
10.	Трансформаторы тока	VIS WI	E	92139-24	100441240, 100441242, 100441241, 100441207, 100441218, 100441223, 100441220, 100441214, 100441208, 110727520, 110727523, 110727524	Фирма «Dr. Techn. Josef ZELISKO Fabrik fuer Elektrotechnik und Maschinenbau G.m.b.H», Австрия	Фирма «Dr. Techn. Josef ZELISKO Fabrik fuer Elektrotechnik und Maschinenbau G.m.b.H», Австрия	ОС	ГОСТ 8.217-2003 «ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки»	4 года	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «ЭНЕРГОАУДИТ-КОНТРОЛЬ» (ООО «ИЦ ЭАК»), г. Москва	ФБУ «Ростест-Москва», г. Москва	05.04.2024
11.	Контроллеры	JNJVS6800	C	92140-24	L240118-R002, L240117-R002	«Shanghai Goldfund Measurement and Control System Co.,	«Shanghai Goldfund Measurement and Control System Co.,	ОС	МП 204/3-16-2024 «ГСИ. Контроллеры	1 год	«Mambo Technical Service Co., Ltd», Китай	ФГБУ «ВНИИМС», г. Москва	15.03.2024

						Ltd.», Китай	Ltd.», Китай		JNJS6800 . Методика поверки»				
12.	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) филиала АО «Корпорация «ГРИНН» Многофункциональный торгово-развлекательный досуговый центр в г. Брянске	Обозначение отсутствует	Е	92141-24	1240	Акционерное общество «Корпорация «ГРИНН» (АО «Корпорация «ГРИНН»), г. Брянск	Акционерное общество «Корпорация «ГРИНН» (АО «Корпорация «ГРИНН»), г. Брянск	ОС	МП СМО-2201-2024 «ГСИ. Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) филиала АО «Корпорация «ГРИНН» Многофункциональный торгово-развлекательный досуговый центр в г. Брянске. Методика поверки»	4 года	Акционерное общество «РЭС Групп» (АО «РЭС Групп»), г. Владимир	АО «РЭС Групп», г. Владимир	22.01.2024
13.	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета	Обозначение отсутствует	Е	92142-24	013	Акционерное общество «РЭС Групп» (АО «РЭС Групп»), г. Владимир	Общество с ограниченной ответственностью «РУС-ЭНЕРГО» (ООО «РУС-ЭНЕРГО»), г. Москва	ОС	МП СМО-2001-2024 «ГСИ. Система автоматизированная информационно-	4 года	Акционерное общество «РЭС Групп» (АО «РЭС Групп»), г. Владимир	АО «РЭС Групп», г. Владимир	20.01.2024

	та электро- энергии (АИИС КУЭ) ООО «РУСЭНЕР- ГО» (Регио- ны 7 оче- редь)							измери- тельная коммерче- ского учета электро- энергии (АИИС КУЭ) ООО «РУС- ЭНЕРГО» (Регионы 7 очередь). Методика поверки»					
14.	Система ав- томатизиро- ванная ин- формацион- но- измеритель- ная коммер- ческого уче- та электри- ческой энер- гии (АИИС КУЭ) ООО «КЭС» (17-я очередь)	Обозна- чение отсут- ствует	Е	92143-24	001	Общество с ограниченной ответственно- стью «Автоматизированные системы в энергетике» (ООО «АСЭ»), г. Владимир	Общество с ограниченной ответственно- стью «КЭС» (ООО «КЭС»), г. Краснодар	ОС	МП 46- 2023 «ГСИ. Система ав- томатизи- рованная ин- формацион- но- измери- тельная коммерче- ского учета электриче- ской энер- гии (АИИС КУЭ) ООО «КЭС» (17- я очередь). Методика поверки»	4 года	Общество с ограниченной ответственно- стью «Автоматизированные системы в энергетике» (ООО «АСЭ»), г. Владимир	ООО «АСЭ», г. Владимир	24.10.2023
15.	Система ав- томатизиро- ванная ин- формацион- но- измеритель- ная коммер- ческого уче- та электро-	Обозна- чение отсут- ствует	Е	92144-24	314.01/24	Общество с ограниченной ответственно- стью «Энерго- тестконтроль» (ООО «Энер- готесткон- троль»), г. Москва	Общество с ограниченной ответственно- стью «РКС- энерго» (ООО «РКС- энерго»), Ле- нинградская обл., г. Шлис-	ОС	МП 26.51/296/2 4 «ГСИ. Система ав- томатизи- рованная ин- формацион- но- измери-	4 года	Общество с ограниченной ответственно- стью «Энерго- тестконтроль» (ООО «Энер- готесткон- троль»), г. Москва	ООО «Энерго- тестконтроль», г. Москва	29.03.2024

	энергии ООО «РКС- энерго» по ГТП АО «ЛОЭСК» - «Сосново- борские горэлектро- сети»						сельбург		тельная коммерче- ского учета электро- энергии ООО «РКС- энерго» по ГТП АО «ЛОЭСК» - «Сосново- борские горэлек- тросети». Методика поверки»				
16.	Система ав- томатизиро- ванная ин- формацион- но- измеритель- ная коммер- ческого уче- та электро- энергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 500 кВ Кур- ган	Обозна- чение отсут- ствует	Е	92145-24	583	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компа- ния - Россети» (ПАО «Россе- ти»), г. Москва	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компа- ния - Россети» (ПАО «Россе- ти»), г. Москва	ОС	МП-109- 2024 «ГСИ. Система автмати- зированной инфор- мационно- измери- тельная коммерче- ского учета электро- энергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 500 кВ Курган. Методика поверки»	4 года	Общество с ограниченной ответственно- стью «Инже- нерный центр «ЭНЕР- ГОАУДИТ- КОНТРОЛЬ» (ООО «ИЦ ЭАК»), г. Москва	ООО «Энер- Тест», Мос- ковская обл., г. Химки	21.02.2024