

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «16» _____ мая 2025 г. № 969

Сведения
об утвержденном типе средства измерений

№ п/ п	Наименование типа	Обозначение типа	Код характера производства	Рег. Номер	Зав. номер(а)	Изготовители	Правообладатель	Код идентификации производства	Методика поверки	Интервал между поверками	Заявитель	Юридическое лицо, проводившее испытания	Дата утверждения акта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Трансформаторы напряжения емкостные	DFK	Е	94697-25	Модификация DFK-362 зав. №№ 0805646/1, 0805646/2, 0805646/3; Модификация DFK-525 зав. №№ 0410080/2, 0410080/10, 0410080/11, 0410080/16, 0410080/21, 0410080/23, 0410080/24, 0410080/28, 0410080/29, 0410080/31, 0410080/32, 0410080/33, 11008201/5, 11008201/6, 11008201/9	Фирма «Electrotecnica Artech Hermanos, S.A.», Испания	Фирма «Electrotecnica Artech Hermanos, S.A.», Испания	ОС	ГОСТ 8.216-2011 «ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки»	4 года	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «ЭНЕРГОАУДИТ-КОНТРОЛЬ» (ООО «ИЦ ЭАК»), г. Москва	ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест», г. Москва	10.01.2025