

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «03» декабря 2025 г. № 2637

Регистрационный № 82192-21

Лист № 1
Всего листов 7

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АО «Сетевая компания» ЕЭС

Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АО «Сетевая компания» ЕЭС (далее – АИИС КУЭ) предназначена для измерений активной и реактивной электроэнергии и мощности, автоматизированного сбора, обработки, хранения, формирования отчетных документов и передачи полученной информации заинтересованным организациям в рамках согласованного регламента.

Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную, многоуровневую автоматизированную измерительную систему с централизованным управлением и распределённой функцией измерения.

АИИС КУЭ включает в себя следующие уровни:

1-й уровень – измерительно-информационные комплексы (ИИК), включающие в себя измерительные трансформаторы тока (ТТ), измерительные трансформаторы напряжения (ТН), многофункциональные счетчики активной и реактивной электрической энергии (счетчики), вторичные измерительные цепи;

2-й уровень – устройство сбора и передачи данных (УСПД) и технические средства приема-передачи данных;

3-й уровень – информационно-вычислительный комплекс (ИВК), включающий в себя каналообразующую аппаратуру, сервер ИВК, устройства синхронизации системного времени (УССВ), программное обеспечение (ПО) «Пирамида 2.0»

Для ИК №1-7 первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые унифицированные сигналы, которые по проводным линиям связи поступают на соответствующие входы электронного счётчика электрической энергии. В счётчике мгновенные значения аналоговых сигналов без учета коэффициентов трансформации, преобразуются в цифровой сигнал. ИК №8 является высоковольтным счетчиком электрической энергии непосредственного включения. По мгновенным значениям силы и напряжения переменного тока в микропроцессоре счётчика вычисляются мгновенные значения активной и полной мощности, которые усредняются за период 0,02 с. Измерительная информация на выходе счётчика:

– активная и реактивная электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 0,02 с активной и реактивной мощности, соответственно, вычисляемая для интервалов времени 30 мин;

– средняя на интервале времени 30 мин активная (реактивная) электрическая мощность. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям

активной и полной мощности.

Результаты измерений для каждого интервала измерения и 30-минутные данные коммерческого учета соотнесены с текущим московским временем. Результаты измерений передаются кВт·ч.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков для ИК №1-7 по проводным линиям связи поступает на входы УСПД, где осуществляется преобразование измерительной информации с учетом коэффициентов трансформации ТТ и ТН, ее накопление, хранение и передача накопленных данных по выбранному ИВК каналу связи (проводные линии, GSM канал, сеть Ethernet), на верхний уровень системы.

Цифровой сигнал с выходов счетчика для ИК №8 при помощи технических средств приема-передачи данных поступает на входы сервера ИВК.

На верхнем - третьем уровне системы выполняется дальнейшая обработка измерительной информации, в частности вычисление электроэнергии и мощности, формирование и хранение поступающей информации, оформление справочных и отчетных документов.

Передача информации во внешние программно-аппаратные комплексы потребителей, сбытовых организаций, АИИС КУЭ смежных субъектов на оптовом и розничном рынке электроэнергии осуществляется по электронной почте в виде xml-файлов формата 80020 в соответствии с регламентом.

АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (СОЕВ), включающей в себя два сервера точного времени (основной и резервный в холодном режиме), на основе ГЛОНАСС-приемника типа СТВ-01 (Регистрационный №86603-22), серверы сбора данных (СД), таймеры УСПД и счетчиков. Сравнение шкалы времени серверов АИИС КУЭ со шкалой времени СТВ-01 осуществляется периодически (не реже 1 раза в 1 час). Независимо от наличия расхождения производится синхронизация шкалы времени серверов АИИС КУЭ со шкалой времени СТВ-01. Серверы СД, в свою очередь, синхронизируют время УСПД.

Сличение времени таймера сервера СД с временем таймеров УСПД осуществляется при каждом сеансе связи, но не реже одного раза в сутки, корректировка времени сервером выполняется при расхождении времени таймеров счетчиков и УСПД на величину ± 1 с.

Сличение времени таймеров счетчиков с временем УСПД (сервером СД) осуществляется один раз в сутки, корректировка времени часов счетчиков выполняется при достижении расхождения со временем таймера УСПД ± 1 с.

Журналы событий счетчиков, УСПД и сервера СД и СУ отображают факты коррекции времени с обязательной фиксацией времени до и после коррекции и (или) величины коррекции времени, на которую было скорректировано устройство.

Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено.

Нанесение заводского номера на АИИС КУЭ не предусмотрено. АИИС КУЭ присвоен заводской номер 359113.10.2019. Заводской номер указывается в паспорте-формуляре на АИИС КУЭ. Сведения о форматах, способах и местах нанесения заводских номеров измерительных компонентов, входящих в состав измерительных каналов АИИС КУЭ приведены в паспорте-формуляре на АИИС КУЭ.

Программное обеспечение

В АИИС КУЭ используется программное обеспечение (ПО) «Пирамида 2.0». Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений предусматривает ведение журналов фиксации ошибок, фиксации изменений параметров, защиты прав пользователей и входа с помощью пароля, защиты передачи данных с помощью контрольных сумм, что соответствует уровню – «высокий» в соответствии с Р 50,2.077-2014. Метрологически значимая часть ПО приведена в таблице 1.

Таблица 1 – Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	ПО «Пирамида 2.0»
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже 8.0
Цифровой идентификатор ПО (по MD5) Наименование программного модуля ПО: BinaryPackControls.dll CheckDataIntegrity.dll ComIECFunctions.dll ComModbusFunctions.dll ComStdFunctions.dll DateTimeProcessing.dll SafeValuesDataUpdate.dll SimpleVerifyDataStatuses.dll SummaryCheckCRC.dll ValuesDataProcessing.dll	EB19 84E0 072A CFE1 C797 269B 9DB1 5476 E021 CF9C 974D D7EA 9121 9B4D 4754 D5C7 BE77 C565 5C4F 19F8 9A1B 4126 3A16 CE27 AB65 EF4B 617E 4F78 6CD8 7B4A 560F C917 EC9A 8647 1F37 13E6 0C1D AD05 6CD6 E373 D1C2 6A2F 55C7 FECF F5CA F8B1 C056 FA4D B674 0D34 19A3 BC1A 4276 3860 BB6F C8AB 61C1 445B B04C 7F9B B424 4D4A 085C 6A39 EFCC 55E9 1291 DA6F 8059 7932 3644 30D5 013E 6FE1 081A 4CF0 C2DE 95F1 BB6E E645

Метрологические и технические характеристики

Состав измерительных каналов (ИК) и их основные метрологические и технические характеристики приведены в таблицах 2,3,4.

Таблица 2 – Состав ИК

Номер и наименование ИК	ТТ	ТН	Счетчик	УСПД
1 ПС 35 кВ Красный Бор, ВЛ 35 кВ Красный Бор – Быргында	ТОЛ 35 КТ 0,5S Ктт=100/5 Рег.№21256-03	НАМИ-35 УХЛ1 КТ 0,5 Ктн=35000/100 Рег.№ 19813-09	СЭТ-4ТМ.03М КТ 0,2S/0,5 Рег.№36697-08	ARIS-2803 Рег.№67864-17
2 ПС 110 кВ Кукмор, ВЛ 110 кВ Вятские Поляны – Малмыж с отпайками	ТФЗМ-110Б- 1У1 КТ 0,5 Ктт=600/5 Рег.№2793-71	НКФ110-83У1 КТ 0,5 Ктн= (110000/√3)/(100/√3) Рег.№ 1188-84	СЭТ-4ТМ.03 КТ 0,2S/0,5 Рег.№ 27524-04	ARIS-2803 Рег.№67864-17
3 ПС 110 кВ Кукмор, ОВ 110 кВ	ТФЗМ-110Б- 1У1 КТ 0,5 Ктт=600/5 Рег.№2793-71	НКФ110-83У1 КТ 0,5 Ктн= (110000/√3)/(100/√3) Рег.№ 1188-84	СЭТ-4ТМ.03.М КТ 0,2S/0,5 Рег.№36697-17	ARIS-2803 Рег.№67864-17
4 ПС 35 кВ Кучуково, ВЛ 35 кВ Кучуково – Варзи Ятчи	ТОЛ КТ 0,5S Ктт=150/5 Рег.№47959-11	НАМИ-35 УХЛ1 КТ 0,5 Ктн=35000/100 Рег.№ 19813-09	СЭТ-4ТМ.03.М КТ 0,2S/0,5 Рег.№36697-12	СИКОН С1 Рег.№15236-03
5 ПС 110 кВ Сардек, В 10 кВ Т-1	ТЛМ-10 КТ 0,5 Ктт=300/5 Рег.№2473-69	НАМИТ-10 КТ 0,5 Ктн=10000/100 Рег.№ 16687-07	СЭТ-4ТМ.03.М КТ 0,2S/0,5 Рег.№36697-17	ARIS-2803 Рег.№67864-17

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
6	ПС 110 кВ Сардек, ТСН-1	ТТИ КТ 0,5S К _{ТТ} =100/5 Рег.№28139-12	-	СЭТ-4ТМ.03 КТ 0,2S/0,5 Рег.№27524-04	ARIS-2803 Рег.№67864-17
7	ПС 500 кВ Щёлоков, ВЛ 500 кВ Удмуртская – Щёлоков	SAS 550 КТ 0,2S К _{ТТ} =2000/1 Рег.№25121-07	VEOS КТ 0,2 К _{ТН} = (500000/√3)/(100:√3) Рег.№ 37113-08	СЭТ-4ТМ.03М КТ 0,2S/0,5 Рег.№36697-12	СИКОН С70 Рег.№28822-05
8	ВЛ-10 кВ ф.13 ПС «Пурга» ПС 110/35/10 кВ Пурга, оп.№29	-	-	МИРТЕК-135- РУ КТ 0,5S/1,0 Рег. № 79527-20	-

Примечания:

1 Допускается замена ТТ, ТН и счетчиков на аналогичные утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в таблице 3, при условии, что Предприятие-владелец АИИС КУЭ не претендует на улучшение указанных в таблице 3 метрологических характеристик.

2 Допускается замена УСПД и УССВ на аналогичные утвержденных типов.

3 Замена оформляется техническим актом в установленном на Предприятии-владельце АИИС КУЭ порядке, вносят изменения в эксплуатационные документы. Технический акт хранится совместно с эксплуатационными документами на АИИС КУЭ как их неотъемлемая часть.

Таблица 3 – Основные метрологические характеристики ИК

Номер ИК	Вид электроэнергии	Метрологические характеристики	
		Границы основной погрешности, (δ) %	Границы погрешности в рабочих условиях, (δ) %
1, 4	Активная реактивная	±1,1	±2,9
		±2,8	±4,7
2, 3, 5	Активная реактивная	±1,1	±3,2
		±2,8	±4,7
6	Активная реактивная	±0,8	±2,8
		±2,3	±4,6
7	Активная реактивная	±0,6	±1,4
		±1,2	±2,1
8	Активная реактивная	±0,6	±1,5
		±1,1	±2,9

Пределы допускаемой погрешности СОЕВ ±5 с

Примечания:

1 Характеристики погрешности ИК даны для измерений электроэнергии (получасовая).

2 В качестве характеристик относительной погрешности указаны границы интервала, соответствующие вероятности Р=0,95.

3 Погрешность в рабочих условиях указана для тока 2 % от I_{ном} Cos φ = 0,8инд., W_{2%}

Таблица 4 – Основные технические характеристики ИК

Наименование характеристики	Значение
Количество ИК	8
Нормальные условия: параметры сети: – напряжение, % от $U_{ном}$ – ток, % от $I_{ном}$ – коэффициент мощности, $\cos\varphi$ – частота, Гц температура окружающей среды, °C	от 98 до 102 от 5 до 120 0,9 от 49,8 до 50,2 от +21 до +25
Условия эксплуатации: параметры сети: – напряжение, % от $U_{ном}$ – ток, % от $I_{ном}$ – коэффициент мощности, $\cos\varphi$ – частота, Гц температура окружающей среды для ТТ и ТН, °C температура окружающей среды в месте расположения счетчиков, °C температура окружающей среды в месте расположения УСПД, °C	от 90 до 110 от 5 до 120 от 0,5 _{инд} до 0,8 _{емк} от 49,6 до 50,4 от -45 до +40 от -40 до +60 от -10 до +40
Надежность применяемых в АИИС КУЭ компонентов: счетчики: – среднее время наработки на отказ, ч, не менее УСПД: – среднее время наработки на отказ, ч, не менее УССВ: – среднее время наработки на отказ, ч, не менее сервер: – среднее время наработки на отказ, ч, не менее	90000 70000 100000 100000
Глубина хранения информации: счетчики: – тридцатиминутный профиль нагрузки, сут, не менее – при отключении питания, лет, не менее УСПД: – суточные данные о тридцатиминутных приращениях электроэнергии по каждому каналу, а также электроэнергии, потребленной за месяц по каждому каналу, сут, не менее – при отключении питания, лет, не менее сервер: – хранение результатов измерений и информации состояний средств измерений, лет, не менее	90 10 45 5 3,5

Надежность системных решений:

- резервирование питания УСПД с помощью источника бесперебойного питания;
- резервирование каналов связи: информация о результатах измерений может передаваться в организации-участники оптового рынка электроэнергии по электронной почте.

Регистрация событий:

- в журнале событий счетчика:
 - параметрирования;
 - пропадания напряжения;
 - коррекция времени в счетчике;
- журнал УСПД:

- параметрирования;
- пропадаания напряжения.

Защищенность применяемых компонентов:

- механическая защита от несанкционированного доступа и пломбирование:
 - электросчетчика;
 - промежуточных клемников вторичных цепей напряжения;
 - испытательной коробки;
 - УСПД;
 - сервера ИВК;
 - защита информации на программном уровне;
 - результатов измерений (при передаче, возможность использования цифровой подписи);
- установка пароля на счетчик;
- установка пароля на УСПД;
- установка пароля на сервер ИВК.

Знак утверждения типа

наносится на титульные листы эксплуатационной документации АИИС КУЭ.

Комплектность средства измерений

Комплектность АИИС КУЭ приведена в таблице 5.

Таблица 5 – Комплектность АИИС КУЭ

Наименование	Обозначение	Количество, шт.
1	2	3
Трансформаторы тока	ТОЛ 35	3
Трансформаторы тока	ТЛМ-10	2
Трансформаторы тока	SAS 550	3
Трансформаторы тока измерительные	ТФЗМ-110Б-1У1	6
Трансформаторы тока измерительные на номинальное напряжение 0,66 кВ	ТТИ	3
Трансформаторы тока опорные	ТОЛ	3
Трансформаторы напряжения	VEOS	3
Трансформаторы напряжения	НАМИ-35 УХЛ1	2
Трансформаторы напряжения	НАМИТ-10	1
Трансформаторы напряжения	НКФ110-83У1	3
Счетчики электрической энергии многофункциональные	СЭТ-4ТМ.03	2
Счетчики электрической энергии многофункциональные	СЭТ-4ТМ.03М	1
Счетчики электрической энергии многофункциональные	СЭТ-4ТМ.03М	2
Счетчики электрической энергии многофункциональные	СЭТ-4ТМ.03М	2
Высоковольтный прибор учета электрической энергии трехфазный многофункциональный	МИРТЕК-135-РУ	1
Контроллеры многофункциональные	ARIS-2803	3
Контроллеры сетевые промышленные	СИКОН С1	1
Контроллеры сетевые промышленные	СИКОН С70	1

Продолжение таблицы 5

1	2	3
Сервер точного времени	СТВ-01	2
Программное обеспечение	Пирамида 2.0	1
Паспорт-формуляр	ПФ.359113.10.2025	1
Руководство по эксплуатации	РЭ.359113.10.2025	1

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в эксплуатационном документе РЭ.359113.10.2025. Часть 2. Раздел 4 «Методика измерений электрической энергии и мощности с использованием АИИС КУЭ».

Нормативные документы, устанавливающие требования к системе автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии АО «Сетевая компания» ЕЭС

ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия

Правообладатель

Филиал Акционерного общества «Сетевая компания» Елабужские электрические сети (Филиал АО «Сетевая компания» ЕЭС)

ИНН 1655049111

Юридический адрес: 423603, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. Чапаева, 48

Телефон (факс): (85557) 3-92-15, (85557) 3-24-12

E-mail: office_ees@gridcom-rt.ru

Изготовитель

Филиал Акционерного общества «Сетевая компания» Елабужские электрические сети (Филиал АО «Сетевая компания» ЕЭС)

ИНН 1655049111

Адрес: 423603, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. Чапаева, 48

Телефон (факс): (85557) 3-92-15, (85557) 3-24-12.

E-mail: office_ees@gridcom-rt.ru

Испытательный центр

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Татарстан»

(ФБУ «ЦСМ Татарстан»)

Адрес: 420029, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Журналистов, д.24

Телефон (факс): +7 (843) 291 08 33

E-mail: isp16@tatcsm.ru

Уникальный номер в реестре аккредитованных лиц RA.RU.310659

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «03» декабря 2025 г. № 2637

Регистрационный № 86641-22

Лист № 1
Всего листов 7

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ПС «Волокно»

Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ПС «Волокно» (далее – АИИС КУЭ) предназначена для измерений активной и реактивной электроэнергии, сбора, обработки, хранения и передачи полученной информации.

Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную, двухуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределённой функцией измерений.

АИИС КУЭ включает в себя следующие уровни:

1-й уровень – измерительно-информационные комплексы (далее – ИИК), которые включают в себя трансформаторы тока (далее – ТТ), трансформаторы напряжения (далее – ТН) и счетчики активной и реактивной электроэнергии (далее – счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных. Метрологические и технические характеристики измерительных компонентов АИИС КУЭ приведены в таблицах 2, 3.

2-й уровень – информационно-вычислительный комплекс (далее – ИВК) ПС «Волокно», включающий в себя каналобразующую аппаратуру, сервер баз данных (далее – БД) АИИС КУЭ, автоматизированные рабочие места персонала (АРМ), устройство синхронизации времени (далее – УСВ) и программное обеспечение (далее – ПО) «АльфаЦЕНТР».

ИВК предназначен для автоматизированного сбора и хранения результатов измерений, состояния средств измерений, подготовки и отправки отчетов в АО «АТС», АО «СО ЕЭС».

Первичные токи и напряжения трансформируются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на соответствующие входы электронного счетчика электрической энергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются мгновенные значения активной и полной мощности, которые усредняются за период 0,02 с. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.

Электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 0,02 с мощности, вычисляется для интервалов времени 30 мин.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение мощности на интервале времени усреднения 30 мин.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков поступает на сервер БД АИИС КУЭ, где осуществляется вычисление электроэнергии и мощности с учетом коэффициентов трансформации ТТ и ТН, выполняется дальнейшая обработка измерительной информации, в частности, формирование и хранение поступающей информации, оформление отчетных документов.

Сервер БД АИИС КУЭ раз в сутки формирует и отправляет по выделенному каналу связи отчеты в формате XML на автоматизированное рабочее место (АРМ) энергосбытовой организации. АРМ энергосбытовой организации подписывает данные отчеты электронной цифровой подписью (ЭЦП) и отправляет по каналу связи сети Интернет в АО «АТС», региональному филиалу АО «СО ЕЭС» и всем заинтересованным субъектам оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ).

АИИС КУЭ имеет систему обеспечения единого времени (СОЕВ), которая охватывает уровень ИИК и ИВК. АИИС КУЭ оснащена УСВ на основе приемника сигналов точного времени получаемых по сигналам глобальных навигационных спутниковых систем (ГЛОНАСС/GPS). УСВ обеспечивает автоматическую коррекцию часов сервера БД. Коррекция часов сервера БД проводится при расхождении часов сервера БД и времени УСВ более чем на ± 1 с. Часы счетчиков синхронизируются от сервера БД с заданной периодичностью, но не реже одного раза в сутки, коррекция часов счетчиков проводится при расхождении часов счетчика и сервера БД более чем на ± 1 с.

Журналы событий счетчика электроэнергии отражают: время (дата, часы, минуты, секунды) коррекции часов.

Журналы событий сервера БД отражают: время (дата, часы, минуты, секунды) коррекции часов указанных устройств и расхождение времени в секундах корректируемого и корректирующего устройств в момент, непосредственно предшествующий корректировке.

Нанесение знака поверки и заводского номера на АИИС КУЭ не предусмотрено.

Заводской номер АИИС КУЭ 021 указывается в формуляре. Формат, способ и места нанесения заводских номеров измерительных компонентов, входящих в состав измерительных каналов АИИС КУЭ, приведены в формуляре на АИИС КУЭ.

Программное обеспечение

В АИИС КУЭ используется ПО «АльфаЦЕНТР», в состав которого входят модули, указанные в таблице 1. ПО «АльфаЦЕНТР» обеспечивает защиту программного обеспечения и измерительной информации паролями в соответствии с правами доступа. Средством защиты данных при передаче является кодирование данных, обеспечиваемое программными средствами «АльфаЦЕНТР».

Таблица 1 – Идентификационные данные ПО

Идентификационные признаки	Значение
Идентификационное наименование ПО	ПО «АльфаЦЕНТР» Библиотека ac_metrology.dll
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже 12.01
Цифровой идентификатор ПО	3E736B7F380863F44CC8E6F7BD211C54
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО	MD5

ПО «АльфаЦЕНТР» не влияет на метрологические характеристики измерительных каналов (далее – ИК) АИИС КУЭ, указанные в таблице 2.

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений – «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Метрологические и технические характеристики

Состав ИК АИИС КУЭ и их основные метрологические характеристики приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Состав ИК АИИС КУЭ и их основные метрологические характеристики

Номер ИК	Наименование ИК	Измерительные компоненты				Вид электро-энергии	Метрологические характеристики ИК	
		ТТ	ТН	Счётчик	УСВ		Основная погрешность, %	Погрешность в рабочих условиях, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ПС 110 кВ Волокно, ОРУ-110 кВ, ввод 110 кВ Т-1	ТБМО-110 УХЛ1 Кл. т. 0,2S КТТ 200/1 Рег. № 23256-05	НАМИ-110 УХЛ1 Кл. т. 0,2 КТН 110000:√3/100:√3 Рег. № 24218-08	A1802RAL-P4G-DW-4 Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-11	УСВ-3 Рег. № 84823-22	активная	±0,6	±1,5
						реактивная	±1,3	±2,6
2	ПС 110 кВ Волокно, ОРУ-110 кВ, ввод 110 кВ Т-2	ТБМО-110 УХЛ1 Кл. т. 0,2S КТТ 200/1 Рег. № 23256-05	НАМИ-110 УХЛ1 Кл. т. 0,2 КТН 110000:√3/100:√3 Рег. № 24218-08	A1802RAL-P4G-DW-4 Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-11		активная	±0,6	±1,5
						реактивная	±1,3	±2,6
3	ПС 110 кВ Волокно, ЗРУ-6 кВ, 3 СШ 6 кВ, яч.4	ТЛП-10 Кл. т. 0,2S КТТ 1000/1 Рег. № 30709-05	НОЛ.08 Кл. т. 0,5 КТН 6000/100 Рег. № 3345-04	A1805RAL-P4G-DW-3 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 31857-11		активная	±1,0	±2,3
						реактивная	±2,1	±4,2
4	ПС 110 кВ Волокно, ЗРУ-6 кВ, 2 СШ 6 кВ, яч. 53	ТЛП-10 Кл. т. 0,2S КТТ 1000/1 Рег. № 30709-05	НОЛ.08 Кл. т. 0,5 КТН 6000/100 Рег. № 3345-04	A1805RAL-P4G-DW-3 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 31857-11		активная	±1,0	±2,3
						реактивная	±2,1	±4,2
5	ПС 110 кВ Волокно, ЗРУ-6 кВ, 4 СШ 6 кВ, яч.80	ТЛП-10 Кл. т. 0,2S КТТ 500/1 Рег. № 30709-05	НОЛ.08 Кл. т. 0,5 КТН 6000/100 Рег. № 3345-04	A1805RAL-P4G-DW-3 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 31857-11		активная	±1,0	±2,3
						реактивная	±2,1	±4,2

Основные технические характеристики ИК приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Основные технические характеристики ИК

Наименование характеристики	Значение
Количество измерительных каналов	9
Нормальные условия: параметры сети: - напряжение, % от $U_{ном}$ - ток, % от $I_{ном}$ - частота, Гц - коэффициент мощности $\cos\varphi$ - температура окружающей среды, °C	от 99 до 101 от 100 до 120 от 49,85 до 50,15 0,9 от +21 до +25
Условия эксплуатации: параметры сети: - напряжение, % от $U_{ном}$ - ток, % от $I_{ном}$ - коэффициент мощности - частота, Гц - температура окружающей среды для ТТ и ТН, °C - температура окружающей среды в месте расположения счетчиков, °C - температура окружающей среды в месте расположения сервера, °C	от 90 до 110 от 2(5) до 120 от 0,5 _{инд} до 0,8 _{емк} от 49,6 до 50,4 от -45 до +40 от 0 до +40 от +10 до +30
Надежность применяемых в АИИС КУЭ компонентов: Счетчики: - среднее время наработки на отказ, ч, не менее: - среднее время восстановления работоспособности, ч Сервер: - среднее время наработки на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч	120000 2 70000 1
Глубина хранения информации Счетчики: - тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях, сут, не менее - при отключении питания, лет, не менее Сервер: - хранение результатов измерений и информации состояний средств измерений, лет, не менее	114 30 3,5

Надежность системных решений:

- защита от кратковременных сбоев питания сервера с помощью источника бесперебойного питания;
- резервирование каналов связи: информация о результатах измерений может передаваться в организации–участники оптового рынка электроэнергии с помощью электронной почты и сотовой связи.

В журналах событий фиксируются факты:

- журнал счетчика:
 - параметрирования;
 - пропадания напряжения;
 - коррекции времени в счетчике;

Защищённость применяемых компонентов:

- механическая защита от несанкционированного доступа и пломбирование:
 - счетчика;
 - промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;
 - испытательной коробки;
 - сервера;
- защита на программном уровне информации при хранении, передаче, параметрировании:
 - счетчика;
 - сервера.

Возможность коррекции времени в:

- счетчиках (функция автоматизирована);
- ИВК (функция автоматизирована).

Возможность сбора информации:

- о результатах измерений (функция автоматизирована).

Цикличность:

- измерений 30 мин (функция автоматизирована);
- сбора 30 мин (функция автоматизирована).

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист формуляра на АИИС КУЭ типографским способом.

Комплектность средства измерений

Комплектность АИИС КУЭ представлена в таблице 4.

Таблица 4 – Комплектность АИИС КУЭ

Наименование	Обозначение	Количество, шт./экз.
Трансформатор тока	ТБМО-110 УХЛ1	6
Трансформатор тока	ТЛП-10	8
Трансформатор тока	ТПОЛ	6
Трансформатор напряжения	НАМИ-110 УХЛ1	6
Трансформатор напряжения	НОЛ.08	6
Трансформатор напряжения	НТМК-6-48	1
Трансформатор напряжения	НТМК-6-71	1
Счётчик электрической энергии многофункциональный	A1802RAL-P4G-DW-4	2
Счётчик электрической энергии многофункциональный	A1805RAL-P4G-DW-3	4
Счётчик электрической энергии многофункциональный	CE303 S31 503 JAYVZ	2
Счётчик электрической энергии многофункциональный	CE207 R7.849.2.OA.QUVLF SPDS	1
Устройство синхронизации времени	УСВ-3	1
Сервер БД	-	1
Методика поверки	-	1
Программное обеспечение	«АльфаЦЕНТР»	1
Формуляр	ЭЛ.411711-021.10.ФО	1

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в документе «Методика измерений электрической энергии и мощности с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ПС «Волокно», аттестованном ООО «Спецэнергопроект», г. Москва, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.312236 и в документе «Методика измерений электрической энергии и мощности с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ПС «Волокно» в части измерительных каналов №№ 7-9», аттестованном ООО «Спецэнергопроект», г. Москва, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.312236.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия

ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания

ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения

Правообладатель

Акционерное общество «ТЕКСКОР»

(АО «ТЕКСКОР»)

ИНН 3435991384

Адрес: 404103, Россия, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Александра, д. 63

Телефон: +7 (8443) 24-15-11

Факс: +7 (8443) 24-14-64

Изготовитель

Акционерное общество «ТЕКСКОР»

(АО «ТЕКСКОР»)

ИНН 3435991384

Адрес: 404103, Россия, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Александра, д. 63

Телефон: +7 (8443) 24-15-11

Факс: +7 (8443) 24-14-64

Испытательный центр

Общество с ограниченной ответственностью «Спецэнергопроект»

(ООО «Спецэнергопроект»)

Адрес: 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 3, этаж 4, помещ. I, ком. 6, 7

Телефон: +7 (495) 410-28-81

E-mail: info@sepenergo.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.312429 от 30.01.2018 г.

Регистрационный № 87479-22

Лист № 1
Всего листов 409

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) подстанций Западно-Сибирской ЖД - филиала ОАО «РЖД»

Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) подстанций Западно-Сибирской ЖД - филиала ОАО «РЖД» (далее по тексту - АИИС КУЭ) предназначена для измерений активной и реактивной электроэнергии, сбора, обработки, хранения и передачи полученной информации.

Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную многоуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерения.

АИИС КУЭ включают в себя следующие уровни.

Первый уровень - измерительно-информационные комплексы (ИИК), включающие измерительные трансформаторы тока (ТТ), измерительные трансформаторы напряжения (ТН), счетчики активной и реактивной электроэнергии (счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных.

Второй уровень - информационно-вычислительный комплекс регионального Центра энергоучета (ИВКЭ), реализован на базе устройств сбора и передачи данных (УСПД) типа ЭКОМ-3000, выполняющих функции сбора, хранения результатов измерений и передачи их на уровень ИВК.

Третий уровень - информационно-вычислительный комплекс (ИВК) включает в себя сервер, устройство синхронизации системного времени (УССВ), каналобразующую аппаратуру, технические средства для организации локальной вычислительной сети и разграничения прав доступа к информации, автоматизированные рабочие места персонала (АРМ).

Сервер функционирует на базе программного обеспечения (ПО) «ГОРИЗОНТ».

Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на измерительные входы счетчиков электроэнергии. В счетчиках мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчиков вычисляются соответствующие мгновенные значения активной, реактивной и полной мощности без учета коэффициентов трансформации, которые усредняются за 0,02 с. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.

Электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 0,02 с мощности, вычисляется для интервалов времени 30 мин.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение вычисленных мгновенных значений мощности на интервале времени усреднения 30 мин.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков при помощи технических средств приема-передачи данных поступает на входы УСПД. С УСПД данные передаются по каналу связи на уровень ИВК, где производится обработка измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации) и оформление отчетных документов.

Дальнейшая передача информации от ИВК третьим лицам осуществляется по каналу связи сети Internet в соответствии с регламентами оптового рынка электроэнергии (ОРЭМ).

ИВК также обеспечивает прием измерительной информации от АИИС КУЭ утвержденного типа третьих лиц, получаемой в соответствии с регламентами ОРЭМ в автоматизированном режиме посредством электронной почты сети Internet.

АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (далее по тексту – СОЕВ), которая охватывает все уровни системы. СОЕВ выполняет законченную функцию измерений времени, имеет нормированные метрологические характеристики и обеспечивает автоматическую синхронизацию времени. Для обеспечения единства измерений используется единое календарное время. В состав СОЕВ входят часы УСПД, счетчиков, ИВК, устройство синхронизации времени УСВ-3.

Периодичность сравнения показаний часов между ИВК и устройством синхронизации времени осуществляется не реже 1 раза в сутки. Корректировка времени происходит при превышении уставки коррекции времени. Уставка коррекции времени настраивается с учетом обеспечения допускаемой погрешности СОЕВ АИИС КУЭ и не должна превышать величину ± 1 с (параметр программируемый).

УСПД ОАО «РЖД» синхронизируются от уровня ИВК.

Периодичность сравнения показаний часов осуществляется не реже 1 раза в сутки. Корректировка времени компонентов АИИС КУЭ происходит при превышении уставки коррекции времени. Уставка коррекции времени настраивается с учетом обеспечения допускаемой погрешности СОЕВ АИИС КУЭ и не должна превышать величину ± 2 с (параметр программируемый).

Сравнение показаний часов счетчиков и УСПД происходит при каждом сеансе связи счетчик – УСПД. Синхронизация осуществляется при расхождении показаний на величину более чем 2 с.

Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено.

Нанесение заводского номера на конструкцию средства измерений не предусмотрено. АИИС КУЭ присвоен заводской номер 01-3-СИБ-2022. Заводской номер указывается в формуляре на АИИС КУЭ типографским способом. Место, способ и форма нанесения заводских номеров измерительных компонентов, входящих в состав измерительных каналов (ИК) АИИС КУЭ, приведены в формуляре на АИИС КУЭ.

Программное обеспечение

В сервере АИИС КУЭ ОАО «РЖД» используется ПО «ГОРИЗОНТ»

ПО «ГОРИЗОНТ» используется при учете электрической энергии и обеспечивает сбор, обработку, организацию учета и хранения результатов измерения, а также их отображение, распечатку с помощью принтера и передачу в форматах, предусмотренных регламентом ОРЭМ.

ПО «ГОРИЗОНТ» имеет русифицированный интерфейс пользователя (включая вспомогательные и сервисные функции).

ПО «ГОРИЗОНТ» обеспечивает защиту программного обеспечения и измерительной информации паролями в соответствии с правами доступа. ПО «ГОРИЗОНТ» обеспечивает работу по защищенным протоколам передачи данных.

ПО «ГОРИЗОНТ» не оказывает влияния на метрологические характеристики АИИС КУЭ.

Уровень защиты ПО «ГОРИЗОНТ» «высокий» в соответствии с Рекомендацией Р 50.2.077-2014.

Метрологически значимой частью ПО «ГОРИЗОНТ» является библиотека Eac.MetrologicallySignificantComponents.dll.

Идентификационные данные ПО указаны в таблице 1.

Таблица 1 – Идентификационные данные программного обеспечения «ГОРИЗОНТ»

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	ГОРИЗОНТ
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже 1.13
Цифровой идентификатор ПО (библиотека Eac.MetrologicallySignificantComponents.dll)	54b0a65fcdd6b713b20fff43655da81b
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора	MD 5

Метрологические и технические характеристики

Состав измерительных каналов и их основные метрологические и технические характеристики приведены в таблицах 2, 3, 4.

Таблица 2 – Состав измерительных каналов АИИС КУЭ

№ ИК	Наименование ИК	Уровень ИИК					Уровень ИВКЭ	Уровень ИВК			
		Вид СИ	Тип, модификация СИ		Класс точности	Коэффициент трансформации	Рег. №	УСПД (тип, рег. №)	УССВ (тип, рег. №)		
1	2	3	4		5	6	7	8	9		
1	ТП Локомотивная, Т1-110	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03				
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12				
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12				
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12				
2	ТП Локомотивная, Т2-110	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03				
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12				
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12				
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12				

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
3	ТП Вокзальная, Вв1-6	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1500/5	1261-59		
		ТТ	В	ТПОЛ-10	0,5	1500/5	1261-59		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1500/5	1261-59		
4	ТП Вокзальная, Вв2-6	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1500/5	1261-59		
		ТТ	В	ТПОЛ-10	0,5	1500/5	1261-59		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1500/5	1261-59		
5	ТП Вокзальная, Ф-5770	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	300/5	22192-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	300/5	22192-03		
6	ТП Вокзальная, Ф-6061	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	200/5	814-53		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	200/5	814-53		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
7	ТП Вокзальная, Ф-6064	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10к		0,5	300/5			2367-68
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10к		0,5	300/5			2367-68
8	ТП Вокзальная, Ф-6065	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПФМ-10		0,5	300/5			814-53
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПФМ-10		0,5	300/5			814-53
9	ТП Вокзальная, Ф-6067	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТЛО-10		0,2S	300/5			25433-03
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛО-10		0,2S	300/5			25433-03
10	ТП Вокзальная, Ф-6071 ТП-5	Счетчик	ЕА05RAL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПОЛ-10		0,5	600/5			1261-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПОЛ-10		0,5	600/5			1261-59

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
11	ТП Вокзальная, Ф-6074	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-03		
12	ТП Вокзальная, Ф-6077	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОФ	0,5	600/5	518-50		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОФ	0,5	600/5	518-50		
13	ТП Вокзальная, Ф-6079 (2Фпр)	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
14	ТП Вокзальная, Ф-6391 (1Фпр)	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОФ-10	0,5	600/5	518-50		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОФ-10	0,5	600/5	518-50		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
15	ТП Вокзальная, Ф-6590 (РП-590)	Счетчик	ЕА02RL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТОЛ 10		0,5				600/5	7069-79
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТОЛ 10		0,5				600/5	7069-79
16	ТП Вокзальная, Вв1-10	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТОЛ 10		0,5				600/5	7069-79
		ТТ	В	ТОЛ 10		0,5				600/5	7069-79
		ТТ	С	ТОЛ 10		0,5				600/5	7069-79
17	ТП Вокзальная, Вв2-10	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛМ-10		0,5				1000/5	2473-69
		ТТ	В	ТЛМ-10		0,5				1000/5	2473-69
		ТТ	С	ТЛМ-10		0,5				1000/5	2473-69
18	ТП Вокзальная, Ф-1003	Счетчик	ЕА02RL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-СВЭЛ-10		0,5S				200/5	44701-10
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-СВЭЛ-10		0,5S				200/5	44701-10

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9						
19	ТП Вокзальная, Ф-1004	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16						
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69								
		ТН	В												
		ТН	С												
		ТТ	А	ТПЛ-СВЭЛ-10		0,5S	200/5			44701-10					
		ТТ	В	-											
		ТТ	С	ТПЛ-СВЭЛ-10		0,5S	200/5			44701-10					
20	ТП Вокзальная, Ф-1008	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16				
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69								
		ТН	В												
		ТН	С												
		ТТ	А	ТЛМ-10		0,5	200/5					2473-69			
		ТТ	В	-											
		ТТ	С	ТЛМ-10		0,5	200/5					2473-69			
21	ТП Вокзальная, Ф-1013 (КТП-25)	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97					ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69								
		ТН	В												
		ТН	С												
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	50/5							1276-59	
		ТТ	В	-											
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	50/5							1276-59	
22	ТП Вокзальная, Ф-1016 метро	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97							ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69								
		ТН	В												
		ТН	С												
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	50/5								
		ТТ	В	-											
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	50/5	1276-59							

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
23	ТП Вокзальная, Ф-1017	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10-М		0,5	100/5			22192-07
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10-М		0,5	100/5			22192-07
24	ТП Вокзальная, Ф-1019	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	75/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	75/5			1276-59
25	ТП Вокзальная, Ф-1021	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТЛК-10-5		0,5S	50/5			9143-06
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛК-10-5		0,5S	50/5			9143-06
26	ТП Вокзальная, Ф-1022 (ЦУМ)	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-4		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10с		0,5	50/5			29390-05
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10с		0,5	50/5			29390-05

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
27	ТП Вокзальная, Ф-1023 (ЦУМ)	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10с	0,5	50/5	29390-05		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10с	0,5	50/5	29390-05		
28	ТП Вокзальная, Ф-1025 метро	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
29	ТП Вокзальная, Ф-1027 метро	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10с	0,5	50/5	29390-05		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛК-10	0,5	50/5	47958-11		
30	ТП Вокзальная, Ф-1028 метро	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1	0,5S	50/5	47958-16		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1	0,5S	50/5	47958-16		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
31	ТП Вокзальная, Ф-1031	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10-М У2		0,5				300/5	22192-03
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10-М У2		0,5				300/5	22192-03
32	ТП Вокзальная, ПМ1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	300/1	36672-08				
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	300/1	36672-08				
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	300/1	36672-08				
33	ТП Вокзальная, ПМ2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	300/1	36672-08				
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	300/1	36672-08				
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	300/1	36672-08				
34	ТП Ранжирная, Ф-10 6кВ Гаражи	Счетчик	А1805RAL-P4GB-DW-3		0,5S/1,0	1	31857-11				
		ТН	А	ЗНОЛ-ЭК-6 У2	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	68841-17				
		ТН	В	ЗНОЛ-ЭК-6 У2	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	68841-17				
		ТН	С	ЗНОЛ-ЭК-6 У2	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	68841-17				
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-11				
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-11				

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
35	ТП Ранжирная, Ф-12 6кВ Станкозенит	Счетчик	A1805RAL-P4GB-DW-3		0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ-ЭК-6 У2	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	68841-17		
		ТН	В	ЗНОЛ-ЭК-6 У2	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	68841-17		
		ТН	С	ЗНОЛ-ЭК-6 У2	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	68841-17		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	150/5	25433-11		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	150/5	25433-11		
36	ТП Ранжирная, Ф-18 6кВ ТП-14	Счетчик	A1805RAL-P4GB-DW-3		0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	ЗНОЛ-ЭК-6 У2	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	68841-17		
		ТН	В	ЗНОЛ-ЭК-6 У2	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	68841-17		
		ТН	С	ЗНОЛ-ЭК-6 У2	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	68841-17		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	150/5	25433-11		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	150/5	25433-11		
37	ТП Ранжирная, Ввод Т-1 35 кВ	Счетчик	A1805RAL-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	ЗНОЛ-ЭК-35 УХЛ1	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	68841-17		
		ТН	В	ЗНОЛ-ЭК-35 УХЛ1	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	68841-17		
		ТН	С	ЗНОЛ-ЭК-35 УХЛ1	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	68841-17		
		ТТ	А	ТЛ-ЭК-35-УХЛ-1	0,5S	100/5	62786-15		
		ТТ	В	ТЛ-ЭК-35-УХЛ-1	0,5S	100/5	62786-15		
		ТТ	С	ТЛ-ЭК-35-УХЛ-1	0,5S	100/5	62786-15		
38	ТП Ранжирная, Ввод Т-2 35 кВ	Счетчик	A1805RAL-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	ЗНОЛ-ЭК-35 УХЛ1	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	68841-17		
		ТН	В	ЗНОЛ-ЭК-35 УХЛ1	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	68841-17		
		ТН	С	ЗНОЛ-ЭК-35 УХЛ1	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	68841-17		
		ТТ	А	ТЛ-ЭК-35-УХЛ-1	0,5S	100/5	62786-15		
		ТТ	В	ТЛ-ЭК-35-УХЛ-1	0,5S	100/5	62786-15		
		ТТ	С	ТЛ-ЭК-35-УХЛ-1	0,5S	100/5	62786-15		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
39	ТП 3704 км, Ф1-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
40	ТП 3704 км, Ф2-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
41	ТП 3704 км, Ф3-10	Счетчик	ЕА05РАL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	150/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	150/5	25433-03		
42	ТП 3704 км, Ф4-10	Счетчик	ЕА02RL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
43	ТП 3704 км, Ф5-10	Счетчик	ЕА05РАL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5				300/5	1276-59
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5				300/5	1276-59
44	ТП 3704 км, Т1-110	Счетчик	А1802РАLХQ-Р4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13				
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12				
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12				
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12				
45	ТП 3704 км, Т2-110	Счетчик	А1802РАLХQ-Р4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13				
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12				
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12				
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12				
46	ТП Абагуровский, Ф3-10	Счетчик	ЕА05РАL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04				
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04				
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04				
		ТТ	А	ТПЛУ-10	0,5	50/5	1276-59				
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛУ-10	0,5	50/5	1276-59				

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
47	ТП Абагуровский, Ф5-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М У2	0,5	100/5	47958-16		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М У2	0,5	100/5	47958-16		
48	ТП Абагуровский, Вв1-35	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОЛ-НТ3-35-IV-11	0,2S	300/1	62259-15		
		ТТ	В	ТОЛ-НТ3-35-IV-11	0,2S	300/1	62259-15		
		ТТ	С	ТОЛ-НТ3-35-IV-11	0,2S	300/1	62259-15		
49	ТП Абагуровский, Вв2-35	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОЛ-НТ3-35-IV-11	0,2S	300/1	62259-15		
		ТТ	В	ТОЛ-НТ3-35-IV-11	0,2S	300/1	62259-15		
		ТТ	С	ТОЛ-НТ3-35-IV-11	0,2S	300/1	62259-15		
50	ТП Алгаин, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
51	ТП Алгаин, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5				100/5	1276-59
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5				100/5	1276-59
52	ТП Алгаин, Ф6-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5				100/5	2363-68
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛМ-10		0,5				100/5	2363-68
53	ТП Алгаин, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13				
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12				
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12				
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12				
54	ТП Алгаин, Т2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13				
		ТТ	А	ТГФМ-110 II УХЛ1	0,2S	75/1	52261-12				
		ТТ	В	ТГФМ-110 II УХЛ1	0,2S	75/1	52261-12				
		ТТ	С	ТГФМ-110 II УХЛ1	0,2S	75/1	52261-12				

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
55	ТП Алонский, ТСН1-0.22	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТШП-0,66 У3	0,5	400/5	15173-06		
		ТТ	В	ТШП-0,66 У3	0,5	400/5	15173-06		
		ТТ	С	ТШП-0,66 У3	0,5	400/5	15173-06		
56	ТП Алонский, Вв1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08		
57	ТП Алтайская, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	18178-99		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-03		
58	ТП Алтайская, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	18178-99		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1	0,5S	300/5	47958-16		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1	0,5S	300/5	47958-16		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
59	ТП Алтайская, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	18178-99				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5				100/5	1276-59
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5				100/5	1276-59
60	ТП Алтайская, Ф4-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	18178-99				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛП-10 У3		0,2S				100/5	30709-05
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛП-10 У3		0,2S				100/5	30709-05
61	ТП Алтайская, Ф5-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	18178-99				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1 У2		0,5S				300/5	47958-16
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1 У2		0,5S				300/5	47958-16
62	ТП Алтайская, Ф6-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	18178-99				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1 У2		0,5S				150/5	47958-16
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1 У2		0,5S				150/5	47958-16

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
63	ТП Алтайская, Ф7-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	18178-99		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1	0,5S	400/5	47958-16		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1	0,5S	400/5	47958-16		
64	ТП Алтайская, Ф8-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	18178-99		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	300/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	300/5	25433-06		
65	ТП Алтайская, ЦРП-402 Ф1-10 яч.11	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03.01		0,5S/1,0	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	18178-99		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	200/5	22192-07		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	200/5	22192-07		
66	ТП Алтайская, ЦРП-402 Ф2-10 яч.15	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03.01		0,5S/1,0	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	18178-99		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛК-10-4 У3	0,5	600/5	9143-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10-4 У3	0,5	600/5	9143-06		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
67	ТП Алтайская, ЦРП-402 Ф8-10 яч.16	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03.01		0,5S/1,0	1	27524-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	18178-99		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛК-10-4 УЗ	0,5	600/5	9143-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10-4 УЗ	0,5	600/5	9143-06		
68	ТП Алтайская, Т1-110	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	200/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	200/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	200/1	36672-08		
69	ТП Алтайская, Т2-110	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	200/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	200/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	200/1	36672-08		
70	ТП Амре, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-06		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
71	ТП Амре, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
72	ТП Амре, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10У3	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10У3	0,5	100/5	1276-59		
73	ТП Амре, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТОГФМ-110	0,2S	100/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110	0,2S	100/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110	0,2S	100/1	53344-13		
74	ТП Амре, Т2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТОГФМ-110	0,2S	100/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110	0,2S	100/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110	0,2S	100/1	53344-13		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
75	ТП Антибесский, Ф3-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-11		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-11		
76	ТП Антибесский, Т1-110	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
77	ТП Антибесский, Т2-110	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
78	ТП Артышта-II, Вв1-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛП-10-3	0,2S	1500/5	30709-11		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10-3	0,2S	1500/5	30709-11		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
79	ТП Артышта-II, Вв2-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛП-10-5 М2С У2	0,5S	1500/5	30709-11		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10-5 М2С У2	0,5S	1500/5	30709-11		
80	ТП Артышта-II, Ф1-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	200/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	200/5	25433-03		
81	ТП Артышта-II, Ф12-10	Счетчик	ЕА05RAL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
82	ТП Артышта-II, Ф13-10	Счетчик	ЕА05RAL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-03		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
83	ТП Артышта-II, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RAL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
84	ТП Артышта-II, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RAL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
85	ТП Артышта-II, Ф5-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
86	ТП Артышта-II, Ф6-10	Счетчик	ЕА05RAL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-03		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
87	ТП Артышта-II, Т1-220	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФМ-220	0,2S	100/1	52260-12		
		ТТ	В	ТГФМ-220	0,2S	100/1	52260-12		
		ТТ	С	ТГФМ-220	0,2S	100/1	52260-12		
88	ТП Артышта-II, Т2-220	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФМ-220	0,2S	100/1	52260-12		
		ТТ	В	ТГФМ-220	0,2S	100/1	52260-12		
		ТТ	С	ТГФМ-220	0,2S	100/1	52260-12		
89	ТП Ахпун, Ф1-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	30/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	30/5	1276-59		
90	ТП Ахпун, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	30/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	30/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
91	ТП Ахпун, Вв1-35	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		
92	ТП Ахпун, Вв2-35	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОЛ-35III-V УХЛ1	0,2S	300/1	47959-11		
		ТТ	В	ТОЛ-35III-V УХЛ1	0,2S	300/1	47959-11		
		ТТ	С	ТОЛ-35III-V УХЛ1	0,2S	300/1	47959-11		
93	ТП Барабинск, Вв1-10	Счетчик	EA02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1500/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1500/5	25433-06		
94	ТП Барабинск, Вв2-10	Счетчик	EA02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1500/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1500/5	25433-06		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
95	ТП Барабинск, ПВ1	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
96	ТП Барабинск, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
97	ТП Барабинск, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
98	ТП Барабинск, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	50/5	22192-07		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	50/5	22192-07		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
99	ТП Барабинск, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	400/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	400/5	25433-06		
100	ТП Барабинск, Ф3-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-08		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-08		
101	ТП Барабинск, Ф6-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-08		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-08		
102	ТП Барабинск, 310-110(Т-1)	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	150/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	150/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	150/1	36672-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
103	ТП Барабинск, 39-110(Т-2)	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	150/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	150/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	150/1	36672-08		
104	ТП Барабушка, ТСН1-0.4	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	Т-0,66	0,5S	600/5	22656-07		
		ТТ	В	Т-0,66	0,5S	600/5	22656-07		
		ТТ	С	Т-0,66	0,5S	600/5	22656-07		
105	ТП Барабушка, Вв1-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
106	ТП Барабушка, Вв2-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
107	ТП Барабушка, ПВ1	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПОЛ-10		0,5	1000/5			1261-59	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПОЛ-10		0,5	1000/5			1261-59	
108	ТП Барабушка, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1		0,5S	1000/5			47958-16	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1		0,5S	1000/5			47958-16	
109	ТП Барабушка, Ф2-10	Счетчик	ЕА02RAL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1		0,5S	150/5			47958-16	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1		0,5S	150/5			47958-16	
110	ТП Барабушка, Ф4-10	Счетчик	ЕА02RAL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛО-10		0,5S	200/5	25433-03			
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛО-10		0,5S	200/5	25433-03			

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
111	ТП Барабушка, Т-1 110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
112	ТП Барабушка, Т-2 110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
113	ТП Барзас, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-P2B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
114	ТП Барзас, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	200/5	2473-69		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	200/5	2473-69		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
115	ТП Барзас, Ф7-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	GS-12	0,5	200/5	28402-04		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	GS-12	0,5	200/5	28402-04		
116	ТП Барзас, Ф8-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	200/5	2473-69		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	200/5	2473-69		
117	ТП Барзас, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
118	ТП Барзас, Т2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II	0,2S	100/1	52261-12		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
119	ТП Белово, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05РАL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-02				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	50/5			1276-59	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	50/5			1276-59	
120	ТП Белово, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05РАL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5	75/5			2363-68	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛМ-10		0,5	75/5			2363-68	
121	ТП Белово, Ф3-10	Счетчик	ЕА05РАL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-02				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	100/5			1276-59	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	100/5			1276-59	
122	ТП Белово, Ф6-10	Счетчик	ЕА05РАL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	100/5			1276-59	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	100/5			1276-59	

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
123	ТП Белово, Ф9-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-02			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1 У2		0,5S	200/5			47958-16
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1 У2		0,5S	200/5			47958-16
124	ТП Белово, Вв1-35	Счетчик	ПСЧ-4ТМ.05МКТ.00		0,2S/0,5	1	75459-19			
		ТН	А	НОЛ-СЭЩ-35 У2	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	71706-18			
		ТН	В	НОЛ-СЭЩ-35 У2	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	71706-18			
		ТН	С	НОЛ-СЭЩ-35 У2	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	71706-18			
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-35-IV-04 УХЛ1	0,2S	600/5	47124-11			
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-35-IV-04 УХЛ1	0,2S	600/5	47124-11			
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-35-IV-04 УХЛ1	0,2S	600/5	47124-11			
125	ТП Белово, Вв2-35	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	STSM-38		0,2S	300/1			37491-08
		ТТ	В	STSM-38		0,2S	300/1			37491-08
		ТТ	С	STSM-38		0,2S	300/1			37491-08
126	ТП Берикульская, Ф1-ПЭ-10	Счетчик	ЕА05RAL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТОЛ 10		0,5	75/5			7069-79
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТОЛ 10		0,5	75/5			7069-79

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
127	ТП Берикульская, Ф2-ПЭ-10	Счетчик	ЕА05РАL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10У3	0,5	50/5	1276-59				
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10У3	0,5	50/5	1276-59				
128	ТП Берикульская, Ф3-10	Счетчик	ЕА05РАL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-06				
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-06				
129	ТП Берикульская, Ф4-10	Счетчик	ЕА05РАL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59				
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59				
130	ТП Берикульская, Ф5-10	Счетчик	ЕА05РАL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛО-10-3	0,2S	200/5	25433-03				
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛО-10-3	0,2S	200/5	25433-03				

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
131	ТП Берикульская, Ф6-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛО-10-3		0,2S	75/5			25433-03	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛО-10-3		0,2S	75/5			25433-06	
132	ТП Берикульская, Ф7-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛО-10-3		0,2S	75/5			25433-06	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛО-10-3		0,2S	75/5			25433-06	
133	ТП Берикульская, М1-35	Счетчик	А1802РАLХQ-Р4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06				
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	STSM-38 УХЛ1		0,2S	200/1			37491-08	
		ТТ	В	STSM-38 УХЛ1		0,2S	200/1			37491-08	
		ТТ	С	STSM-38 УХЛ1		0,2S	200/1			37491-08	
134	ТП Берикульская, М3-35	Счетчик	А1802РАLХQ-Р4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06				
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	STSM-38 УХЛ1		0,2S	200/1			37491-08	
		ТТ	В	STSM-38 УХЛ1		0,2S	200/1	37491-08			
		ТТ	С	STSM-38 УХЛ1		0,2S	200/1	37491-08			

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
135	ТП Берикульская, ВЛ1 Мариинск-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	150/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	150/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	150/1	36672-08		
136	ТП Берикульская, ВЛ2 Антибесская- 110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	150/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	150/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	150/1	36672-08		
137	ТП Болотное, ПВ1	Счетчик	EA05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10 У3	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10 У3	0,5	1000/5	1261-59		
138	ТП Болотное, ПВ2	Счетчик	EA05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛК10-6 У3	0,5	1000/5	9143-01		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК10-6 У3	0,5	1000/5	9143-01		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
139	ТП Болотное, ПВЗ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПОЛ-10-3		0,5S	1500/5			47958-16
		ТТ	В	ТПОЛ-10-3		0,5S	1500/5			47958-16
		ТТ	С	ТПОЛ-10-3		0,5S	1500/5			47958-16
140	ТП Болотное, Ф1	Счетчик	EA05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТВЛМ-10		0,5	300/5			1856-63
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТВЛМ-10		0,5	300/5			1856-63
141	ТП Болотное, Ф2	Счетчик	EA02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10-М У2		0,5	100/5			22192-07
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10-М У2		0,5	100/5			22192-07
142	ТП Болотное, Ф3-6	Счетчик	EA02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПФМ-10		0,5	300/5			814-53
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПФМ-10		0,5	300/5			814-53

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
143	ТП Болотное, Ф4-6	Счетчик	EA02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПФМ-10		0,5	200/5			814-53
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПФМ-10		0,5	200/5			814-53
144	ТП Болотное, Ф5-6	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТВЛМ-10		0,5	300/5			1856-63
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТВЛМ-10		0,5	300/5			1856-63
145	ТП Болотное, Ф6-6	Счетчик	EA02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	300/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	300/5			1276-59
146	ТП Болотное, Ф-345-35	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	STSM-38		0,2S	50/1			37491-08
		ТТ	В	STSM-38		0,2S	50/1			37491-08
		ТТ	С	STSM-38		0,2S	50/1			37491-08

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
147	ТП Болотное, Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
148	ТП Болотное, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
149	ТП Буготак, Вв1-10	Счетчик	EA02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10-1 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-1 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
150	ТП Буготак, Вв2-10	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10-1 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-1 У3	0,2S	1000/5	25433-03		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
151	ТП Буготак, ПВ1	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПОЛ-10		0,5	1000/5			1261-59	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПОЛ-10		0,5	1000/5			1261-59	
152	ТП Буготак, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПОЛ-10		0,5	600/5			1261-59	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПОЛ-10		0,5	600/5			1261-59	
153	ТП Буготак, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RAL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛО-10-1 УЗ		0,2S	100/5			25433-03	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛО-10-1 УЗ		0,2S	100/5			25433-03	
154	ТП Буготак, Ф1ПЭ(Ф3-10)	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	100/5			1276-59	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	100/5	1276-59			

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
155	ТП Буготак, Ф2-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	150/5	814-53		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	150/5	814-53		
156	ТП Буготак, Ф2ПЭ(Ф8-10)	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
157	ТП Буготак, Ф4-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,2S	150/5	22192-07		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,2S	150/5	22192-07		
158	ТП Буготак, Ф5-10	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10-5 УЗ	0,2S	150/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-5 УЗ	0,2S	150/5	25433-03		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
159	ТП Буготак, Ф6-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТЛО-10-5 УЗ		0,2S	150/5			25433-03
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛО-10-5 УЗ		0,2S	150/5			25433-03
160	ТП Буготак, ВЛ П2-И	Счетчик	А1802РАLQ-Р4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13			
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12			
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12			
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12			
161	ТП Буготак, ВЛ П2-М	Счетчик	А1802РАLQ-Р4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13			
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12			
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12			
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12			
162	ТП Буготак, Т1-110	Счетчик	А1802РАLQ-Р4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13			
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12			
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12			
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12			

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
163	ТП Буготак, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
164	ТП Буреничево, Ф1-10	Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	100/5	30709-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	100/5	30709-06		
165	ТП Буреничево, Ф2-10	Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
166	ТП Буреничево, Ф4-10	Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
167	ТП Буреничево, Ф5-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛО-10-3	0,2S	150/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-3	0,2S	150/5	25433-03		
168	ТП Буреничево, Т1-110	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08		
169	ТП Буреничево, Т2-110	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08		
170	ТП Бускусан, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RAL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
171	ТП Бускускан, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RAL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	50/5	2473-69		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	50/5	2473-69		
172	ТП Бускускан, Вв1-35	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
173	ТП Бускускан, Вв2-35	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
174	ТП Бускускан, ФБ3-29-35	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
175	ТП Валерино, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10-М У2		0,5	50/5			22192-03	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10-М У2		0,5	50/5			22192-03	
176	ТП Валерино, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	75/5			1276-59	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	75/5			1276-59	
177	ТП Валерино, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5	150/5			2363-68	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛМ-10		0,5	150/5			2363-68	
178	ТП Валерино, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5	150/5			2363-68	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛМ-10		0,5	150/5	2363-68			

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
179	ТП Валерино, Т1-110	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФ110	0,2S	100/1	16635-05		
		ТТ	В	ТГФ110	0,2S	100/1	16635-05		
		ТТ	С	ТГФ110	0,2S	100/1	16635-05		
180	ТП Валерино, Т2-110	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФ110	0,2S	100/1	16635-05		
		ТТ	В	ТГФ110	0,2S	100/1	16635-05		
		ТТ	С	ТГФ110	0,2S	100/1	16635-05		
181	ТП Валиханово, ВЛ-223 220кВ	Счетчик	A1805RAL-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	НКФ-220-58 У1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	14626-95		
		ТН	В	НКФ-220-58 У1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	14626-95		
		ТН	С	НКФ-220-58 У1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	14626-95		
		ТТ	А	ТФНД-220	0,5	1000/5	5218-76		
		ТТ	В	ТФНД-220	0,5	1000/5	5218-76		
		ТТ	С	ТФНД-220	0,5	1000/5	5218-76		
182	ТП Валиханово, ВЛ-225 220кВ	Счетчик	A1805RAL-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	НКФ-220-58 У1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	14626-95		
		ТН	В	НКФ-220-58 У1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	14626-95		
		ТН	С	НКФ-220-58 У1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	14626-95		
		ТТ	А	ТФНД-220	0,5	1000/5	5218-76		
		ТТ	В	ТФНД-220	0,5	1000/5	5218-76		
		ТТ	С	ТФНД-220	0,5	1000/5	5218-76		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
183	ТП Восточная, ФСЦБ	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	Т-0,66	0,5S	300/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66	0,5S	300/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66	0,5S	300/5	22656-02		
184	ТП Восточная, Вв1-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	800/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	800/5	25433-06		
185	ТП Восточная, Вв2-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
186	ТП Восточная, ПВ1	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10 У3	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10 У3	0,5	1000/5	1261-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
187	ТП Восточная, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПОЛ-10		0,5	1000/5			1261-08	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПОЛ-10		0,5	1000/5			1261-08	
188	ТП Восточная, Ф1ПЭ(Ф3-10)	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10У3		0,5	100/5			1276-59	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10У3		0,5	100/5			1276-59	
189	ТП Восточная, Ф2-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛО-10		0,2S	200/5			25433-03	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛО-10		0,2S	200/5			25433-03	
190	ТП Восточная, Ф2ПЭ(Ф8-10)	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТВЛМ-10		0,5	100/5			1856-63	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТВЛМ-10		0,5	100/5	1856-63			

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
191	ТП Восточная, Ф5-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5				100/5	2363-68
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛМ-10		0,5				100/5	2363-68
192	ТП Восточная, Ф6-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛО-10		0,2S				100/5	25433-03
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛО-10		0,2S				100/5	25433-03
193	ТП Восточная, Ф9-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10-М		0,5				200/5	22192-03
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10-М		0,5				200/5	22192-03
194	ТП Восточная, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13				
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12				
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12				
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12				

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
195	ТП Восточная, Т2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
196	ТП Входная, Ф11-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	75/5	814-53		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	75/5	814-53		
197	ТП Входная, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10У3	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10У3	0,5	150/5	1276-59		
198	ТП Входная, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10У3	0,5	300/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10У3	0,5	300/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
199	ТП Входная, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОЛ-10 III	0,5S	300/5	36308-07		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ-10 III	0,5S	300/5	36308-07		
200	ТП Входная, Ф4ПЭ-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10У3	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10У3	0,5	100/5	1276-59		
201	ТП Входная, Ф6-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
202	ТП Входная, Ф7-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5	300/5	30709-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5	300/5	30709-06		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
203	ТП Входная, Ф8-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	300/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	300/5	25433-06		
204	ТП Входная, Ф9-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
205	ТП Входная, С63-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	150/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	150/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	150/1	36672-08		
206	ТП Входная, С64-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
207	ТП Груздевка, ТСН1-0.22	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	Т-0,66 УЗ	0,5S	600/5	19956-02		
		ТТ	В	Т-0,66 УЗ	0,5S	600/5	19956-02		
		ТТ	С	Т-0,66 УЗ	0,5S	600/5	19956-02		
208	ТП Груздевка, Вв1-10	Счетчик	ЕА02RAL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
209	ТП Груздевка, Вв2-10	Счетчик	ЕА02RAL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
210	ТП Груздевка, ПВ1	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
211	ТП Груздевка, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
212	ТП Груздевка, Ф1-10	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03М		0,2S/0,5	1	36697-08		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
213	ТП Груздевка, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	40/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	40/5	1276-59		
214	ТП Груздевка, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10У3	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10У3	0,5	50/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
215	ТП Груздевка, Ф3-10	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03М		0,2S/0,5	1	36697-08	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
216	ТП Груздевка, Ф4-10	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03М		0,2S/0,5	1	36697-08		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
217	ТП Груздевка, Ф-89-35	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03М		0,2S/0,5	1	36697-08		
		ТН	А	НОМ-35	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	187-49		
		ТН	В	НОМ-35	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	187-49		
		ТН	С	НОМ-35	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	187-49		
		ТТ	А	ТФН-35	0,5	300/5	664-51		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТФН-35	0,5	300/5	664-51		
218	ТП Груздевка, Т1-110	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03М		0,2S/0,5	1	36697-08		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
219	ТП Груздевка, Т2-110	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03М		0,2S/0,5	1	36697-08	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
220	ТП Гурьевск, ТСН1-0.4	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5	150/5	22656-07		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5	150/5	22656-07		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5	150/5	22656-07		
221	ТП Гурьевск, ПВ1	Счетчик	ЕА05RL-P2B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	600/5	2473-69		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	600/5	2473-69		
222	ТП Гусинобродская, ФСЦБ	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	Т-0,66	0,5S	300/5	36382-07		
		ТТ	В	Т-0,66	0,5S	300/5	36382-07		
		ТТ	С	Т-0,66	0,5S	300/5	36382-07		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
223	ТП Гусинобродская, Вв1-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10-М-3 УХЛ2	0,5S	1500/5	47958-16		
		ТТ	В	ТПОЛ-10-М-3 УХЛ2	0,5S	1500/5	47958-16		
		ТТ	С	ТПОЛ-10-М-3 УХЛ2	0,5S	1500/5	47958-16		
224	ТП Гусинобродская, Вв2-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10-М-3 УХЛ2	0,5S	1500/5	47958-16		
		ТТ	В	ТПОЛ-10-М-3 УХЛ2	0,5S	1500/5	47958-16		
		ТТ	С	ТПОЛ-10-М-3 УХЛ2	0,5S	1500/5	47958-16		
225	ТП Гусинобродская, ПВ1	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОФ-10	0,5	1000/5	518-50		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОФ-10	0,5	1000/5	518-50		
226	ТП Гусинобродская, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10-М-3	0,2S	1500/5	47958-16		
		ТТ	В	ТПОЛ-10-М-3	0,2S	1500/5	47958-16		
		ТТ	С	ТПОЛ-10-М-3	0,2S	1500/5	47958-16		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
227	ТП Гусинобродская, ПВЗ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОВ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10-М-3	0,2S	1500/5	47958-16		
		ТТ	В	ТПОЛ-10-М-3	0,2S	1500/5	47958-16		
		ТТ	С	ТПОЛ-10-М-3	0,2S	1500/5	47958-16		
228	ТП Гусинобродская, Ф1ПЭ(Ф3-10)	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10У3	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10У3	0,5	200/5	1276-59		
229	ТП Гусинобродская, Ф2-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	300/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	300/5	25433-06		
230	ТП Гусинобродская, Ф2ПЭ(Ф8-10)	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
231	ТП Гусинобродская, Ф5-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5				50/5	2363-68
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛМ-10		0,5				50/5	2363-68
232	ТП Гусинобродская, Ф6-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТВЛМ-10		0,5				300/5	1856-63
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТВЛМ-10		0,5				300/5	1856-63
233	ТП Гусинобродская, Ф7-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5				100/5	1276-59
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5				100/5	1276-59
234	ТП Гусинобродская, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13				
		ТТ	А	ТГФМ-110 УХЛ1*	0,2S	150/1	52261-12				
		ТТ	В	ТГФМ-110 УХЛ1*	0,2S	150/1	52261-12				
		ТТ	С	ТГФМ-110 УХЛ1*	0,2S	150/1	52261-12				

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
235	ТП Гусинобродская, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110 УХЛ1*	0,2S	150/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110 УХЛ1*	0,2S	150/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110 УХЛ1*	0,2S	150/1	52261-12		
236	ТП Густафьево, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
237	ТП Густафьево, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10к	0,5	200/5	2367-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10к	0,5	200/5	2367-68		
238	ТП Густафьево, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-03		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
239	ТП Густафьево, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10к		0,5				100/5	2367-68
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10к		0,5				100/5	2367-68
240	ТП Густафьево, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08				
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08				
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08				
241	ТП Густафьево, Т2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08				
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08				
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08				
242	ТП Дорогино, Вв1-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛО-10-1 У3		0,2S				1000/5	25433-03
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛО-10-1 У3		0,2S				1000/5	25433-03

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
243	ТП Дорогино, Вв2-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10-1 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-1 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
244	ТП Дорогино, ПВ1	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
245	ТП Дорогино, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПФ-10	0,5	400/5	517-50		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПФ-10	0,5	400/5	517-50		
246	ТП Дорогино, ПВ-3 (ВИПЭ)	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	В	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
247	ТП Дорогино, Ф10-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5				300/5	1276-59
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5				300/5	1276-59
248	ТП Дорогино, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПФМ-10		0,5				100/5	814-53
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПФМ-10		0,5				100/5	814-53
249	ТП Дорогино, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10У3		0,5				300/5	1276-59
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10У3		0,5				300/5	1276-59
250	ТП Дорогино, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПФМ-10		0,5				100/5	814-53
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПФМ-10		0,5				100/5	814-53

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
251	ТП Дорогино, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТОГФМ-110	0,2S	100/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110	0,2S	100/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110	0,2S	100/1	53344-13		
252	ТП Дорогино, Т2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТОГФМ-110	0,2S	100/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110	0,2S	100/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110	0,2S	100/1	53344-13		
253	ТП Дорогино, Ю12С-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТОГФМ-110	0,2S	600/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110	0,2S	600/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110	0,2S	600/1	53344-13		
254	ТП Дорогино, Ю12Ю-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТОГФМ-110	0,2S	600/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110	0,2S	600/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110	0,2S	600/1	53344-13		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
255	ТП Драгунская, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	200/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	200/5			1276-59
256	ТП Драгунская, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТОЛ 10-1		0,5	40/5			15128-01
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТОЛ 10-1		0,5	40/5			15128-01
257	ТП Драгунская, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10У3		0,5	50/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10У3		0,5	50/5			1276-59
258	ТП Драгунская, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12			
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12			
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12			

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
259	ТП Драгунская, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
260	ТП Дуброво, Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	СРВ 123	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	15853-96		
		ТН	В	СРВ 123	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	15853-96		
		ТН	С	СРВ 123	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	15853-96		
		ТТ	А	ТГФ-110	0,2S	50/5	58287-14		
		ТТ	В	ТГФ-110	0,2S	50/5	58287-14		
		ТТ	С	ТГФ-110	0,2S	50/5	58287-14		
261	ТП Думный, Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II УХЛ1	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II УХЛ1	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II УХЛ1	0,2S	75/1	52261-12		
262	ТП Душленская, ФСЦБ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	300/5	17551-06		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	300/5	17551-06		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	300/5	17551-06		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
263	ТП Душленская, Вв1-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТЛО-10		0,2S	1000/5			25433-06
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛО-10		0,2S	1000/5			25433-06
264	ТП Душленская, Вв2-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТЛО-10		0,2S	1000/5			25433-06
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛО-10		0,2S	1000/5			25433-06
265	ТП Душленская, ПВ1	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПОФ		0,5	800/5			518-50
		ТТ	В	ТПОФ		0,5	800/5			518-50
		ТТ	С	ТПОФ		0,5	800/5			518-50
266	ТП Душленская, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПОФ		0,5	800/5			518-50
		ТТ	В	ТПОФ		0,5	800/5			518-50
		ТТ	С	ТПОФ		0,5	800/5			518-50

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
267	ТП Дупленская, Ф1ПЭ-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	50/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	50/5			1276-59
268	ТП Дупленская, Ф2ПЭ-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5	50/5			2363-68
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛМ-10		0,5	50/5			2363-68
269	ТП Дупленская, Ф4-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПФМ-10		0,5	100/5			814-53
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	100/5			1276-59
270	ТП Дупленская, Ф5-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10-М У2		0,5S	100/5			22192-07
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10-М У2		0,5S	100/5			22192-07

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
271	ТП Дуленская, Ф6-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПФ-10		0,5				50/5	517-50
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПФ-10		0,5				50/5	517-50
272	ТП Дуленская, Ф-86-35	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06				
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	STSM-38		0,2S				75/1	37491-08
		ТТ	В	STSM-38		0,2S				75/1	37491-08
		ТТ	С	STSM-38		0,2S				75/1	37491-08
273	ТП Дуленская, Т1-110	Счетчик	А1802RAL-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08				
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08				
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08				
274	ТП Дуленская, Т2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08				
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08				
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08				

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
275	ТП Евсино, ВВ1-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
276	ТП Евсино, ВВ2-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
277	ТП Евсино, ПВ1	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
278	ТП Евсино, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
279	ТП Евсино, ПВЗ(ВИПЭ)	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1500/5	1261-59		
		ТТ	В	ТПОЛ-10	0,5	1500/5	1261-59		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1500/5	1261-59		
280	ТП Евсино, Ф1-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	100/5	30709-05		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	100/5	30709-05		
281	ТП Евсино, Ф11-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
282	ТП Евсино, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
283	ТП Евсино, Ф2-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5				400/5	2363-68
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛМ-10		0,5				400/5	2363-68
284	ТП Евсино, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПФМ-10		0,5				100/5	814-53
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПФМ-10		0,5				100/5	814-53
285	ТП Евсино, Ф4-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛО-10		0,2S				100/5	25433-03
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛО-10		0,2S				100/5	25433-03
286	ТП Евсино, Ф1-35	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-70				
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-70				
		ТН	С	ЗНОМ-35-65	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-70				
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	200/5	3689-73				
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	200/5	3689-73				

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
287	ТП Евсино, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТОГФМ-110 II* УХЛ1*	0,2S	100/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110 II* УХЛ1*	0,2S	100/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110 II* УХЛ1*	0,2S	100/1	53344-13		
288	ТП Евсино, Т2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТОГФМ-110 II* УХЛ1*	0,2S	100/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110 II* УХЛ1*	0,2S	100/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110 II* УХЛ1*	0,2S	100/1	53344-13		
289	ТП Евсино, Ю11С-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТОГФМ-110	0,2S	600/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110	0,2S	600/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110	0,2S	600/1	53344-13		
290	ТП Евсино, Ю11Ю-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТОГФМ-110	0,2S	600/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110	0,2S	600/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110	0,2S	600/1	53344-13		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
291	ТП Егозово, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1		0,5S				75/5	47958-16
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1		0,5S				75/5	47958-16
292	ТП Егозово, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04				
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04				
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04				
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1 У2	0,5S	75/5	47958-16				
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1 У2	0,5S	75/5	47958-16				
293	ТП Егозово, Ф3-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПОЛ-10		0,5				600/5	1261-59
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПОЛ-10		0,5				600/5	1261-59
294	ТП Егозово, Ф4-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04				
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04				
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04				
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59				
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59				

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
295	ТП Егозово, Ф6-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛО-10-3 У3	0,2S	50/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-3 У3	0,2S	50/5	25433-03		
296	ТП Егозово, Ф7-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
297	ТП Егозово, Ф8-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
298	ТП Егозово, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1*	0,2S	100/1	36672-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
299	ТП Егозово, Т2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1*	0,2S	100/1	36672-08		
300	ТП Ерунаково, Ф1-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
301	ТП Ерунаково, Ф11-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
302	ТП Ерунаково, Ф14-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10 21 УЗ	0,2S	100/5	30709-05		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10 21 УЗ	0,2S	100/5	30709-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
303	ТП Ерунаково, Ф15-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
304	ТП Ерунаково, Ф2-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
305	ТП Ерунаково, Ф7-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
306	ТП Ерунаково, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТРГ-110 II* УХЛ1	0,2S	200/5	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 II* УХЛ1	0,2S	200/5	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 II* УХЛ1	0,2S	200/5	26813-06		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
307	ТП Ерунаково, Т2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	СРВ 123	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	15853-96		
		ТН	В	СРВ 123	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	15853-96		
		ТН	С	СРВ 123	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	15853-96		
		ТТ	А	ТРГ-110 II* УХЛ1	0,2S	200/5	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 II* УХЛ1	0,2S	200/5	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 II* УХЛ1	0,2S	200/5	26813-06		
308	ТП Жатва, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10У3	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10У3	0,5	50/5	1276-59		
309	ТП Жатва, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
310	ТП Жатва, Вв1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
311	ТП Жатва, Вв2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
312	ТП Забойщик, Вв1-6	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-6УЗ	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-6УЗ	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-6УЗ	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛО-10-1 УЗ	0,2S	1500/5	25433-08		
		ТТ	В	ТЛО-10-1 УЗ	0,2S	1500/5	25433-08		
		ТТ	С	ТЛО-10-1 УЗ	0,2S	1500/5	25433-08		
313	ТП Забойщик, Вв2-6	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-6УЗ	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-6УЗ	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-6УЗ	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛО-10-1 УЗ	0,2S	1500/5	25433-08		
		ТТ	В	ТЛО-10-1 УЗ	0,2S	1500/5	25433-08		
		ТТ	С	ТЛО-10-1 УЗ	0,2S	1500/5	25433-08		
314	ТП Забойщик, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RAL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10УЗ	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10УЗ	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10УЗ	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
315	ТП Забойщик, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RAL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
316	ТП Забулга, ТСН1-0.22	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	150/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	150/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	150/5	22656-02		
317	ТП Забулга, Т1-110	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
318	ТП Зверобойка, ТСН1-0.22	Счетчик	ЕА05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	Т-0,66	0,5S	300/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66	0,5S	300/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66	0,5S	300/5	22656-02		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
319	ТП Зверобойка, Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
320	ТП Зубково, ТСН1-0.4	Счетчик	EA05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
321	ТП Зубково, ТСН2-0.4	Счетчик	EA05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
322	ТП Зубково, Ф1ДПР	Счетчик	EA05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФН-35М	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	С	-					

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
323	ТП Зубково, Ф2ДПР	Счетчик	A1802RAL-P4GB-DW-3		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТОЛ-35Ш-V УХЛ1	0,2S	200/5	47959-11		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ-35Ш-V УХЛ1	0,2S	200/5	47959-11		
324	ТП Зубково, Л218-220	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	600/1	36671-08		
		ТТ	В	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	600/1	36671-08		
		ТТ	С	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	600/1	36671-08		
325	ТП Зубково, Л220-220	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	600/1	36671-08		
		ТТ	В	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	600/1	36671-08		
		ТТ	С	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	600/1	36671-08		
326	ТП Зубково, Т1-220	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	100/1	36671-12		
		ТТ	В	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	100/1	36671-12		
		ТТ	С	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	100/1	36671-12		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
327	ТП Зубково, Т2-220	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	100/1	36671-12		
		ТТ	В	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	100/1	36671-12		
		ТТ	С	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	100/1	36671-12		
328	ТП Иверка, Ф1-ПЭ-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТАМИ-10У3	0,5	10000/100	72239-18		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
329	ТП Иверка, Ф2-ПЭ-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТАМИ-10У3	0,5	10000/100	72239-18		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
330	ТП Иверка, Ф3-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТАМИ-10У3	0,5	10000/100	72239-18		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	150/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	150/5	25433-03		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
331	ТП Иверка, Ф4-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НТАМИ-10У3	0,5	10000/100	72239-18				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛО-10		0,2S	100/5			25433-03	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛО-10		0,2S	100/5			25433-03	
332	ТП Иверка, Ф5-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НТАМИ-10У3	0,5	10000/100	72239-18				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	75/5			1276-59	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	75/5			1276-59	
333	ТП Иверка, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08				
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08				
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08				
334	ТП Иверка, Т2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08				
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08				
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08				

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
335	ТП Ижморская, Ф1-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
336	ТП Ижморская, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10-3	0,2S	100/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-3	0,2S	100/5	25433-06		
337	ТП Ижморская, Ф3-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
338	ТП Ижморская, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-06		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
339	ТП Ижморская, Ф6-10	Счетчик	EA05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10-М		0,5	150/5			22192-03
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10-М		0,5	150/5			22192-03
340	ТП Ижморская, ф-35	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	STSM-38		0,2S	50/1			37491-08
		ТТ	В	STSM-38		0,2S	50/1			37491-08
		ТТ	С	STSM-38		0,2S	50/1			37491-08
341	ТП Ижморская, ВЛ Троицк-Иверка- 110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТТ	А	ТОГФ-110 III	0,2S	400/5	61432-15			
		ТТ	В	ТОГФ-110 III	0,2S	400/5	61432-15			
		ТТ	С	ТОГФ-110 III	0,2S	400/5	61432-15			
342	ТП Ижморская, ВЛ Яя-Иверка-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТТ	А	ТОГФ-110 III	0,2S	400/5	61432-15			
		ТТ	В	ТОГФ-110 III	0,2S	400/5	61432-15			
		ТТ	С	ТОГФ-110 III	0,2S	400/5	61432-15			

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
343	ТП Изылинка, Вв1-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
344	ТП Изылинка, Вв2-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10-1 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-1 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
345	ТП Изылинка, ПВ1	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
346	ТП Изылинка, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
347	ТП Изылинка, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
348	ТП Изылинка, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	100/5	30709-05		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	100/5	30709-05		
349	ТП Изылинка, Ф4-10	Счетчик	ЕА02RAL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
350	ТП Изылинка, Ф5-10	Счетчик	ЕА02RL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10-5 УЗ	0,2S	150/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-1 УЗ	0,2S	150/5	25433-03		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
351	ТП Изылинка, Ф6-10	Счетчик	EA02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛО-10		0,2S	100/5			25433-03	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛО-10		0,2S	100/5			25433-03	
352	ТП Изылинка, Ф9-10	Счетчик	EA02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	100/5			1276-59	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	100/5			1276-59	
353	ТП Изылинка, В1-35	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06				
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	STSM-38		0,2S	200/1			37491-08	
		ТТ	В	STSM-38		0,2S	200/1			37491-08	
		ТТ	С	STSM-38		0,2S	200/1			37491-08	
354	ТП Изылинка, В2-35	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06				
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	STSM-38		0,2S	200/1			37491-08	
		ТТ	В	STSM-38		0,2S	200/1	37491-08			
		ТТ	С	STSM-38		0,2S	200/1	37491-08			

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
355	ТП Изылинка, Ф102-35	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	100/5	3689-73		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	100/5	3689-73		
356	ТП Изылинка, Ф112-35	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТФН-35	0,5	75/5	664-51		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТФН-35	0,5	75/5	664-51		
357	ТП Изылинка, Ф340-35	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	300/5	3689-73		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТФНД-35М	0,5	300/5	3689-73		
358	ТП Изылинка, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1*	0,2S	100/1	36672-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
359	ТП Изылинка, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1*	0,2S	100/1	36672-08		
360	ТП Илюшкино, ТСН1-0.4	Счетчик	EA05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	150/5	29482-05		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	150/5	29482-05		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	150/5	29482-05		
361	ТП Илюшкино, Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
362	ТП Инская, Вв1-10 (К-11)	Счетчик	EA02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10 У3	0,5	10000/100	51199-18		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	1500/5	30709-11		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	1500/5	30709-11		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
363	ТП Инская, ПВ1	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НТМИ-10 У3	0,5	10000/100	51199-18			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПОЛ-10		0,5	800/5			1261-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПОЛ-10		0,5	800/5			1261-59
364	ТП Инская, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПОЛ-10		0,5	800/5			1261-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПОЛ-10		0,5	800/5			1261-59
365	ТП Инская, Ф1003-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10 У3	0,5	10000/100	51199-18			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТЛО-10 У3		0,2S	600/5			25433-03
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛО-10 У3		0,2S	600/5			25433-03
366	ТП Инская, Ф10174-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТЛО-10-1		0,2S	1000/5			25433-03
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛО-10-1		0,2S	1000/5			25433-03

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
367	ТП Инская, Ф10175-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НТМИ-10 УЗ	0,5	10000/100	51199-18		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10-1	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-1	0,2S	1000/5	25433-03		
368	ТП Инская, Ф2ПЭ (Ф8-10)	Счетчик	ЕА02RL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛП-10 21 УЗ	0,2S	200/5	30709-05		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10 21 УЗ	0,2S	200/5	30709-05		
369	ТП Инская, Т1-110	Счетчик	А1802РАLQ-Р4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
370	ТП Иня-Восточная, Вв1-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10-М-4 УХЛ2	0,5S	1500/5	47958-16		
		ТТ	В	ТПОЛ-10-М-4 УХЛ2	0,5S	1500/5	47958-16		
		ТТ	С	ТПОЛ-10-М-4 УХЛ2	0,5S	1500/5	47958-16		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
371	ТП Иня-Восточная, Вв2-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10 М2 У2	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	68841-17				
		ТН	В	ЗНОЛП-ЭК-10 М2 У2	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	68841-17				
		ТН	С	ЗНОЛП-ЭК-10 М2 У2	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	68841-17				
		ТТ	А	ТПОЛ-10-М-4 УХЛ2	0,5S	1500/5	47958-16				
		ТТ	В	ТПОЛ-10-М-4 УХЛ2	0,5S	1500/5	47958-16				
		ТТ	С	ТПОЛ-10-М-4 УХЛ2	0,5S	1500/5	47958-16				
372	ТП Иня-Восточная, ПВ1	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59				
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59				
373	ТП Иня-Восточная, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10 М2 У2	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	68841-17				
		ТН	В	ЗНОЛП-ЭК-10 М2 У2	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	68841-17				
		ТН	С	ЗНОЛП-ЭК-10 М2 У2	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	68841-17				
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59				
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59				
374	ТП Иня-Восточная, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	150/5	1261-02				
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	150/5	1261-02				

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
375	ТП Иня-Восточная, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10 М2 У2	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	68841-17				
		ТН	В	ЗНОЛП-ЭК-10 М2 У2	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	68841-17				
		ТН	С	ЗНОЛП-ЭК-10 М2 У2	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	68841-17				
		ТТ	А	ТПЛ-СЭЩ-10-81 У2	0,5S	200/5	71808-18				
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-СЭЩ-10-81 У2	0,5S	200/5	71808-18				
376	ТП Иня-Восточная, Ф3-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68				
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68				
377	ТП Иня-Восточная, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10 М2 У2	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	68841-17				
		ТН	В	ЗНОЛП-ЭК-10 М2 У2	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	68841-17				
		ТН	С	ЗНОЛП-ЭК-10 М2 У2	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	68841-17				
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59				
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59				
378	ТП Иня-Восточная, Ф5-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	150/5	1261-02				
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	150/5	1261-02				

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
379	ТП Иня-Восточная, Ф6-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10 М2 У2	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	68841-17		
		ТН	В	ЗНОЛП-ЭК-10 М2 У2	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	68841-17		
		ТН	С	ЗНОЛП-ЭК-10 М2 У2	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	68841-17		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
380	ТП Иня-Восточная, Яч.№10 (Нордмолл)	Счетчик	ЕА05RL-P2B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10 М2 У2	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	68841-17		
		ТН	В	ЗНОЛП-ЭК-10 М2 У2	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	68841-17		
		ТН	С	ЗНОЛП-ЭК-10 М2 У2	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	68841-17		
		ТТ	А	ТПОЛ-10 У3	0,5	150/5	47958-16		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10 У3	0,5	150/5	47958-16		
381	ТП Иня-Восточная, Яч.№17 (Нордмолл)	Счетчик	ЕА05RL-P2B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10 У3	0,5	150/5	47958-16		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10 У3	0,5	150/5	47958-16		
382	ТП Иня-Восточная, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
383	ТП Иня-Восточная, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
384	ТП Иртышская, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
385	ТП Иртышская, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
386	ТП Иртышская, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
387	ТП Иртышская, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5	200/5			2363-68
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛМ-10		0,5	200/5			2363-68
388	ТП Иртышская, Ф6-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10-М		0,5	300/5			22192-07
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10-М		0,5	300/5			22192-07
389	ТП Иртышская, Ф7-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5	100/5			2363-68
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛМ-10		0,5	100/5			2363-68
390	ТП Иртышская, Ф8-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	150/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	150/5			1276-59

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
391	ТП Иртышская, Ф9-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5				200/5	1276-59
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5				200/5	1276-59
392	ТП Иртышская, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08				
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08				
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08				
393	ТП Иртышская, Т2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08				
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08				
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08				
394	ТП Исилькуль, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛП-10		0,5				300/5	30709-05
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛП-10		0,5		300/5	30709-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
395	ТП Исилькуль, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТЛО-10		0,5	100/5			25433-03
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛО-10		0,5	100/5			25433-03
396	ТП Исилькуль, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТЛП-10		0,5	300/5			30709-05
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛП-10		0,5	300/5			30709-05
397	ТП Исилькуль, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПФМ-10		0,5	100/5			814-53
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПФМ-10		0,5	100/5			814-53
398	ТП Исилькуль, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТЛП-10		0,5	400/5			30709-05
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛП-10		0,5	400/5			30709-05

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
399	ТП Исилькуль, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5	150/5	30709-05		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5	150/5	30709-05		
400	ТП Исилькуль, Ф5-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	100/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	100/5	25433-03		
401	ТП Исилькуль, Ф8-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
402	ТП Исилькуль, Т1-110	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	150/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	150/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	150/1	36672-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
403	ТП Исилькуль, Т2-110	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
404	ТП Искитим, ТСН1-0,4	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	Т-0,66	0,5	300/5	15698-96		
		ТТ	В	Т-0,66	0,5	300/5	15698-96		
		ТТ	С	Т-0,66	0,5	300/5	15698-96		
405	ТП Искитим, Вв1-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10 У3	0,2S	600/5	25433-03		
		ТТ	В	ТЛК10-6 У3	0,5	600/5	9143-01		
		ТТ	С	ТЛО-10 У3	0,2S	600/5	25433-03		
406	ТП Искитим, ПВ1	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	300/5	2473-69		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	300/5	2473-69		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
407	ТП Искитим, Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	50/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	50/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	50/1	52261-12		
408	ТП Иткуль, Вв1-10	Счетчик	EA02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
409	ТП Иткуль, Вв2-10	Счетчик	EA05RAL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	800/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	800/5	25433-03		
410	ТП Иткуль, ПВ1	Счетчик	EA05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-69		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-69		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
411	ТП Иткуль, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	800/5	1856-63		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	800/5	1856-63		
412	ТП Иткуль, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
413	ТП Иткуль, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
414	ТП Иткуль, Ф3-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-06		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
415	ТП Иткуль, Ф4-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛМ-10		0,5				200/5	2473-69
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛМ-10		0,5				200/5	2473-69
416	ТП Иткуль, Ф5-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10-М У2		0,5				100/5	22192-03
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10-М У2		0,5				100/5	22192-03
417	ТП Иткуль, Т1-110	Счетчик	А1802РАLХQ-Р4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11				
		ТН	А	ЗНОГ-110	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	61431-15				
		ТН	В	ЗНОГ-110	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	61431-15				
		ТН	С	ЗНОГ-110	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	61431-15				
		ТТ	А	ТОГФ-110 III	0,2S	75/5	61432-15				
		ТТ	В	ТОГФ-110 III	0,2S	75/5	61432-15				
		ТТ	С	ТОГФ-110 III	0,2S	75/5	61432-15				
418	ТП Иткуль, Т2-110	Счетчик	А1802РАLХQ-Р4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11				
		ТН	А	ЗНОГ-110	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	61431-15				
		ТН	В	ЗНОГ-110	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	61431-15				
		ТН	С	ЗНОГ-110	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	61431-15				
		ТТ	А	ТОГФ-110 III	0,2S	75/5	61432-15				
		ТТ	В	ТОГФ-110 III	0,2S	75/5	61432-15				
		ТТ	С	ТОГФ-110 III	0,2S	75/5	61432-15				

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
419	ТП Кабаклы, ВВ1-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03				
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03				
420	ТП Кабаклы, ВВ2-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	1000/5	25433-06				
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	1000/5	25433-06				
421	ТП Кабаклы, ПВ1	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59				
		ТТ	В	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59				
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59				
422	ТП Кабаклы, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59				
		ТТ	В	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59				
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59				

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
423	ТП Кабаклы, Ф1-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКoM-3000 per. № 17049-14	УСВ-3 per. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59				
424	ТП Кабаклы, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5S	50/5	22192-07		
		ТТ	В	-					
ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5S	50/5	22192-07				
425	ТП Кабаклы, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	75/5	814-53		
		ТТ	В	-					
ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	75/5	814-53				
426	ТП Кабаклы, Ф3-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5	100/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5	100/5	25433-06				

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
427	ТП Кабаклы, Ф5-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
428	ТП Кабаклы, Ф6-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
429	ТП Кабаклы, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
430	ТП Кабаклы, Т2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
431	ТП Кабинетное, ФСЦБ	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	Т-0,66 УЗ	0,5	200/5	71031-18		
		ТТ	В	Т-0,66 УЗ	0,5	200/5	71031-18		
		ТТ	С	Т-0,66 УЗ	0,5	200/5	71031-18		
432	ТП Кабинетное, Вв1-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
433	ТП Кабинетное, Вв2-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	1000/5	30709-05		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	1000/5	30709-05		
434	ТП Кабинетное, ПВ1	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОФ-10	0,5	750/5	518-50		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОФ-10	0,5	750/5	518-50		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
435	ТП Кабинетное, ПВ2	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПОФ-10		0,5	800/5			518-50
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПОФ-10		0,5	800/5			518-50
436	ТП Кабинетное, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПФ-10		0,5	50/5			517-50
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПФ-10		0,5	50/5			517-50
437	ТП Кабинетное, Ф4-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТОЛ-10-I-2 У2		0,5	300/5			15128-07
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТОЛ-10-I-2 У2		0,5	300/5			15128-07
438	ТП Кабинетное, Ф5-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПФ-10		0,5	200/5			517-50
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПФ-10		0,5	200/5			517-50

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
439	ТП Кабинетное, Ф6-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5				100/5	1276-59
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5				100/5	1276-59
440	ТП Кабинетное, 3-4-Восток	Счетчик	А1802РАLQ-Р4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	400/1	52261-12				
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	400/1	52261-12				
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	400/1	52261-12				
441	ТП Кабинетное, 3-4-Запад	Счетчик	А1802РАLQ-Р4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13				
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	400/1	52261-12				
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	400/1	52261-12				
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	400/1	52261-12				
442	ТП Кайгур, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-Р2В-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04				
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04				
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04				
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59				
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59				

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
443	ТП Кайгур, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-P2B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
444	ТП Кайгур, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
445	ТП Кайгур, Т2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
446	ТП Калары, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RAL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
447	ТП Калары, Ф4-10	Счетчик	ЕА05РАL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
448	ТП Калары, Ф5-10	Счетчик	ЕА05РАL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛО-10-3 У3	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-3 У3	0,2S	100/5	25433-03		
449	ТП Калары, Ф6-10	Счетчик	ЕА05РАL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
450	ТП Калары, Т1-110	Счетчик	А1802РАLQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	75/1	52261-12		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
451	ТП Калары, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	75/1	52261-12		
452	ТП Калачинская, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
453	ТП Калачинская, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
454	ТП Калачинская, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
455	ТП Калачинская, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТОЛ-10-I		0,5	50/5			15128-07	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТОЛ-10-I		0,5	50/5			15128-07	
456	ТП Калачинская, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛО-10		0,2S	150/5			25433-03	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛО-10		0,2S	150/5			25433-03	
457	ТП Калачинская, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	150/5			1276-59	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛМ-10		0,5	150/5			2363-68	
458	ТП Калачинская, Ф5-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛО-10		0,2S	400/5			25433-03	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛО-10		0,2S	400/5			25433-03	

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
459	ТП Калачинская, Ф6-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5				400/5	2363-68
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5				400/5	1276-59
460	ТП Калачинская, Ф7-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5				150/5	1276-59
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5				150/5	1276-59
461	ТП Калачинская, Т1-110	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	150/1	36672-08				
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	150/1	36672-08				
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	150/1	36672-08				
462	ТП Калачинская, Т2-110	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	150/1	36672-08				
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	150/1	36672-08				
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	150/1	36672-08				

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
463	ТП Калтан, Вв1-6	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-11		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-11		
464	ТП Калтан, Вв2-6	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-11		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-11		
465	ТП Калтан, Ф7-6	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
466	ТП Калтан, Ф1-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
467	ТП Калтан, Ф4-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
468	ТП Карасук-3, Вв1-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
469	ТП Карасук-3, Вв2-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
470	ТП Карасук-3, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
471	ТП Карасук-3, Ф12ПЭ-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5	150/5			2363-68
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛМ-10		0,5	150/5			2363-68
472	ТП Карасук-3, Ф13ПЭ-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5	150/5			2363-68
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛМ-10		0,5	150/5			2363-68
473	ТП Карасук-3, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	300/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	300/5			1276-59
474	ТП Карасук-3, Вв1-27.5	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70			
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70			
		ТН	С	-						
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73			
		ТТ	В	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73			
		ТТ	С	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73			

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
475	ТП Карасук-3, ВВ2-27.5	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	ЗНОМ-35-65		0,5	27500/100			912-70
		ТН	В	ЗНОМ-35-65		0,5	27500/100			912-70
		ТН	С	-						
		ТТ	А	ТФНД-35М		0,5	1000/5			3689-73
		ТТ	В	ТФНД-35М		0,5	1000/5			3689-73
		ТТ	С	ТФНД-35М		0,5	1000/5			3689-73
476	ТП Карасук-3, Ф2ДПР	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОМ-35-65		0,5	27500/100			912-70
		ТН	В	ЗНОМ-35-65		0,5	27500/100			912-70
		ТН	С	-						
		ТТ	А	ТОЛ-35Ш-V УХЛ1		0,2S	200/5			47959-11
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТОЛ-35Ш-V УХЛ1		0,2S	200/5			47959-11
477	ТП Карасук-3, ВЛ 291-220	Счетчик	А1802РАLQ-Р4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1		0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$			20344-05
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1		0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$			20344-05
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1		0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$			20344-05
		ТТ	А	ТГФМ-220П* УХЛ1*		0,2S	200/1			36671-12
		ТТ	В	ТГФМ-220П* УХЛ1*		0,2S	200/1			36671-12
		ТТ	С	ТГФМ-220П* УХЛ1*		0,2S	200/1			36671-12
478	ТП Карасук-3, ВЛ 292-220	Счетчик	А1802РАLQ-Р4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1		0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$			20344-05
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1		0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$			20344-05
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1		0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$			20344-05
		ТТ	А	ТГФМ-220П* УХЛ1*		0,2S	200/1			36671-12
		ТТ	В	ТГФМ-220П* УХЛ1*		0,2S	200/1			36671-12
		ТТ	С	ТГФМ-220П* УХЛ1*		0,2S	200/1			36671-12

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
479	ТП Каратканск, ПВ1-10	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	В	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
480	ТП Каратканск, ПВ2-10	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	В	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
481	ТП Каратканск, Ф1-10	Счетчик	ЕА02RAL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
482	ТП Каратканск, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОЛ 10-1	0,5	30/5	15128-01		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ 10-1	0,5	30/5	15128-01		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
483	ТП Каратканск, Ф2-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТЛО-10		0,2S	150/5			25433-06
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛО-10		0,2S	150/5			25433-06
484	ТП Каратканск, Ф3-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5	150/5			2363-68
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛМ-10		0,5	150/5			2363-68
485	ТП Каратканск, Ф4-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	100/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	100/5			1276-59
486	ТП Каратканск, Т1-110	Счетчик	А1802РАLХQ-Р4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08			
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08			
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08			

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
487	ТП Каратканск, Т2-110	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
488	ТП Каргат, Вв1-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
489	ТП Каргат, Вв2-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
490	ТП Каргат, ПВ1	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
491	ТП Каргат, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
492	ТП Каргат, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
493	ТП Каргат, Ф2-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
494	ТП Каргат, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5S	50/5	22192-07		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5S	50/5	22192-07		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
495	ТП Каргат, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5	200/5			2363-68	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛМ-10		0,5	200/5			2363-68	
496	ТП Каргат, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	150/5			1276-59	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	150/5			1276-59	
497	ТП Каргат, Ф5-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	300/5			1276-59	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	300/5			1276-59	
498	ТП Каргат, Ф7-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5	200/5			2363-68	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛМ-10		0,5	200/5			2363-68	

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
499	ТП Каргат, Ф-306-35	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	STSM-38	0,2S	50/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38	0,2S	50/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38	0,2S	50/1	37491-08		
500	ТП Каргат, Ф-88-35	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	STSM-38	0,2S	50/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38	0,2S	50/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38	0,2S	50/1	37491-08		
501	ТП Каргат, 35-110(Т-1)	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
502	ТП Каргат, 36-110(Т-2)	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
503	ТП Карлык, Ф1-10	Счетчик	ЕА02RL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
504	ТП Карлык, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-01	0,5	300/5	51679-12		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-01	0,5	300/5	51679-12		
505	ТП Карлык, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	400/5	25433-06		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	400/5	25433-06		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	400/5	25433-06		
506	ТП Карлык, Ф4-10	Счетчик	ЕА02RL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
507	ТП Карлык, Ф5-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
508	ТП Карлык, Ф6-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М У2	0,5	600/6	47958-16		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М У2	0,5	600/6	47958-16		
509	ТП Карлык, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	150/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	150/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	150/1	52261-12		
510	ТП Карлык, Т2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	150/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	150/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	150/1	52261-12		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
511	ТП Кирзинское, ВВ1-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
512	ТП Кирзинское, ВВ2-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
513	ТП Кирзинское, ПВ1	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
514	ТП Кирзинское, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
515	ТП Кирзинское, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10-М		0,5S				50/5	22192-07
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10-М		0,5S				50/5	22192-07
516	ТП Кирзинское, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10-М		0,5S				50/5	22192-07
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10-М		0,5S				50/5	22192-07
517	ТП Кирзинское, Ф2-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5				200/5	2363-68
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛМ-10		0,5				200/5	2363-68
518	ТП Кирзинское, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10-М		0,5S				50/5	22192-07
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10-М		0,5S				50/5	22192-07

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
519	ТП Кирзинское, Ф3-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	100/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	100/5			1276-59
520	ТП Кирзинское, Ф5-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	200/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	200/5			1276-59
521	ТП Кирзинское, Ф6-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	100/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	100/5			1276-59
522	ТП Кирзинское, В1-110	Счетчик	А1802РАLХQ-Р4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08			
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08			
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08			

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
523	ТП Кирзинское, В2-110	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08		
524	ТП Киселёвск, Ф1ПЭ	Счетчик	EA05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	69604-17		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	69604-17		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	69604-17		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	20/5	69606-17		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	20/5	69606-17		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	20/5	69606-17		
525	ТП Киселёвск, Ф2ПЭ	Счетчик	EA05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	69604-17		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	69604-17		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	69604-17		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	20/5	69606-17		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	20/5	69606-17		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	20/5	69606-17		
526	ТП Киселёвск, Вв К19-35	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАЛИ-НТЗ-35-03	0,5	35000/100	70747-18		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛК-35-2 УХЛ2.1	0,5S	400/5	47959-16		
		ТТ	В	ТЛК-35-2 УХЛ2.1	0,5S	400/5	47959-16		
		ТТ	С	ТЛК-35-2 УХЛ2.1	0,5S	400/5	47959-16		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
527	ТП Киселёвск, Вв К20-35	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАЛИ-НТЗ-35-03	0,5	35000/100	70747-18		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛК-35-2 УХЛ2.1	0,5S	400/5	47959-16		
		ТТ	В	ТЛК-35-2 УХЛ2.1	0,5S	400/5	47959-16		
		ТТ	С	ТЛК-35-2 УХЛ2.1	0,5S	400/5	47959-16		
528	ТП Клубничная, Вв1-10	Счетчик	EA02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
529	ТП Клубничная, Вв2-10	Счетчик	EA02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
530	ТП Клубничная, ПВ1	Счетчик	EA05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
531	ТП Клубничная, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
532	ТП Клубничная, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	30/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	30/5	1276-59		
533	ТП Клубничная, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	75/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	75/5	25433-06		
534	ТП Клубничная, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	50/5	814-53		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	50/5	814-53		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
535	ТП Клубничная, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
536	ТП Клубничная, Ф172-35	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-70		
		ТТ	А	ТОЛ-35III-V УХЛ1	0,2S	100/5	47959-16		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ-35III-V УХЛ1	0,2S	100/5	47959-16		
537	ТП Клубничная, Т1-110	Счетчик	А1802RL-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФ110-II* УХЛ1	0,2S	100/1	34096-07		
		ТТ	В	ТГФ110-II* УХЛ1	0,2S	100/1	34096-07		
		ТТ	С	ТГФ110-II* УХЛ1	0,2S	100/1	34096-07		
538	ТП Клубничная, Т2-110	Счетчик	ЕА05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФ110-II* УХЛ1	0,2S	100/1	34096-07		
		ТТ	В	ТГФ110-II* УХЛ1	0,2S	100/1	34096-07		
		ТТ	С	ТГФ110-II* УХЛ1	0,2S	100/1	34096-07		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
539	ТП Кожурла, Вв1-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТЛО-10		0,2S	1000/5			25433-06
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛО-10		0,2S	1000/5			25433-06
540	ТП Кожурла, Вв2-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТЛО-10		0,2S	1000/5			25433-06
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛО-10		0,2S	1000/5			25433-06
541	ТП Кожурла, ПВ1	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПОЛ-10		0,5	1000/5			1261-59
		ТТ	В	ТПОЛ-10		0,5	1000/5			1261-59
		ТТ	С	ТПОЛ-10		0,5	1000/5			1261-59
542	ТП Кожурла, ПВ2	Счетчик	ЕА05РАL-В-4		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПОЛ-10		0,5	1000/5			1261-59
		ТТ	В	ТПОЛ-10		0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	С	ТПОЛ-10		0,5	1000/5	1261-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
543	ТП Кожурла, Ф1-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	75/5	814-53		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	75/5	814-53		
544	ТП Кожурла, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	40/5	814-53		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	40/5	814-53		
545	ТП Кожурла, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	20/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	20/5	1276-59		
546	ТП Кожурла, Ф4-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
547	ТП Кожурла, Ф5-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5				75/5	1276-59
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5				75/5	1276-59
548	ТП Кожурла, Ф6-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5				75/5	1276-59
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5				75/5	1276-59
549	ТП Кожурла, Ф8-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5				50/5	2363-68
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛМ-10		0,5				50/5	2363-68
550	ТП Кожурла, Т1-110	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08				
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08				
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08				

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
551	ТП Кожурла, Т2-110	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
552	ТП Кокошино, Вв1-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2	1000/5	25433-06		
553	ТП Кокошино, Вв2-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2	1000/5	25433-06		
554	ТП Кокошино, ПВ1	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
555	ТП Кокошино, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПОЛ-10		0,5	1000/5			1261-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПОЛ-10		0,5	1000/5			1261-59
556	ТП Кокошино, Ф1-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПФМ-10		0,5	75/5			814-53
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	75/5	814-53			
557	ТП Кокошино, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	50/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68			
558	ТП Кокошино, Ф2-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1 У2		0,5S	75/5			47958-16
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1 У2		0,5S	75/5	47958-16		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
559	ТП Кокошино, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
560	ТП Кокошино, Ф4-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
561	ТП Кокошино, Ф5-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
562	ТП Кокошино, 35 Восток-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	400/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	400/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	400/1	52261-12		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
563	ТП Кокошино, 35 Запад-110	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	400/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	400/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	400/1	52261-12		
564	ТП Колония, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОЛ 10-1	0,5	50/5	15128-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ 10-1	0,5	50/5	15128-03		
565	ТП Колония, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОЛ 10-1	0,5	30/5	15128-01		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ 10-1	0,5	30/5	15128-01		
566	ТП Колония, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	30/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	30/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
568	ТП Колония, Ф5-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТЛП-10		0,2S	300/5			30709-06
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛП-10		0,2S	300/5			30709-06
569	ТП Колония, Ф246Ц-35	Счетчик	A1805RAL-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-06			
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	STSM-38		0,2S	150/1			37491-08
		ТТ	В	STSM-38		0,2S	150/1			37491-08
		ТТ	С	STSM-38		0,2S	150/1			37491-08
570	ТП Колония, 316 Валерино-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	300/1	36672-08			
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	300/1	36672-08			
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	300/1	36672-08			

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
571	ТП Колония, 316 Татарская-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	300/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	300/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	300/1	36672-08		
572	ТП Колония, РП-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	300/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	300/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	300/1	36672-08		
573	ТП Колония, Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
574	ТП Колония, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
575	ТП Комысловское, ТСН1-0.4кВ	Счетчик	ЕА05RL-P2B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТОП-0,66	0,5	100/5	15174-06		
		ТТ	В	ТОП-0,66	0,5	100/5	15174-06		
		ТТ	С	ТОП-0,66	0,5	100/5	15174-06		
576	ТП Комысловское, Т-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
577	ТП Кондома, Ф1-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10 У3	0,2S	30/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10 У3	0,2S	30/5	25433-06		
578	ТП Кондома, Ф2-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
579	ТП Кондома, Ф3-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	100/5			1276-59	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	100/5			1276-59	
580	ТП Кондома, Ф6-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	100/5			1276-59	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	100/5			1276-59	
581	ТП Кондома, Вв1-35	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06				
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТОЛ-НТ3-35-IV-11		0,2S	300/1			62259-15	
		ТТ	В	ТОЛ-НТ3-35-IV-11		0,2S	300/1			62259-15	
		ТТ	С	ТОЛ-НТ3-35-IV-11		0,2S	300/1			62259-15	
582	ТП Кондома, Вв2-35	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06				
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	STSM-38 УХЛ1		0,2S	300/1			37491-08	
		ТТ	В	STSM-38 УХЛ1		0,2S	300/1	37491-08			
		ТТ	С	STSM-38 УХЛ1		0,2S	300/1	37491-08			

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
583	ТП Контрольный, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА02RL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1	0,5S	50/5	47958-16		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1	0,5S	50/5	47958-16		
584	ТП Контрольный, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10У3	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10У3	0,5	75/5	1276-59		
585	ТП Контрольный, Ф5-10	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10 21	0,5S	100/5	30709-05		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10 21	0,5S	100/5	30709-05		
586	ТП Контрольный, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-Р4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
587	ТП Контрольный, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
588	ТП Кормиловка, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
589	ТП Кормиловка, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	50/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	50/5	25433-06		
590	ТП Кормиловка, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1	0,5S	50/5	47958-16		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1	0,5S	50/5	47958-16		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
591	ТП Кормиловка, Ф9-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОВ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛО-10		0,2S				50/5	25433-06
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛО-10		0,2S				50/5	25433-06
592	ТП Кормиловка, Т1-110 (С124-110)	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08				
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08				
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08				
593	ТП Кормиловка, Т2-110 (С123-110)	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15				
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08				
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08				
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08				
594	ТП Коченево, Вв1-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04				
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04				
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04				
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1500/5	25433-06				
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1500/5	25433-06				

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
595	ТП Коченево, Вв2-10	Счетчик	A1805RALXQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-20	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТОЛ-10-М-3 УХЛ2	0,5S	2500/5	47959-16		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ-10-М-3 УХЛ2	0,5S	2500/5	47959-16		
596	ТП Коченево, ПВ1	Счетчик	EA05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПОФ	0,5	750/5	518-50		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОФ	0,5	750/5	518-50		
597	ТП Коченево, ПВ2	Счетчик	EA05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПОФ	0,5	750/5	518-50		
		ТТ	В	ТПОФ	0,5	750/5	518-50		
		ТТ	С	ТПОФ	0,5	750/5	518-50		
598	ТП Коченево, Ф1-10	Счетчик	EA05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
599	ТП Коченево, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
600	ТП Коченево, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1	0,5S	40/5	47958-16		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1	0,5S	40/5	47958-16		
601	ТП Коченево, Ф4-10	Счетчик	A1805RALXQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-20		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
602	ТП Коченево, Ф5-10	Счетчик	A1805RALXQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-20		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5S	600/5	47958-16		
		ТТ	В	ТПЛ-10-М	0,5S	600/5	47958-16		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5S	600/5	47958-16		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
603	ТП Коченево, Ф6-10	Счетчик	A1805RALXQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-20	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5S	600/5	47958-16		
		ТТ	В	ТПЛ-10-М	0,5S	600/5	47958-16		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5S	600/5	47958-16		
604	ТП Коченево, Ф-104-35	Счетчик	EA02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-07		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-07		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-07		
		ТТ	А	ТОЛ 35	0,5S	50/5	21256-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ 35	0,5S	50/5	21256-03		
605	ТП Коченево, Т1-110	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТГФ110-II*	0,2S	100/1	34096-07		
		ТТ	В	ТГФ110-II*	0,2S	100/1	34096-07		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
606	ТП Коченево, Т2-110	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-20		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	200/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	200/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	200/1	52261-12		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
607	ТП Кочковатский, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	200/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	200/5			1276-59
608	ТП Кочковатский, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	100/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	100/5			1276-59
609	ТП Кочковатский, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТВЛМ-10		0,5	200/5			1856-63
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТВЛМ-10		0,5	200/5			1856-63
610	ТП Кочковатский, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	100/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	100/5			1276-59

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
611	ТП Кочковатский, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RAL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	200/5	1856-63		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	200/5	1856-63		
612	ТП Кочковатский, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	50/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	50/5	25433-06		
613	ТП Кочковатский, Ф6-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-06		
614	ТП Кочковатский, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
615	ТП Кочковатский, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08		
616	ТП Кошево, Вв1-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
617	ТП Кошево, Вв2-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
618	ТП Кошево, ПВ1-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	1856-63		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	1856-63		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
619	ТП Кошево, ПВ2-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТВЛМ-10		0,5	1000/5			1856-63	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТВЛМ-10		0,5	1000/5			1856-63	
620	ТП Кошево, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТВЛМ-10		0,5	100/5			1856-63	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТВЛМ-10		0,5	100/5			1856-63	
621	ТП Кошево, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10У3		0,5	100/5			1276-59	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10У3		0,5	100/5			1276-59	
622	ТП Кошево, Ф3-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10У3		0,5	100/5			1276-59	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10У3		0,5	100/5			1276-59	

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
623	ТП Кошево, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10У3		0,5	100/5			1276-59	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10У3		0,5	100/5			1276-59	
624	ТП Кошево, Ф5-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛО-10-3		0,2S	200/5			25433-06	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛО-10-3		0,2S	200/5			25433-06	
625	ТП Кошево, Ф6-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10У3		0,5	100/5			1276-59	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10У3		0,5	100/5			1276-59	
626	ТП Кошево, Ф7-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5	100/5			2363-68	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛМ-10		0,5	100/5	2363-68			

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
627	ТП Кошево, Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТОГФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
628	ТП Кошево, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТОГФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
629	ТП Кошкуль, Вв1-10	Счетчик	EA02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2	1000/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2	1000/5	25433-03		
630	ТП Кошкуль, Вв2-10	Счетчик	EA02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2	1000/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2	1000/5	25433-03		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
631	ТП Кошкуль, ПВ1	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
632	ТП Кошкуль, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛП-10-5 М2С У2	0,5S	1000/5	30709-11		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10-5 М2С У2	0,5S	1000/5	30709-11		
633	ТП Кошкуль, Ф1-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
634	ТП Кошкуль, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10У3	0,5	30/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10У3	0,5	30/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
635	ТП Кошкуль, Ф2-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТЛО-10		0,2S	100/5			25433-03
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛО-10		0,2S	100/5			25433-03
636	ТП Кошкуль, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5	30/5			2363-68
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10У3		0,5	30/5			1276-59
637	ТП Кошкуль, Ф3-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	100/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	100/5			1276-59
638	ТП Кошкуль, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПФМ-10		0,5	75/5			814-53
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПФМ-10		0,5	75/5	814-53		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
639	ТП Кошкуль, Ф5-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		
640	ТП Кошкуль, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	52261-12		
641	ТП Кошкуль, Т2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	52261-12		
642	ТП Краснозерское, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
643	ТП Краснозерское, Вв1-27.5	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	-					
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	С	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
644	ТП Краснозерское, Вв2-27.5	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	-					
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТТ	А	ТФ3М-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	С	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
645	ТП Краснозерское, Ф1ДПР	Счетчик	ЕА02RL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	-					
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТФН-35М	0,5	200/5	3690-73		
646	ТП Краснозерское, Ф2ДПР	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	-					
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТФН-35М	0,5	200/5	3690-73		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
647	ТП Краснозерское, Ф-2-35	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-70		
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	100/5	3690-73		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТФН-35М	0,5	100/5	3690-73		
648	ТП Краснозерское, ВЛ217-220	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	500/1	36671-12		
		ТТ	В	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	500/1	36671-12		
		ТТ	С	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	500/1	36671-12		
649	ТП Краснозерское, ВЛ219-220	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	500/1	36671-12		
		ТТ	В	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	500/1	36671-12		
		ТТ	С	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	500/1	36671-12		
650	ТП Краснозерское, Т1-220	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	100/1	36671-12		
		ТТ	В	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	100/1	36671-12		
		ТТ	С	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	100/1	36671-12		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
651	ТП Краснозерское, Т1-220	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	100/1	36671-12		
		ТТ	В	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	100/1	36671-12		
		ТТ	С	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	100/1	36671-12		
652	ТП Красный Камень, Ф2ПЭ	Счетчик	EA05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	30/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	30/5	1276-59		
653	ТП Красный Камень, Вв1-35	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		
654	ТП Красный Камень, Вв2-35	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
655	ТП Красный Камень, Ф6-1К-35	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	STSM-38 УХЛ1	0,2S	100/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38 УХЛ1	0,2S	100/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38 УХЛ1	0,2S	100/1	37491-08		
656	ТП Кузедеево, ТСН1-0.22	Счетчик	EA05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	T-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	В	T-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	С	T-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
657	ТП Кузедеево, ТСН2-0.22	Счетчик	EA05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	T-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	В	T-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	С	T-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
658	ТП Кузедеево, Ф1-10	Счетчик	EA05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
659	ТП Кузедеево, Ф2-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛП-10 22	0,2S	300/5	30709-05		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10 22	0,2S	300/5	30709-05		
660	ТП Кузедеево, Ф3-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
661	ТП Кузедеево, Ф5-10	Счетчик	ЕА05РАL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛП-10 22	0,2S	300/5	30709-05		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10 22	0,2S	300/5	30709-05		
662	ТП Кузедеево, Ф6-10	Счетчик	А1805РАL-Р4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТОЛ 10	0,5	100/5	7069-79		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ 10	0,5	100/5	7069-79		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
663	ТП Кузедеево, Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	75/1	52261-12		
664	ТП Кузедеево, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	75/1	52261-12		
665	ТП Кузель, Ф1-10	Счетчик	EA05RL-P2B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
666	ТП Кузель, Ф2-10	Счетчик	EA05RL-P2B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
667	ТП Кузель, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	100/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	100/5	25433-06		
668	ТП Кузель, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
669	ТП Кузель, Т2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
670	ТП Кухарево, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10У3	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10У3	0,5	50/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
671	ТП Кухарево, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПФМ-10		0,5				40/5	814-53
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5				40/5	1276-59
672	ТП Кухарево, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08				
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08				
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08				
673	ТП Кухарево, Т2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08				
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08				
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08				
674	ТП Куянбар, ТСН1-0.22кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	-							
		ТН	В	-							
		ТН	С	-							
		ТТ	А	ТШП-0,66	0,5	300/5	15173-06				
		ТТ	В	ТШП-0,66	0,5	300/5	15173-06				
		ТТ	С	ТШП-0,66	0,5	300/5	15173-06				

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
675	ТП Куянбар, Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТОГФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
676	ТП Лагунаки, ТСН1-0.4	Счетчик	EA05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	Т-0,66	0,5S	150/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66	0,5S	150/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66	0,5S	150/5	22656-02		
677	ТП Лагунаки, Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
678	ТП Ларичиха, ЛЛ339-35	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-70		
		ТТ	А	ТФЗМ-35А-У1	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТФЗМ-35А-У1	0,5	200/5	3690-73		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
679	ТП Ларичиха, ЛЛ340-35	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-70		
		ТТ	А	ТФЗМ-35А-У1	0,5	100/5	3690-73		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТФЗМ-35А-У1	0,5	100/5	3690-73		
680	ТП Ларичиха, БЛ207-220	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФ220-II*	0,2S	1000/1	20645-07		
		ТТ	В	ТГФ220-II*	0,2S	1000/1	20645-07		
		ТТ	С	ТГФ220-II*	0,2S	1000/1	20645-07		
681	ТП Ларичиха, ЛС209-220	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФ220-II*	0,2S	1000/1	20645-07		
		ТТ	В	ТГФ220-II*	0,2S	1000/1	20645-07		
		ТТ	С	ТГФ220-II*	0,2S	1000/1	20645-07		
682	ТП Ларичиха, Т1-220	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФ220-II* УХЛ1	0,2S	100/1	20645-07		
		ТТ	В	ТГФ220-II* УХЛ1	0,2S	100/1	20645-07		
		ТТ	С	ТГФ220-II* УХЛ1	0,2S	100/1	20645-07		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
683	ТП Ларичиха, Т2-220	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФ220-П* УХЛ1	0,2S	100/1	20645-07		
		ТТ	В	ТГФ220-П* УХЛ1	0,2S	100/1	20645-07		
		ТТ	С	ТГФ220-П* УХЛ1	0,2S	100/1	20645-07		
684	ТП Ленинск- Кузнецкий, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
685	ТП Ленинск- Кузнецкий, Ф11-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
686	ТП Ленинск- Кузнецкий, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
687	ТП Ленинск-Кузнецкий, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
688	ТП Ленинск-Кузнецкий, Ф5-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-00		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-00		
689	ТП Ленинск-Кузнецкий, Ф6-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
690	ТП Ленинск-Кузнецкий, Т1-110	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
691	ТП Ленинск-Кузнецкий, Т2-110	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
692	ТП Лесная Поляна, ФСЦБ	Счетчик	EA05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	300/5	17551-06		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	300/5	17551-06		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	300/5	17551-06		
693	ТП Лесная Поляна, Вв1-10	Счетчик	EA02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1500/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1500/5	25433-06		
694	ТП Лесная Поляна, Вв2-10	Счетчик	EA02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
695	ТП Лесная Поляна, ПВ1	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПОЛ-10		0,5	800/5			1261-08
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПОЛ-10		0,5	800/5			1261-08
696	ТП Лесная Поляна, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПОФ		0,5	750/5			518-50
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПОФ		0,5	750/5			518-50
697	ТП Лесная Поляна, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1		0,5S	30/5			47958-16
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1		0,5S	30/5			47958-16
698	ТП Лесная Поляна, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5	50/5			2363-68
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛМ-10		0,5	50/5			2363-68

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
699	ТП Лесная Поляна, Ф4-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПФ-10	0,5	150/5	517-50		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПФ-10	0,5	150/5	517-50		
700	ТП Лесная Поляна, Ф5-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
701	ТП Лесная Поляна, ВЛ 3-1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
702	ТП Лесная Поляна, ВЛ 3-2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
703	ТП Литвиново, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-P2B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
704	ТП Литвиново, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-P2B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛУ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛУ-10	0,5	50/5	1276-59		
705	ТП Литвиново, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛО-10-3	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-3	0,2S	100/5	25433-03		
706	ТП Литвиново, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛУ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛУ-10	0,5	100/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
707	ТП Литвиново, Ф5-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛУ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛУ-10	0,5	100/5	1276-59		
708	ТП Литвиново, Юрга-Яшкино 1- 110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТРГ-УЭТМ®-110-IV УХЛ1	0,2S	200/1	53971-13		
		ТТ	В	ТРГ-УЭТМ®-110-IV УХЛ1	0,2S	200/1	53971-13		
		ТТ	С	ТРГ-УЭТМ®-110-IV УХЛ1	0,2S	200/1	53971-13		
709	ТП Литвиново, Юрга-Яшкино 2- 110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТРГ-УЭТМ®-110-IV УХЛ1	0,2S	200/1	53971-13		
		ТТ	В	ТРГ-УЭТМ®-110-IV УХЛ1	0,2S	200/1	53971-13		
		ТТ	С	ТРГ-УЭТМ®-110-IV УХЛ1	0,2S	200/1	53971-13		
710	ТП Лузино, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-03		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
711	ТП Лузино, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
712	ТП Лузино, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОЛ-10 III	0,5S	300/5	36308-07		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ-10 III	0,5S	300/5	36308-07		
713	ТП Лузино, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10У3	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10У3	0,5	100/5	1276-59		
714	ТП Лузино, Ф5-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-03		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
715	ТП Лузино, Ф6-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5				300/5	2363-68
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5				300/5	1276-59
716	ТП Лузино, С23-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08				
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08				
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08				
717	ТП Лузино, С24-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08				
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08				
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08				
718	ТП Любинская, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛО-10-5 УЗ		0,2S				200/5	25433-03
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛО-10-5 УЗ		0,2S				200/5	25433-03

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
719	ТП Любинская, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5				50/5	2363-68
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10У3		0,5				50/5	1276-59
720	ТП Любинская, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛО-10-1 У3		0,2S				400/5	25433-03
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛО-10-1 У3		0,2S				400/5	25433-03
721	ТП Любинская, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТОЛ 10-1		0,5				75/5	15128-03
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТОЛ 10-1		0,5				75/5	15128-03
722	ТП Любинская, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛО-10-1 У3		0,2S				400/5	25433-03
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛО-10-1 У3		0,2S				400/5	25433-03

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
723	ТП Любинская, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТОЛ 10-1		0,5	200/5			15128-03
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТОЛ 10-1		0,5	200/5			15128-03
724	ТП Любинская, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15			
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12			
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12			
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12			
725	ТП Любинская, Т2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15			
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12			
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12			
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12			
726	ТП Любовка, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5	150/5			2363-68
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛМ-10		0,5	150/5			2363-68

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
727	ТП Любовка, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5	150/5			2363-68
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛМ-10		0,5	150/5			2363-68
728	ТП Любовка, ВВ1-35	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	STSM-38 УХЛ1		0,2S	300/1			37491-08
		ТТ	В	STSM-38 УХЛ1		0,2S	300/1			37491-08
		ТТ	С	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08			
729	ТП Любовка, ВВ2-35	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	STSM-38 УХЛ1		0,2S	300/1			37491-08
		ТТ	В	STSM-38 УХЛ1		0,2S	300/1			37491-08
		ТТ	С	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08			
730	ТП Любовка, Т1-110	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
731	ТП Любовка, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
732	ТП Мариановка, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10-1	0,2S	50/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-1	0,2S	50/5	25433-06		
733	ТП Мариановка, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
734	ТП Мариановка, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10-1	0,2S	300/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-1	0,2S	300/5	25433-06		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
735	ТП Мариановка, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
736	ТП Мариановка, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10-1	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-1	0,2S	300/5	25433-03		
737	ТП Мариановка, Ф7-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10-1	0,2S	200/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-1	0,2S	200/5	25433-06		
738	ТП Мариановка, Т1-110	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
739	ТП Мариановка, Т2-110	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
740	ТП Междуреченск, ТСН1-0.22	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
741	ТП Междуреченск, ТСН2-0.22	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
742	ТП Междуреченск, Ф3-10	Счетчик	EA05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
743	ТП Междуреченск, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
744	ТП Междуреченск, Ф9-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛО-10-3 У3	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-3 У3	0,2S	100/5	25433-03		
745	ТП Междуреченск, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
746	ТП Междуреченск, Т2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
747	ТП Межениновка, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05РАL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	100/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	100/5	25433-03		
748	ТП Межениновка, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05РАL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
749	ТП Межениновка, Ф3-10	Счетчик	ЕА05РАL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
750	ТП Межениновка, Ф5-10	Счетчик	ЕА05РАL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
751	ТП Межениновка, ф17-35	Счетчик	ЕА05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОВ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОМ-35	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-54		
		ТН	В	ЗНОМ-35	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-54		
		ТН	С	ЗНОМ-35	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-54		
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	300/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	300/5	3689-73		
		ТТ	С	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	300/5	3689-73		
752	ТП Межениновка, Т1-110	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
753	ТП Межениновка, Т2-110	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
754	ТП Москаленки, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10У3	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10У3	0,5	50/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
755	ТП Москаленки, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-03		
756	ТП Москаленки, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10У3	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10У3	0,5	50/5	1276-59		
757	ТП Москаленки, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	400/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	400/5	25433-03		
758	ТП Москаленки, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-03		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
759	ТП Москаленки, Ф5-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛО-10		0,2S				300/5	25433-06
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛО-10		0,2S				300/5	25433-06
760	ТП Москаленки, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13				
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12				
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12				
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12				
761	ТП Москаленки, Т2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15				
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12				
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12				
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12				
762	ТП Московка, Вв1-10	Счетчик	ЕА05RL-P2B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛП-10		0,2S				1000/5	30709-05
		ТТ	В	ТЛП-10		0,2S				1000/5	30709-05
		ТТ	С	ТЛП-10		0,2S				1000/5	30709-05

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
763	ТП Московка, ВВ2-10	Счетчик	ЕА05RL-P2B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	1000/5	30709-05		
		ТТ	В	ТЛП-10	0,2S	1000/5	30709-05		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	1000/5	30709-05		
764	ТП Московка, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
765	ТП Московка, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
766	ТП Московка, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
767	ТП Московка, ФЗПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
768	ТП Московка, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
769	ТП Московка, Ф6-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
770	ТП Мошкарь, ТСН1-0.22	Счетчик	ЕА05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	Т-0,66	0,5S	150/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66	0,5S	150/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66	0,5S	150/5	22656-02		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
771	ТП Мошкаръ, Т1-110	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТОГФМ-110	0,2S	150/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110	0,2S	150/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110	0,2S	150/1	53344-13		
772	ТП Мошково, Вв1-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛО-10-1 У3	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-1 У3	0,2S	1000/5	25433-06		
773	ТП Мошково, Вв2-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛО-10-1 У3	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-1 У3	0,2S	1000/5	25433-06		
774	ТП Мошково, ПВ1	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛК10-6 У3	0,5	800/5	9143-01		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК10-6 У3	0,5	800/5	9143-01		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
775	ТП Мошково, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-PIB-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛК10-6 У3	0,5	800/5	9143-01		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК10-6 У3	0,5	800/5	9143-01		
776	ТП Мошково, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-PIB-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛК10-6 У3	0,5	50/5	9143-01		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК10-6 У3	0,5	50/5	9143-01		
777	ТП Мошково, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-PIB-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛК10-6 У3	0,5	50/5	9143-01		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК10-6 У3	0,5	50/5	9143-01		
778	ТП Мошково, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RL-PIB-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛК10-6 У3	0,5	50/5	9143-01		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК10-6 У3	0,5	50/5	9143-01		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
779	ТП Мошково, Ф4-10	Счетчик	ЕА02RL-PIB-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛК10-6 У3	0,5	50/5	9143-01		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК10-6 У3	0,5	50/5	9143-01		
780	ТП Мошково, Ф5-10	Счетчик	ЕА05RL-PIB-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛК10-6 У3	0,5	50/5	9143-01		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК10-6 У3	0,5	50/5	9143-01		
781	ТП Мошково, Ф6-10	Счетчик	ЕА02RAL-PIB-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛК10-6 У3	0,5	50/5	9143-01		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК10-6 У3	0,5	50/5	9143-01		
782	ТП Мошково, Ф7-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛК10-6 У3	0,5	50/5	9143-01		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК10-6 У3	0,5	50/5	9143-01		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
783	ТП Мошково, Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
784	ТП Мошково, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
785	ТП Мундыбаш, Вв1-6	Счетчик	EA02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-11		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-11		
786	ТП Мундыбаш, Вв2-6	Счетчик	EA02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-11		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-11		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
787	ТП Мундыбаш, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1	0,5S	50/5	47958-16		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1	0,5S	50/5	47958-16		
788	ТП Мундыбаш, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
789	ТП Мундыбаш, Ф5-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
790	ТП Мурлыткино, ФСЦБ	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	Т-0,66	0,5S	300/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66	0,5S	300/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66	0,5S	300/5	22656-02		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
791	ТП Мурлыткино, Вв1-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10-1 У3	0,2S	800/5	25433-08		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-1 У3	0,2S	800/5	25433-08		
792	ТП Мурлыткино, Вв2-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10-1 У3	0,2S	800/5	25433-08		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-1 У3	0,2S	800/5	25433-08		
793	ТП Мурлыткино, ПВ1	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
794	ТП Мурлыткино, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
795	ТП Мурлыткино, ТСН1-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
796	ТП Мурлыткино, Ф1-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
797	ТП Мурлыткино, Ф3-10 (Ф1ПЭ)	Счетчик	ЕА05RAL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
798	ТП Мурлыткино, Ф5-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
799	ТП Мурлыткино, Ф7-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-02			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	200/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	200/5			1276-59
800	ТП Мурлыткино, Ф8-10 (Ф2ПЭ)	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-02			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	150/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	150/5			1276-59
801	ТП Мурлыткино, ВЛ МД1-110	Счетчик	А1802РАLQ-Р4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13			
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12			
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12			
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12			
802	ТП Мурлыткино, ВЛ МД2-110	Счетчик	А1802РАLQ-Р4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13			
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12			
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12			
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12			

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
803	ТП Мурлыткино, ВЛ П1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12		
804	ТП Мурлыткино, ВЛ П2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12		
805	ТП Мурлыткино, ВЛ П3-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12		
806	ТП Мурлыткино, ВЛ П4-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
807	ТП Мурлыткино, Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
808	ТП Мурлыткино, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
809	ТП Мынкуль, Ф1ПЭ	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	150/5	1856-63		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	150/5	1856-63		
810	ТП Мынкуль, Ф2ПЭ	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
811	ТП Мынкуль, ВЛ-222 220кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НКФ-220-58 У1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	14626-95		
		ТН	В	НКФ-220-58 У1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	14626-95		
		ТН	С	НКФ-220-58 У1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	14626-95		
		ТТ	А	ТФНД-220	0,5	500/5	5218-76		
		ТТ	В	ТФНД-220	0,5	500/5	5218-76		
		ТТ	С	ТФНД-220	0,5	500/5	5218-76		
812	ТП Мынкуль, ВЛ-224 220кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НКФ-220-58 У1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	14626-95		
		ТН	В	НКФ-220-58 У1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	14626-95		
		ТН	С	НКФ-220-58 У1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	14626-95		
		ТТ	А	ТФНД-220	0,5	500/5	5218-76		
		ТТ	В	ТФНД-220	0,5	500/5	5218-76		
		ТТ	С	ТФНД-220	0,5	500/5	5218-76		
813	ТП Мыски, Ф3-10	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
814	ТП Мыски, Ф4-10	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
815	ТП Мыски, Вв1-35	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛ-ЭК-35-УХЛ-1	0,2S	300/5	62786-15		
		ТТ	В	ТЛ-ЭК-35-УХЛ-1	0,2S	300/5	62786-15		
		ТТ	С	ТЛ-ЭК-35-УХЛ-1	0,2S	300/5	62786-15		
816	ТП Мыски, Вв2-35	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛ-ЭК-35-УХЛ-1	0,2S	300/5	62786-15		
		ТТ	В	ТЛ-ЭК-35-УХЛ-1	0,2S	300/5	62786-15		
		ТТ	С	ТЛ-ЭК-35-УХЛ-1	0,2S	300/5	62786-15		
817	ТП Называевская, Ф1-10	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	75/5	814-53		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	75/5	814-53		
818	ТП Называевская, Ф2-10	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
819	ТП Называевская, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
820	ТП Называевская, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-06		
821	ТП Называевская, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-06		
822	ТП Называевская, Ф5-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-06		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
823	ТП Называевская, Ф6-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТОЛ 10-1		0,2S	150/5			15128-03
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТОЛ 10-1		0,2S	150/5			15128-03
824	ТП Называевская, Ф8-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	200/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	200/5			1276-59
825	ТП Называевская, Т1-110 (С133-110)	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08			
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08			
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08			
826	ТП Называевская, Т2-110 (С134-110)	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08			
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08			
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08			

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
827	ТП Нацмен, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
828	ТП Нацмен, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
829	ТП Нацмен, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛП-10 22	0,2S	150/5	30709-05		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10 22	0,2S	150/5	30709-05		
830	ТП Нацмен, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10-1	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-1	0,2S	300/5	25433-03		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
831	ТП Нацмен, Ф5-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10-1	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-1	0,2S	300/5	25433-03		
832	ТП Нацмен, Ф6-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛП-10 22	0,2S	150/5	30709-05		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10 22	0,2S	150/5	30709-05		
833	ТП Нацмен, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08		
834	ТП Нацмен, Т2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
835	ТП Непрерывка, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА02RL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10У3	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10У3	0,5	100/5	1276-59		
836	ТП Непрерывка, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛО-10-3	0,5	100/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-3	0,5	100/5	25433-06		
837	ТП Непрерывка, Ф4-10	Счетчик	ЕА02RL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,2S	200/5	22192-07		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,2S	200/5	22192-07		
838	ТП Непрерывка, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-Р4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
839	ТП Непрерывка, Т2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
840	ТП Новогутово, ТСН1-0.22	Счетчик	ЕА05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	Т-0,66У3	0,5	150/5	15764-96		
		ТТ	В	Т-0,66У3	0,5	150/5	15764-96		
		ТТ	С	Т-0,66У3	0,5	150/5	15764-96		
841	ТП Новогутово, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
842	ТП Новокиевская, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
843	ТП Новокиевская, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10У3		0,5				100/5	1276-59
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10У3		0,5				100/5	1276-59
844	ТП Новокиевская, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛО-10		0,2S				100/5	25433-03
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛО-10		0,2S				100/5	25433-03
845	ТП Новокиевская, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10У3		0,5				50/5	1276-59
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10У3		0,5				50/5	1276-59
846	ТП Новокиевская, Ф18Ц-35	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06				
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	60002-15				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	STSM-38		0,2S				75/1	37491-08
		ТТ	В	STSM-38		0,2S				75/1	37491-08
		ТТ	С	STSM-38		0,2S				75/1	37491-08

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
847	ТП Новокиевская, С32-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
848	ТП Новокиевская, С31-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
849	ТП Новокузнецк- Северный, Вв1-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-11		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-11		
850	ТП Новокузнецк- Северный, Вв2-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-11		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-11		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
851	ТП Новокузнецк-Северный, Ф1-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
852	ТП Новокузнецк-Северный, Ф19-10	Счетчик	А1805RALXQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛО-10 М1АС	0,5S	100/5	25433-11		
		ТТ	В	ТЛО-10 М1АС	0,5S	100/5	25433-11		
		ТТ	С	ТЛО-10 М1АС	0,5S	100/5	25433-11		
853	ТП Новокузнецк-Северный, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-01		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-01		
854	ТП Новокузнецк-Северный, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛП-10 21	0,5S	75/5	30709-05		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10 21	0,5S	75/5	30709-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
855	ТП Новокузнецк-Северный, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛО-10-3 У3	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-3 У3	0,2S	100/5	25433-03		
856	ТП Новокузнецк-Северный, Ф6-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
857	ТП Новокузнецк-Сортировочный, Ф11-6	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10-1	0,2S	75/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-1	0,2S	75/5	25433-06		
858	ТП Новокузнецк-Сортировочный, Ф1-6	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-03		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
859	ТП Новокузнецк-Сортировочный, Ф2-6	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
860	ТП Новокузнецк-Сортировочный, Ф3-6	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
861	ТП Новокузнецк-Сортировочный, Ф4-6	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
862	ТП Новокузнецк-Сортировочный, Ф6-6	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-03		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
863	ТП Новокузнецк-Сортировочный, Ф7-6	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-03		
864	ТП Новокузнецк-Сортировочный, Ф9-6	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10-3	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-3	0,2S	100/5	25433-03		
865	ТП Новокузнецк-Сортировочный, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
866	ТП Новокузнецк-Сортировочный, Т2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
867	ТП Новоселецк, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10-3	0,2S	300/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-3	0,2S	300/5	25433-06		
868	ТП Новоселецк, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
869	ТП Новоселецк, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10-3	0,2S	300/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-3	0,2S	300/5	25433-06		
870	ТП Новоселецк, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10У3	0,5	300/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10У3	0,5	300/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
871	ТП Новоселецк, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТЛО-10-3		0,2S	100/5			25433-06
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛО-10-3		0,2S	100/5			25433-06
872	ТП Новоселецк, Вв1-110	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13			
		ТТ	А	ТОГФМ-110	0,2S	100/1	53344-13			
		ТТ	В	ТОГФМ-110	0,2S	100/1	53344-13			
		ТТ	С	ТОГФМ-110	0,2S	100/1	53344-13			
873	ТП Новоселецк, Вв2-110	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13			
		ТТ	А	ТОГФМ-110	0,2S	100/1	53344-13			
		ТТ	В	ТОГФМ-110	0,2S	100/1	53344-13			
		ТТ	С	ТОГФМ-110	0,2S	100/1	53344-13			
874	ТП Новосибирск- Главный, ПВ1	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПОЛ-10		0,5	1000/5			1261-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПОЛ-10		0,5	1000/5			1261-59

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
875	ТП Новосибирск- Главный, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
876	ТП Новосибирск- Главный, Ф2ПЭ-6	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-01		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-01		
877	ТП Новосибирск- Главный, Ф3-6	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	75/5	22192-01		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	75/5	22192-01		
878	ТП Новосибирск- Главный, Ф609(ВВ-1)	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
879	ТП Новосибирск- Главный, Ф617(Вв-2)	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
880	ТП Новосибирск- Главный, ФЗПЭ	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5S	300/5	22192-07		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5S	300/5	22192-07		
881	ТП Новоуральск, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-06		
882	ТП Новоуральск, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-07		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
883	ТП Новоуральск, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10-М		0,2S				100/5	22192-07
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10-М		0,2S				100/5	22192-07
884	ТП Новоуральск, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5				100/5	1276-59
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5				100/5	1276-59
885	ТП Новоуральск, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08				
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08				
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08				
886	ТП Новоуральск, Т2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08				
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08				
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08				

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
887	ТП О.П. 381км, Ф5-6	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	300/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	300/5			1276-59
888	ТП О.П. 381км, Ф6-6	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	400/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	400/5			1276-59
889	ТП О.П. 381км, Вв1-35	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-70			
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-70			
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-70			
		ТТ	А	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08			
		ТТ	В	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08			
		ТТ	С	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08			
890	ТП О.П. 381км, Вв2-35	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	STSM-38		0,2S	300/1			37491-08
		ТТ	В	STSM-38		0,2S	300/1			37491-08
		ТТ	С	STSM-38		0,2S	300/1			37491-08

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
891	ТП Обь, ВВ1-10	Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТОЛ-10-М-3	0,5S	2500/5	47959-11		
		ТТ	В	ТОЛ-10-М-3	0,5S	2500/5	47959-11		
		ТТ	С	ТОЛ-10-М-3	0,5S	2500/5	47959-11		
892	ТП Обь, ВВ2-10	Счетчик	EA02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТОЛ-10-М-3	0,5S	2500/5	47959-11		
		ТТ	В	ТОЛ-10-М-3	0,5S	2500/5	47959-11		
		ТТ	С	ТОЛ-10-М-3	0,5S	2500/5	47959-11		
893	ТП Обь, ПВ1	Счетчик	EA05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПОФ-10	0,5	750/5	518-50		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОФ-10	0,5	750/5	518-50		
894	ТП Обь, ПВ2	Счетчик	EA05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПОФ-10	0,5	750/5	518-50		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОФ-10	0,5	750/5	518-50		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
895	ТП Обь, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
896	ТП Обь, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-06		
897	ТП Обь, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-01		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-01		
898	ТП Обь, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-41А	0,5S	600/5	69606-17		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-41А	0,5S	600/5	69606-17		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
899	ТП Обь, Ф8-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-01		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-01		
900	ТП Обь, Ф9-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М У2	0,5	1000/5	22192-07		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М У2	0,5	1000/5	22192-07		
901	ТП Обь, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 УХЛ1*	0,2S	200/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110 УХЛ1*	0,2S	200/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110 УХЛ1*	0,2S	200/1	52261-12		
902	ТП Обь, Т2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 УХЛ1*	0,2S	200/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110 УХЛ1*	0,2S	200/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110 УХЛ1*	0,2S	200/1	52261-12		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
903	ТП Оз.Карачи, Вв1-10	Счетчик	A1805RLQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10-3 У2	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	1500/5	32139-06		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	1500/5	32139-06		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	1500/5	32139-06		
904	ТП Оз.Карачи, Вв2-10	Счетчик	A1805RLQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10-3 У2	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	1500/5	32139-06		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	1500/5	32139-06		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	1500/5	32139-06		
905	ТП Оз.Карачи, ПВ1	Счетчик	A1805RLQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10-3 У2	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	1000/5	32139-06		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	1000/5	32139-06		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	1000/5	32139-06		
906	ТП Оз.Карачи, Ф1-10 РЭС	Счетчик	A1805RLQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10-3 У2	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	200/5	32139-06		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	200/5	32139-06		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	200/5	32139-06		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
907	ТП Оз.Карачи, Ф2-10 ЖД	Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10-3 У2	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	100/5	32139-06		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	100/5	32139-06		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	100/5	32139-06		
908	ТП Оз.Карачи, Ф3-10	Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10-3 У2	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	400/5	32139-06		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	400/5	32139-06		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	400/5	32139-06		
909	ТП Оз.Карачи, Ф4-10 Минзавод	Счетчик	A1805RLQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10-3 У2	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	200/5	32139-06		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	200/5	32139-06		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	200/5	32139-06		
910	ТП Оз.Карачи, Ф5-10 Карачи-1 (Ф4)	Счетчик	A1805RLQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10-3 У2	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	200/5	32139-06		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	200/5	32139-06		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	200/5	32139-06		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
911	ТП Оз.Карачи, Ф6-10 Карачи-2	Счетчик	A1805RLQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОВ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10-3 У2	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	400/5	32139-06		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	400/5	32139-06		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	400/5	32139-06		
912	ТП Оз.Карачи, Ф7-10 резерв	Счетчик	A1805RLQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10-3 У2	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	100/5	32139-06		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	100/5	32139-06		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	100/5	32139-06		
913	ТП Оз.Карачи, Ф9-10 резерв	Счетчик	A1805RLQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10-3 У2	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	200/5	25433-11		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,5S	200/5	25433-11		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	200/5	25433-11		
914	ТП Оз.Карачи, ВВ1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТОГФМ-110 УХЛ1*	0,2S	100/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110 УХЛ1*	0,2S	100/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110 УХЛ1*	0,2S	100/1	53344-13		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
915	ТП Оз.Карачи, ВВ2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТОГФМ-110 УХЛ1*	0,2S	100/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110 УХЛ1*	0,2S	100/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110 УХЛ1*	0,2S	100/1	53344-13		
916	ТП Омск, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛП-10-5 М2С У2	0,5S	300/5	30709-11		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10-5 М2С У2	0,5S	300/5	30709-11		
917	ТП Омск, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	600/5	30709-05		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	600/5	30709-05		
918	ТП Омск, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10к	0,5	100/5	2367-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10к	0,5	100/5	2367-68		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
919	ТП Омск, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	150/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	150/5			1276-59
920	ТП Омск, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10-М		0,5	150/5			22192-03
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10-М		0,5	150/5			22192-03
921	ТП Омск, Ф5-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	300/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	300/5			1276-59
922	ТП Омск, С40-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
923	ТП Омск, С41-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
924	ТП Омск- Северный, ТСН2-0.22	Счетчик	ЕА05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТШП-0,66	0,2S	200/5	47957-11		
		ТТ	В	ТШП-0,66	0,2S	200/5	47957-11		
		ТТ	С	ТШП-0,66	0,2S	200/5	47957-11		
925	ТП Омск- Северный, Вв1-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
926	ТП Омск- Северный, Вв2-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	1000/5	30709-05		
		ТТ	В	ТЛП-10	0,2S	1000/5	30709-05		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	1000/5	30709-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
927	ТП Омск-Северный, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
928	ТП Омск-Северный, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОЛ 10-1	0,5	150/5	15128-01		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ 10-1	0,5	150/5	15128-01		
929	ТП Омск-Северный, Ф5-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
930	ТП Омск-Северный, Ф6-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
931	ТП Осокино, ТСН1-0.4	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	Т-0,66 УЗ	0,5S	100/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66 УЗ	0,5S	100/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66 УЗ	0,5S	100/5	22656-02		
932	ТП Осокино, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
933	ТП Ояш, ФСЦБ	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	Т-0,66 УЗ	0,5S	150/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66 УЗ	0,5S	150/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66 УЗ	0,5S	150/5	22656-02		
934	ТП Ояш, Вв1-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
935	ТП Ояш, Вв2-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТЛО-10		0,2S	1000/5			25433-03
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛО-10		0,2S	1000/5			25433-03
936	ТП Ояш, ПВ1	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПОЛ-10		0,5	1000/5			1261-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПОЛ-10		0,5	1000/5			1261-59
937	ТП Ояш, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПОЛ-10		0,5	1000/5			1261-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПОЛ-10		0,5	1000/5			1261-59
938	ТП Ояш, ПВ3	Счетчик	А1805РАL-Р4G-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11			
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТОЛ-НТ3-10 УХЛ2		0,5S	1000/5			69606-17
		ТТ	В	ТОЛ-НТ3-10 УХЛ2		0,5S	1000/5	69606-17		
		ТТ	С	ТОЛ-НТ3-10 УХЛ2		0,5S	1000/5	69606-17		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
939	ТП Ояш, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	50/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	50/5			1276-59
940	ТП Ояш, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	50/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	50/5			1276-59
941	ТП Ояш, Ф3-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТЛО-10		0,2S	50/5			25433-03
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛО-10		0,2S	50/5			25433-03
942	ТП Ояш, Ф4-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПФМ-10		0,5	200/5			814-53
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПФМ-10		0,5	200/5			814-53

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
943	ТП Ояш, Ф5-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-03		
944	ТП Ояш, Ф6-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-03		
945	ТП Ояш, Т1-110	Счетчик	А1802РАLQ-Р4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
946	ТП Ояш, Т2-110	Счетчик	А1802РАLQ-Р4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
947	ТП Падунская, Вв1-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
948	ТП Падунская, Вв2-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
949	ТП Падунская, ПВ1	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	800/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	800/5	25433-06		
950	ТП Падунская, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,2S	800/5	1261-02		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,2S	800/5	1261-02		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
951	ТП Падунская, ТСН1-10	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	30/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	30/5	1276-59		
952	ТП Падунская, ТСН2-10	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	30/5	814-53		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	30/5	814-53		
953	ТП Падунская, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	75/5	814-53		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	75/5	814-53		
954	ТП Падунская, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1	0,5S	100/5	47958-16		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1	0,5S	100/5	47958-16		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
955	ТП Падунская, Ф3-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10		0,2S	400/5			69606-17	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10		0,2S	400/5			69606-17	
956	ТП Падунская, Ф4-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-СВЭЛ-10		0,2S	75/5			44701-10	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-СВЭЛ-10		0,2S	75/5			44701-10	
957	ТП Падунская, Ф6-10	Счетчик	ЕА02RL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПФМ-10		0,5	150/5			814-53	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПФМ-10		0,5	150/5			814-53	
958	ТП Падунская, Ф8-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-СВЭЛ-10		0,2S	200/5			44701-10	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-СВЭЛ-10		0,2S	200/5	44701-10			

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
959	ТП Падунская, Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТОГФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
960	ТП Падунская, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТОГФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
961	ТП Петрушенко, Ф1-10	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,2S	100/5	22192-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,2S	100/5	22192-03		
962	ТП Петрушенко, Ф1ПЭ	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10У3	0,5	50/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
963	ТП Петрушенко, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
964	ТП Петрушенко, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОЛ 10-1	0,5	75/5	15128-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ 10-1	0,5	75/5	15128-03		
965	ТП Петрушенко, Ф6-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
966	ТП Петрушенко, Ф51Ц-35	Счетчик	А1802RAL-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	STSM-38	0,2S	100/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38	0,2S	100/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38	0,2S	100/1	37491-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
967	ТП Петрушенко, Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
968	ТП Петрушенко, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
969	ТП Пикетная, Ф1-10	Счетчик	EA02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	300/5	30709-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	300/5	30709-06		
970	ТП Пикетная, Ф1ПЭ	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10У3	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10У3	0,5	50/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
971	ТП Пикетная, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	75/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	75/5	25433-06		
972	ТП Пикетная, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10У3	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10У3	0,5	50/5	1276-59		
973	ТП Пикетная, Ф6-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	150/5	30709-05		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	150/5	30709-05		
974	ТП Пикетная, Т1-110	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
975	ТП Пикетная, Т2-110	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08		
976	ТП Пихтач, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-P2В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
977	ТП Пихтач, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-P2В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
978	ТП Пихтач, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RAL-P1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
979	ТП Пихтач, Ф6-10	Счетчик	ЕА05RL-P2B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-02				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТОЛ 10		0,5				300/5	7069-79
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТОЛ 10		0,5				300/5	7069-79
980	ТП Пихтач, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13				
		ТТ	А	ТОГФМ-110	0,2S	100/1	53344-13				
		ТТ	В	ТОГФМ-110	0,2S	100/1	53344-13				
		ТТ	С	ТОГФМ-110	0,2S	100/1	53344-13				
981	ТП Пихтач, Т2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13				
		ТТ	А	ТОГФМ-110	0,2S	100/1	53344-13				
		ТТ	В	ТОГФМ-110	0,2S	100/1	53344-13				
		ТТ	С	ТОГФМ-110	0,2S	100/1	53344-13				
982	ТП Плотинная, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10У3		0,5				75/5	1276-59
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10У3		0,5				75/5	1276-59

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
983	ТП Плотинная, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10-1 У3	0,5	100/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-1 У3	0,5	100/5	25433-03		
984	ТП Плотинная, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10У3	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10У3	0,5	50/5	1276-59		
985	ТП Плотинная, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10У3	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10У3	0,5	50/5	1276-59		
986	ТП Плотинная, ПС316-35	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-05		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-70		
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФН-35М	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	С	-					

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
987	ТП Плотинная, БП208-220	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФ220-II*	0,2S	1000/1	20645-05		
		ТТ	В	ТГФ220-II*	0,2S	1000/1	20645-05		
		ТТ	С	ТГФ220-II*	0,2S	1000/1	20645-05		
988	ТП Плотинная, ПС212-220	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФ220-II*	0,2S	1000/1	20645-05		
		ТТ	В	ТГФ220-II*	0,2S	1000/1	20645-05		
		ТТ	С	ТГФ220-II*	0,2S	1000/1	20645-05		
989	ТП Плотинная, Т1-220	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФ220-II* УХЛ1	0,2S	100/1	20645-07		
		ТТ	В	ТГФ220-II* УХЛ1	0,2S	100/1	20645-07		
		ТТ	С	ТГФ220-II* УХЛ1	0,2S	100/1	20645-07		
990	ТП Плотинная, Т2-220	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФ220-II* УХЛ1	0,2S	100/1	20645-07		
		ТТ	В	ТГФ220-II* УХЛ1	0,2S	100/1	20645-07		
		ТТ	С	ТГФ220-II* УХЛ1	0,2S	100/1	20645-07		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
991	ТП Полосухино, ТСН1-0.4	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5	300/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5	300/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5	300/5	22656-02		
992	ТП Полосухино, Ф1ПЭ	Счетчик	А1805RL-Р4G-DW-3		0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-23	0,5	100/5	32139-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-23	0,5	100/5	32139-06		
993	ТП Полосухино, Ф2ПЭ	Счетчик	А1805RL-Р4В-DW-3		0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-23	0,5	100/5	32139-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-23	0,5	100/5	32139-06		
994	ТП Полосухино, Т2-110	Счетчик	ЕА05РАL-В-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	СРА 123	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	15852-06		
		ТН	В	СРА 123	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	15852-06		
		ТН	С	СРА 123	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	15852-06		
		ТТ	А	IMB 123	0,5	100/5	32002-06		
		ТТ	В	IMB 123	0,5	100/5	32002-06		
		ТТ	С	IMB 123	0,5	100/5	32002-06		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
995	ТП Помурино, ТСН1-0.22	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	Т-0,66	0,5	300/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66	0,5	300/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66	0,5	300/5	22656-02		
996	ТП Помурино, Т1-110	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,5	150/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,5	150/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,5	150/1	52261-12		
997	ТП Порос, ФСЦБ	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5	150/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5	150/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5	150/5	22656-02		
998	ТП Порос, Вв1-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	1856-63		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	1000/5	25433-06		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
999	ТП Порос, Вв2-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	1856-63		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	1000/5	25433-06		
1000	ТП Порос, ПВ1	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	800/5	2473-69		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	800/5	2473-69		
1001	ТП Порос, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	800/5	2473-69		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
1002	ТП Порос, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	150/5	1856-63		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	150/5	1856-63		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
1003	ТП Порос, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТВЛМ-10		0,5	150/5			1856-63
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТВЛМ-10		0,5	150/5			1856-63
1004	ТП Порос, Ф4-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТВЛМ-10		0,5	200/5			1856-63
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТВЛМ-10		0,5	200/5			1856-63
1005	ТП Порос, Ф6-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТЛО-10		0,5	30/5			25433-06
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛО-10		0,5	30/5			25433-06
1006	ТП Порос, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТТ	А	ТОГФМ-110	0,5	75/1	53344-13			
		ТТ	В	ТОГФМ-110	0,5	75/1	53344-13			
		ТТ	С	ТОГФМ-110	0,5	75/1	53344-13			

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1007	ТП Порос, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТОГФМ-110	0,5	75/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110	0,5	75/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110	0,5	75/1	53344-13		
1008	ТП Предкомбинат, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛП-10-2	0,5	100/5	30709-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10-2	0,5	100/5	30709-06		
1009	ТП Предкомбинат, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5	100/5	30709-05		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5	100/5	30709-05		
1010	ТП Предкомбинат, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛП-10-2	0,5	200/5	30709-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10-2	0,5	200/5	30709-06		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1011	ТП Предкомбинат, Ф6-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
1012	ТП Предкомбинат, Вв1-35	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	STPP-38	0,5	300/1	37491-08		
		ТТ	В	STPP-38	0,5	300/1	37491-08		
		ТТ	С	STPP-38	0,5	300/1	37491-08		
1013	ТП Предкомбинат, Вв2-35	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	STPP-38	0,5	300/1	37491-08		
		ТТ	В	STPP-38	0,5	300/1	37491-08		
		ТТ	С	STPP-38	0,5	300/1	37491-08		
1014	ТП Предтеченск, Ф1-ПЭ	Счетчик	ЕА05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
1015	ТП Предтеченск, Ф2-ПЭ	Счетчик	ЕА02RALX-РЗВ-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛО-10		0,5	100/5			25433-03	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛО-10		0,5	100/5			25433-03	
1016	ТП Предтеченск, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RAL-В-4		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛО-10		0,5	150/5			25433-03	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛО-10		0,5	150/5			25433-03	
1017	ТП Предтеченск, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RAL-В-4		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5	100/5			2363-68	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛМ-10		0,5	100/5			2363-68	
1018	ТП Предтеченск, Ф5-10	Счетчик	ЕА05RAL-В-4		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5	100/5			2363-68	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛМ-10		0,5	100/5	2363-68			

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1019	ТП Предтеченск, Ф6-10	Счетчик	ЕА05РАL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	200/5	1856-63		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	200/5	1856-63		
1020	ТП Предтеченск, Ф7-10	Счетчик	ЕА05РАL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	200/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	200/5	25433-03		
1021	ТП Предтеченск, Ф9-10	Счетчик	ЕА05РАL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	200/5	1856-63		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	200/5	1856-63		
1022	ТП Предтеченск, С11-110	Счетчик	А1802РАLХQ-Р4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,5	300/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,5	300/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,5	300/1	36672-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1023	ТП Предтеченск, С86-110	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,5	300/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,5	300/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,5	300/1	36672-08		
1024	ТП Проектная, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	50/5	2473-69		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	50/5	2473-69		
1025	ТП Проектная, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	50/5	2473-69		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	50/5	2473-69		
1026	ТП Проектная, Вв1-35	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОЛ-35III-V УХЛ1	0,5	300/1	47959-11		
		ТТ	В	ТОЛ-35III-V УХЛ1	0,5	300/1	47959-11		
		ТТ	С	ТОЛ-35III-V УХЛ1	0,5	300/1	47959-11		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1027	ТП Проектная, Вв2-35	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	STSM-38	0,5	300/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38	0,5	300/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38	0,5	300/1	37491-08		
1028	ТП Прокопьевск, Вв1-6	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	1000/5	25433-06		
1029	ТП Прокопьевск, Вв2-6	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	1000/5	25433-06		
1030	ТП Прокопьевск, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1031	ТП Прокопьевск, Ф5-6	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
1032	ТП Прокопьевск, Ф6-6	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
1033	ТП Промышленная, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1	0,5S	200/5	47958-16		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1	0,5S	200/5	47958-16		
1034	ТП Промышленная, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1035	ТП Промышленная, Ф2-10	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
1036	ТП Промышленная, Ф3-10	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10У3	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10У3	0,5	400/5	1276-59		
1037	ТП Промышленная, Ф4-10	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
1038	ТП Промышленная, Ф5-10	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10 21	0,2S	100/5	30709-05		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10 21	0,2S	100/5	30709-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1039	ТП Промышленная, Ф6-10	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
1040	ТП Промышленная, Ф8-10	Счетчик	EA05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	200/5	22192-07		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	200/5	22192-07		
1041	ТП Промышленная, Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,5	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,5	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,5	100/1	36672-08		
1042	ТП Промышленная, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,5	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,5	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,5	100/1	36672-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
1043	ТП Районная, Ф1-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТЛП-10-2		0,2S	100/5			30709-06
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛП-10-2		0,2S	100/5			30709-06
1044	ТП Районная, Ф2-10	Счетчик	ЕА02RL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТЛО-10-1		0,2S	150/5			25433-06
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛО-10-1		0,2S	150/5			25433-06
1045	ТП Районная, Ф3-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТЛО-10-1 У3		0,2S	30/5			25433-06
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛО-10-1 У3		0,2S	30/5			25433-06
1046	ТП Районная, Вв1-27.5	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05			
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05			
		ТН	С	-						
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73			
		ТТ	В	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73			
		ТТ	С	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73			

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1047	ТП Районная, Вв2-27.5	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	С	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
1048	ТП Районная, Вв1-35	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-05		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-05		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-05		
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	600/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФНД-35М	0,5	600/5	3689-73		
		ТТ	С	ТФНД-35М	0,5	600/5	3689-73		
1049	ТП Районная, Вв2-35	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-05		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-70		
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	С	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
1050	ТП Районная, Ф1-35 (ЛЭП 217)	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-05		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-05		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-05		
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	50/5	3690-73		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТФН-35М	0,5	50/5	3690-73		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1051	ТП Районная, Ф2-35 (ЛЭП 218)	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-05		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-70		
		ТТ	А	ТОЛ-35Ш-V УХЛ1	0,2S	200/5	47959-11		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ-35Ш-V УХЛ1	0,2S	200/5	47959-11		
1052	ТП Районная, Ф3-35 (ЛЭП 211)	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-05		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-05		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-05		
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	100/5	3689-73		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТФНД-35М	0,5	100/5	3689-73		
1053	ТП Районная, Ф6-35 (ЛЭП 214)	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-05		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-70		
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	100/5	3690-73		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТФН-35М	0,5	100/5	3690-73		
1054	ТП Районная, ВЛ221-220	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	1000/1	36671-08		
		ТТ	В	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	1000/1	36671-08		
		ТТ	С	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	1000/1	36671-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1055	ТП Районная, ВЛ223-220	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	1000/1	36671-08		
		ТТ	В	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	1000/1	36671-08		
		ТТ	С	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	1000/1	36671-08		
1056	ТП Районная, Т1-220	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	100/1	36671-12		
		ТТ	В	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	100/1	36671-12		
		ТТ	С	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	100/1	36671-12		
1057	ТП Районная, Т2-220	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	100/1	36671-12		
		ТТ	В	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	100/1	36671-12		
		ТТ	С	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	100/1	36671-12		
1058	ТП Раскатиха, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	50/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	50/5	25433-06		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1059	ТП Раскати́ха, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
1060	ТП Раскати́ха, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛП-10 21	0,2S	100/5	30709-05		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10 21	0,2S	100/5	30709-05		
1061	ТП Раскати́ха, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RL-Р2В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
1062	ТП Раскати́ха, Ф6-10	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛО-10-3	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-3	0,2S	100/5	25433-03		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1063	ТП Раскати́ха, Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
1064	ТП Раскати́ха, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
1065	ТП Рзд. 157 км, Ф1ПЭ	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
1066	ТП Рзд. 157 км, Ф2ПЭ	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1067	ТП Рзд. 157 км, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
1068	ТП Рзд. 157 км, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
1069	ТП Рзд. 157 км, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08		
1070	ТП Рзд. 157 км, Т2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1071	ТП Рзд. 31 км, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
1072	ТП Рзд. 31 км, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
1073	ТП Рзд. 31 км, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
1074	ТП Рзд. 31 км, Ф6-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,2S	600/5	1261-02		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,2S	600/5	1261-02		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1075	ТП Рзд. 31 км, Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
1076	ТП Рзд. 31 км, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
1077	ТП Рзд. 54 км, Ф1ПЭ	Счетчик	EA02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
1078	ТП Рзд. 54 км, Ф2ПЭ	Счетчик	EA02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1079	ТП Рзд. 54 км, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
1080	ТП Рзд. 54 км, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RAL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
1081	ТП Рзд. 54 км, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
1082	ТП Рзд. 54 км, Т2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1083	ТП Рзд. 79 км, Ф1-10	Счетчик	ЕА02RL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
1084	ТП Рзд. 79 км, Ф2-10	Счетчик	ЕА02RL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1	0,5S	100/5	47958-16		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1	0,5S	100/5	47958-16		
1085	ТП Рзд. 79 км, Ф3-10	Счетчик	ЕА02RL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
1086	ТП Рзд. 79 км, Ф4-10	Счетчик	ЕА02RL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1087	ТП Рзд. 79 км, Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08		
1088	ТП Рзд. 79 км, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08		
1089	ТП Сады, Вв1-10	Счетчик	EA02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
1090	ТП Сады, Вв2-10	Счетчик	EA02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1091	ТП Сады, ПВ1	Счетчик	ЕА05RL-PIB-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	800/5	2473-69		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	800/5	2473-69		
1092	ТП Сады, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-PIB-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	800/5	2473-69		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	800/5	2473-69		
1093	ТП Сады, Ф3-10	Счетчик	ЕА02RL-PIB-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10У3	0,5	40/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10У3	0,5	40/5	1276-59		
1094	ТП Сады, Ф4-10	Счетчик	ЕА02RL-PIB-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОЛ 10-1	0,5	300/5	15128-96		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ 10-1	0,5	300/5	15128-96		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
1095	ТП Сады, Ф5-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10		0,2S	100/5			32139-06
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10		0,2S	100/5			32139-06
1096	ТП Сады, Ф6-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10-М У2		0,5	100/5			22192-07
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10-М У2		0,5	100/5			22192-07
1097	ТП Сады, Ф8-10 (Я-14)	Счетчик	А1802RL-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТОЛ-10-1		0,5S	100/5			38395-08
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТОЛ-10-1		0,5S	100/5			38395-08
1098	ТП Сады, Ф9-10 (Я-19)	Счетчик	А1802RL-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТОЛ-10-1		0,5S	100/5			38395-08
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТОЛ-10-1		0,5S	100/5			38395-08

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1099	ТП Сады, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТОГФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
1100	ТП Сады, Т2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТОГФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
1101	ТП Световская, СК217-220	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФ220-II*	0,2S	300/1	20645-07		
		ТТ	В	ТГФ220-II*	0,2S	300/1	20645-07		
		ТТ	С	ТГФ220-II*	0,2S	300/1	20645-07		
1102	ТП Световская, СС215-220	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФ220-II*	0,2S	300/1	20645-07		
		ТТ	В	ТГФ220-II*	0,2S	300/1	20645-07		
		ТТ	С	ТГФ220-II*	0,2S	300/1	20645-07		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1103	ТП Световская, Т1-220	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФ220-П* УХЛ1	0,2S	100/1	20645-07		
		ТТ	В	ТГФ220-П* УХЛ1	0,2S	100/1	20645-07		
		ТТ	С	ТГФ220-П* УХЛ1	0,2S	100/1	20645-07		
1104	ТП Световская, Т2-220	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФ220-П* УХЛ1	0,2S	100/1	20645-07		
		ТТ	В	ТГФ220-П* УХЛ1	0,2S	100/1	20645-07		
		ТТ	С	ТГФ220-П* УХЛ1	0,2S	100/1	20645-07		
1105	ТП Секты, ТСН1-0.22	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТОП-0,66	0,5	150/5	15174-06		
		ТТ	В	ТОП-0,66	0,5	150/5	15174-06		
		ТТ	С	ТОП-0,66	0,5	150/5	15174-06		
1106	ТП Секты, Т-110	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	50/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	50/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	50/1	52261-12		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1107	ТП Сельская, ФСЦБ	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	Т-0,66	0,5S	300/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66	0,5S	300/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66	0,5S	300/5	22656-02		
1108	ТП Сельская, Вв1-10	Счетчик	ЕА02RL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛП-10-3 У3	0,2S	1000/5	30709-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10-3 У3	0,2S	1000/5	30709-06		
1109	ТП Сельская, Вв2-10	Счетчик	ЕА02RL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
1110	ТП Сельская, ПВ1	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
1111	ТП Сельская, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПОЛ-10		0,5	800/5			1261-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПОЛ-10		0,5	800/5			1261-59
1112	ТП Сельская, Ф10-10	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПФМ-10		0,5	100/5			814-53
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПФМ-10		0,5	100/5			814-53
1113	ТП Сельская, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПФМ-10		0,5	100/5			814-53
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПФМ-10		0,5	100/5			814-53
1114	ТП Сельская, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПФМ-10		0,5	100/5			814-53
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПФМ-10		0,5	100/5			814-53

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
1115	ТП Сельская, Ф5-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПФМ-10		0,5	100/5			814-53
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПФМ-10		0,5	100/5			814-53
1116	ТП Сельская, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13			
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12			
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12			
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12			
1117	ТП Сельская, Т2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13			
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12			
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12			
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12			
1118	ТП Сеятель, Вв1-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТЛО-10-1 У3		0,2S	1500/5			25433-06
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛО-10-1 У3		0,2S	1500/5			25433-06

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1119	ТП Сеятель, Вв2-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10-1 У3	0,2S	1500/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-1 У3	0,2S	1500/5	25433-06		
1120	ТП Сеятель, ПВ1	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-08		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-08		
1121	ТП Сеятель, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-08		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-08		
1122	ТП Сеятель, Ф10-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10 У3	0,5	600/5	51178-12		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10 У3	0,5	600/5	51178-12		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
1123	ТП Сеятель, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПФМ-10		0,5	100/5			814-53
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПФМ-10		0,5	100/5			814-53
1124	ТП Сеятель, Ф2-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТЛК-СТ-10		0,5S	600/5			58720-14
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛК-СТ-10		0,5S	600/5			58720-14
1125	ТП Сеятель, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПФМ-10		0,5	100/5			814-53
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПФМ-10		0,5	100/5			814-53
1126	ТП Сеятель, Ф4-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПОЛ-10 У3		0,5	600/5			51178-12
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПОЛ-10 У3		0,5	600/5	51178-12		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
1127	ТП Сеятель, Ф5-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	200/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	200/5			1276-59
1128	ТП Сеятель, Ф7-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10с		0,5S	150/5			29390-10
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10с		0,5S	150/5			29390-10
1129	ТП Сеятель, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03			
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	150/1	52261-12			
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	150/1	52261-12			
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	150/1	52261-12			
1130	ТП Сеятель, Т2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03			
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	150/1	52261-12			
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	150/1	52261-12			
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	150/1	52261-12			

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1131	ТП Смазнево, Вв1-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛП-10 У3	0,2S	800/5	30709-05		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10 У3	0,2S	800/5	30709-05		
1132	ТП Смазнево, Ф2-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛП-10 У3	0,2S	100/5	30709-05		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10 У3	0,2S	100/5	30709-05		
1133	ТП Смазнево, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛП-10 У3	0,2S	100/5	30709-05		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10 У3	0,2S	100/5	30709-05		
1134	ТП Смазнево, Ф4-10	Счетчик	ЕА05РАL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛП-10 У3	0,2S	200/5	30709-05		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10 У3	0,2S	200/5	30709-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1135	ТП Смазнево, Ф6-10	Счетчик	ЕА05RAL-P4B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10-М У2	0,2S	200/5	22192-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М У2	0,2S	200/5	22192-03		
1136	ТП Смазнево, Ф7-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛП-10 У3	0,2S	100/5	30709-05		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10 У3	0,2S	100/5	30709-05		
1137	ТП Смазнево, Вв1-35	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-54		
		ТН	С	ЗНОМ-35	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-54		
		ТТ	А	ТВД-35МКП	0,5	750/5	71924-18		
		ТТ	В	ТВД-35МКП	0,5	750/5	71924-18		
		ТТ	С	ТВД-35МКП	0,5	750/5	71924-18		
1138	ТП Смазнево, Вв2-35	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-54		
		ТН	С	ЗНОМ-35	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-54		
		ТТ	А	ТВД-35МКП	0,5	750/5	71924-18		
		ТТ	В	ТВД-35МКП	0,5	750/5	71924-18		
		ТТ	С	ТВД-35МКП	0,5	750/5	71924-18		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1139	ТП Смазнево, АРС229-220	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФ220-П*	0,2S	1000/1	20645-05		
		ТТ	В	ТГФ220-П*	0,2S	1000/1	20645-05		
		ТТ	С	ТГФ220-П*	0,2S	1000/1	20645-05		
1140	ТП Смазнево, СК231-220	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФ220-П*	0,2S	1000/1	20645-05		
		ТТ	В	ТГФ220-П*	0,2S	1000/1	20645-05		
		ТТ	С	ТГФ220-П*	0,2S	1000/1	20645-05		
1141	ТП Смазнево, Т1-220	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФ220-П* УХЛ1	0,2S	200/1	20645-07		
		ТТ	В	ТГФ220-П* УХЛ1	0,2S	200/1	20645-07		
		ТТ	С	ТГФ220-П* УХЛ1	0,2S	200/1	20645-07		
1142	ТП Смазнево, Т2-220	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФ220-П* УХЛ1	0,2S	200/1	20645-07		
		ТТ	В	ТГФ220-П* УХЛ1	0,2S	200/1	20645-07		
		ТТ	С	ТГФ220-П* УХЛ1	0,2S	200/1	20645-07		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1143	ТП Смазнево, ТС230-220	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФ220-II* УХЛ1	0,2S	1000/1	20645-05		
		ТТ	В	ТГФ220-II* УХЛ1	0,2S	1000/1	20645-05		
		ТТ	С	ТГФ220-II* УХЛ1	0,2S	1000/1	20645-05		
1144	ТП Смазнево, ЧС232-220	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФ220-II* УХЛ1	0,2S	1000/1	20645-05		
		ТТ	В	ТГФ220-II* УХЛ1	0,2S	1000/1	20645-05		
		ТТ	С	ТГФ220-II* УХЛ1	0,2S	1000/1	20645-05		
1145	ТП Совхозная, Вв1-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	600/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	600/5	25433-03		
1146	ТП Совхозная, Вв2-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	600/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	600/5	25433-03		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1147	ТП Совхозная, ПВ1	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	600/5	1856-63		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	600/5	1856-63		
1148	ТП Совхозная, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	600/5	1856-63		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	600/5	1856-63		
1149	ТП Совхозная, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10У3	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10У3	0,5	150/5	1276-59		
1150	ТП Совхозная, Ф3-10 (Ф1ПЭ)	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
1151	ТП Совхозная, Ф8-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТЛМ-10		0,5	100/5			2473-69
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛМ-10		0,5	100/5			2473-69
1152	ТП Сокур, Вв1-6	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТЛО-10 У3		0,2S	1500/5			25433-03
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛО-10 У3		0,2S	1500/5			25433-03
1153	ТП Сокур, Вв2-6	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТЛО-10		0,2S	1500/5			25433-06
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛО-10		0,2S	1500/5			25433-06
1154	ТП Сокур, ПВ1	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПОЛ-10		0,5	1000/5			1261-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПОЛ-10		0,5	1000/5			1261-59

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
1155	ТП Сокур, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛК 10		0,5	1000/5			2306-68	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛК 10		0,5	1000/5			2306-68	
1156	ТП Сокур, Ф1-6	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5	50/5			2363-68	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛМ-10		0,5	50/5			2363-68	
1157	ТП Сокур, Ф5-6	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПОЛ-10 УЗ		0,5	600/5			1261-59	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПОЛ-10 УЗ		0,5	600/5			1261-59	
1158	ТП Сокур, Ф6-6	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПОЛ-10		0,5	600/5			1261-59	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПОЛ-10		0,5	600/5	1261-59			

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1159	ТП Сокур, Ф-108-35	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	STSM-38	0,2S	100/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38	0,2S	100/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38	0,2S	100/1	37491-08		
1160	ТП Сокур, Т1-110	Счетчик	ЕА02RALX-РЗВ-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФ110	0,2S	100/1	16635-05		
		ТТ	В	ТГФ110	0,2S	100/1	16635-05		
		ТТ	С	ТГФ110	0,2S	100/1	16635-05		
1161	ТП Сокур, Т2-110	Счетчик	ЕА02RALX-РЗВ-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФ110	0,2S	100/1	16635-05		
		ТТ	В	ТГФ110	0,2S	100/1	16635-05		
		ТТ	С	ТГФ110	0,2S	100/1	16635-05		
1162	ТП Спиченково, Ф1-6	Счетчик	ЕА02RL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-6УЗ	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-6УЗ	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-6УЗ	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1163	ТП Спиченково, Ф3-6	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	А	ТЛО-10-3 У3	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-3 У3	0,2S	100/5	25433-03		
1164	ТП Спиченково, Ф5-6	Счетчик	ЕА05RL-P2B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		
1165	ТП Спиченково, Вв1-35	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	STSM-38	0,2S	400/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38	0,2S	400/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38	0,2S	400/1	37491-08		
1166	ТП Спиченково, Вв2-35	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	STSM-38	0,2S	400/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38	0,2S	400/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38	0,2S	400/1	37491-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1167	ТП Стрела, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
1168	ТП Стрела, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10У3	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10У3	0,5	50/5	1276-59		
1169	ТП Стрела, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-06		
1170	ТП Стрела, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1171	ТП Стрела, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОВ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
1172	ТП Судженка, Ф1-ПЭ-10	Счетчик	ЕА02RL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
1173	ТП Судженка, Ф2-ПЭ-10	Счетчик	ЕА02RL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1	0,5S	75/5	47958-16		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1	0,5	75/5	47958-16		
1174	ТП Судженка, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RAL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1	0,5S	75/5	47958-16		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1	0,5S	75/5	47958-16		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
1175	ТП Судженка, Ф4-10	Счетчик	ЕА02RL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	75/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	75/5			1276-59
1176	ТП Судженка, Ф5-10	Счетчик	ЕА02RL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТОЛ-10-I-8 У2		0,5S	100/5			47959-16
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТОЛ-10-I-8 У2		0,5S	100/5			47959-16
1177	ТП Судженка, Ф6-10	Счетчик	ЕА02RAL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	100/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	100/5			1276-59
1178	ТП Судженка, Ф7-10	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТЛО-10		0,2S	100/5			25433-06
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛО-10		0,2S	100/5			25433-06

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1179	ТП Судженка, ВЛ Анжерская- Иверка-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
1180	ТП Судженка, ВЛ Анжерская-Яя- 110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
1181	ТП Сузун, Ф1ДПР	Счетчик	EA05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	300/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФН-35М	0,5	300/5	3690-73		
		ТТ	С	-					
1182	ТП Сузун, Ф2ДПР	Счетчик	EA05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	300/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФН-35М	0,5	300/5	3690-73		
		ТТ	С	-					

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1183	ТП Сузун, ОП-110	Счетчик	ЕА02RALX-РЗВ-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТГФ110-П* УХЛ1	0,2S	100/1	34096-07		
		ТТ	В	ТГФ110-П* УХЛ1	0,2S	100/1	34096-07		
		ТТ	С	ТГФ110-П* УХЛ1	0,2S	100/1	34096-07		
1184	ТП Сузун, Ю25-110	Счетчик	ЕА02RALX-РЗВ-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФ110-П* УХЛ1	0,2S	100/1	34096-07		
		ТТ	В	ТГФ110-П* УХЛ1	0,2S	100/1	34096-07		
		ТТ	С	ТГФ110-П* УХЛ1	0,2S	100/1	34096-07		
1185	ТП Сузун, Ю26-110	Счетчик	ЕА02RALX-РЗВ-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФ110-П* УХЛ1	0,2S	100/1	34096-07		
		ТТ	В	ТГФ110-П* УХЛ1	0,2S	100/1	34096-07		
		ТТ	С	ТГФ110-П* УХЛ1	0,2S	100/1	34096-07		
1186	ТП Сузун, ЛС209-220	Счетчик	ЕА02RALX-РЗВ-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФ220-П* УХЛ1	0,2S	400/1	20645-07		
		ТТ	В	ТГФ220-П* УХЛ1	0,2S	400/1	20645-07		
		ТТ	С	ТГФ220-П* УХЛ1	0,2S	400/1	20645-07		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1187	ТП Сузун, СС211-220	Счетчик	ЕА02RALX-РЗВ-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФ220-II* УХЛ1	0,2S	400/1	20645-07		
		ТТ	В	ТГФ220-II* УХЛ1	0,2S	400/1	20645-07		
		ТТ	С	ТГФ220-II* УХЛ1	0,2S	400/1	20645-07		
1188	ТП Сураново, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
1189	ТП Сураново, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RAL-В-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
1190	ТП Сураново, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RAL-В-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1191	ТП Сураново, Ф5-10	Счетчик	ЕА02RAL-РЗВ-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10-3	0,2S	100/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-3	0,2S	100/5	25433-06		
1192	ТП Сураново, Ф6-10	Счетчик	ЕА02RL-В-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
1193	ТП Сураново, А27-110	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
1194	ТП Сураново, С12-110	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1195	ТП Сураново, Т1-110	Счетчик	ЕА05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	75/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	75/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	75/1	23256-05		
1196	ТП Сураново, Т2-110	Счетчик	ЕА02RAL-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	75/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	75/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	75/1	23256-05		
1197	ТП Сыропятская, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
1198	ТП Сыропятская, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1	0,5S	50/5	47958-16		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1	0,5S	50/5	47958-16		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
1199	ТП Сыропятская, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТОЛ 10-1	0,5	40/5	15128-01				
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТОЛ 10-1	0,5	40/5	15128-01				
1200	ТП Сыропятская, Ф5-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68				
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68				
1201	ТП Сыропятская, Ф6-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТОЛ 10-1	0,5	40/5	15128-01				
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТОЛ 10-1	0,5	40/5	15128-01				
1202	ТП Сыропятская, Ф7-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТОЛ 10-1	0,5	40/5	15128-01				
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТОЛ 10-1	0,5	40/5	15128-01				

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1203	ТП Сыропятская, Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
1204	ТП Сыропятская, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
1205	ТП Тайга, Ф701-6	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-6УЗ	0,2	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-6УЗ	0,2	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-6УЗ	0,2	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-03		
1206	ТП Тайга, Ф703-6	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-6УЗ	0,2	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-6УЗ	0,2	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-6УЗ	0,2	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1207	ТП Тайга, Ф704-6	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-6У3	0,2	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-6У3	0,2	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-6У3	0,2	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
1208	ТП Тайга, Ф705-6	Счетчик	ЕА05RL-P2B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-6У3	0,2	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-6У3	0,2	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-6У3	0,2	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
1209	ТП Тайга, Ф707-6	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-6У3	0,2	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-6У3	0,2	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-6У3	0,2	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	200/5	22192-01		
1210	ТП Тайга, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1211	ТП Тайга, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
1212	ТП Талапкер, Ф1-10	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОЛ-10 III	0,5S	100/5	36308-07		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ-10 III	0,5S	100/5	36308-07		
1213	ТП Талапкер, Ф1ПЭ	Счетчик	EA05RAL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
1214	ТП Талапкер, Ф2-10	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1215	ТП Талапкер, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
1216	ТП Талапкер, Т1-110	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
1217	ТП Талапкер, Т2-110	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
1218	ТП Тальжино, Ф1-10 (РП-1)	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
1219	ТП Тальжино, Ф2-10 (РП-2)	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	400/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	400/5			1276-59
1220	ТП Тальжино, Ф3-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04			
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04			
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04			
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59			
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59			
1221	ТП Тальжино, Ф6-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТЛП-10		0,5S	75/5			30709-06
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛП-10		0,5S	75/5			30709-06
1222	ТП Тальжино, Ф7-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04			
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04			
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04			
		ТТ	А	ТПЛ-10У3	0,5	50/5	1276-59			
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10У3	0,5	50/5	1276-59			

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1223	ТП Тальжино, Ф9-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М У2	0,5	50/5	22192-07		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М У2	0,5	50/5	22192-07		
1224	ТП Тальжино, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
1225	ТП Тальжино, Т2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
1226	ТП Тальменка, ТСН1-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	69604-17		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	69604-17		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	69604-17		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-12	0,5S	75/5	69606-17		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-12	0,5S	75/5	69606-17		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-12	0,5S	75/5	69606-17		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1227	ТП Тальменка, ТСН2-10	Счетчик	ЕА02RL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	69604-17		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	69604-17		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	69604-17		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-12	0,5S	75/5	69606-17		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-12	0,5S	75/5	69606-17		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-12	0,5S	75/5	69606-17		
1228	ТП Тальменка, Ф1-10	Счетчик	ЕА02RL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	69604-17		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	69604-17		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	69604-17		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-12	0,5S	75/5	69606-17		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-12	0,5S	75/5	69606-17		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-12	0,5S	75/5	69606-17		
1229	ТП Тальменка, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-Р2В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	69604-17		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	69604-17		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	69604-17		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-12	0,5S	75/5	69606-17		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-12	0,5S	75/5	69606-17		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-12	0,5S	75/5	69606-17		
1230	ТП Тальменка, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	69604-17		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	69604-17		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	69604-17		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-12	0,5S	150/5	69606-17		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-12	0,5S	150/5	69606-17		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-12	0,5S	150/5	69606-17		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1231	ТП Тальменка, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	69604-17		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	69604-17		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	69604-17		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-12	0,5S	75/5	69606-17		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-12	0,5S	75/5	69606-17		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-12	0,5S	75/5	69606-17		
1232	ТП Тальменка, Ф5-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	69604-17		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	69604-17		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	69604-17		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-12	0,5S	150/5	69606-17		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-12	0,5S	150/5	69606-17		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-12	0,5S	150/5	69606-17		
1233	ТП Тальменка, ВЛ Юрга-Яшкино1- 110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
1234	ТП Тальменка, ВЛ Юрга-Яшкино2- 110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1235	ТП Тарышта, ТСН1-0.22	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	Т-0,66 УЗ	0,5S	150/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66 УЗ	0,5S	150/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66 УЗ	0,5S	150/5	22656-02		
1236	ТП Тарышта, ТСН2-0.22	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	Т-0,66	0,5S	150/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66	0,5S	150/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66	0,5S	150/5	22656-02		
1237	ТП Тарышта, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-Р4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
1238	ТП Таскаево, ТСН1-10	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	30/5	814-53		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	30/5	814-53		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1239	ТП Таскаево, ТСН2-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	30/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	30/5	2363-68		
1240	ТП Таскаево, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
1241	ТП Таскаево, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
1242	ТП Таскаево, Ф3-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-СВЭЛ-10	0,5S	100/5	44701-10		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-СВЭЛ-10	0,5S	100/5	44701-10		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1243	ТП Таскаево, Ф5-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-СВЭЛ-10	0,5S	150/5	44701-10		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-СВЭЛ-10	0,5S	150/5	44701-10		
1244	ТП Таскаево, Ф6-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-СВЭЛ-10	0,5S	100/5	44701-10		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-СВЭЛ-10	0,5S	100/5	44701-10		
1245	ТП Таскаево, Вв1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
1246	ТП Таскаево, Вв2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
1247	ТП Татарская, В1-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛО-10		0,5	1000/5			25433-03	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛО-10		0,5	1000/5			25433-03	
1248	ТП Татарская, В2-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛО-10		0,5	1000/5			25433-03	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛО-10		0,5	1000/5			25433-03	
1249	ТП Татарская, ПВ1	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПОЛ-10		0,5	800/5			1261-59	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПОЛ-10		0,5	800/5			1261-59	
1250	ТП Татарская, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПОЛ-10		0,5	800/5			1261-59	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПОЛ-10		0,5	800/5	1261-59			

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
1251	ТП Татарская, Ф2-10	Счетчик	EA05RAL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10У3		0,5	200/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10У3		0,5	200/5			1276-59
1252	ТП Татьяновка, ТСН1-0.22	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	-						
		ТН	В	-						
		ТН	С	-						
		ТТ	А	Т-0,66	0,5S	300/5	17551-06			
		ТТ	В	Т-0,66	0,5S	300/5	17551-06			
		ТТ	С	Т-0,66	0,5S	300/5	17551-06			
1253	ТП Татьяновка, Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
1254	ТП Тебисская, Вв1-10	Счетчик	EA02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТЛО-10		0,2S	1000/5			25433-06
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛО-10		0,2S	1000/5			25433-06

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1255	ТП Тебисская, Вв2-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
1256	ТП Тебисская, ПВ1	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
1257	ТП Тебисская, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
1258	ТП Тебисская, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
1259	ТП Тебисская, Ф2-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПОЛ-10		0,5	100/5			1261-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПФМ-10		0,5	100/5			814-53
1260	ТП Тебисская, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1 У2		0,5S	50/5			47958-16
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1 У2		0,5S	50/5			47958-16
1261	ТП Тебисская, Ф3-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	100/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	100/5			1276-59
1262	ТП Тебисская, Ф4-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПФМ-10		0,5	150/5			814-53
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПФМ-10		0,5	150/5			814-53

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
1263	ТП Тебисская, Ф5-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	100/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	100/5			1276-59
1264	ТП Тебисская, Т1-110	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08			
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08			
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08			
1265	ТП Тебисская, Т2-110	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
1266	ТП Терентьевская, ТСН1-0.22	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	-						
		ТН	В	-						
		ТН	С	-						
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5	600/5	36382-07			
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5	600/5	36382-07			
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5	600/5	36382-07			

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1267	ТП Терентьевская, ТСН2-0.22	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5	600/5	36382-07		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5	600/5	36382-07		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5	600/5	36382-07		
1268	ТП Терентьевская, Ф2-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОЛ 10-1-4	0,5	100/5	15128-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ 10-1-4	0,5	100/5	15128-03		
1269	ТП Терентьевская, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
1270	ТП Терентьевская, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОЛ 10-1-4 У2	0,5	100/5	15128-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ 10-1-4 У2	0,5	100/5	15128-03		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1271	ТП Терентьевская, Ф5-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
1272	ТП Терентьевская, Ф7-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
1273	ТП Терентьевская, Вв1-35	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
1274	ТП Терентьевская, Вв2-35	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1275	ТП Терентьевская, ФК49-35	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
1276	ТП Терентьевская, ФТС47-35	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
1277	ТП Терентьевская, ФТС48-35	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
1278	ТП Тихомирово, Вв1-10	Счетчик	EA02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
1279	ТП Тихомирово, ПВ1	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПОЛ-10		0,5	1000/5			1261-59	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПОЛ-10		0,5	1000/5			1261-59	
1280	ТП Тихомирово, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПОЛ-10		0,5	1000/5			1261-59	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПОЛ-10		0,5	1000/5			1261-59	
1281	ТП Тихомирово, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5	100/5			2363-68	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛМ-10		0,5	100/5			2363-68	
1282	ТП Тихомирово, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5	100/5			2363-68	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛМ-10		0,5	100/5	2363-68			

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1283	ТП Тихомирово, Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
1284	ТП Тогучин, Вв1-10	Счетчик	EA02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОЛ-10-I-8 У2	0,2S	2000/5	15128-07		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ-10-I-8 У2	0,2S	2000/5	15128-07		
1285	ТП Тогучин, Вв2-10	Счетчик	EA02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОЛ-10-I-8 У2	0,2S	2000/5	15128-07		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ-10-I-8 У2	0,2S	2000/5	15128-07		
1286	ТП Тогучин, ПВ1	Счетчик	EA02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
1287	ТП Тогучин, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПОЛ-10		0,5	600/5			1261-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПОЛ-10		0,5	600/5			1261-59
1288	ТП Тогучин, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПФМ-10		0,5	100/5			814-53
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53			
1289	ТП Тогучин, Ф1ПЭ(Ф3-10)	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10-М У2		0,5	100/5			22192-07
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10-М У2	0,5	100/5	22192-07			
1290	ТП Тогучин, Ф2-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТЛО-10-3 У3		0,2S	400/5			25433-03
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛО-10-3 У3		0,2S	400/5	25433-03		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1291	ТП Тогучин, Ф2ПЭ(Ф8-10)	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
1292	ТП Тогучин, Ф4-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10-3 У3	0,2S	300/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-3 У3	0,2S	300/5	25433-06		
1293	ТП Тогучин, Ф5-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10-3 У3	0,2S	400/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-3 У3	0,2S	400/5	25433-06		
1294	ТП Тогучин, Ф6-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10-3 У3	0,2S	400/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-3 У3	0,2S	400/5	25433-03		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1295	ТП Тогучин, ПЗМ-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12		
1296	ТП Тогучин, ПЗТ-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12		
1297	ТП Тогучин, Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	150/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	150/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	150/1	52261-12		
1298	ТП Тогучин, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	150/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	150/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	150/1	52261-12		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1299	ТП Томск-2, Феррум В1	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТТН-30	0,5	200/5	75345-19		
		ТТ	В	ТТН-30	0,5	200/5	75345-19		
		ТТ	С	ТТН-30	0,5	200/5	75345-19		
1300	ТП Томск-2, Феррум В2	Счетчик	ЕА02RL-Р2В-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТТН-30	0,5	200/5	75345-19		
		ТТ	В	ТТН-30	0,5	200/5	75345-19		
		ТТ	С	ТТН-30	0,5	200/5	75345-19		
1301	ТП Томск-2, Ф1ПЭ-10	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
1302	ТП Томск-2, Ф2ПЭ-10	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
1303	ТП Томск-2, ФЗПЭ-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5	100/5			2363-68
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛМ-10		0,5	100/5			2363-68
1304	ТП Томск-2, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5	100/5			2363-68
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛМ-10		0,5	100/5			2363-68
1305	ТП Томск-2, Ф5-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5	100/5			2363-68
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛМ-10		0,5	100/5			2363-68
1306	ТП Томск-2, Ф6-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	400/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	400/5			1276-59

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
1307	ТП Томск-2, Ф7-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5	100/5			2363-68	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛМ-10		0,5	100/5			2363-68	
1308	ТП Томск-2, Ф9-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	400/5			1276-59	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59				
1309	ТП Томск-2, ф71-35	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	ЗНОМ-35	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-54				
		ТН	В	ЗНОМ-35	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-54				
		ТН	С	ЗНОМ-35	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-54				
		ТТ	А	ТВГ-УЭТМ®	0,2S	300/5	52619-13				
		ТТ	В	ТВГ-УЭТМ®	0,2S	300/5	52619-13				
		ТТ	С	ТВГ-УЭТМ®	0,2S	300/5	52619-13				
1310	ТП Томск-2, ф72-35	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	ЗНОМ-35	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-54				
		ТН	В	ЗНОМ-35	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-54				
		ТН	С	ЗНОМ-35	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-54				
		ТТ	А	ТВГ-УЭТМ®	0,2S	300/5	52619-13				
		ТТ	В	ТВГ-УЭТМ®	0,2S	300/5	52619-13				
		ТТ	С	ТВГ-УЭТМ®	0,2S	300/5	52619-13				

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1311	ТП Топки, Ф1ПЭ-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
1312	ТП Топки, Ф2ПЭ-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
1313	ТП Топки, Ф3ПЭ-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
1314	ТП Топки, Ф7-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68		
		ТТ	В	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1315	ТП Топки, Ф8-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	300/5	30709-06		
		ТТ	В	ТЛП-10	0,2S	300/5	30709-06		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	300/5	30709-06		
1316	ТП Топки, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
1317	ТП Топки, Т2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
1318	ТП Торсьма, ТСН1-0.22	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	Т-0,66	0,5S	600/5	22656-07		
		ТТ	В	Т-0,66	0,5S	600/5	22656-07		
		ТТ	С	Т-0,66	0,5S	600/5	22656-07		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1319	ТП Торсьма, ТСН2-0.22	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТШП-0,66	0,5S	600/5	15173-06		
		ТТ	В	ТШП-0,66	0,5S	600/5	15173-06		
		ТТ	С	ТШП-0,66	0,5S	600/5	15173-06		
1320	ТП Торсьма, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
1321	ТП Торсьма, Ф3ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
1322	ТП Торсьма, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛО-10-3	0,5	400/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-3	0,5	400/5	25433-03		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1323	ТП Торсьма, Ф5-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1 У2	0,5S	200/5	22192-07		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1 У2	0,5S	200/5	22192-07		
1324	ТП Торсьма, Ф8ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	100/5	30709-05		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	100/5	30709-05		
1325	ТП Торсьма, ФБ13-35	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	STSM-38	0,2S	150/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38	0,2S	150/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38	0,2S	150/1	37491-08		
1326	ТП Торсьма, ФБ21-35	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	STSM-38	0,2S	200/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38	0,2S	200/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38	0,2S	200/1	37491-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1327	ТП Торсьма, П-3 110	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТГФ110-П* УХЛ1	0,2S	600/1	16635-05		
		ТТ	В	ТГФ110-П* УХЛ1	0,2S	600/1	16635-05		
		ТТ	С	ТГФ110-П* УХЛ1	0,2S	600/1	16635-05		
1328	ТП Торсьма, П-4 110	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТГФ110-П* УХЛ1	0,2S	600/1	16635-05		
		ТТ	В	ТГФ110-П* УХЛ1	0,2S	600/1	16635-05		
		ТТ	С	ТГФ110-П* УХЛ1	0,2S	600/1	16635-05		
1329	ТП Торсьма, Т1-110	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТГФ110-П* УХЛ1	0,2S	100/1	16635-05		
		ТТ	В	ТГФ110-П* УХЛ1	0,2S	100/1	16635-05		
		ТТ	С	ТГФ110-П* УХЛ1	0,2S	100/1	16635-05		
1330	ТП Торсьма, Т2-110	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТГФ110-П* УХЛ1	0,2S	150/1	16635-05		
		ТТ	В	ТГФ110-П* УХЛ1	0,2S	150/1	16635-05		
		ТТ	С	ТГФ110-П* УХЛ1	0,2S	150/1	16635-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1331	ТП Торсьма, ТРС-НПР 110	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТГФ110-II УХЛ1	0,2S	600/1	16635-05		
		ТТ	В	ТГФ110-II УХЛ1	0,2S	600/1	16635-05		
		ТТ	С	ТГФ110-II УХЛ1	0,2S	600/1	16635-05		
1332	ТП Торсьма, ТРС-ПРМ 110	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТГФ110-II УХЛ1	0,2S	600/1	16635-05		
		ТТ	В	ТГФ110-II УХЛ1	0,2S	600/1	16635-05		
		ТТ	С	ТГФ110-II УХЛ1	0,2S	600/1	16635-05		
1333	ТП Трудармейская, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RAL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	50/5	2473-69		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	50/5	2473-69		
1334	ТП Трудармейская, Вв1-35	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1335	ТП Трудармейская, Вв2-35	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОЛ-НТ3-35-IV-11	0,2S	300/1	62259-15		
		ТТ	В	ТОЛ-НТ3-35-IV-11	0,2S	300/1	62259-15		
		ТТ	С	ТОЛ-НТ3-35-IV-11	0,2S	300/1	62259-15		
1336	ТП Трудармейская, ФТС30-35	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		
1337	ТП Труновское, Ф-РРС	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	Т-0,66	0,5	50/5	17551-06		
		ТТ	В	Т-0,66	0,5	50/5	17551-06		
		ТТ	С	Т-0,66	0,5	50/5	17551-06		
1338	ТП Труновское, Вв1-10	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
1339	ТП Труновское, Вв2-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТЛО-10		0,2S	1000/5			25433-06
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛО-10		0,2S	1000/5			25433-06
1340	ТП Труновское, ПВ1	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПОЛ-10		0,5	1000/5			1261-59
		ТТ	В	ТПОЛ-10		0,5	1000/5			1261-59
		ТТ	С	ТПОЛ-10		0,5	1000/5			1261-59
1341	ТП Труновское, ПВ2	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПОЛ-10		0,5	1000/5			1261-59
		ТТ	В	ТПОЛ-10		0,5	1000/5			1261-59
		ТТ	С	ТПОЛ-10		0,5	1000/5			1261-59
1342	ТП Труновское, Ф1-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	100/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	100/5			1276-59

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
1343	ТП Труновское, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5	50/5			2363-68
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛМ-10		0,5	50/5			2363-68
1344	ТП Труновское, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10-М		0,5S	75/5			22192-07
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10-М		0,5S	75/5			22192-07
1345	ТП Труновское, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	100/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	100/5			1276-59
1346	ТП Труновское, Ф6-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10У3		0,5	50/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10У3		0,5	50/5			1276-59

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1347	ТП Труновское, Ф-50-35	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	STSM-38	0,2S	200/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38	0,2S	200/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38	0,2S	200/1	37491-08		
1348	ТП Труновское, 37 БТЭЦ-110(Т-2)	Счетчик	A1802RAL-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
1349	ТП Труновское, 38 БТЭЦ-110(Т-1)	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
1350	ТП Тутальская, ТСН1-10	Счетчик	EA05RL-P2B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	30/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	30/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1351	ТП Тутальская, ТСН2-10	Счетчик	ЕА05RL-P2B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
1352	ТП Тутальская, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-P2B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10У3	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10У3	0,5	150/5	1276-59		
1353	ТП Тутальская, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-P2B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10У3	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10У3	0,5	50/5	1276-59		
1354	ТП Тутальская, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RL-P2B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
1355	ТП Тутальская, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5				50/5	1276-59
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5				50/5	1276-59
1356	ТП Тутальская, Ф5-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5				300/5	1276-59
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5				300/5	1276-59
1357	ТП Тутальская, Ф6-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10-М		0,5				200/5	22192-01
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5				200/5	1276-59
1358	ТП Тутальская, Ф7-10 КЭНК	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПОЛ-10		0,5				300/5	1261-08
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПОЛ-10		0,5				300/5	1261-08

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
1359	ТП Тутальская, Ф8-10 КЭНК	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПОЛ-10		0,5				300/5	1261-08
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПОЛ-10		0,5				300/5	1261-08
1360	ТП Тутальская, Т-1 110	Счетчик	А1802RAL-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08				
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08				
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08				
1361	ТП Тутальская, Т-2 110	Счетчик	А1802RAL-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08				
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08				
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08				
1362	ТП Тягун, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛО-10		0,2S				100/5	25433-03
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5		100/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
1363	ТП Тягун, Ф2-10	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03М		0,2S/0,5	1	36697-12	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛО-10-2 У3		0,2S	100/5			25433-06	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛО-10-2 У3		0,2S	100/5			25433-06	
1364	ТП Тягун, Ф3-10	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03М		0,2S/0,5	1	36697-12				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛО-10-2 У3		0,2S	150/5			25433-06	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛО-10-2 У3		0,2S	150/5			25433-06	
1365	ТП Тягун, Ф4-10	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03М		0,2S/0,5	1	36697-12				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛО-10-3 У3		0,2S	100/5			25433-06	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛО-10-3 У3		0,2S	100/5			25433-06	
1366	ТП Тягун, БТ228-220	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04				
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05				
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05				
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05				
		ТТ	А	ТГФ220-II*	0,2S	1000/1	20645-05				
		ТТ	В	ТГФ220-II*	0,2S	1000/1	20645-05				
		ТТ	С	ТГФ220-II*	0,2S	1000/1	20645-05				

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1367	ТП Тягун, Т1-220	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФ220-П*	0,2S	100/1	20645-07		
		ТТ	В	ТГФ220-П*	0,2S	100/1	20645-07		
		ТТ	С	ТГФ220-П*	0,2S	100/1	20645-07		
1368	ТП Тягун, Т2-220	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФ220-П*	0,2S	100/1	20645-07		
		ТТ	В	ТГФ220-П*	0,2S	100/1	20645-07		
		ТТ	С	ТГФ220-П*	0,2S	100/1	20645-07		
1369	ТП Тягун, ТС230-220	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФ220-П*	0,2S	1000/1	20645-05		
		ТТ	В	ТГФ220-П*	0,2S	1000/1	20645-05		
		ТТ	С	ТГФ220-П*	0,2S	1000/1	20645-05		
1370	ТП Убинская, Вв1-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
1371	ТП Убинская, Вв2-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТЛО-10		0,2S	1000/5			25433-06
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛО-10		0,2S	1000/5			25433-06
1372	ТП Убинская, ПВ1	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПОЛ-10		0,5	1000/5			1261-59
		ТТ	В	ТПОЛ-10		0,5	1000/5			1261-59
		ТТ	С	ТПОЛ-10		0,5	1000/5			1261-59
1373	ТП Убинская, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПОЛ-10		0,5	1000/5			1261-59
		ТТ	В	ТПОЛ-10		0,5	1000/5			1261-59
		ТТ	С	ТПОЛ-10		0,5	1000/5			1261-59
1374	ТП Убинская, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	50/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	50/5			1276-59

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
1375	ТП Убинская, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	75/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	75/5			1276-59
1376	ТП Убинская, Ф2-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	150/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	150/5			1276-59
1377	ТП Убинская, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	50/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	50/5			1276-59
1378	ТП Убинская, Ф3-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПФ-10		0,5	150/5			517-50
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПФ-10		0,5	150/5			517-50

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
1379	ТП Убинская, Ф4-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	150/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	150/5			1276-59
1380	ТП Убинская, Ф5-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5	150/5			2363-68
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68			
1381	ТП Убинская, Ф6-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	150/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59			
1382	ТП Убинская, 37-110(Т-1)	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08			
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1383	ТП Убинская, 38-110(Т-2)	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
1384	ТП Углерод, Ф1ПЭ-10	Счетчик	EA02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95	0,5	10000/100	60002-15		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1	0,5S	100/5	47958-16		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1	0,5S	100/5	47958-16		
1385	ТП Углерод, Ф7ПЭ-10	Счетчик	EA02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95	0,5	10000/100	60002-15		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1	0,5S	100/5	47958-16		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1	0,5S	100/5	47958-16		
1386	ТП Углерод, Вв1-35	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1387	ТП Углерод, Вв2-35	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	В	ТОЛ-СВЭЛ-35 III-3.1 УХЛ1	0,2S	300/1	51517-12		
		ТТ	С	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
1388	ТП Улус, Ф1ПЭ	Счетчик	EA05RAL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	150/5	30709-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	150/5	30709-06		
1389	ТП Улус, Ф2ПЭ	Счетчик	EA05RAL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	150/5	1856-63		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	150/5	1856-63		
1390	ТП Улус, Ф3-10	Счетчик	EA05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1391	ТП Улус, Вв1-35	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		
1392	ТП Улус, Вв2-35	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		
1393	ТП Урываево, ВУ14-110	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТГФ110-П*	0,2S	300/1	34096-07		
		ТТ	В	ТГФ110-П*	0,2S	300/1	34096-07		
		ТТ	С	ТГФ110-П*	0,2S	300/1	34096-07		
1394	ТП Урываево, ОП-110	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТГФ110	0,2S	300/1	16635-05		
		ТТ	В	ТГФ110	0,2S	300/1	16635-05		
		ТТ	С	ТГФ110	0,2S	300/1	16635-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1395	ТП Урываево, УК15-110	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТГФ110-П*	0,2S	300/1	34096-07		
		ТТ	В	ТГФ110-П*	0,2S	300/1	34096-07		
		ТТ	С	ТГФ110-П*	0,2S	300/1	34096-07		
1396	ТП Урываево, СУ216-220	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФ220-П*	0,2S	600/1	20645-07		
		ТТ	В	ТГФ220-П*	0,2S	600/1	20645-07		
		ТТ	С	ТГФ220-П*	0,2S	600/1	20645-07		
1397	ТП Урываево, У3218-220	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФ220-П*	0,2S	600/1	20645-07		
		ТТ	В	ТГФ220-П*	0,2S	600/1	20645-07		
		ТТ	С	ТГФ220-П*	0,2S	600/1	20645-07		
1398	ТП Ускат, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	52261-12		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1399	ТП Ускат, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	52261-12		
1400	ТП Усть- Тальменская, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	400/5	814-53		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	400/5	814-53		
1401	ТП Усть- Тальменская, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10У3	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68		
1402	ТП Усть- Тальменская, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1	0,5S	100/5	47958-16		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1	0,5S	100/5	47958-16		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
1403	ТП Усть-Тальменская, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПФМ-10		0,5				100/5	814-53
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПФМ-10		0,5				100/5	814-53
1404	ТП Усть-Тальменская, Ф5-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5				400/5	2363-68
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛМ-10		0,5				400/5	2363-68
1405	ТП Усть-Тальменская, Ф6-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛП-10 У3		0,2S				400/5	30709-05
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛП-10 У3		0,2S				400/5	30709-05
1406	ТП Усть-Тальменская, Т1-110	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03				
		ТТ	А	ТГФ110	0,2S	200/1	16635-05				
		ТТ	В	ТГФ110	0,2S	200/1	16635-05				
		ТТ	С	ТГФ110	0,2S	200/1	16635-05				

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1407	ТП Усть-Тальменская, Т2-110	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТГФ110	0,2S	200/1	16635-05		
		ТТ	В	ТГФ110	0,2S	200/1	16635-05		
		ТТ	С	ТГФ110	0,2S	200/1	16635-05		
1408	ТП Усть-Тальменская, ТА1402-110	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТГФ110	0,2S	400/1	16635-05		
		ТТ	В	ТГФ110	0,2S	400/1	16635-05		
		ТТ	С	ТГФ110	0,2S	400/1	16635-05		
1409	ТП Усть-Тальменская, ТН160-110	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТГФ110	0,2S	300/1	16635-05		
		ТТ	В	ТГФ110	0,2S	300/1	16635-05		
		ТТ	С	ТГФ110	0,2S	300/1	16635-05		
1410	ТП Усть-Тальменская, ТХ7-110	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТГФ110	0,2S	400/1	16635-05		
		ТТ	В	ТГФ110	0,2S	400/1	16635-05		
		ТТ	С	ТГФ110	0,2S	400/1	16635-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1411	ТП Усть-Тальменская, Ю13-110	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТГФ110	0,2S	400/1	16635-05		
		ТТ	В	ТГФ110	0,2S	400/1	16635-05		
		ТТ	С	ТГФ110	0,2S	400/1	16635-05		
1412	ТП Усть-Тальменская, Ю14-110	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТГФ110	0,2S	400/1	16635-05		
		ТТ	В	ТГФ110	0,2S	400/1	16635-05		
		ТТ	С	ТГФ110	0,2S	400/1	16635-05		
1413	ТП Фадино, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,2S	150/5	22192-07		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,2S	150/5	22192-07		
1414	ТП Фадино, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10У3	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10У3	0,5	150/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
1415	ТП Фадино, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	150/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	150/5			1276-59
1416	ТП Фадино, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10У3		0,5	150/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10У3		0,5	150/5			1276-59
1417	ТП Фадино, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТОЛ 10-1		0,5	150/5			15128-03
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛО-10		0,5	150/5			25433-03
1418	ТП Фадино, Т1-110	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1419	ТП Фадино, Т2-110	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
1420	ТП Хопкино, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-P2В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
1421	ТП Хопкино, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-P2В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
1422	ТП Хопкино, Ф7-10	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-06		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1423	ТП Хопкино, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТОГФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
1424	ТП Хопкино, Т2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТОГФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
1425	ТП Чаны, Вв1-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
1426	ТП Чаны, Вв2-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
1427	ТП Чаны, ПВ1	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПОЛ-10		0,5				800/5	1261-59
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПОЛ-10		0,5				800/5	1261-59
1428	ТП Чаны, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПОЛ-10		0,5				800/5	1261-59
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПОЛ-10		0,5				800/5	1261-59
1429	ТП Чаны, Ф1-10	Счетчик	ЕА02RAL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5				400/5	1276-59
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5				400/5	1276-59
1430	ТП Чаны, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5				100/5	2363-68
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛМ-10		0,5				100/5	2363-68

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
1431	ТП Чаны, Ф2-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	100/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	100/5			1276-59
1432	ТП Чаны, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10-М		0,5S	50/5			22192-07
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10-М		0,5S	50/5			22192-07
1433	ТП Чаны, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5	100/5			2363-68
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛМ-10		0,5	100/5			2363-68
1434	ТП Чаны, Ф4-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5	100/5			2363-68
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛМ-10		0,5	100/5			2363-68

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
1435	ТП Чаны, Ф5-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПФ-10		0,5				75/5	517-50
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПФ-10		0,5				75/5	517-50
1436	ТП Чаны, Ф7-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5				100/5	1276-59
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5				100/5	1276-59
1437	ТП Чаны, Т1-110	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08				
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08				
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08				
1438	ТП Чаны, Т2-110	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08				
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08				
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08				

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1439	ТП Чахлово, ФСЦБ	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	150/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	150/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	150/5	22656-02		
1440	ТП Чахлово, ВВ1-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
1441	ТП Чахлово, ВВ2-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
1442	ТП Чахлово, ПВ1	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
1443	ТП Чахлово, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПОЛ-10		0,5	800/5			1261-59	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПОЛ-10		0,5	800/5			1261-59	
1444	ТП Чахлово, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТВЛМ-10		0,5	200/5			1856-63	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТВЛМ-10		0,5	200/5			1856-63	
1445	ТП Чахлово, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТВЛМ-10		0,5	200/5			1856-63	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТВЛМ-10		0,5	200/5			1856-63	
1446	ТП Чахлово, Ф3-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТВЛМ-10		0,5	200/5	1856-63			
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТВЛМ-10		0,5	200/5	1856-63			

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
1447	ТП Чахлово, Ф4-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТВЛМ-10		0,5	200/5			1856-63
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТВЛМ-10		0,5	200/5			1856-63
1448	ТП Чахлово, В5 Восток-110	Счетчик	А1802РАLQ-Р4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	400/1	36672-08			
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	400/1	36672-08			
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	400/1	36672-08			
1449	ТП Чахлово, В5 Запад-110	Счетчик	А1802РАLQ-Р4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	400/1	36672-08			
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	400/1	36672-08			
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	400/1	36672-08			
1450	ТП Чахлово, Т1-110	Счетчик	А1802РАLQ-Р4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1451	ТП Чахлово, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
1452	ТП Чебула, Вв1-10	Счетчик	EA02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
1453	ТП Чебула, Вв2-10	Счетчик	EA02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
1454	ТП Чебула, ПВ1	Счетчик	EA05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОФ-10	0,5	800/5	518-50		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОФ-10	0,5	800/5	518-50		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
1455	ТП Чебула, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПОЛ-10		0,5	800/5			1261-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПОЛ-10		0,5	800/5			1261-59
1456	ТП Чебула, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	50/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59			
1457	ТП Чебула, Ф2ПЭ-10	Счетчик	ЕА02RL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТОЛ-10-I		0,5	30/5			15128-07
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТОЛ-10-I	0,5	30/5	15128-07			
1458	ТП Чебула, Ф3-10	Счетчик	ЕА02RL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПФМ-10		0,5	100/5			814-53
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПФМ-10		0,5	100/5	814-53		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
1459	ТП Чебула, Ф4-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	150/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	150/5			1276-59
1460	ТП Чебула, Ф5-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПФМ-10		0,5	200/5			814-53
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПФМ-10		0,5	200/5			814-53
1461	ТП Чебула, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15			
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12			
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12			
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12			
1462	ТП Чебула, Т2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15			
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12			
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12			
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12			

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1463	ТП Челы, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	200/5	2473-69		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	200/5	2473-69		
1464	ТП Челы, Ф5-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
1465	ТП Челы, Ф6-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	150/5	2473-69		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	150/5	2473-69		
1466	ТП Челы, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	150/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	150/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	150/1	36672-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1467	ТП Челы, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	150/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	150/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	150/1	36672-08		
1468	ТП Чемская, Вв1-10	Счетчик	A1805RALXQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОЛ-10-М-3 УХЛ2	0,5	2500/5	47959-11		
		ТТ	В	ТОЛ-10-М-3 УХЛ2	0,5	2500/5	47959-11		
		ТТ	С	ТОЛ-10-М-3 УХЛ2	0,5	2500/5	47959-11		
1469	ТП Чемская, Вв2-10	Счетчик	A1805RALXQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОЛ-10-М-3 УХЛ2	0,5	2500/5	47959-11		
		ТТ	В	ТОЛ-10-М-3 УХЛ2	0,5	2500/5	47959-11		
		ТТ	С	ТОЛ-10-М-3 УХЛ2	0,5	2500/5	47959-11		
1470	ТП Чемская, ПВ1	Счетчик	ЕА05RL-P1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
1471	ТП Чемская, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПОЛ-10		0,5				800/5	1261-59
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПОЛ-10		0,5				800/5	1261-59
1472	ТП Чемская, Ф100-10	Счетчик	А1805RALXQ-Р4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11				
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10-М У2		0,5				800/5	47958-16
		ТТ	В	ТПЛ-10-М У2		0,5				800/5	47958-16
		ТТ	С	ТПЛ-10-М У2		0,5				800/5	47958-16
1473	ТП Чемская, Ф101-10	Счетчик	А1805RALXQ-Р4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10-М У2		0,5				800/5	47958-16
		ТТ	В	ТПЛ-10-М У2		0,5				800/5	47958-16
		ТТ	С	ТПЛ-10-М У2		0,5				800/5	47958-16
1474	ТП Чемская, Ф102-10	Счетчик	ЕА02RL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПОЛ-10		0,5				600/5	1261-59
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПОЛ-10		0,5				600/5	1261-59

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1475	ТП Чемская, Ф103-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	750/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	750/5	25433-06		
1476	ТП Чемская, Ф104-10	Счетчик	ТЕ3000.00		0,2S/0,5	1	77036-19		
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-11Ш У2	0,5S	1000/5	51623-12		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10-11Ш У2	0,5S	1000/5	51623-12		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-11Ш У2	0,5S	1000/5	51623-12		
1477	ТП Чемская, Ф105-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
1478	ТП Чемская, Ф106-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
1479	ТП Чемская, Ф107 Белые Росы	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10-М У2		0,5	150/5			22192-03
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10-М У2		0,5	150/5			22192-03
1480	ТП Чемская, Ф108-10	Счетчик	А1805RALXQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10-М У2		0,5	400/5			47958-16
		ТТ	В	ТПЛ-10-М У2		0,5	400/5			47958-16
		ТТ	С	ТПЛ-10-М У2		0,5	400/5			47958-16
1481	ТП Чемская, Ф1ПЭ (Ф3-10)	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	100/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	100/5			1276-59
1482	ТП Чемская, Ф2ПЭ (Ф8-10)	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	200/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	200/5			1276-59

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1483	ТП Чемская, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 УХЛ1*	0,5	200/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110 УХЛ1*	0,5	200/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110 УХЛ1*	0,5	200/1	52261-12		
1484	ТП Чемская, Т2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 УХЛ1*	0,5	200/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110 УХЛ1*	0,5	200/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110 УХЛ1*	0,5	200/1	52261-12		
1485	ТП Черепаново, Вв1-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	1500/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	1500/5	25433-06		
1486	ТП Черепаново, Вв2-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10-1 УЗ	0,5	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-1 УЗ	0,5	1000/5	25433-06		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
1487	ТП Черепаново, ПВ1	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛО-10		0,5				600/5	25433-03
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛО-10		0,5				600/5	25433-03
1488	ТП Черепаново, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПОЛ-10		0,5				600/5	1261-59
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПОЛ-10		0,5				600/5	1261-59
1489	ТП Черепаново, Ф1-10	Счетчик	ЕА02RAL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5				400/5	1276-59
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5				400/5	1276-59
1490	ТП Черепаново, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПФМ-10		0,5				100/5	814-53
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПФМ-10		0,5				100/5	814-53

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
1491	ТП Черепаново, Ф2-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПОФ-10		0,5	600/5			518-50
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПОФ-10		0,5	600/5			518-50
1492	ТП Черепаново, Ф29-10	Счетчик	ЕА05RL-P2B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТЛО-10-1 У3		0,5	200/5			25433-08
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛО-10-1 У3		0,5	200/5			25433-03
1493	ТП Черепаново, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПФМ-10		0,5	100/5			814-53
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПФМ-10		0,5	100/5			814-53
1494	ТП Черепаново, Ф5-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПОЛ-10		0,5	600/5			1261-08
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПОЛ-10		0,5	600/5			1261-08

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
1495	ТП Черепаново, Ф6-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛК-10		0,5	600/5			9143-06	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛК-10		0,5	600/5			9143-06	
1496	ТП Черепаново, Ф7-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПОЛ-10		0,5	600/5			1261-59	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПОЛ-10		0,5	600/5			1261-59	
1497	ТП Черепаново, Ф9-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	400/5			1276-59	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	400/5			1276-59	
1498	ТП Черепаново, Вв1-27.5	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-07				
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-07				
		ТН	С	-							
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73				
		ТТ	В	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73				
		ТТ	С	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73				

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1499	ТП Черепаново, Вв2-27.5	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-07		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-07		
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТВТ-35М	0,5	1000/5	3642-73		
		ТТ	В	ТВТ-35М	0,5	1000/5	3642-73		
		ТТ	С	ТВТ-35М	0,5	1000/5	3642-73		
1500	ТП Черепаново, ФДПР	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-07		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-07		
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТФЗМ-35А-У1	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФЗМ-35А-У1	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	С	-					
1501	ТП Черепаново, Т1-110 (Ю-13)	Счетчик	А1802РАLQ-Р4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
1502	ТП Черепаново, Т2-110 (Ю-14)	Счетчик	А1802РАLQ-Р4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1503	ТП Черкасов Камень, ТСН1-0.4	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5	600/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5	600/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5	600/5	22656-02		
1504	ТП Черкасов Камень, ТСН2-0.4	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5	600/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5	600/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5	600/5	22656-02		
1505	ТП Черкасов Камень, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА02RAL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
1506	ТП Черкасов Камень, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА02RL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10У3	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	ТПЛ-10У3	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	С	ТПЛ-10У3	0,5	100/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
1507	ТП Черкасов Камень, ФЗ-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТВЛМ-10		0,5				200/5	1856-63
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТВЛМ-10		0,5				200/5	1856-63
1508	ТП Черкасов Камень, Т1-110	Счетчик	А1802РАLХQ-Р4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08				
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08				
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08				
1509	ТП Черкасов Камень, Т2-110	Счетчик	А1802РАLХQ-Р4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08				
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08				
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08				
1510	ТП Чертокулич, ТСН1-0.22	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-4		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	-							
		ТН	В	-							
		ТН	С	-							
		ТТ	А	Т-0,66	0,5	150/5	22656-02				
		ТТ	В	Т-0,66	0,5	150/5	22656-02				
		ТТ	С	Т-0,66	0,5	150/5	22656-02				

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1511	ТП Чертокулич, Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,5	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,5	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,5	100/1	36672-08		
1512	ТП Чик, ВВ1-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	1500/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	1500/5	25433-06		
1513	ТП Чик, ВВ2-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	1500/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	1500/5	25433-06		
1514	ТП Чик, ПВ1	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОФ-10	0,5	750/5	518-50		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОФ-10	0,5	750/5	518-50		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
1515	ТП Чик, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПОФ-10		0,5				750/5	518-50
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПОФ-10		0,5				750/5	518-50
1516	ТП Чик, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПФМ-10		0,5				100/5	814-53
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПФМ-10		0,5				100/5	814-53
1517	ТП Чик, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПФМ-10		0,5				100/5	814-53
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПФМ-10		0,5				100/5	814-53
1518	ТП Чик, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПФ-10		0,5				50/5	517-50
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПФ-10		0,5				50/5	517-50

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
1519	ТП Чик, Ф4-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПОФ-10		0,5	750/5			518-50
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПОФ-10		0,5	750/5			518-50
1520	ТП Чик, Ф5-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПФ-10		0,5	200/5			517-50
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПФ-10		0,5	200/5			517-50
1521	ТП Чик, Ф6-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	400/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	400/5			1276-59
1522	ТП Чик, Ф7-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10с		0,5	50/5			29390-10
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10с		0,5	50/5			29390-10

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1523	ТП Чик, Ф-103-35	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-70		
		ТТ	А	ТОЛ-35	0,5	200/5	21256-07		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ-35	0,5	200/5	21256-07		
1524	ТП Чик, Т1-110	Счетчик	ЕА02РАLХ-Р3В-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТРГ-УЭТМ-110	0,2S	400/5	53971-13		
		ТТ	В	ТРГ-УЭТМ-110	0,2S	400/5	53971-13		
		ТТ	С	ТРГ-УЭТМ-110	0,2S	400/5	53971-13		
1525	ТП Чик, Т2-110	Счетчик	ЕА02РАLХ-Р3В-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТРГ-УЭТМ-110	0,2S	400/5	53971-13		
		ТТ	В	ТРГ-УЭТМ-110	0,2S	400/5	53971-13		
		ТТ	С	ТРГ-УЭТМ-110	0,2S	400/5	53971-13		
1526	ТП Чугунаш, Ф1-10	Счетчик	ЕА05РАL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10-3 УЗ	0,5	100/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-3 УЗ	0,5	100/5	25433-03		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1527	ТП Чугунаш, Ф3-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10-3	0,5	100/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-3	0,5	100/5	25433-06		
1528	ТП Чугунаш, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
1529	ТП Чугунаш, Ф5-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10-1	0,5	100/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-1	0,5	100/5	25433-06		
1530	ТП Чугунаш, Т1-110	Счетчик	А1802РАLQ-Р4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,5	75/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,5	75/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,5	75/1	52261-12		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1531	ТП Чугунаш, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,5	75/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,5	75/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,5	75/1	52261-12		
1532	ТП Чулымская, Вв1-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	1000/5	25433-06		
1533	ТП Чулымская, Вв2-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	750/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	750/5	25433-06		
1534	ТП Чулымская, ПВ1	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
1535	ТП Чулымская, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПОЛ-10		0,5	1000/5			1261-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПОЛ-10		0,5	1000/5			1261-59
1536	ТП Чулымская, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	50/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	50/5			1276-59
1537	ТП Чулымская, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	75/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	75/5			1276-59
1538	ТП Чулымская, Ф3-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПФ-10		0,5	200/5			517-50
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПФ-10		0,5	200/5			517-50

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
1539	ТП Чулымская, Ф4-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПФ-10		0,5	200/5			517-50	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПФ-10		0,5	200/5			517-50	
1540	ТП Чулымская, Ф5-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5	200/5			2363-68	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68				
1541	ТП Чулымская, Ф6-10	Счетчик	ЕА05RAL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5	200/5			2363-68	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68				
1542	ТП Чулымская, 35-110(Т-1)	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,5	200/1	36672-08				
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,5	200/1	36672-08				
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,5	200/1	36672-08				

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1543	ТП Чулымская, 36-110(Т-2)	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,5	200/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,5	200/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,5	200/1	36672-08		
1544	ТП Шахтер, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
1545	ТП Шахтер, Ф11-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛО-10-3 У3	0,5	200/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-3 У3	0,5	200/5	25433-03		
1546	ТП Шахтер, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1547	ТП Шахтер, Т1-110	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,5	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,5	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,5	100/1	36672-08		
1548	ТП Шахтер, Т2-110	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,5	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,5	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,5	100/1	36672-08		
1549	ТП Шерегеш, Вв1-6	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛП-10-3	0,2S	800/5	30709-11		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10-3	0,2S	800/5	30709-11		
1550	ТП Шерегеш, Вв2-6	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛП-10-3	0,2S	600/5	30709-11		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10-3	0,2S	600/5	30709-11		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
1551	ТП Шпагино, Ф1-10	Счетчик	ЕА02RL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТОЛ-10-I-8 У2		0,5S	100/5			47959-16
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТОЛ-10-I-8 У2		0,5S	100/5			47959-16
1552	ТП Шпагино, Ф3-10	Счетчик	ЕА02RL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТЛО-10-2 У3		0,2S	100/5			25433-06
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛО-10-2 У3		0,2S	100/5			25433-06
1553	ТП Шпагино, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТЛО-10-2 У3		0,2S	100/5			25433-06
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛО-10-2 У3		0,2S	100/5			25433-06
1554	ТП Шпагино, Ф5-10	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТЛО-10-2 У3		0,2S	100/5			25433-06
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛО-10-2 У3		0,2S	100/5	25433-06		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1555	ТП Шпагино, Ф6-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1	0,5S	100/5	47958-16		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1	0,5S	100/5	47958-16		
1556	ТП Шпагино, Ф7-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10-1 У3	0,2S	75/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-1 У3	0,2S	75/5	25433-06		
1557	ТП Шпагино, КШ-330	Счетчик	ЕА05RL-P2B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-70		
		ТТ	А	ТФЗМ-35А-У1	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТФЗМ-35А-У1	0,5	150/5	3690-73		
1558	ТП Шпагино, Т1-220	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФ220-II* УХЛ1	0,2S	100/1	20645-07		
		ТТ	В	ТГФ220-II* УХЛ1	0,2S	100/1	20645-07		
		ТТ	С	ТГФ220-II* УХЛ1	0,2S	100/1	20645-07		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1559	ТП Шпагино, Т2-220	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФ220-II* УХЛ1	0,2S	100/1	20645-07		
		ТТ	В	ТГФМ-220П* УХЛ1	0,2S	100/1	36671-12		
		ТТ	С	ТГФ220-II* УХЛ1	0,2S	100/1	20645-07		
1560	ТП Юнино, ВВ1-10	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-10-95	0,5	10000/100	60002-15		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
1561	ТП Юнино, ВВ2-10	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
1562	ТП Юнино, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95	0,5	10000/100	60002-15		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
1563	ТП Юнино, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	50/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	50/5			1276-59
1564	ТП Юнино, ВВ1-110	Счетчик	А1805RAL-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-06			
		ТН	А	СПА 123	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	15852-06			
		ТН	В	СПА 123	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	15852-06			
		ТН	С	СПА 123	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	15852-06			
		ТТ	А	TG 145	0,2S	200/5	15651-06			
		ТТ	В	TG 145	0,2S	200/5	15651-06			
		ТТ	С	TG 145	0,2S	200/5	15651-06			
1565	ТП Юнино, ВВ2-110	Счетчик	А1805RAL-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-06			
		ТН	А	СПА 123	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	15852-06			
		ТН	В	СПА 123	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	15852-06			
		ТН	С	СПА 123	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	15852-06			
		ТТ	А	TG 145	0,2S	200/5	15651-06			
		ТТ	В	TG 145	0,2S	200/5	15651-06			
		ТТ	С	TG 145	0,2S	200/5	15651-06			
1566	ТП Юрга-2, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04			
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04			
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04			
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68			
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68			

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1567	ТП Юрга-2, Ф4ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
1568	ТП Юрга-2, Ф5-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛП-10 21	0,2S	100/5	30709-05		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10 21	0,2S	100/5	30709-05		
1569	ТП Юрга-2, Ф6-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	50/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	50/5	25433-06		
1570	ТП Юрга-2, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1571	ТП Юрга-2, Т2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
1572	ТП Яя, Ф3-6	Счетчик	ЕА05RL-P2В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
1573	ТП Яя, Ф4-6	Счетчик	ЕА05RL-P2В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛО-10-3	0,5	150/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-3	0,5	150/5	25433-03		
1574	ТП Яя, Ф5-6	Счетчик	ЕА05RL-P2В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛО-10-3	0,5	100/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-3	0,5	100/5	25433-03		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1575	ТП Яя, Ф6-6	Счетчик	ЕА05RL-P2B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
1576	ТП Яя, Ф1-35	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
1577	ТП Яя, Ф2-35	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
1578	ТП Яя, ВЛ Троицк-Иверка- 110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1579	ТП Яя, ВЛ Яя-Иверка-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
1580	ТП Дорогино, ФЗ-10	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03М		0,2S/0,5	1	36697-17		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	200/5	69606-17		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	200/5	69606-17		

Примечания

1 Допускается замена измерительных трансформаторов, счетчиков на аналогичные утвержденных типов при условии, что владелец АИИС КУЭ не претендует на улучшение указанных в таблице 4 метрологических характеристик.

2 Допускается замена УСПД, УССВ на аналогичные утвержденных типов.

3 Замена оформляется техническим актом в установленном владельцем порядке с внесением изменений в эксплуатационные документы. Технический акт хранится совместно с эксплуатационными документами на АИИС КУЭ как их неотъемлемая часть.

4 Виды измеряемой электроэнергии для ИК № 1 – 226, 228 – 835, 837 – 1114, 1116 – 1580 активная, реактивная; для ИК № 227, 836, 1115 активная.

Таблица 3 – Метрологические характеристики

Номера ИК	Вид электроэнергии	Границы основной погрешности ($\pm\delta$), %	Границы погрешности в рабочих условиях ($\pm\delta$), %
1 – 1580	Активная	1,2	5,7
1 – 226, 228 – 835, 837 – 1114, 1116 – 1580	Реактивная	2,5	4,1
Пределы допускаемой абсолютной погрешности смещения шкалы времени компонентов АИИС КУЭ, входящих в состав СОЕВ, относительно шкалы времени UTC (SU), ($\pm\Delta$), с			5
Примечания 1 В качестве характеристик относительной погрешности указаны границы интервала, соответствующие вероятности 0,95. 2 Погрешность в рабочих условиях указана для тока 5% $I_{\text{ном}} \cos\varphi = 0,5$ инд и температуры окружающего воздуха в месте расположения счетчиков электроэнергии от плюс 5 до плюс 35°C. 3 Метрологические характеристики ИК даны для измерений электроэнергии и средней мощности (получасовой).			

Таблица 4 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
1	2
Нормальные условия: параметры сети: - напряжение, % от $U_{\text{ном}}$ - ток, % от $I_{\text{ном}}$ - коэффициент мощности - частота, Гц температура окружающей среды, °C: - для счетчиков активной энергии ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ Р 52323-2005, ГОСТ 30206-94 - для счетчиков реактивной энергии ГОСТ 31819.23-2012, ГОСТ Р 52425-2005 - ГОСТ 26035-83	от 99 до 101 100 0,87 от 49,85 до 50,15 от +21 до +25 от +21 до +25 от +18 до +22
Рабочие условия: параметры сети: - напряжение, % от $U_{\text{ном}}$ - ток, % от $I_{\text{ном}}$ - коэффициент мощности, не менее - частота, Гц диапазон рабочих температур окружающей среды, °C: - для ТТ и ТН - для счетчиков - для УСПД - для сервера, УССВ	от 90 до 110 от 1(5) до 120 0,5 от 49,6 до 50,4 от -45 до +40 от +5 до +35 от +10 до +25 от +18 до +24

Продолжение таблицы 4

1	2
Надежность применяемых в АИИС КУЭ компонентов: счетчики электроэнергии Альфа А1800: - средняя наработка до отказа, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч счетчики электроэнергии ЕвроАЛЬФА: - средняя наработка на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч счетчики электроэнергии СЭТ-4ТМ.03: - средняя наработка до отказа, ч - среднее время восстановления работоспособности, ч счетчики электроэнергии СЭТ-4ТМ.03М: - средняя наработка до отказа, ч - среднее время восстановления работоспособности, ч счетчики электроэнергии ПСЧ-4ТМ.05МКТ.00: - средняя наработка до отказа, ч - среднее время восстановления работоспособности, ч счетчики электроэнергии ТЕ3000.00: - средняя наработка до отказа, ч - среднее время восстановления работоспособности, ч УСПД ЭКОМ-3000: - средняя наработка до отказа, ч, не менее устройство синхронизации времени УСВ-3: - среднее время наработки на отказ, ч - время восстановления, ч	120000 72 50000 72 90000 72 140000 72 220000 2 220000 2 75000 45000 2
Глубина хранения информации счетчики электроэнергии: - тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях, сут, не менее УСПД: - суточные данные о тридцатиминутных приращениях электроэнергии по каждому каналу и электроэнергии, потребленной за месяц, сут, не менее - при отключенном питании, лет, не менее ИВК: - результаты измерений, состояние объектов и средств измерений, лет, не менее	45 45 3 3,5

Надежность системных решений:

- защита от кратковременных сбоев питания сервера, УСПД с помощью источника бесперебойного питания;
- резервирование каналов связи: информация о результатах измерений может передаваться в организации-участники оптового рынка электроэнергии с помощью электронной почты и сотовой связи.

В журналах событий фиксируются факты:

- журнал счетчика:
 - параметрирования;
 - пропадания напряжения;
 - коррекции времени в счетчике;

- журнал УСПД:
 - параметрирования;
 - пропадания напряжения;
 - коррекции времени в счетчиках и УСПД;
 - пропадание и восстановление связи со счетчиком.

Защищенность применяемых компонентов:

- механическая защита от несанкционированного доступа и пломбирование:
 - счетчиков электрической энергии;
 - промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;
 - испытательной коробки;
 - УСПД.
- защита на программном уровне информации при хранении, передаче, параметрировании:
 - счетчиков электрической энергии;
 - УСПД.

Возможность коррекции времени в:

- счетчиках электрической энергии (функция автоматизирована);
- УСПД (функция автоматизирована);
- сервере ИВК (функция автоматизирована).

Возможность сбора информации:

- о состоянии средств измерений (функция автоматизирована).

Цикличность:

- измерений 30 мин (функция автоматизирована);
- сбора информации 30 мин (функция автоматизирована).

Знак утверждения типа

наносится на титульные листы эксплуатационной документации на АИИС КУЭ типографским способом. Нанесение знака утверждения типа на средство измерений не предусмотрено.

Комплектность средства измерений

Комплектность АИИС КУЭ представлена в таблице 5.

Таблица 5 – Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
1	2	3
Трансформатор тока	GS-12	2 шт.
Трансформатор тока	IMB 123	3 шт.
Трансформатор тока	STPP-38	6 шт.
Трансформатор тока	STSM-38	90 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-СЭЩ-35-IV-04 УХЛ1	3 шт.
Трансформатор тока	STSM-38 УХЛ1	43 шт.
Трансформатор тока	TG 145	6 шт.
Трансформатор тока	T-0,66	45 шт.

Продолжение таблицы 5

1	2	3
Трансформатор тока	Т-0,66 УЗ	69 шт.
Трансформатор тока	Т-0,66УЗ	3 шт.
Трансформатор тока	ТБМО-110 УХЛ1	12 шт.
Трансформатор тока	ТВГ-УЭТМ®	6 шт.
Трансформатор тока	ТВД-35МКП	6 шт.
Трансформатор тока измерительный	ТВЛМ-10	56 шт.
Трансформатор тока	ТВТ-35М	3 шт.
Трансформатор тока	ТГФ110	36 шт.
Трансформатор тока	ТГФ-110	3 шт.
Трансформатор тока	ТГФ110-II УХЛ1	6 шт.
Трансформатор тока	ТГФ110-II*	9 шт.
Трансформатор тока	ТГФ110-II* УХЛ1	27 шт.
Трансформатор тока	ТГФ220-II*	42 шт.
Трансформатор тока	ТГФ220-II* УХЛ1	41 шт.
Трансформатор тока	ТГФМ-110	223 шт.
Трансформатор тока	ТГФМ-110 II	5 шт.
Трансформатор тока	ТГФМ-110 II УХЛ1	6 шт.
Трансформатор тока	ТГФМ-110 II*	289 шт.
Трансформатор тока	ТГФМ-110 II* УХЛ1	172 шт.
Трансформатор тока	ТГФМ-110 II* УХЛ1*	12 шт.
Трансформатор тока	ТГФМ-110 УХЛ1*	18 шт.
Трансформатор тока	ТГФМ-220	6 шт.
Трансформатор тока	ТГФМ-220II* УХЛ1	1 шт.
Трансформатор тока	ТГФМ-220II* УХЛ1*	39 шт.
Трансформатор тока	ТЛК-10	2 шт.
Трансформатор тока	ТЛК-10-4 УЗ	4 шт.
Трансформатор тока	ТЛК-10-5	2 шт.
Трансформатор тока	ТЛК10-6 УЗ	21 шт.
Трансформатор тока	ТЛК-СТ-10	2 шт.
Трансформатор тока	ТЛК-35-2 УХЛ2.1	6 шт.
Трансформатор тока	ТЛМ-10	52 шт.
Трансформатор тока	ТЛО-10	311 шт.
Трансформатор тока	ТЛО-10 М1АС	3 шт.
Трансформатор тока	ТЛО-10 УЗ	12 шт.
Трансформатор тока	ТЛО-10-1	22 шт.
Трансформатор тока	ТЛО-10-1 УЗ	45 шт.
Трансформатор тока	ТЛО-10-2 УЗ	10 шт.
Трансформатор тока	ТЛО-10-3	36 шт.
Трансформатор тока	ТЛО-10-3 УЗ	24 шт.
Трансформатор тока	ТЛО-10-5 УЗ	7 шт.

Продолжение таблицы 5

1	2	3
Трансформатор тока	ТЛП-10	48 шт.
Трансформатор тока	ТЛП-10 21	10 шт.
Трансформатор тока	ТЛП-10 21 У3	4 шт.
Трансформатор тока	ТЛП-10 22	8 шт.
Трансформатор тока	ТЛП-10 У3	14 шт.
Трансформатор тока	ТЛП-10-2	6 шт.
Трансформатор тока	ТЛП-10-3	18 шт.
Трансформатор тока	ТЛП-10-3 У3	2 шт.
Трансформатор тока	ТЛП-10-5 М2С У2	6 шт.
Трансформатор тока	ТЛ-ЭК-35-УХЛ1-1	12 шт.
Трансформатор тока	ТОГФ-110 III	12 шт.
Трансформатор тока	ТОГФМ-110	72 шт.
Трансформатор тока	ТОГФМ-110 II* УХЛ1*	6 шт.
Трансформатор тока	ТОГФМ-110 УХЛ1*	6 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ 10	11 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ 10-1	27 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ 10-1-4	2 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ 10-1-4 У2	2 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-10-1-2 У2	2 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ 35	2 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-10 III	6 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-10-1	4 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-10-I	4 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-10-I-8 У2	8 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-10-М-3	6 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-10-М-3 УХЛ2	8 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-35	2 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-35III-V УХЛ1	14 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-НТЗ-35-IV-11	12 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-НТЗ-10	10 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-НТЗ-10 УХЛ2	3 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-НТЗ-10-01	2 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-НТЗ-10-12	21 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-НТЗ-10-41А	2 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-СВЭЛ-35 III-3.1 УХЛ1	1 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-СЭЩ-10	2 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-СЭЩ-10-02	30 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-СЭЩ-10-23	4 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-СЭЩ-10-11Ш У2	3 шт.
Трансформатор тока	ТОП-0,66	6 шт.

Продолжение таблицы 5

1	2	3
Трансформатор тока	ТПЛ-10	429 шт.
Трансформатор тока	ТПЛ-10к	8 шт.
Трансформатор тока	ТПЛ-10-М	63 шт.
Трансформатор тока	ТПЛ-10-М У2	35 шт.
Трансформатор тока	ТПЛ-10-М-1	42 шт.
Трансформатор тока	ТПЛ-10-М-1 У2	13 шт.
Трансформатор тока	ТПЛ-10с	9 шт.
Трансформатор тока	ТПЛ-10У3	89 шт.
Трансформатор тока	ТПЛК 10	2 шт.
Трансформатор тока	ТПЛК-10	1 шт.
Трансформатор тока	ТПЛМ-10	214 шт.
Трансформатор тока	ТПЛ-СВЭЛ-10	14 шт.
Трансформатор тока	ТПЛУ-10	8 шт.
Трансформатор тока	ТПОЛ-10	206 шт.
Трансформатор тока	ТПОЛ-10 У3	14 шт.
Трансформатор тока	ТПОЛ-10-3	3 шт.
Трансформатор тока	ТПОЛ-10-М-3	6 шт.
Трансформатор тока	ТПОЛ-10-М-3 УХЛ2	6 шт.
Трансформатор тока	ТПОЛ-10-М-4 УХЛ2	6 шт.
Трансформатор тока	ТПОФ	15 шт.
Трансформатор тока	ТПОФ-10	22 шт.
Трансформатор тока	ТПФ-10	22 шт.
Трансформатор тока	ТПФМ-10	97 шт.
Трансформатор тока	ТПЛ-СЭЩ-10-81 У2	2 шт.
Трансформатор тока	ТРГ-110 II* УХЛ1	6 шт.
Трансформатор тока	ТРГ-УЭТМ-110	6 шт.
Трансформатор тока	ТРГ-УЭТМ®-110-IV УХЛ1	6 шт.
Трансформатор тока	ТТН-30	6 шт.
Трансформатор тока	ТФЗМ-35А-У1	7 шт.
Трансформатор тока	ТФЗМ-35Б-1У1	11 шт.
Трансформатор тока	ТФН-35	4 шт.
Трансформатор тока	ТФН-35М	18 шт.
Трансформатор тока	ТФНД-220	12 шт.
Трансформатор тока	ТФНД-35М	27 шт.
Трансформатор тока	ТШП-0,66	9 шт.
Трансформатор тока	ТШП-0,66 У3	3 шт.
Трансформатор напряжения	ЗНОГ-110	6 шт.
Трансформатор напряжения	ЗНОЛ.06-10У3	225 шт.
Трансформатор напряжения	ЗНОЛ.06-6У3	33 шт.
Трансформатор напряжения	ЗНОЛП-НТ3-10	12 шт.

Продолжение таблицы 5

1	2	3
Трансформатор напряжения	ЗНОЛ-ЭК-35 УХЛ1	6 шт.
Трансформатор напряжения	ЗНОЛП-ЭК-10 М2 У2	3 шт.
Трансформатор напряжения	ЗНОЛ-ЭК-6 У2	3 шт.
Трансформатор напряжения	ЗНОМ-35	11 шт.
Трансформатор напряжения	ЗНОМ-35-65	33 шт.
Трансформатор напряжения	ЗНОМ-35-65 У1	23 шт.
Трансформатор напряжения	НАЛИ-НТЗ-35-03	2 шт.
Трансформатор напряжения	НАЛИ-СЭЩ-10-3 У2	2 шт.
Трансформатор напряжения	НАМИ-10	14 шт.
Трансформатор напряжения	НАМИ-10 У2	15 шт.
Трансформатор напряжения	НАМИ-10-95 УХЛ2	1 шт.
Трансформатор напряжения	НАМИ-10-95	2 шт.
Трансформатор напряжения	НАМИ-10-95УХЛ2	126 шт.
Трансформатор напряжения	НАМИ-110 УХЛ1	823 шт.
Трансформатор напряжения	НАМИ-220 УХЛ1	72 шт.
Трансформатор напряжения	НАМИ-35 УХЛ1	45 шт.
Трансформатор напряжения	НОЛ-СЭЩ-35 У2	3 шт.
Трансформатор напряжения	НАМИТ-10-2	8 шт.
Трансформатор напряжения	НАМИТ-10-2 УХЛ2	3 шт.
Трансформатор напряжения	НКФ-220-58 У1	6 шт.
Трансформатор напряжения	НОМ-35	3 шт.
Трансформатор напряжения	НТАМИ-10У3	2 шт.
Трансформатор напряжения	НТМИ-10	32 шт.
Трансформатор напряжения	НТМИ-10 У3	1 шт.
Трансформатор напряжения	НТМИ-10-66	3 шт.
Трансформатор напряжения	НТМИ-10-66У3	13 шт.
Трансформатор напряжения	НТМИ-6	3 шт.
Трансформатор напряжения	НТМИ-6-66	5 шт.
Трансформатор напряжения	СПА 123	9 шт.
Трансформатор напряжения	СПВ 123	6 шт.
Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный	A1802RAL-P4GB-DW-3	1 шт.
Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный	A1802RAL-P4GB-DW-4	5 шт.
Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный	A1802RALQ-P4GB-DW-4	244 шт.
Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	108 шт.
Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный	A1802RL-P4GB-DW-4	3 шт.

Продолжение таблицы 5

1	2	3
Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный	A1805RAL-P4GB-DW-3	3 шт.
Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный	A1805RAL-P4GB-DW-4	8 шт.
Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный	A1805RAL-P4G-DW-4	1 шт.
Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный	A1805RALQ-P4GB-DW-4	3 шт.
Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный	A1805RALXQ-P4GB-DW-4	10 шт.
Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный	A1805RL-P4B-DW-3	1 шт.
Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный	A1805RL-P4G-DW-3	1 шт.
Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный	A1805RLQ-P4GB-DW-4	9 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA02RAL-P1B-3	214 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA02RAL-P3B-4	2 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA02RALX-P3B-4	10 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA02RL-B-4	1 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA02RL-P1B-3	175 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA02RL-P2B-4	1 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA05RAL-B-3	13 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA05RAL-B-4	31 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA05RAL-P1B-3	38 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA05RAL-P4B-3	1 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA05RL-B-3	319 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA05RL-B-4	3 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA05RL-P1B-3	214 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA05RL-P1B-4	68 шт.

Продолжение таблицы 5

1	2	3
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA05RL-P2B-3	32 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	СЭТ-4ТМ.03	44 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	СЭТ-4ТМ.03.01	3 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	СЭТ-4ТМ.03М	10 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	ПСЧ-4ТМ.05МКТ.00	1 шт.
Счетчики электрической энергии многофункциональные - измерители ПКЭ	ТЕ3000.00	1 шт.
Устройство сбора и передачи данных	ЭКОМ-3000	7 шт.
Устройство синхронизации времени	УСВ-3	1 шт.
Формуляр	71319484.411711.001.42.ФО	1 экз.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в документе «Методика измерений электрической энергии с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) подстанций Западно-Сибирской ЖД - филиала ОАО «РЖД»». Методика измерений аттестована ФБУ «Ростест-Москва», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.311703.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия

ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения

Правообладатель

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
(ОАО «РЖД»)
ИНН 7708503727
Юридический адрес: 107174, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Басманный, ул. Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1
Телефон: +7 (499) 262-99-01
Web-сайт: www.rzd.ru
E-mail: info@rzd.ru

Изготовитель

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
(ОАО «РЖД»)
ИНН 7708503727
Адрес: 107174, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Басманный, ул. Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1
Телефон: +7 (499) 262-99-01
Web-сайт: www.rzd.ru
E-mail: info@rzd.ru

Испытательный центр

Федеральное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский центр прикладной метрологии – Ростест»

(ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест»)

Адрес: 117418, г. Москва, Нахимовский пр-кт, 31

Телефон: +7 (495) 544-00-00

Web-сайт: www.rostest.ru

E-mail: info@rostest.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.310639

Регистрационный № 87619-22

Лист № 1
Всего листов 164

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) подстанций Северо-Кавказской ЖД – филиала ОАО «РЖД»

Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) подстанций Северо-Кавказской ЖД – филиала ОАО «РЖД» (далее по тексту - АИИС КУЭ) предназначена для измерений активной и реактивной электроэнергии, сбора, обработки, хранения и передачи полученной информации.

Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную многоуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерения.

АИИС КУЭ включают в себя следующие уровни.

Первый уровень - измерительно-информационные комплексы (ИИК), включающие измерительные трансформаторы тока (ТТ), измерительные трансформаторы напряжения (ТН), счетчики активной и реактивной электроэнергии (счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных.

Второй уровень - информационно-вычислительный комплекс регионального Центра энергоучета (ИВКЭ), реализован на базе устройств сбора и передачи данных (УСПД) типа ЭКОМ-3000, выполняющих функции сбора, хранения результатов измерений и передачи их на уровень ИВК.

Третий уровень - информационно-вычислительный комплекс (ИВК) включает в себя сервер, устройство синхронизации системного времени (УССВ), каналобразующую аппаратуру, технические средства для организации локальной вычислительной сети и разграничения прав доступа к информации, автоматизированные рабочие места персонала (АРМ).

Сервер функционирует на базе программного обеспечения (ПО) «ГОРИЗОНТ».

Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на измерительные входы счетчиков электроэнергии. В счетчиках мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчиков вычисляются соответствующие мгновенные значения активной, реактивной и полной мощности без учета коэффициентов трансформации, которые усредняются за 0,02 с. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.

Электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 0,02 с мощности, вычисляется для интервалов времени 30 мин.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение вычисленных мгновенных значений мощности на интервале времени усреднения 30 мин.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков при помощи технических средств приема-передачи данных поступает на входы УСПД. С УСПД данные передаются по каналу связи на уровень ИВК, где производится обработка измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации) и оформление отчетных документов.

Дальнейшая передача информации от ИВК третьим лицам осуществляется по каналу связи сети Internet в соответствии с регламентами оптового рынка электроэнергии (ОРЭМ).

ИВК также обеспечивает прием измерительной информации от АИИС КУЭ утвержденного типа третьих лиц, получаемой в соответствии с регламентами ОРЭМ в автоматизированном режиме посредством электронной почты сети Internet.

АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (далее по тексту – СОЕВ), которая охватывает все уровни системы. СОЕВ выполняет законченную функцию измерений времени, имеет нормированные метрологические характеристики и обеспечивает автоматическую синхронизацию времени. Для обеспечения единства измерений используется единое календарное время. В состав СОЕВ входят часы УСПД, счетчиков, ИВК, устройство синхронизации времени УСВ-3.

Периодичность сравнения показаний часов между ИВК и устройством синхронизации времени осуществляется не реже 1 раза в сутки. Корректировка времени происходит при превышении уставки коррекции времени. Уставка коррекции времени настраивается с учетом обеспечения допускаемой погрешности СОЕВ АИИС КУЭ и не должна превышать величину ± 1 с (параметр программируемый).

УСПД ОАО «РЖД» синхронизируются от уровня ИВК.

Периодичность сравнения показаний часов осуществляется не реже 1 раза в сутки. Корректировка времени компонентов АИИС КУЭ происходит при превышении уставки коррекции времени. Уставка коррекции времени настраивается с учетом обеспечения допускаемой погрешности СОЕВ АИИС КУЭ и не должна превышать величину ± 2 с (параметр программируемый).

Сравнение показаний часов счетчиков и УСПД происходит при каждом сеансе связи счетчик – УСПД. Синхронизация осуществляется при расхождении показаний на величину более чем 2 с.

Нанесение знака поверки на конструкцию средства измерений не предусмотрено.

Нанесение заводского номера на конструкцию средства измерений не предусмотрено. АИИС КУЭ присвоен заводской номер 01-С-КАВ-2022. Заводской номер указывается в формуляре на АИИС КУЭ типографским способом. Место, способ и форма нанесения заводских номеров измерительных компонентов, входящих в состав измерительных каналов (ИК) АИИС КУЭ, приведены в формуляре на АИИС КУЭ.

Программное обеспечение

В сервере АИИС КУЭ ОАО «РЖД» используется ПО «ГОРИЗОНТ»

ПО «ГОРИЗОНТ» используется при учете электрической энергии и обеспечивает сбор, обработку, организацию учета и хранения результатов измерения, а также их отображение, распечатку с помощью принтера и передачу в форматах, предусмотренных регламентом ОРЭМ.

ПО «ГОРИЗОНТ» имеет русифицированный интерфейс пользователя (включая вспомогательные и сервисные функции).

ПО «ГОРИЗОНТ» обеспечивает защиту программного обеспечения и измерительной информации паролями в соответствии с правами доступа. ПО «ГОРИЗОНТ» обеспечивает работу по защищенным протоколам передачи данных.

ПО «ГОРИЗОНТ» не оказывает влияния на метрологические характеристики АИИС КУЭ.

Уровень защиты ПО «ГОРИЗОНТ» «высокий» в соответствии с Рекомендацией Р 50.2.077-2014.

Метрологически значимой частью ПО «ГОРИЗОНТ» является библиотека Eac.MetrologicallySignificantComponents.dll.

Идентификационные данные ПО указаны в таблице 1.

Таблица 1 – Идентификационные данные программного обеспечения «ГОРИЗОНТ»

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	ГОРИЗОНТ
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже 1.13
Цифровой идентификатор ПО (библиотека Eac.MetrologicallySignificantComponents.dll)	54b0a65fcdd6b713b20fff43655da81b
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора	MD 5

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 – Состав измерительных каналов АИИС КУЭ

№ ИК	Наименование ИК	Уровень ИИК						Уровень ИВКЭ	Уровень ИВК
		Вид СИ	Тип, модификация СИ		Класс точности	Коэффициент трансформации	Рег. №	УСПД	УССВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Восточная									
1	Ф3-6	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
2	Ф10-6	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
3	Ф9-6	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Ф1-6	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	300/5	814-53		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	300/5	814-53		
5	Ф2-6	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
6	Ф6-6	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68		
7	Ф8-6	Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	300/5	22192-03		
8	Ф7-6	Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	300/5	814-53		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	300/5	814-53		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Ф4-6	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
12	ТП-1 -110	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03.04	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
13	ТП-2-110	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03.04	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Хапры									
14	ДПР2 27,5кВ	Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФЗМ-35А У1	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФЗМ-35А У1	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
15	ДПР3 27,5кВ	Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФЗМ-35А У1	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФЗМ-35А У1	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
16	ДПР1 27,5кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	100/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФН-35М	0,5	100/5	3690-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
17	Ф4-10	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
18	Ф3-10	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	200/5	22192-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	200/5	22192-03		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Ф5-10	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	200/5	814-53		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	200/5	814-53		
20	Ф1-10	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	150/5	22192-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	150/5	22192-03		
21	ВЛ-110 Синявская СЭТ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
22	ВЛ-110 Р-29 СЭТ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
Локомотивстрой									
23	СН-1-0,4	Счетчик		ЕА05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТШП-0,66	0,5	300/5	15173-01		
		ТТ	В	ТШП-0,66	0,5	300/5	15173-01		
		ТТ	С	ТШП-0,66	0,5	300/5	15173-01		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	СН-2-0,4	Счетчик		ЕА05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТШП-0,66	0,5	300/5	15173-01		
		ТТ	В	ТШП-0,66	0,5	300/5	15173-01		
		ТТ	С	ТШП-0,66	0,5	300/5	15173-01		
25	ВВ1-27,5кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТВ-35	0,5	1000/5	19720-00		
		ТТ	В	ТВ-35	0,5	1000/5	19720-00		
		ТТ	С	-	-	-	-		
28	ВВ2-27,5кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТВ-35	0,5	1000/5	19720-00		
		ТТ	В	ТВ-35	0,5	1000/5	19720-00		
		ТТ	С	-	-	-	-		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усть-Донецк									
31	ФКС2-27,5	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -27,5	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФ3М-35А У1	0,5	600/5	3690-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	-	-	-	-		
32	ФКС1-27,5	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -27,5	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФ3М-35А У1	0,5	600/5	3690-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	-	-	-	-		
33	ДПР 27,5	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -27,5	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФ3М-35А У1	0,5	50/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФ3М-35А У1	0,5	50/5	3690-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кугей									
34	Ф3-35кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	$35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	$35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ -35-65	0,5	$35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$	912-70		
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФН-35М	0,5	150/5	3690-73		
35	Ф4-35кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	$35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	$35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ -35-65	0,5	$35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$	912-70		
		ТТ	А	ТФЗМ-35А У1	0,5	600/5	3690-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФН-35М	0,5	600/5	3690-73		
38	ДПР1-27,5кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	50/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	50/5	3689-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
39	ТП-1-110 кВ СЭТ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03						
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03						
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03						
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05						
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05						
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05						
40	ТП-2-110 кВ СЭТ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04			ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03						
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03						
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03						
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05						
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05						
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05						
41	Ф2-35кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97					ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	$35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$	912-70						
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	$35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$	912-70						
		ТН	С	ЗНОМ -35-65	0,5	$35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$	912-70						
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	150/5	3690-73						
		ТТ	В	-	-	-	-						
		ТТ	С	ТФН-35М	0,5	150/5	3690-73						
Матвеев Курган													
42	Т1-110кВ	Счетчик		A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03						
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03						
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03						
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05						
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05						
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05						
43	Т2-110кВ	Счетчик		ЕА02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97			ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03						
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03						
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03						
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05						
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05						
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05						

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
44	Ввод-2-35 кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-35	0,5	$35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$	19813-05				
		ТН	В	НАМИ-35	0,5	$35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$	19813-05				
		ТН	С	НАМИ-35	0,5	$35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$	19813-05				
		ТТ	А	ТОЛ-35	0,5	200/5	21256-07				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТОЛ-35	0,5	200/5	21256-07				
45	Ввод-1-35 кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-35	0,5	$35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$	19813-05				
		ТН	В	НАМИ-35	0,5	$35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$	19813-05				
		ТН	С	НАМИ-35	0,5	$35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$	19813-05				
		ТТ	А	ТОЛ-35	0,5	200/5	21256-07				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТОЛ-35	0,5	200/5	21256-07				
Лесостепь											
48	Ввод 110 кВ С-2	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03				
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05				
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05				
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05				

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Ввод 110 кВ ШТЭЦ	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB- DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
50	ДПР-2 27,5 кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТВ-35/25	0,5	200/5	3187-72		
		ТТ	В	ТВ-35/25	0,5	200/5	3187-72		
		ТТ	С	-	-	-	-		
51	ДПР-3 27,5 кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТВ-35/25	0,5	200/5	3187-72		
		ТТ	В	ТВ-35/25	0,5	200/5	3187-72		
		ТТ	С	-	-	-	-		
52	ЭЦ-Горная 27,5 кВ	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТВ-35/25	0,5	200/5	3187-72		
		ТТ	В	ТВ-35/25	0,5	200/5	3187-72		
		ТТ	С	-	-	-	-		
53	ДПР-1 27,5 кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТВ-35/25	0,5	200/5	3187-72		
		ТТ	В	ТВ-35/25	0,5	200/5	3187-72		
		ТТ	С	-	-	-	-		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Таганрог									
54	ТСН1 0,4 кВ	Счетчик		A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТШП-0,66	0,5	600/5	15173-01		
		ТТ	В	ТШП-0,66	0,5	600/5	15173-01		
		ТТ	С	ТШП-0,66	0,5	600/5	15173-01		
55	ТСН2 0,4 кВ	Счетчик		A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТШП-0,66	0,5	600/5	15173-01		
		ТТ	В	ТШП-0,66	0,5	600/5	15173-01		
		ТТ	С	ТШП-0,66	0,5	600/5	15173-01		
56	Т1-27,5 кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТВД-35МКП	0,5	1000/5	71924-18		
		ТТ	В	ТВД-35МКП	0,5	1000/5	71924-18		
		ТТ	С	-	-	-	-		
58	АТ1-27,5 кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТВД-35МКП	0,5	1500/5	83313-21		
		ТТ	В	ТВД-35МКП	0,5	1500/5	83313-21		
		ТТ	С	-	-	-	-		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Степная									
60	ВЛ-Кушевская 110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
61	ВЛ-Юбилейная 110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
62	РПП	Счетчик		ЕА02RAL-B-4	0,2S/0,5	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	Ф1-10 кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	400/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	400/5	1856-63		
66	Ф2-10 кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	200/5	814-53		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	200/5	814-53		
67	Ф3-10 кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	200/5	814-53		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	200/5	814-53		
68	Ф5-10 кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
69	Ф6-10 кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	400/5	22192-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	400/5	22192-03		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кисляковка									
72	ТП-1-110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
73	ТП-2-110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
74	Ф1-10 кВ к/з Ленина	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	В	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	С	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
75	Ф2-10 кВ к/з Ленина	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	В	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	С	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
76	Ф3-10 кВ 3/С Кушеский	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	В	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	С	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77	Ф4-10 кВ Водокачка	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	В	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	С	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	150/5	51623-12		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	150/5	51623-12		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	150/5	51623-12		
Леушковская									
78	ДПР-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТВ-35	0,5	200/5	19720-06		
		ТТ	В	ТВ-35	0,5	200/5	19720-06		
		ТТ	С	-	-	-	-		
79	ДПР-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТВ-35	0,5	200/5	19720-06		
		ТТ	В	ТВ-35	0,5	200/5	19720-06		
		ТТ	С	-	-	-	-		
80	ТП-1-110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
81	ТП-2-110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
82	Ф1-10	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87				
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87				
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87				
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59				
83	Ф2-10	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87				
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87				
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87				
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	200/5	814-53				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	200/5	814-53				
Малороссийская											
86	ТП-1-110 кВ	Счетчик		ЕА02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03				
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05				
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05				
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05				

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
87	ТП-2-110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
Кавказская									
91	ДПР-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФЗМ-35А-У1	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФЗМ-35А-У1	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92	ДПР-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФЗМ-35А -У1	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФЗМ-35А -У1	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
93	ДПР-3	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФЗМ-35А -У1	0,5	300/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФЗМ-35А -У1	0,5	300/5	3690-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
94	ДЦ-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	40/5	22192-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	40/5	22192-03		
95	ДЦ-4	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	50/5	22192-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	50/5	22192-03		
96	ПЭ-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
97	ПЭ-3 Рашеватка	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
98	ТП1-110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
99	ТП2-110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
100	Ф2-35 кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	$35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	$35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ -35-65	0,5	$35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$	912-70		
		ТТ	А	ТВ-35	0,5	600/5	19720-06		
		ТТ	В	ТВ-35	0,5	600/5	19720-06		
		ТТ	С	-	-	-	-		
101	Ф3-35 кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	$35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	$35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ -35-65	0,5	$35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$	912-70		
		ТТ	А	ТВ-35	0,5	600/5	19720-06		
		ТТ	В	ТВ-35	0,5	600/5	19720-06		
		ТТ	С	-	-	-	-		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
102	Ф4-35 кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	$35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$	912-70				
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	$35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$	912-70				
		ТН	С	ЗНОМ -35-65	0,5	$35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$	912-70				
		ТТ	А	ТВ-ЭК	0,5S	300/5	74600-19				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТВ-ЭК	0,5S	300/5	74600-19				
103	Ф5-35 кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	$35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$	912-70				
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	$35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$	912-70				
		ТН	С	ЗНОМ -35-65	0,5	$35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$	912-70				
		ТТ	А	ТВ-ЭК	0,5S	300/5	74600-19				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТВ-ЭК	0,5S	300/5	74600-19				
104	Ф6-35 кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	$35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$	912-70				
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	$35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$	912-70				
		ТН	С	ЗНОМ -35-65	0,5	$35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$	912-70				
		ТТ	А	ТВ-ЭК	0,5S	300/5	74600-19				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТВ-ЭК	0,5S	300/5	74600-19				
Кубанская											
105	ТП1-110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03				
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05				
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05				
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05				
106	ТП2-110 кВ	Счетчик		ЕА02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03				
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05				
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05				
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05				

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
107	Ф2-35 Сахарный завод	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	$35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$	912-70				
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	$35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$	912-70				
		ТН	С	ЗНОМ -35-65	0,5	$35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$	912-70				
		ТТ	А	ТВ-ЭК	0,5S	300/5	74600-19				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТВ-ЭК	0,5S	300/5	74600-19				
108	Ф3-35 КНИИТИМ	Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	ЗНОМ -35 У1	0,5	$35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$	51200-12				
		ТН	В	ЗНОМ -35 У1	0,5	$35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$	51200-12				
		ТН	С	ЗНОМ -35 У1	0,5	$35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$	51200-12				
		ТТ	А	ТФЗМ-35А-У1	0,5	150/5	3690-73				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТФНД-35М	0,5	150/5	3689-73				
Коноково											
109	ДПР-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70				
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70				
		ТН	С	-	-	-	-				
		ТТ	А	ТВ-35	0,5	200/5	19720-06				
		ТТ	В	ТВ-35	0,5	200/5	19720-06				
		ТТ	С	-	-	-	-				
110	ДПР-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70				
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70				
		ТН	С	-	-	-	-				
		ТТ	А	ТВ-35	0,5	200/5	19720-06				
		ТТ	В	ТВ-35	0,5	200/5	19720-06				
		ТТ	С	-	-	-	-				
111	ТП-1-110 кВ	Счетчик		ЕА02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03				
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05				
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05				
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05				

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
112	ТП-2-110 кВ	Счетчик		ЕА02RALX-РЗВ-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 per. № 17049-14	УСВ-3 per. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03				
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05				
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05				
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05				
Тихорецкая											
114	ДПР-2	Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 per. № 17049-14	УСВ-3 per. № 64242-16		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70				
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70				
		ТН	С	-	-	-	-				
		ТТ	А	ТВ-35	0,5	200/5	19720-06				
		ТТ	В	ТВ-35	0,5	200/5	19720-06				
		ТТ	С	-	-	-	-				
115	ДПР-3	Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97			ЭКОМ-3000 per. № 17049-14	УСВ-3 per. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70				
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70				
		ТН	С	-	-	-	-				
		ТТ	А	ТВ-35	0,5	200/5	19720-06				
		ТТ	В	ТВ-35	0,5	200/5	19720-06				
		ТТ	С	-	-	-	-				
116	Т1-110 кВ	Счетчик		ЕА05RAL-В-4	0,5S/1,0	1	16666-97			ЭКОМ-3000 per. № 17049-14	УСВ-3 per. № 64242-16
		ТН	А	НКФ-110-57У1	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	14205-94				
		ТН	В	НКФ-110-57У1	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	14205-94				
		ТН	С	НКФ-110-57У1	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	14205-94				
		ТТ	А	ТФЗМ-110Б-IV У1	0,5	1000/5	2793-88				
		ТТ	В	ТФЗМ-110Б-IV У1	0,5	1000/5	2793-88				
		ТТ	С	ТФЗМ-110Б-IV У1	0,5	1000/5	2793-88				

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
117	Т2-110 кВ	Счетчик		ЕА05РАL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	НКФ-110-57У1	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	14205-94		
		ТН	В	НКФ-110-57У1	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	14205-94		
		ТН	С	НКФ-110-57У1	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	14205-94		
		ТТ	А	ТФЗМ-110Б-IV У1	0,5	1000/5	26422-04		
		ТТ	В	ТФЗМ-110Б-IV У1	0,5	1000/5	26422-04		
		ТТ	С	ТФЗМ-110Б-IV У1	0,5	1000/5	26422-04		
118	Фидер 1 6кВ	Счетчик		ЕА05РАL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-83		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-83		
119	Фидер 2 6кВ	Счетчик		ЕА05РАL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-83		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-83		
120	Фидер 3 6кВ	Счетчик		ЕА05РАL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	150/5	9143-83		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	150/5	9143-83		
121	Фидер 4 6кВ	Счетчик		ЕА05РАL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-83		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-83		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
122	Фидер 5 6кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-83		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-83		
123	Фидер 6 6кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-83		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-83		
124	Фидер 7 6кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-83		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-83		
125	Фидер 8 6кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-83		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-83		
Курганная									
126	ТП-1 110 кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	60541-15		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	60541-15		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	60541-15		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
127	ТП-2 110 кВ	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
128	ТП-3 110 кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
129	ВЛ-35 Бройлерная	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	$35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	$35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ -35-65	0,5	$35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$	912-70		
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	300/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФМ-35-П	0,5	300/5	17552-06		
		ТТ	С	-	-	-	-		
130	ВЛ-35 МОК	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	$35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	$35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ -35-65	0,5	$35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$	912-70		
		ТТ	А	ТФМ-35-П	0,5	300/5	17552-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФЗМ-35А У1-У1	0,5	300/5	3690-73		
133	Связь-0,4	Счетчик		EA05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	Т-0,66	0,5S	50/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66	0,5S	50/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66	0,5S	50/5	22656-02		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
134	Ф10 10 Сахарный завод	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
135	Ф12-10 К-з Кавказ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	300/5	22192-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	300/5	22192-03		
136	Ф14-10 Элеватор	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
137	Ф18-10 Сахар. завод	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
138	Ф20-10 Выбор-С	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	300/5	22192-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	300/5	22192-07		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
139	Ф2-10 Город	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
		ТТ	В						
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
140	Ф4-10 Ж.д. узел	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В						
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
141	Ф6-10 Город	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	300/5	22192-03		
		ТТ	В						
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	300/5	22192-03		
142	Ф8-10 Консерв. завод	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	150/5	22192-03		
		ТТ	В						
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	150/5	22192-03		
Белиджи									
143	Ф рез. А/Б-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
144	Ф рез. А/Б-2	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63				
Дербент											
145	Ввод-2-6 кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00				
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00				
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00				
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5	1000/5	25433-07				
		ТТ	В	ТЛЮ-10	0,5	1000/5	25433-07				
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5	1000/5	25433-07				
146	Ввод-1-6 кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00				
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00				
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00				
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5	1000/5	25433-07				
		ТТ	В	ТЛЮ-10	0,5	1000/5	25433-07				
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5	1000/5	25433-07				
147	Ввод-1-27,5 кВ	Счетчик		ЕА05RAL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70				
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70				
		ТН	С	-	-	-	-				
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73				
		ТТ	В	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73				
		ТТ	С	-	-	-	-				
148	ДПР	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70				
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70				
		ТН	С	-	-	-	-				
		ТТ	А	ТФЗМ-35А У1-У1	0,5	100/5	3690-73				
		ТТ	В	ТФЗМ-35А У1-У1	0,5	100/5	3690-73				
		ТТ	С	-	-	-	-				

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
149	Ввод-2-27,5 кВ	Счетчик		ЕА05RAL-PIB-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70				
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70				
		ТН	С	-	-	-	-				
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73				
		ТТ	В	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73				
		ТТ	С	-	-	-	-				
Карлан-Юрт											
150	Ввод-1-10 кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87				
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87				
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87				
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	1000/5	25433-06				
		ТТ	В	ТЛО-10	0,5	1000/5	25433-06				
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	1000/5	25433-06				
151	Ф-1-10 кВ Транзит	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87				
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87				
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87				
		ТТ	А	ТПЛ-10с	0,2S	100/5	29390-05				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТПЛ-10с	0,2S	100/5	29390-05				
153	Ввод-2-10 кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97			ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87				
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87				
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87				
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	1500/5	25433-06				
		ТТ	В	ТЛО-10	0,5	1500/5	25433-06				
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	1500/5	25433-06				

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
154	Ф-3-10 кВ Транзит	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	200/5	25433-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	200/5	2473-69		
155	Ф-ПЭ-10 кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	50/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	50/5	2473-69		
156	Ввод-1-27,5 кВ	Счетчик		ЕА05RAL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФЗМ-35А У1	0,5	1000/5	3690-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
157	ДПР-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФЗМ-35А У1	0,5	75/5	26417-04		
		ТТ	В	ТФЗМ-35А У1	0,5	75/5	26417-04		
		ТТ	С	-	-	-	-		
158	Ввод-2-27,5 кВ	Счетчик		ЕА05RAL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
159	ДПР-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	150/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФЗМ 35Б-ПУ1	0,5	150/5	5217-76		
		ТТ	С	-	-	-	-		
Каягент									
160	Ввод-1-10 кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-06		
		ТТ	В	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-06		
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-06		
161	Ф-ПЭ-1-10 кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	200/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	200/5	1856-63		
162	Ввод-2-10 кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	1000/5	25433-07		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,5	1000/5	25433-07		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	1000/5	25433-07		
163	Ввод-1-27,5 кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
164	ДПР-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	100/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФНД-35М	0,5	100/5	3689-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
165	Ввод-2-27,5 кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
166	ДПР-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	100/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФНД-35М	0,5	100/5	3689-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
167	Ф-ПЭ-2-10 кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	200/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	200/5	1856-63		
Манас									
168	Ввод-1-10 кВ	Счетчик		ЕА05RAL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	1000/5	25433-07		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,5	1000/5	25433-07		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	1000/5	25433-07		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
169	Ф-ПЭ-1-10 кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	200/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	200/5	2473-69		
170	Ввод-2-10 кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	1000/5	25433-07		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,5	1000/5	25433-07		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	1000/5	25433-07		
171	Ввод-1-27,5 кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
172	ДПР-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	100/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФНД-35М	0,5	100/5	3689-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
173	Ввод-2-27,5 кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
174	ДПР-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	150/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФНД-35М	0,5	150/5	3689-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
Шамхал									
175	Ввод-1-10 кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	1500/5	25433-07		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,5	1500/5	25433-07		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	1500/5	25433-07		
176	Ввод-2-10 кВ	Счетчик		ЕА05RAL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	1500/5	25433-07		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,5	1500/5	25433-07		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	1500/5	25433-07		
177	Ввод-1-27,5 кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
178	ДПР-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	150/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФНД-35М	0,5	150/5	3689-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
179	Ввод-2-27,5 кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
Пролетарская									
181	ВЛ 110 кВ Тяговая	Счетчик		A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	НКФ-110-57У1	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	14205-94		
		ТН	В	НКФ-110-57У1	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	14205-94		
		ТН	С	НКФ-110-57У1	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	14205-94		
		ТТ	А	ТФЗМ 110Б-IV	0,5	300/5	26422-04		
		ТТ	В	ТФЗМ 110Б-IV	0,5	300/5	26422-04		
		ТТ	С	ТФЗМ 110Б-IV	0,5	300/5	26422-04		
182	ОМВ-110	Счетчик		A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	НКФ-110-57У1	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	14205-94		
		ТН	В	НКФ-110-57У1	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	14205-94		
		ТН	С	НКФ-110-57У1	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	14205-94		
		ТТ	А	ТФЗМ 110Б-IV	0,5	600/5	26422-04		
		ТТ	В	ТФНД-110М	0,5	600/5	2793-71		
		ТТ	С	ТФНД-110М	0,5	600/5	2793-71		
Двойная									
183	Т1-110	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	НКФ-110-57У1	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	14205-94		
		ТН	В	НКФ-110-57У1	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	14205-94		
		ТН	С	НКФ-110-57У1	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	14205-94		
		ТТ	А	ТФМ-110	0,5	1000/5	16023-97		
		ТТ	В	ТФМ-110	0,5	1000/5	16023-97		
		ТТ	С	ТФМ-110	0,5	1000/5	16023-97		
184	Т2-110	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	НКФ-110-57У1	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	14205-94		
		ТН	В	НКФ-110-57У1	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	14205-94		
		ТН	С	НКФ-110-57У1	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	14205-94		
		ТТ	А	ТФМ-110	0,5	1000/5	16023-97		
		ТТ	В	ТФМ-110	0,5	1000/5	16023-97		
		ТТ	С	ТФМ-110	0,5	1000/5	16023-97		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сальск									
189	Ф-РП-10 кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99		
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99		
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99		
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	150/5	9143-83		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	150/5	9143-83		
190	Ф3-10 кВ	Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99		
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99		
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99		
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-83		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-83		
191	Ф-ТП-3-10 кВ	Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99		
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99		
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99		
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-83		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-83		
192	Ф11-10 кВ	Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99		
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99		
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99		
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-83		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-83		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
195	Ввод-1-110 кВ	Счетчик		A1802RAL-P4G-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	ЗНГ-110	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	41794-09		
		ТН	В	ЗНГ-110	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	41794-09		
		ТН	С	ЗНГ-110	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	41794-09		
		ТТ	А	ТРГ-110 П* УХЛ1	0,2S	200/5	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П* УХЛ1	0,2S	200/5	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П* УХЛ1	0,2S	200/5	26813-06		
196	Ввод-2-110 кВ	Счетчик		A1802RAL-P4G-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	ЗНГ-110	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	41794-09		
		ТН	В	ЗНГ-110	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	41794-09		
		ТН	С	ЗНГ-110	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	41794-09		
		ТТ	А	ТРГ-110 П* УХЛ1	0,2S	200/5	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П* УХЛ1	0,2S	200/5	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П* УХЛ1	0,2S	200/5	26813-06		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Зимовники											
199	Т1-110 кВ	Счетчик		A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 per. № 17049-14	УСВ-3 per. № 64242-16		
		ТН	A	ЗНГА-110	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60290-15				
		ТН	B	ЗНГА-110	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60290-15				
		ТН	C	ЗНГА-110	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60290-15				
		ТТ	A	ТГФМ-110	0,5	600/5	52261-12				
		ТТ	B	ТГФМ-110	0,5	600/5	52261-12				
		ТТ	C	ТГФМ-110	0,5	600/5	52261-12				
200	Т2-110 кВ	Счетчик		A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11				
		ТН	A	ЗНГА-110	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60290-15				
		ТН	B	ЗНГА-110	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60290-15				
		ТН	C	ЗНГА-110	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60290-15				
		ТТ	A	ТГФМ-110	0,5	600/5	52261-12				
		ТТ	B	ТГФМ-110	0,5	600/5	52261-12				
		ТТ	C	ТГФМ-110	0,5	600/5	52261-12				
Ремонтная											
201	ВЛ1-110 кВ	Счетчик		A1802RALXQV-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 per. № 17049-14	УСВ-3 per. № 64242-16		
		ТН	A	CPA 123	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	15852-06				
		ТН	B	CPA 123	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	15852-06				
		ТН	C	CPA 123	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	15852-06				
		ТТ	A	ТРГ-110 II*	0,2S	600/5	26813-06				
		ТТ	B	ТРГ-110 II*	0,2S	600/5	26813-06				
		ТТ	C	ТРГ-110 II*	0,2S	600/5	26813-06				
202	ВЛ2-110 кВ	Счетчик		A1802RALXQV-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11				
		ТН	A	CPA 123	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	15852-06				
		ТН	B	CPA 123	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	15852-06				
		ТН	C	CPA 123	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	15852-06				
		ТТ	A	ТРГ-110 II*	0,2S	600/5	26813-06				
		ТТ	B	ТРГ-110 II*	0,2S	600/5	26813-06				
		ТТ	C	ТРГ-110 II*	0,2S	600/5	26813-06				
203	ДПР2-27,5кВ	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-11				
		ТН	A	TJC7	0,5	27500/100	51637-12				
		ТН	B	TJC7	0,5	27500/100	51637-12				
		ТН	C	-	-	-	-				
		ТТ	A	ТЛО-35	0,5S	40/1	36291-11				
		ТТ	B	ТЛО-35	0,5S	40/1	36291-11				
		ТТ	C	-	-	-	-				

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
204	ДПП1-27,5кВ	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	A	TJC7	0,5	27500/100	51637-12		
		ТН	B	TJC7	0,5	27500/100	51637-12		
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛЮ-35	0,5S	40/1	36291-11		
		ТТ	B	ТЛЮ-35	0,5S	40/1	36291-11		
		ТТ	C	-	-	-	-		
	Ея								
205	Т1-220 кВ	Счетчик		A1802RAL-P4G-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	A	CPA 245	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	47846-11		
		ТН	B	CPA 245	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	47846-11		
		ТН	C	CPA 245	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	47846-11		
		ТТ	A	ТРГ-220 II*	0,2S	600/5	33677-07		
		ТТ	B	ТРГ-220 II*	0,2S	600/5	33677-07		
		ТТ	C	ТРГ-220 II*	0,2S	600/5	33677-07		
206	СВ-220 кВ	Счетчик		A1802RAL-P4G-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	CPA 245	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	47846-11		
		ТН	B	CPA 245	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	47846-11		
		ТН	C	CPA 245	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	47846-11		
		ТТ	A	ТРГ-220 II*	0,2S	600/5	33677-07		
		ТТ	B	ТРГ-220 II*	0,2S	600/5	33677-07		
		ТТ	C	ТРГ-220 II*	0,2S	600/5	33677-07		
207	РП-220 кВ	Счетчик		A1802RAL-P4G-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	CPA 245	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	47846-11		
		ТН	B	CPA 245	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	47846-11		
		ТН	C	CPA 245	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	47846-11		
		ТТ	A	ТРГ-220 II*	0,2S	600/5	33677-07		
		ТТ	B	ТРГ-220 II*	0,2S	600/5	33677-07		
		ТТ	C	ТРГ-220 II*	0,2S	600/5	33677-07		
208	Т2-220 кВ	Счетчик		A1802RAL-P4G-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	CPA 245	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	47846-11		
		ТН	B	CPA 245	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	47846-11		
		ТН	C	CPA 245	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	47846-11		
		ТТ	A	ТРГ-220 II*	0,2S	600/5	33677-07		
		ТТ	B	ТРГ-220 II*	0,2S	600/5	33677-07		
		ТТ	C	ТРГ-220 II*	0,2S	600/5	33677-07		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Л-1									
209	ПС 35-6кВ Л-1, Т2 35	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	$35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	$35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ -35-65	0,5	$35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$	912-70		
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	400/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	400/5	3689-73		
		ТТ	С	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	400/5	3689-73		
Погорелово									
210	ТП-2-110 кВ СЭТ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТВ-ТМ-35	0,2S	300/1	61552-15		
		ТТ	В	ТВ-ТМ-35	0,2S	300/1	61552-15		
		ТТ	С	ТВ-ТМ-35	0,2S	300/1	61552-15		
211	ТП-1-110 кВ СЭТ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НКФ-110-57У1	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	14205-94		
		ТН	В	НКФ-110-57У1	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	14205-94		
		ТН	С	НКФ-110-57У1	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	14205-94		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
212	Ф-Г5-35	Счетчик		ЕА05РАЛ-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТТ	А	ТОЛ-35	0,5S	50/5	21256-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-35	0,5S	50/5	21256-07		
213	Ф-ЗСК-35	Счетчик		ЕА05РАЛ-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТТ	А	ТГМ-35	0,5	150/5	59982-15		
		ТТ	В	ТГМ-35	0,5	150/5	59982-15		
		ТТ	С	ТГМ-35	0,5	150/5	59982-15		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
214	Плавка гололеда	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТТ	А	ТГМ-35	0,5	600/5	59982-15		
		ТТ	В	ТГМ-35	0,5	600/5	59982-15		
		ТТ	С	-	-	-	-		
Замчалово									
216	Г-20-110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
217	ВПТФ-110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
218	Ф35-ГЗ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТТ	А	-	-	-	-		
		ТТ	В	ТГМ-35	0,5	300/5	59982-15		
		ТТ	С	ТГМ-35	0,5	300/5	59982-15		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
219	Ф35-Углерод	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТТ	А	-	-	-	-		
		ТТ	В	ТГМ-35	0,5	100/5	59982-15		
		ТТ	С	ТГМ-35	0,5	100/5	59982-15		
Старая Станица									
222	Пром.зона 1ц 110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	VAU-123	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	40088-08		
		ТН	В	VAU-123	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	40088-08		
		ТН	С	VAU-123	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	40088-08		
		ТТ	А	VAU-123	0,2S	100/1	40088-08		
		ТТ	В	VAU-123	0,2S	100/1	40088-08		
		ТТ	С	VAU-123	0,2S	100/1	40088-08		
223	Пром.зона 2ц 110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	VAU-123	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	40088-08		
		ТН	В	VAU-123	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	40088-08		
		ТН	С	VAU-123	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	40088-08		
		ТТ	А	VAU-123	0,2S	100/1	40088-08		
		ТТ	В	VAU-123	0,2S	100/1	40088-08		
		ТТ	С	VAU-123	0,2S	100/1	40088-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
224	ф1 ООО "Таловская"	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	10000/100	51676-12		
		ТН	B	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	10000/100	51676-12		
		ТН	C	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	10000/100	51676-12		
		ТТ	A	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	50/5	51679-12		
		ТТ	B	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	50/5	51679-12		
		ТТ	C	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	50/5	51679-12		
225	ф3 ООО "Таловское"	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0,0	1	31857-11		
		ТН	A	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	10000/100	51676-12		
		ТН	B	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	10000/100	51676-12		
		ТН	C	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	10000/100	51676-12		
		ТТ	A	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	30/5	51679-12		
		ТТ	B	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	30/5	51679-12		
		ТТ	C	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	30/5	51679-12		
226	ф2 ООО "Таловское"	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0,0	1	31857-11		
		ТН	A	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	10000/100	51676-12		
		ТН	B	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	10000/100	51676-12		
		ТН	C	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	10000/100	51676-12		
		ТТ	A	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	30/5	51679-12		
		ТТ	B	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	30/5	51679-12		
		ТТ	C	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	30/5	51679-12		
Сысоево									
227	ВЛ-110 Колодезянская	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03М.16	0,2S/0,5	1	36697-08	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
228	ВЛ-110 Чертково- 1	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03М.16	0,2S/0,5	1	36697-08		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
229	ВЛ-110 Промзона-1	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03М.16	0,2S/0,5	1	36697-08	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
230	ОМВ-110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
231	ВЛ-110 Чертково-2	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
232	ВЛ-110 Промзона-2	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
233	Ф2-10	Счетчик		ЕА05РАL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
234	Ф5-10	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
Промзона									
237	ВЛ Колодези	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НКФ-110-57У1	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	14205-94		
		ТН	В	НКФ-110-57У1	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	14205-94		
		ТН	С	НКФ-110-57У1	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	14205-94		
		ТТ	А	ТОГФ-110	0,2S	600/5	61432-15		
		ТТ	В	ТОГФ-110	0,2S	600/5	61432-15		
		ТТ	С	ТОГФ-110	0,2S	600/5	61432-15		
238	ВЛ Кутейниково	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НКФ-110-57У1	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	14205-94		
		ТН	В	НКФ-110-57У1	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	14205-94		
		ТН	С	НКФ-110-57У1	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	14205-94		
		ТТ	А	ТОГФ-110	0,2S	600/5	61432-15		
		ТТ	В	ТОГФ-110	0,2S	600/5	61432-15		
		ТТ	С	ТОГФ-110	0,2S	600/5	61432-15		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Моздок									
239	ВЛ-110 кВ Л-110	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-11		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-11		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-11		
240	ВЛ-110 кВ Л-109	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
241	Ф.1-6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	С	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	400/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	400/5	2473-69		
242	Ф.3-6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	С	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	300/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	300/5	2473-69		
243	Ф.7-6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	С	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	200/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	200/5	1856-63		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
244	Ф.9-6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	С	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
245	Ф.5-6кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	С	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТТ	А	ТОЛ 10-1	0,5	300/5	15128-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ 10-1	0,5	300/5	15128-03		
246	Ф.2-6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	С	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	400/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	400/5	1856-63		
247	Ф.4-6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	С	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	300/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	300/5	2473-69		
248	Ф.8-6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	С	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТТ	А	ТВК-10	0,5	150/5	8913-82		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВК-10	0,5	150/5	8913-82		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
249	Ф.10-6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16				
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70						
		ТН	В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70						
		ТН	С	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59						
		ТТ	В	-	-	-	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59						
250	ДПР-1	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70						
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70						
		ТН	С	-	-	-	-						
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	100/5	3690-73						
		ТТ	В	ТФН-35М	0,5	100/5	3690-73						
		ТТ	С	-	-	-	-						
251	ДПР-2	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97					ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70						
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70						
		ТН	С	-	-	-	-						
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	100/5	3690-73						
		ТТ	В	ТФН-35М	0,5	100/5	3690-73						
		ТТ	С	-	-	-	-						
Беслан													
252	Ввод 110 кВ ТП-1	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03						
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03						
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03						
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05						
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05						
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05						
253	Ввод 110 кВ ТП-2	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03.01	0,5S/1,0	1	27524-04			ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03						
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03						
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03						
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05						
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05						
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05						

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
254	Ф-1-6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
255	Ф-3-6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10М	0,5	400/5	22192-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10М	0,5	400/5	22192-07		
256	Ф-5-6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
257	Ф-2-6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
258	Ф-4-6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
259	Ф-8-6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
260	ф-ВДПР-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТВ-35	0,5	200/5	19720-00		
		ТТ	В	ТВ-35	0,5	200/5	19720-00		
		ТТ	С	-	-	-	-		
262	Ф-ВДПР-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТВ-35	0,5	200/5	19720-00		
		ТТ	В	ТВ-35	0,5	200/5	19720-00		
		ТТ	С	-	-	-	-		
Муртазово									
263	ДПР-1	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФЗМ-35А У1-У1	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФЗМ-35А У1-У1	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
264	ДПР-2	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФЗМ-35А У1-У1	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФЗМ-35А У1-У1	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
265	Т2-110 кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
266	Т1-110 кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
Прохладная									
267	Ф-2-10 кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68		
268	Ф-4-10 кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
269	Ф-6-10 кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-03		
270	Ф-8-10 кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТВК-10	0,5	200/5	8913-82		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВК-10	0,5	200/5	8913-82		
271	Т1-110 кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
272	Ф-5-10 кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
273	Ф-7-10 кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТВК-10	0,5	150/5	8913-82		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВК-10	0,5	150/5	8913-82		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
274	Ф-9-10 кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТОЛ-10-1	0,5	100/5	15128-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10-1	0,5	100/5	15128-07		
275	Ф-10-10 кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТОЛ-10УТ2	0,5	1000/5	6009-77		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10УТ2	0,5	1000/5	6009-77		
276	Ф-1-10 кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТВК-10	0,5	150/5	8913-82		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	150/5	25433-11		
277	Ф-3-10 кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
278	ДПР-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТВ 35-IV	0,5	200/5	3198-89		
		ТТ	В	ТВ 35-IV	0,5	200/5	3198-89		
		ТТ	С	-	-	-	-		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
279	ДПР-3	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16				
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70						
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70						
		ТН	С	-	-	-	-						
		ТТ	А	ТФЗМ 35Б-ПУ1	0,5	50/5	5217-76						
		ТТ	В	ТФН-35М	0,5	50/5	3690-73						
		ТТ	С	-	-	-	-						
280	ДПР-2	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70						
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70						
		ТН	С	-	-	-	-						
		ТТ	А	ТВ 35-IV	0,5	200/5	3198-89						
		ТТ	В	ТВ 35-IV	0,5	200/5	3198-89						
		ТТ	С	-	-	-	-						
281	Т2-110 кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11					ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03						
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03						
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03						
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05						
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05						
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05						
Нальчик													
282	Т1-110 кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03						
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03						
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03						
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05						
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05						
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05						
283	ДПР-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70						
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70						
		ТН	С	-	-	-	-						
		ТТ	А	ТФЗМ-35А-У1	0,5	200/5	3690-73						
		ТТ	В	ТФЗМ-35А-У1	0,5	200/5	3690-73						
		ТТ	С	-	-	-	-						

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
284	Т2-110 кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
285	Ф-1-10 кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	75/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	75/5	2363-68		
286	Ф-2-10 кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТВК-10	0,5	150/5	8913-82		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВК-10	0,5	150/5	8913-82		
287	Ф-7-10 кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТОЛ-10-1	0,5	50/5	15128-01		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10-1	0,5	50/5	15128-01		
288	Ф-5-10 кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	150/5	25433-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	150/5	25433-11		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
289	Ф-3-10 кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
290	Ф-4-10 кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
291	Ф-6-10 кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	75/5	1276-59		
292	Ф-8-10 кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
293	Ф-10-10 кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТВК-10	0,5	150/5	8913-82		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВК-10	0,5	150/5	8913-82		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
294	ДПР-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16						
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70								
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70								
		ТН	С	-	-	-	-								
		ТТ	А	ТФЗМ-35А У1-У1	0,5	200/5	3690-73								
		ТТ	В	ТФЗМ-35А У1-У1	0,5	200/5	3690-73								
		ТТ	С	-	-	-	-								
39 км															
295	Ф-10-1	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16						
		ТН	А	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-07								
		ТН	В	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-07								
		ТН	С	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-07								
		ТТ	А	ТОЛ-К-10 УХЛ2	0,5S	300/5	76347-19								
		ТТ	В	-	-	-	-								
		ТТ	С	ТОЛ-К-10 УХЛ2	0,5S	300/5	76347-19								
296	Ф-10-ПЭ1	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16				
		ТН	А	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-07								
		ТН	В	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-07								
		ТН	С	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-07								
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5S	100/5	9143-06								
		ТТ	В	-	-	-	-								
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5S	100/5	9143-06								
297	ВТ1-110 кВ	Счетчик		ЕА05RAL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97					ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	СРА 123	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	15852-06								
		ТН	В	СРА 123	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	15852-06								
		ТН	С	СРА 123	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	15852-06								
		ТТ	А	TG 145N	0,2S	300/5	30489-05								
		ТТ	В	TG 145N	0,2S	300/5	30489-05								
		ТТ	С	TG 145N	0,2S	300/5	30489-05								
298	Ф-10-ПЭ2	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97							ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02								
		ТН	В	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02								
		ТН	С	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02								
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5S	50/5	9143-06								
		ТТ	В	-	-	-	-								
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5S	50/5	9143-06								

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
299	Ф-10-2	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	В	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	С	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТТ	А	ТОЛ-К-10 УХЛ2	0,5S	300/5	76347-19		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-К-10 УХЛ2	0,5S	300/5	76347-19		
300	ВТ2-110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03.01	0,5S/1,0	1	27524-04		
		ТН	А	СПА 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-06		
		ТН	В	СПА 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-06		
		ТН	С	СПА 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-06		
		ТТ	А	TG 145N	0,2S	300/5	30489-05		
		ТТ	В	TG 145N	0,2S	300/5	30489-05		
		ТТ	С	TG 145N	0,2S	300/5	30489-05		
Мин. Воды									
301	Ф-606 6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5	400/5	32139-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5	400/5	32139-11		
302	Ф-608 6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	200/5	22192-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	200/5	22192-03		
303	Ф-610 6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
304	Ф-612 6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	400/5	32139-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	400/5	32139-06		
305	Ф-614 6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-10	0,5	400/5	7069-79		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10	0,5	400/5	7069-79		
306	Ф-64 6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
307	Ф-604 6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	400/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	400/5	1856-63		
308	Ф-602 6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
309	Ф-68 6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68		
310	Ф-66 6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68		
311	Ф-62 6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТВК-10	0,5	400/5	8913-82		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВК-10	0,5	400/5	8913-82		
312	Ф-607 6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
313	Ф-609 6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-10УТ2	0,5	400/5	6009-77		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10УТ2	0,5	400/5	6009-77		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
314	Ф-605 6кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
315	Ф-603 6кВ	ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-03		
		Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
316	Ф-601 6кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	400/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	400/5	1856-63		
317	Ф-69 6кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
318	Ф-67 6кВ	Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
319	Ф-65 6кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	300/5	22192-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	300/5	22192-03		
320	Ф-611 6кВ	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	75/5	32139-11		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	75/5	32139-11		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	75/5	32139-11		
321	Ф-63 6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
322	Ф-61 6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
323	ДПР-1 27,5кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТВ-35	0,5	600/5	19720-00		
		ТТ	В	ТВ-35	0,5	600/5	19720-00		
		ТТ	С	-	-	-	-		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
324	ДПР-2 27,5кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТВ-35	0,5	600/5	19720-00		
		ТТ	В	ТВ-35	0,5	600/5	19720-00		
		ТТ	С	-	-	-	-		
325	Л-50 110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
326	Л-34 110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
327	Ф-616 6кВ Технофлекс	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-20		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	300/5	25433-11		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,5S	300/5	25433-11		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	300/5	25433-11		
328	Ф-615 6кВ Технофлекс	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-20		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	300/5	25433-11		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,5S	300/5	25433-11		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	300/5	25433-11		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Невинномысская									
329	Л-352 35кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	$35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	$35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ -35-65	0,5	$35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$	912-70		
		ТТ	А	ТГМ-35	0,5	600/5	59982-15		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТГМ-35	0,5	600/5	59982-15		
330	Ф-61 6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	С	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
331	Ф-63 6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	С	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
332	Ф-65 6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	С	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
333	Ф-62 6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	С	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	600/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	600/5	2473-69		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
334	Ф-64 6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	С	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
335	Ф-66 6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	С	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
336	Ф-68 6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	С	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5	600/5	30709-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5	600/5	30709-11		
337	ВЛ-110 кВ Р-48	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	60541-15		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	60541-15		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	60541-15		
338	ВЛ-110 кВ Р-24	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03М.16	0,2S/0,5	1	36697-12		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60002-15		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Зольская									
341	ВЛ-110 кВ Л-265	Счетчик		ЕА02RALX-РЗВ-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
342	ВЛ-110 кВ Л-266	Счетчик		ЕА02RALX-РЗВ-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
343	Ф-506 35 кВ	Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	$35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	$35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ -35-65	0,5	$35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$	912-70		
		ТТ	А	ТГМ-35	0,5	200/5	59982-15		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТГМ-35	0,5	200/5	59982-15		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
344	Ф-579 35кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	$35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	$35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	С	НОМ -35-66	0,5	$35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$	187-70		
		ТТ	А	ТГМ-35	0,5	150/5	59982-15		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТГМ-35	0,5	150/5	59982-15		
345	Ф-508 35кВ	Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	$35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	$35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	С	НОМ -35-66	0,5	$35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$	187-70		
		ТТ	А	ТВ-35	0,5	200/5	19720-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВ-35	0,5	200/5	19720-06		
346	ДПР-1 27,5кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	$35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	$35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФМ-35-II	0,5	200/5	17552-98		
		ТТ	В	ТФМ-35-II	0,5	200/5	17552-98		
		ТТ	С	-	-	-	-		
347	ДПР-2 27,5кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФЗМ-35А У1-У1	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФН-35М	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
Ессентуки									
348	Ф-161	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
349	Ф-162	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
350	Ф-163	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
351	Ф-164	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
352	ТСН-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	Т-0,66	0,5S	150/5	22656-02		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	Т-0,66	0,5S	150/5	22656-02		
353	ТСН-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	Т-0,66	0,5	300/5	22656-02		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	Т-0,66	0,5	300/5	22656-02		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Бештау									
354	Ф-63 6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	400/5	814-53		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	400/5	814-53		
355	ТСН-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5	300/5	6891-85		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5	300/5	6891-85		
356	ТСН-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5	300/5	6891-85		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5	300/5	6891-85		
Курсавка									
357	Л-330	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОМ-35 У1	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	51200-12		
		ТН	В	ЗНОМ-35 У1	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	51200-12		
		ТН	С	ЗНОМ-35 У1	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	51200-12		
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	600/5	3689-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФЗМ-35А-У1	0,5	600/5	3690-73		
358	Л-333	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35 У1	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	51200-12		
		ТН	В	ЗНОМ-35 У1	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	51200-12		
		ТН	С	ЗНОМ-35 У1	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	51200-12		
		ТТ	А	ТОЛ-35	0,5S	800/5	21256-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-35	0,5S	800/5	21256-03		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
359	Ф-102	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	300/5	22192-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	300/5	22192-03		
360	Ф-103	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
361	Ф-104	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
362	Ф-105	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	150/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	150/5	1856-63		
363	Ф-106	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
364	Ф-107	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТВК-10	0,5	300/5	8913-82		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВК-10	0,5	300/5	8913-82		
365	Ф-108	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		
367	ДПР-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТВ-35	0,5	200/5	19720-00		
		ТТ	В	ТВ-35	0,5	200/5	19720-00		
		ТТ	С	-	-	-	-		
368	Л-150 ВЛ-110кВ	Счетчик		ЕА02RALX-P3B-4	0,2S	1	16666-97		
		ТН	А	НКФ-110-57У1	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	14205-94		
		ТН	В	НКФ-110-57У1	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	14205-94		
		ТН	С	НКФ-110-57У1	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	14205-94		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
369	Л-49 ВЛ-110кВ	Счетчик		ЕА02RALX-РЗВ-4	0,2S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НКФ-110-57У1	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	14205-94				
		ТН	В	НКФ-110-57У1	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	14205-94				
		ТН	С	НКФ-110-57У1	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	14205-94				
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05				
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05				
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05				
370	Л-45 ВЛ-110кВ	Счетчик		ЕА02RALX-РЗВ-4	0,2S	1	16666-97				
		ТН	А	НКФ-110-57У1	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	14205-94				
		ТН	В	НКФ-110-57У1	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	14205-94				
		ТН	С	НКФ-110-57У1	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	14205-94				
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05				
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05				
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05				
371	Л-149 ВЛ-110кВ	Счетчик		ЕА02RALX-РЗВ-4	0,2S	1	16666-97				
		ТН	А	НКФ-110-57У1	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	14205-94				
		ТН	В	НКФ-110-57У1	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	14205-94				
		ТН	С	НКФ-110-57У1	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	14205-94				
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	60541-15				
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	60541-15				
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	60541-15				
Мин-Воды											
372	ПЭ-10кВ	Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,2	10000/100	20186-05				
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,2	10000/100	20186-05				
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,2	10000/100	20186-05				
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	100/5	32139-06				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	100/5	32139-06				
373	Ф-64	Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05				
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05				
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05				
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	32139-06				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	32139-06				

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
374	Ф-63	Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОВ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	300/5	32139-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	300/5	32139-06		
375	Ф-65	Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	32139-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	32139-06		
376	Ф-61	Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	50/5	32139-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	50/5	32139-06		
377	Ф-62	Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	6000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	6000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	6000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	32139-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	32139-06		
378	Ф-66	Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	6000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	6000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	6000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	300/5	32139-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	300/5	32139-06		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
379	Ф-67	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	6000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	6000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	6000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	32139-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	32139-06		
380	Ф-68	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	6000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	6000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	6000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	400/5	32139-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	400/5	32139-06		
381	Ф-69	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	6000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	6000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	6000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	400/5	32139-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	400/5	32139-06		
382	ТСН-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	Т-0,66 МУЗ	0,5	600/5	36382-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	Т-0,66 МУЗ	0,5	600/5	36382-07		
383	ТСН-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	Т-0,66 МУЗ	0,5	600/5	36382-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	Т-0,66 МУЗ	0,5	600/5	36382-07		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Минутка									
384	Ф-161	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	100/5	32139-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	100/5	32139-06		
385	Ф-162	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	600/5	32139-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	600/5	32139-06		
386	Ф-163	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	32139-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	32139-06		
387	ПЭ-1 10кВ	Счетчик		A1805RLX-P4G-DW3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	50/5	32139-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	50/5	32139-06		
388	Ф-164	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	600/5	32139-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	600/5	32139-06		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
389	Ф-165	Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	300/5	32139-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	300/5	32139-06		
390	Ф-166	Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	50/5	32139-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	50/5	32139-06		
391	ПЭ-2 10кВ	Счетчик		A1805RLX-P4G-DW3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	50/5	32139-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	50/5	32139-06		
392	ТСН-1	Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5	400/5	15764-96		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5	400/5	15764-96		
393	ТСН-2	Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5	400/5	15764-96		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5	400/5	15764-96		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Северская											
394	ДПР-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 per. № 17049-14	УСВ-3 per. № 64242-16		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70				
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70				
		ТН	С	-	-	-	-				
		ТТ	А	ТФЗМ-35А-У1	0,5	200/5	3690-73				
		ТТ	В	ТФЗМ-35А-У1	0,5	200/5	3690-73				
		ТТ	С	-	-	-	-				
395	ДПР-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70				
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70				
		ТН	С	-	-	-	-				
		ТТ	А	ТФЗМ-35А-У1	0,5	200/5	3690-73				
		ТТ	В	ТФЗМ-35А-У1	0,5	200/5	3690-73				
		ТТ	С	-	-	-	-				
Крымская											
396	ВЛ-110 Крымская1	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 per. № 17049-14	УСВ-3 per. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03				
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05				
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05				
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05				
397	ВЛ-110 Новотроицкая	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03				
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05				
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05				
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05				
398	ОМВ-110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03				
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05				
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05				
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05				

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
399	Вл-110 Крымская2	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
400	Абинская 110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
401	ДПР1 27,5кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФЗМ-35А-У1	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФЗМ-35А-У1	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
402	ДПР2 27,5кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФЗМ-35А-У1	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФЗМ-35А-У1	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
403	ДПР3 27,5кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФЗМ-35А-У1	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФЗМ-35А-У1	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
404	ДПР4 27,5кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	-	-	-	-		
		ТТ	В	ТФЗМ-35А -У1	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
405	Ф1-10	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	В	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	С	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	150/5	51623-12		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	150/5	51623-12		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	150/5	51623-12		
406	Ф3-10	Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	В	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	С	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	150/5	51623-12		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	150/5	51623-12		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	150/5	51623-12		
407	Ф9-10	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	В	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	С	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	150/5	51623-12		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	150/5	51623-12		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	150/5	51623-12		
Гайдук									
408	ТП-1-110 кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	VAU-123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	40088-08		
		ТН	В	VAU-123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	40088-08		
		ТН	С	VAU-123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	40088-08		
		ТТ	А	VAU-123	0,2S	200/1	40088-08		
		ТТ	В	VAU-123	0,2S	200/1	40088-08		
		ТТ	С	VAU-123	0,2S	200/1	40088-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
409	ТП-2-110 кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	VAU-123	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	40088-08		
		ТН	В	VAU-123	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	40088-08		
		ТН	С	VAU-123	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	40088-08		
		ТТ	А	VAU-123	0,2S	200/1	40088-08		
		ТТ	В	VAU-123	0,2S	200/1	40088-08		
		ТТ	С	VAU-123	0,2S	200/1	40088-08		
410	ДПР1 27,5кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	200/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	200/5	3689-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
411	ДПР2 27,5кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФЗМ-35А-У1	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФЗМ-35А-У1	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
412	ф1 10кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	400/5	22192-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	400/5	22192-03		
413	ф3 10кВ	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-03		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
414	ф5 10кВ	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-03		
415	ф6 10кВ	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	10/5	22192-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	10/5	22192-03		
416	ф8 10кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛ-СЭЩ-10	0,5	600/5	71808-18		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-СЭЩ-10	0,5	600/5	71808-18		
417	ООО "Альтертерминал"	Счетчик		A1802RALXQV-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТТИ	0,5	50/5	28139-07		
		ТТ	В	ТТИ	0,5	50/5	28139-07		
		ТТ	С	ТТИ	0,5	50/5	28139-07		
418	ТСН1 0,4кВ	Счетчик		EA05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	Т-0,66У3	0,5S	300/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66У3	0,5S	300/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66У3	0,5S	300/5	22656-02		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
419	TCH2 0,4кВ	Счетчик		EA05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16						
		ТН	A	-	-	-	-								
		ТН	B	-	-	-	-								
		ТН	C	-	-	-	-								
		ТТ	A	T-0,66У3	0,5S	1000/5	22656-02								
		ТТ	B	T-0,66У3	0,5S	1000/5	22656-02								
		ТТ	C	T-0,66У3	0,5S	1000/5	22656-02								
Протока															
420	T2-27,5	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16						
		ТН	A	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70								
		ТН	B	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70								
		ТН	C	-	-	-	-								
		ТТ	A	ТФН-35М	0,5	1000/5	3690-73								
		ТТ	B	ТФН-35М	0,5	1000/5	3690-73								
		ТТ	C	-	-	-	-								
421	ДПР-27,5	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16				
		ТН	A	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70								
		ТН	B	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70								
		ТН	C	-	-	-	-								
		ТТ	A	ТФЗМ-35А-У1	0,5	200/5	3690-73								
		ТТ	B	ТФЗМ-35А-У1	0,5	200/5	3690-73								
		ТТ	C	-	-	-	-								
422	СЦБ 1	Счетчик		A1802RALXQV-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06					ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16		
		ТН	A	-	-	-	-								
		ТН	B	-	-	-	-								
		ТН	C	-	-	-	-								
		ТТ	A	T-0,66	0,5	100/5	51516-12								
		ТТ	B	-	-	-	-								
		ТТ	C	T-0,66	0,5	100/5	51516-12								
423	СЦБ-2	Счетчик		EA05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97							ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	A	-	-	-	-								
		ТН	B	-	-	-	-								
		ТН	C	-	-	-	-								
		ТТ	A	T-0,66	0,5	100/5	51516-12								
		ТТ	B	-	-	-	-								
		ТТ	C	T-0,66	0,5	100/5	51516-12								

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
424	ТСН	Счетчик		EA05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	A	-	-	-	-				
		ТН	B	-	-	-	-				
		ТН	C	-	-	-	-				
		ТТ	A	ТОП-0,66	0,5	50/5	57218-14				
		ТТ	B	ТОП-0,66	0,5	50/5	57218-14				
		ТТ	C	ТОП-0,66	0,5	50/5	57218-14				
Киевская											
425	ВЛ1 220 кВ НПС-8	Счетчик		A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	A	ЗНОГ-220	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	61431-15				
		ТН	B	ЗНОГ-220	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	61431-15				
		ТН	C	ЗНОГ-220	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	61431-15				
		ТТ	A	ТОГФ-220	0,2S	1000/5	61432-15				
		ТТ	B	ТОГФ-220	0,2S	1000/5	61432-15				
		ТТ	C	ТОГФ-220	0,2S	1000/5	61432-15				
426	ВЛ1 220 кВ Чесон	Счетчик		A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06				
		ТН	A	ЗНОГ-220	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	61431-15				
		ТН	B	ЗНОГ-220	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	61431-15				
		ТН	C	ЗНОГ-220	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	61431-15				
		ТТ	A	ТОГФ-220	0,2S	1000/5	61432-15				
		ТТ	B	ТОГФ-220	0,2S	1000/5	61432-15				
		ТТ	C	ТОГФ-220	0,2S	1000/5	61432-15				
427	Ф1 ПЭ 10кВ	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06				
		ТН	A	ЗНОЛПМИ-10	0,5	10000/100	35505-07				
		ТН	B	ЗНОЛПМИ-10	0,5	10000/100	35505-07				
		ТН	C	ЗНОЛПМИ-10	0,5	10000/100	35505-07				
		ТТ	A	ТЛО-10	0,5	50/5	25433-11				
		ТТ	B	ТЛО-10	0,5	50/5	25433-11				
		ТТ	C	ТЛО-10	0,5	50/5	25433-11				
428	Ф2 ПЭ 10кВ	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06				
		ТН	A	ЗНОЛПМИ-10	0,5	10000/100	35505-07				
		ТН	B	ЗНОЛПМИ-10	0,5	10000/100	35505-07				
		ТН	C	ЗНОЛПМИ-10	0,5	10000/100	35505-07				
		ТТ	A	ТЛО-10	0,5	100/5	25433-11				
		ТТ	B	ТЛО-10	0,5	100/5	25433-11				
		ТТ	C	ТЛО-10	0,5	100/5	25433-11				

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чекон									
429	ВЛ1 220 Киевская	Счетчик		A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 per. № 17049-14	УСВ-3 per. № 64242-16
		ТН	A	ЗНГ-УЭТМ®-220	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	53343-13		
		ТН	B	ЗНГ-УЭТМ®-220	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	53343-13		
		ТН	C	ЗНГ-УЭТМ®-220	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	53343-13		
		ТТ	A	ТРГ-УЭТМ®-220	0,2	1000/5	53971-13		
		ТТ	B	ТРГ-УЭТМ®-220	0,2	1000/5	53971-13		
		ТТ	C	ТРГ-УЭТМ®-220	0,2	1000/5	53971-13		
430	ВЛ2 220 Бужора	Счетчик		A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	A	ЗНГ-УЭТМ®-220	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	53343-13		
		ТН	B	ЗНГ-УЭТМ®-220	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	53343-13		
		ТН	C	ЗНГ-УЭТМ®-220	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	53343-13		
		ТТ	A	ТРГ-УЭТМ®-220	0,2	1000/5	53971-13		
		ТТ	B	ТРГ-УЭТМ®-220	0,2	1000/5	53971-13		
		ТТ	C	ТРГ-УЭТМ®-220	0,2	1000/5	53971-13		
431	Ф1 ПЭ 10кВ	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	A	ЗНОЛПМИ-10	0,5	10000/100	35505-07		
		ТН	B	ЗНОЛПМИ-10	0,5	10000/100	35505-07		
		ТН	C	ЗНОЛПМИ-10	0,5	10000/100	35505-07		
		ТТ	A	ТЛО-10	0,5	100/5	25433-11		
		ТТ	B	ТЛО-10	0,5	100/5	25433-11		
		ТТ	C	ТЛО-10	0,5	100/5	25433-11		
432	Ф2 ПЭ 10кВ	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	A	ЗНОЛПМИ-10	0,5	10000/100	35505-07		
		ТН	B	ЗНОЛПМИ-10	0,5	10000/100	35505-07		
		ТН	C	ЗНОЛПМИ-10	0,5	10000/100	35505-07		
		ТТ	A	ТЛО-10	0,5	100/5	25433-11		
		ТТ	B	ТЛО-10	0,5	100/5	25433-11		
		ТТ	C	ТЛО-10	0,5	100/5	25433-11		
Виноградная									
433	ВЛ-220 кВ Бужора	Счетчик		A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 per. № 17049-14	УСВ-3 per. № 64242-16
		ТН	A	ЗНОГ-220	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	61431-15		
		ТН	B	ЗНОГ-220	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	61431-15		
		ТН	C	ЗНОГ-220	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	61431-15		
		ТТ	A	ТОГФ-220	0,2S	1000/5	61432-15		
		ТТ	B	ТОГФ-220	0,2S	1000/5	61432-15		
		ТТ	C	ТОГФ-220	0,2S	1000/5	61432-15		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
434	ВЛ-220 кВ Тамань	Счетчик		A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОГ-220	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	61431-15		
		ТН	В	ЗНОГ-220	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	61431-15		
		ТН	С	ЗНОГ-220	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	61431-15		
		ТТ	А	ТОГФ-220	0,2S	1000/5	61432-15		
		ТТ	В	ТОГФ-220	0,2S	1000/5	61432-15		
		ТТ	С	ТОГФ-220	0,2S	1000/5	61432-15		
435	Ф 1 ПЭ	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	10000/100	69604-17		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	10000/100	69604-17		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	10000/100	69604-17		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	100/5	69606-17		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	100/5	69606-17		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	100/5	69606-17		
436	Ф 2 ПЭ	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	10000/100	69604-17		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	10000/100	69604-17		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	10000/100	69604-17		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	100/5	69606-17		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	100/5	69606-17		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	100/5	69606-17		
437	Ф 2.1 ПЭ	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	10000/100	69604-17		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	10000/100	69604-17		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	10000/100	69604-17		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	100/5	69606-17		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	100/5	69606-17		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	100/5	69606-17		
438	Ф 2.2ПЭ	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	10000/100	69604-17		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	10000/100	69604-17		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	10000/100	69604-17		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	100/5	69606-17		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	100/5	69606-17		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	100/5	69606-17		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вышестеблиевская									
439	ВЛ-110 Портовая тяг	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОГ-110	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	61431-15		
		ТН	В	ЗНОГ-110	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	61431-15		
		ТН	С	ЗНОГ-110	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	61431-15		
		ТТ	А	ТОГФ-110	0,2S	1000/5	61432-15		
		ТТ	В	ТОГФ-110	0,2S	1000/5	61432-15		
		ТТ	С	ТОГФ-110	0,2S	1000/5	61432-15		
440	ВЛ-110 ПС Вышестеб	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОГ-110	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	61431-15		
		ТН	В	ЗНОГ-110	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	61431-15		
		ТН	С	ЗНОГ-110	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	61431-15		
		ТТ	А	ТОГФ-110	0,2S	1000/5	61432-15		
		ТТ	В	ТОГФ-110	0,2S	1000/5	61432-15		
		ТТ	С	ТОГФ-110	0,2S	1000/5	61432-15		
441	ПЭ Ф1-ПЭ	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	10000/100	51676-12		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	10000/100	51676-12		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	10000/100	51676-12		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10	0,2S	1500/5	51679-12		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10	0,2S	1500/5	51679-12		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10	0,2S	1500/5	51679-12		
442	ПЭ Ф2-ПЭ	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	10000/100	51676-12		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	10000/100	51676-12		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	10000/100	51676-12		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10	0,2S	1500/5	51679-12		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10	0,2S	1500/5	51679-12		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10	0,2S	1500/5	51679-12		
443	ПЭ Ф8-ПЭ на Кавказ	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	10000/100	51676-12		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	10000/100	51676-12		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	10000/100	51676-12		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10	0,2S	1500/5	51679-12		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10	0,2S	1500/5	51679-12		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10	0,2S	1500/5	51679-12		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Портовая									
444	ВЛ-110 Порт	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОГ-110	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	61431-15		
		ТН	В	ЗНОГ-110	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	61431-15		
		ТН	С	ЗНОГ-110	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	61431-15		
		ТТ	А	ТОГФ-110	0,2S	1000/5	61432-15		
		ТТ	В	ТОГФ-110	0,2S	1000/5	61432-15		
		ТТ	С	ТОГФ-110	0,2S	1000/5	61432-15		
445	ВЛ-110 Вышестебл тяг	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОГ-110	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	61431-15		
		ТН	В	ЗНОГ-110	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	61431-15		
		ТН	С	ЗНОГ-110	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	61431-15		
		ТТ	А	ТОГФ-110	0,2S	1000/5	61432-15		
		ТТ	В	ТОГФ-110	0,2S	1000/5	61432-15		
		ТТ	С	ТОГФ-110	0,2S	1000/5	61432-15		
446	ф1-ПЭ "Портовая"	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛ-НТЗ-10	0,5	10000/100	69604-17		
		ТН	В	ЗНОЛ-НТЗ-10	0,5	10000/100	69604-17		
		ТН	С	ЗНОЛ-НТЗ-10	0,5	10000/100	69604-17		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	1000/5	69606-17		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	1000/5	69606-17		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	1000/5	69606-17		
447	ф2-ПЭ "Вышестеблиевская"	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛ-НТЗ-10	0,5	10000/100	69604-17		
		ТН	В	ЗНОЛ-НТЗ-10	0,5	10000/100	69604-17		
		ТН	С	ЗНОЛ-НТЗ-10	0,5	10000/100	69604-17		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	1000/5	69606-17		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	1000/5	69606-17		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	1000/5	69606-17		
448	ф4-ПЭ "Резерв"	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛ-НТЗ-10	0,5	10000/100	69604-17		
		ТН	В	ЗНОЛ-НТЗ-10	0,5	10000/100	69604-17		
		ТН	С	ЗНОЛ-НТЗ-10	0,5	10000/100	69604-17		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	1000/5	69606-17		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	1000/5	69606-17		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	1000/5	69606-17		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Лазаревская									
449	ф.6	Счетчик		A1802RL-P4G-DW-3	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	300/5	25433-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	300/5	25433-11		
450	ф.8 ПГ	Счетчик		A1802RL-P4G-DW-3	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	600/5	25433-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	600/5	25433-11		
451	ПЭ-2	Счетчик		A1802RL-P4G-DW-3	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	150/5	25433-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	150/5	25433-11		
452	ф.7 (ПГ)	Счетчик		A1802RL-P4G-DW-3	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	800/5	25433-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	800/5	25433-11		
453	ПЭ-1	Счетчик		A1802RL-P4G-DW-3	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	30/5	25433-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	30/5	25433-11		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
454	ф.3	Счетчик		A1802RL-P4G-DW-3	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	400/5	25433-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	400/5	25433-11		
455	ф.4	Счетчик		A1802RL-P4G-DW-3	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	400/5	25433-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	400/5	25433-11		
456	ВТ-1	Счетчик		A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	СРА 123	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	15852-96		
		ТН	В	СРА 123	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	15852-96		
		ТН	С	СРА 123	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	15852-96		
		ТТ	А	ТРГ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	26813-06		
457	ВТ-2	Счетчик		A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	СРА 123	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	15852-96		
		ТН	В	СРА 123	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	15852-96		
		ТН	С	СРА 123	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	15852-96		
		ТТ	А	ТРГ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	26813-06		
Магистра									
458	ПЭ-2 яч.№8	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$10000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$10000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$10000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$	3344-08		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	50/5	25433-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	50/5	25433-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
459	ПЭ-2 яч.№9	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	50/5	25433-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	50/5	25433-08		
460	ПЭ-1 яч.№2	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	50/5	25433-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	50/5	25433-08		
461	ПЭ-1 яч.№3	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	100/5	25433-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	100/5	25433-08		
462	Ввод-1	Счетчик		A1802RL-P4G-DW-3	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	4МТ40,5	0,2	35000/√3/100/√3	35057-07		
		ТН	В	4МТ40,5	0,2	35000/√3/100/√3	35057-07		
		ТН	С	4МТ40,5	0,2	35000/√3/100/√3	35057-07		
		ТТ	А	4 МС7	0,2S	200/5	70798-18		
		ТТ	В	4 МС7	0,2S	200/5	70798-18		
		ТТ	С	4 МС7	0,2S	200/5	70798-18		
463	Ввод-2	Счетчик		A1802RL-P4G-DW-3	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	4МТ40,5	0,2	35000/√3/100/√3	35057-07		
		ТН	В	4МТ40,5	0,2	35000/√3/100/√3	35057-07		
		ТН	С	4МТ40,5	0,2	35000/√3/100/√3	35057-07		
		ТТ	А	4 МС7	0,2S	200/5	70798-18		
		ТТ	В	4 МС7	0,2S	200/5	70798-18		
		ТТ	С	4 МС7	0,2S	200/5	70798-18		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Якорная щель									
464	Т-1	Счетчик		A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТРГ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	26813-06		
465	Т-2	Счетчик		A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	СРА 123	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	15852-96		
		ТН	В	СРА 123	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	15852-96		
		ТН	С	СРА 123	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	15852-96		
		ТТ	А	ТРГ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	26813-06		
466	ф.3	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИТ-10 -2 У2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10 -2 У2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10 -2 У2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	300/5	25433-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	300/5	25433-08		
467	ПЭ-1	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИТ-10 -2 У2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10 -2 У2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10 -2 У2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	300/5	25433-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	300/5	25433-08		
468	ф.5	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИТ-10 -2 У2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10 -2 У2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10 -2 У2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
469	ф.4	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИТ-10 -2 У2	0,2	10000/100	16687-07				
		ТН	В	НАМИТ-10 -2 У2	0,2	10000/100	16687-07				
		ТН	С	НАМИТ-10 -2 У2	0,2	10000/100	16687-07				
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	300/5	25433-08				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	300/5	25433-08				
470	ПЭ-2	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06				
		ТН	А	НАМИТ-10 -2 У2	0,2	10000/100	16687-07				
		ТН	В	НАМИТ-10 -2 У2	0,2	10000/100	16687-07				
		ТН	С	НАМИТ-10 -2 У2	0,2	10000/100	16687-07				
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	150/5	25433-08				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	150/5	25433-08				
471	ф.6	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06				
		ТН	А	НАМИТ-10 -2 У2	0,2	10000/100	16687-07				
		ТН	В	НАМИТ-10 -2 У2	0,2	10000/100	16687-07				
		ТН	С	НАМИТ-10 -2 У2	0,2	10000/100	16687-07				
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-08				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-08				
Кабардинская											
472	Т-1	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69				
		ТТ	А	ТПОФ-10	0,5	800/5	518-50				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТПОФ-10	0,5	800/5	518-50				
473	ПЭ-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69				
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59				

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
474	ф.ПГ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	1261-59		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
475	Т-2	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
476	ф.4	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛУ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛУ-10	0,5	100/5	1276-59		
477	ПЭ-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛУ-10	0,5	100/5	1276-59		
478	ф.7 Престиж	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S	1	16666-07		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
479	ф.6	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69				
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68				
480	ф.МСП-7	Счетчик		ЕА05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07				
		ТН	А	-	-	-	-				
		ТН	В	-	-	-	-				
		ТН	С	-	-	-	-				
		ТТ	А	Т-0,66	0,5S	100/5	22656-02				
		ТТ	В	Т-0,66	0,5S	100/5	22656-02				
		ТТ	С	Т-0,66	0,5S	100/5	22656-02				
Куриная											
481	ВЛ Тверская	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05				
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05				
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05				
482	ВЛ Кривенковская	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05				
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05				
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05				
483	ПЭ-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	400/5	814-53				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	400/5	814-53				

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
484	ф.2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М У2	0,5	50/5	22192-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М У2	0,5	50/5	22192-03		
485	ПЭ-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	400/5	814-53		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	400/5	814-53		
486	ф.3	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПЛУ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛУ-10	0,5	100/5	1276-59		
487	ф.ПГ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-00		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-00		
Тверская									
488	Центр. II	Счетчик		ЕА02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
489	Куринская	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
490	Кабардинская	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
491	Центр. I	Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
492	Комсомольская	Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
493	ВЛ Ерик	Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
494	Хадыженск	Счетчик		ЕА02RALX-РЗВ-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
495	ПТ-1	Счетчик		ЕА02RALX-РЗВ-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
496	Т-2	Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68		
497	ПЭ-1	Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
498	ВМПГ	Счетчик		ЕА05RL-В-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПОЛ-10 УЗ	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	ТПОЛ-10 УЗ	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	С	ТПОЛ-10 УЗ	0,5	1000/5	1261-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
499	ПГ от АТ-2	Счетчик		ЕА05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69				
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	1000/5	1276-59				
		ТТ	В	ТПЛ-10	0,5	1000/5	1276-59				
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	1000/5	1276-59				
500	ПЭ-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07				
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69				
		ТТ	А	ТПЛ-10 УЗ	0,5	100/5	1276-59				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТПЛ-10 УЗ	0,5	100/5	1276-59				
501	Комната Вч связи	Счетчик		ЕА05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07				
		ТН	А	-	-	-	-				
		ТН	В	-	-	-	-				
		ТН	С	-	-	-	-				
		ТТ	А	Т-0,66	0,5	20/5	67928-17				
		ТТ	В	Т-0,66	0,5	20/5	67928-17				
		ТТ	С	Т-0,66	0,5	20/5	67928-17				
Белореченская											
502	Шовгеновская	Счетчик		ЕА02RALX-PЗВ-4	0,2S/0,5	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03				
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05				
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05				
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05				
503	Очистные	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03				
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05				
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05				
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05				

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
504	Т-1	Счетчик		ЕА02RALX-РЗВ-4	0,2S/0,5	1	16666-07	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
505	Т-2	Счетчик		ЕА02RALX-РЗВ-4	0,2S/0,5	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
506	Центральная	Счетчик		А1802RALXQ-Р4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
507	Птицесовхоз	Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	ЗНОМ-35	0,2	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-54		
		ТН	В	ЗНОМ-35	0,2	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-54		
		ТН	С	ЗНОМ-35	0,2	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-54		
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФН-35М	0,5	200/5	3690-73		
508	Пшехская	Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	ЗНОМ-35	0,2	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-54		
		ТН	В	ЗНОМ-35	0,2	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-54		
		ТН	С	ЗНОМ-35	0,2	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-54		
		ТТ	А	ТВ-ЭК 35М1	0,5S	300/5	74600-19		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВ-ЭК 35М1	0,5S	300/5	74600-19		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
509	ф.10 КНС	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	НТМИ-6-66 У3	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	В	НТМИ-6-66 У3	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	С	НТМИ-6-66 У3	0,5	6000/100	2611-70		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	40/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	40/5	1276-59		
510	ф.1 ЖБИ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НТМИ-6-66 У3	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	В	НТМИ-6-66 У3	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	С	НТМИ-6-66 У3	0,5	6000/100	2611-70		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	1000/5	1276-59		
511	Экспресс-Кубань	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НТМИ-6-66 У3	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	В	НТМИ-6-66 У3	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	С	НТМИ-6-66 У3	0,5	6000/100	2611-70		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68		
512	ЭкопластХолдинг	Счетчик		ЕА05RAL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6-66 У3	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	В	НТМИ-6-66 У3	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	С	НТМИ-6-66 У3	0,5	6000/100	2611-70		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
513	ООО ВПК	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НТМИ-6-66 У3	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	В	НТМИ-6-66 У3	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	С	НТМИ-6-66 У3	0,5	6000/100	2611-70		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	50/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	50/5	1856-63		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
515	ПЭ-2	Счетчик		EA05RL-B-4	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	-	-	-	-		
		ТН	B	-	-	-	-		
		ТН	C	-	-	-	-		
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	B	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
516	ВДПР	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	C	-	-	-	-		
		ТТ	A	ТВ35-II	0,5	200/5	3186-72		
		ТТ	B	ТВ35-II	0,5	200/5	3186-72		
		ТТ	C	-	-	-	-		
Комсомольская									
517	Тверская	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
518	Ввод Т-1	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
519	ДМ8	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
520	Ввод Т-2	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
521	ПГ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
522	Ф-КС1	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
523	Ф-КС2	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
524	ПЭ-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
Навагинская									
525	ф.1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛ-10М	0,5	75/5	22192-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10М	0,5	75/5	22192-03		
526	ПЭ-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	600/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	600/5	1856-63		
527	ПГ	Счетчик		ЕА05RL-B-4	0,5S	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	В	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
528	ПЭ-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
529	ф.2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
530	ТП-1	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	TG 145 УХЛ1	0,2S	100/5	15651-12		
		ТТ	В	TG 145 УХЛ1	0,2S	100/5	15651-12		
		ТТ	С	TG 145 УХЛ1	0,2S	100/5	15651-12		
531	ТП-2	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	TG 145 УХЛ1	0,2S	100/1	15651-12		
		ТТ	В	TG 145 УХЛ1	0,2S	100/1	15651-12		
		ТТ	С	TG 145 УХЛ1	0,2S	100/1	15651-12		
Туапсе									
532	Т-2	Счетчик		ЕА02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-07	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
533	Шепси 2Ц	Счетчик		ЕА02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
534	ПЭ-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
535	ф.3	Счетчик		A1805RL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПЛ-СВЭЛ-10-2 УХЛ2	0,5	300/5	44701-10		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-СВЭЛ-10-2 УХЛ2	0,5	300/5	44701-10		
536	ПЭ-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
537	ф.4	Счетчик		A1805RL-P4GB-DW-4	0,5S	1	31857-06		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПЛ-СВЭЛ-10-2 УХЛ2	0,2S	300/5	44701-10		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-СВЭЛ-10-2 УХЛ2	0,2S	300/5	44701-10		
538	ф.6 Связь ЗРУ	Счетчик		ЕА05RALP1-B-4	0,5S	1	16666-07		
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
539	ф.6 Город	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S	1	16666-07	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
540	Ввод-1 ТП-71	Счетчик		ЕА05RL-B-4	0,5S	1	16666-07		
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
541	ф.10 НПЗ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S	1	16666-07		
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПОЛ-10-6УЗ	0,5	600/5	1261-02		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10-6УЗ	0,5	600/5	1261-02		
542	ф.12 Спецстрой	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S	1	16666-07		
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПОЛ-10-6УЗ	0,5	600/5	1261-02		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10-6УЗ	0,5	600/5	1261-02		
543	ф.8 Город	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S	1	16666-07		
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	400/5	814-53		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	400/5	814-53		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
544	ф.Ввод-2 ТП-71	Счетчик		ЕА05RL-B-4	0,5S	1	16666-07	ЭКОВ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
545	ф.5 ПГ	Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S	1	16666-07		
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПОЛ-10-6У3	0,5	800/5	1261-02		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10-6У3	0,5	800/5	1261-02		
546	ф.7 ЖД (КРУН-6)	Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S	1	16666-07		
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
547	ф.15 К-59 НЭСК	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	6000/100	16687-02		
		ТН	В	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	6000/100	16687-02		
		ТН	С	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	6000/100	16687-02		
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	400/5	9143-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	400/5	9143-06		
548	ф.12 К-59	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	6000/100	16687-02		
		ТН	В	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	6000/100	16687-02		
		ТН	С	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	6000/100	16687-02		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	600/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	600/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
549	ВЛ Туапсе	Счетчик		ЕА02RALX-РЗВ-4	0,2S/0,5	1	16666-07	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
550	Кривенковская	Счетчик		ЕА02RALX-РЗВ-4	0,2S/0,5	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
551	Шепси 1ц	Счетчик		ЕА02RALX-РЗВ-4	0,2S/0,5	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
552	Т-1	Счетчик		ЕА02RALX-РЗВ-4	0,2S/0,5	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
553	Т-3	Счетчик		ЕА02RALX-РЗВ-4	0,2S/0,5	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чилипси									
554	ТП-1	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03.01	0,5S/1,0	1	27524-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
555	ТП-2	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
556	ф.1	Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	75/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	75/5	2473-69		
557	ПЭ-1	Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	75/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	75/5	2473-69		
558	ПГ	Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-69		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
559	ф.4	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87				
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87				
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87				
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	75/5	22192-03				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	75/5	22192-03				
560	ПЭ-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87				
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87				
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87				
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	75/5	2473-69				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	75/5	2473-69				
561	ПГ Троса	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87				
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87				
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87				
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	200/5	1261-59				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	200/5	1261-59				
Адлер											
562	ВФ 1ЦРП	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	10000/100	16687-07				
		ТН	В	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	10000/100	16687-07				
		ТН	С	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	10000/100	16687-07				
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	400/5	25433-08				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	400/5	25433-08				
563	ВФ 2ЦРП	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06				
		ТН	А	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	10000/100	16687-07				
		ТН	В	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	10000/100	16687-07				
		ТН	С	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	10000/100	16687-07				
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	400/5	25433-08				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	400/5	25433-08				

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
564	ВФ-А301	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	1000/5	25433-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	1000/5	25433-08		
565	ВФ-1 вокзал комплекс	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	800/5	25433-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	800/5	25433-11		
566	ВФ-1 ПЭ	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-08		
567	ф.4 ПЭ	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-08		
568	ф.6 ПЭ	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
569	ВФ-А402	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	1000/5	25433-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	1000/5	25433-08		
570	ВФ-2 ПЭ	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-08		
571	ф.3 ПЭ	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-08		
572	Резерв ПЭ-4	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	150/5	25433-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	150/5	25433-08		
573	ВФ-2 вокзал комплекс	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	800/5	25433-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	800/5	25433-11		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кривенковская									
574	ТП-1	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
575	ТП-2	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
576	ф.1	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛУ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛУ-10	0,5	100/5	1276-59		
577	ПЭ-1	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
578	ПЭ-2	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
579	Плавка гололёда	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
580	ф.5	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛУ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛУ-10	0,5	100/5	1276-59		
581	ф.6	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
582	ф.7	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛУ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛУ-10	0,5	100/5	1276-59		
583	ф.4	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Марги									
584	Т-1	Счетчик		A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	СРА 123	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	15852-06		
		ТН	В	СРА 123	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	15852-06		
		ТН	С	СРА 123	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	15852-06		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06		
585	Т-2	Счетчик		A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	СРА 123	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	15852-06		
		ТН	В	СРА 123	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	15852-06		
		ТН	С	СРА 123	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	15852-06		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06		
586	ПЭ-1	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5	30/5	30709-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5	30/5	30709-08		
587	Ф-1 район	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5	100/5	30709-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5	100/5	30709-08		
588	Ф-3 резерв	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5	100/5	30709-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5	100/5	30709-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
589	ПЭ-2	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5	100/5	30709-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5	100/5	30709-08		
590	Ф-2 район	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5	300/5	30709-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5	300/5	30709-08		
591	Ф-4 район	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5	300/5	30709-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5	300/5	30709-08		
592	Ф-16 сетевой р-он	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5	100/5	30709-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5	100/5	30709-08		
Афапостик									
593	ТП-2	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
594	ТП-1	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
595	ПЭ-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
596	Плав.гололёда	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	1856-63		
597	ф.4 Транзит	Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
598	ПЭ-2	Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чинары									
599	Т-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	1856-63		
600	ПЭ-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	75/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	75/5	2473-69		
601	Т-1	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	1856-63		
602	ф.3 Транзит	Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
603	ПЭ-1	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	75/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	75/5	2473-69		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Гойтх									
604	ТП-1	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	TG 145	0,2S	100/5	15651-12		
		ТТ	В	TG 145	0,2S	100/5	15651-12		
		ТТ	С	TG 145	0,2S	100/5	15651-12		
605	ТП-2	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	TG 145	0,2S	100/5	15651-12		
		ТТ	В	TG 145	0,2S	100/5	15651-12		
		ТТ	С	TG 145	0,2S	100/5	15651-12		
606	ф.1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТОЛ-10-1	0,5	1000/5	15128-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10-1	0,5	1000/5	15128-03		
607	ф.2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	50/5	814-53		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	50/5	814-53		
608	ф.3	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
609	ПЭ-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87				
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87				
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87				
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68				
610	ПЭ-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87				
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87				
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87				
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59				
Дагомыс											
611	Т-1	Счетчик		A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16		
		ТН	А	СРТf 123	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	29695-08				
		ТН	В	СРТf 123	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	29695-08				
		ТН	С	СРТf 123	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	29695-08				
		ТТ	А	ТРГ-110 II* УХЛ1	0,2S	150/5	26813-06				
		ТТ	В	ТРГ-110 II* УХЛ1	0,2S	150/5	26813-06				
		ТТ	С	ТРГ-110 II* УХЛ1	0,2S	150/5	26813-06				
612	Т-2	Счетчик		A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06				
		ТН	А	СРТf 123	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	29695-08				
		ТН	В	СРТf 123	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	29695-08				
		ТН	С	СРТf 123	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	29695-08				
		ТТ	А	ТРГ-110 II* УХЛ1	0,2S	1000/5	26813-06				
		ТТ	В	ТРГ-110 II* УХЛ1	0,2S	1000/5	26813-06				
		ТТ	С	ТРГ-110 II* УХЛ1	0,2S	1000/5	26813-06				
613	ф.3	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06				
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	10000/100	47583-11				
		ТН	В	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	10000/100	47583-11				
		ТН	С	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	10000/100	47583-11				
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	150/5	25433-11				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	150/5	25433-11				

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
614	ПЭ-1	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОВ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	10000/100	47583-11				
		ТН	В	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	10000/100	47583-11				
		ТН	С	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	10000/100	47583-11				
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	200/5	25433-11				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	200/5	25433-11				
615	ф.4	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06				
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	10000/100	47583-11				
		ТН	В	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	10000/100	47583-11				
		ТН	С	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	10000/100	47583-11				
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	50/5	25433-11				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	50/5	25433-11				
616	ПЭ-2	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06				
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	10000/100	47583-11				
		ТН	В	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	10000/100	47583-11				
		ТН	С	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	10000/100	47583-11				
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	200/5	25433-11				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	200/5	25433-11				
Ханская											
617	Т-1	Счетчик		ЕА02RALX-РЗВ-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОВ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03				
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/5	36672-08				
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/5	36672-08				
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/5	36672-08				
618	ХТ-1	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87				
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87				
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87				
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59				

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
619	ХТ-3	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
620	ХТ-5	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
621	ТД "Изобилие"	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	200/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	200/5	2473-69		
622	ПЭ-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТОЛ-10	0,5	100/5	7069-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10	0,5	100/5	7069-07		
623	ПЭ-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТОЛ-10	0,5	100/5	7069-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10	0,5	100/5	7069-07		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Ахштырь											
624	ПЭ-2 2с.ш.	Счетчик		A1805RL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16		
		ТН	A	ЗНОЛ-СЭЩ-10	0,2	10000/100	35956-07				
		ТН	B	ЗНОЛ-СЭЩ-10	0,2	10000/100	35956-07				
		ТН	C	ЗНОЛ-СЭЩ-10	0,2	10000/100	35956-07				
		ТТ	A	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	100/5	32139-06				
		ТТ	B	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	100/5	32139-06				
		ТТ	C	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	100/5	32139-06				
625	ПЭ-1 2с.ш.	Счетчик		A1805RL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06				
		ТН	A	ЗНОЛ-СЭЩ-10	0,2	10000/100	35956-07				
		ТН	B	ЗНОЛ-СЭЩ-10	0,2	10000/100	35956-07				
		ТН	C	ЗНОЛ-СЭЩ-10	0,2	10000/100	35956-07				
		ТТ	A	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	100/5	32139-06				
		ТТ	B	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	100/5	32139-06				
		ТТ	C	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	100/5	32139-06				
Монастырь											
628	ПЭ-1 1с.ш.	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16		
		ТН	A	НАЛИ-СЭЩ-10	0,2	10000/100	51621-12				
		ТН	B	НАЛИ-СЭЩ-10	0,2	10000/100	51621-12				
		ТН	C	НАЛИ-СЭЩ-10	0,2	10000/100	51621-12				
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-06				
		ТТ	B	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-06				
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-06				
629	ПЭ-2 1с.ш.	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06				
		ТН	A	НАЛИ-СЭЩ-10	0,2	10000/100	51621-12				
		ТН	B	НАЛИ-СЭЩ-10	0,2	10000/100	51621-12				
		ТН	C	НАЛИ-СЭЩ-10	0,2	10000/100	51621-12				
		ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-06				
		ТТ	B	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-06				
		ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-06				
630	Юж.порт тон-2 1с.ш.	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06				
		ТН	A	НАЛИ-СЭЩ-10	0,2	10000/100	51621-12				
		ТН	B	НАЛИ-СЭЩ-10	0,2	10000/100	51621-12				
		ТН	C	НАЛИ-СЭЩ-10	0,2	10000/100	51621-12				
		ТТ	A	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	600/5	32139-06				
		ТТ	B	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	600/5	32139-06				
		ТТ	C	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	600/5	32139-06				

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
631	ТП-ЮГ тон-2 2с.ш.	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16				
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10	0,2	10000/100	51621-12						
		ТН	В	НАЛИ-СЭЩ-10	0,2	10000/100	51621-12						
		ТН	С	НАЛИ-СЭЩ-10	0,2	10000/100	51621-12						
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	300/5	32139-06						
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	300/5	32139-06						
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	300/5	32139-06						
632	ПЭ-2 2с.ш.	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06			ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10	0,2	10000/100	51621-12						
		ТН	В	НАЛИ-СЭЩ-10	0,2	10000/100	51621-12						
		ТН	С	НАЛИ-СЭЩ-10	0,2	10000/100	51621-12						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-06						
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-06						
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-06						
633	ПЭ-1 2с.ш.	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06					ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10	0,2	10000/100	51621-12						
		ТН	В	НАЛИ-СЭЩ-10	0,2	10000/100	51621-12						
		ТН	С	НАЛИ-СЭЩ-10	0,2	10000/100	51621-12						
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	300/5	32139-11						
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	300/5	32139-11						
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	300/5	32139-11						
Чвижепсе													
634	Вв1 ПЭ Монастырь	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16				
		ТН	А	ЗНОЛ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	35956-07						
		ТН	В	ЗНОЛ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	35956-07						
		ТН	С	ЗНОЛ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	35956-07						
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	100/5	32139-11						
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	100/5	32139-11						
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	100/5	32139-11						
635	Вв1 ПЭ Горная	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06			ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	ЗНОЛ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	35956-07						
		ТН	В	ЗНОЛ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	35956-07						
		ТН	С	ЗНОЛ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	35956-07						
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	100/5	32139-11						
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	100/5	32139-11						
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	100/5	32139-11						

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
636	Вв1 ПГ	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	35956-07		
		ТН	В	ЗНОЛ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	35956-07		
		ТН	С	ЗНОЛ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	35956-07		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	800/5	32139-11		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	800/5	32139-11		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	800/5	32139-11		
637	Вв2 ТП Юг тон.3	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	35956-07		
		ТН	В	ЗНОЛ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	35956-07		
		ТН	С	ЗНОЛ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	35956-07		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	100/5	32139-11		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	100/5	32139-11		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	100/5	32139-11		
638	Вв2 ПЭ Горная	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	35956-07		
		ТН	В	ЗНОЛ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	35956-07		
		ТН	С	ЗНОЛ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	35956-07		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	100/5	32139-11		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	100/5	32139-11		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	100/5	32139-11		
639	Вв2 ПЭ Монастырь	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	35956-07		
		ТН	В	ЗНОЛ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	35956-07		
		ТН	С	ЗНОЛ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	35956-07		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	100/5	32139-11		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	100/5	32139-11		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	100/5	32139-11		
Береговая									
640	ЭВТ-1	Счетчик		A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	SU 170/S	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	37115-08		
		ТН	В	SU 170/S	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	37115-08		
		ТН	С	SU 170/S	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	37115-08		
		ТТ	А	WIS WI	0,2S	600/5	37750-08		
		ТТ	В	WIS WI	0,2S	600/5	37750-08		
		ТТ	С	WIS WI	0,2S	600/5	37750-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641	ЭВТ-2	Счетчик		A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	SU 170/S	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	37115-08		
		ТН	В	SU 170/S	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	37115-08		
		ТН	С	SU 170/S	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	37115-08		
		ТТ	А	WIS WI	0,2S	600/5	37750-08		
		ТТ	В	WIS WI	0,2S	600/5	37750-08		
		ТТ	С	WIS WI	0,2S	600/5	37750-08		
642	ВФ1	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТН	В	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТН	С	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5S	100/5	30709-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5S	100/5	30709-11		
643	ПЭ-1	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТН	В	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТН	С	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11		
644	ПЭ-3	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТН	В	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТН	С	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11		
645	ПЭ-5	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТН	В	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТН	С	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
646	ВФ2	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16		
		ТН	А	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11				
		ТН	В	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11				
		ТН	С	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11				
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5S	100/5	30709-11				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5S	100/5	30709-11				
647	ПЭ-2	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06				
		ТН	А	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11				
		ТН	В	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11				
		ТН	С	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11				
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11				
648	ПЭ-4	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06				
		ТН	А	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11				
		ТН	В	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11				
		ТН	С	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11				
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11				
Горная											
649	ф.5 Красная поляна	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16		
		ТН	А	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11				
		ТН	В	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11				
		ТН	С	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11				
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5S	100/5	30709-11				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5S	100/5	30709-11				
650	ПЭ-1	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06				
		ТН	А	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11				
		ТН	В	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11				
		ТН	С	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11				
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11				

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
651	ПЭ-3	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТН	В	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТН	С	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11		
652	ф.6 ДЭП Красная поляна	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТН	В	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТН	С	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5S	100/5	30709-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5S	100/5	30709-11		
653	ф.8 Резерв	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТН	В	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТН	С	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5S	100/5	30709-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5S	100/5	30709-11		
654	ПЭ-2	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТН	В	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТН	С	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11		
655	ПЭ-4	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТН	В	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТН	С	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Имеретинская									
656	Т-2	Счетчик		A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	SU 170/S	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	37115-08		
		ТН	В	SU 170/S	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	37115-08		
		ТН	С	SU 170/S	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	37115-08		
		ТТ	А	SB-0,8 ELEQ	0,2S	600/5	20951-06		
		ТТ	В	SB-0,8 ELEQ	0,2S	600/5	20951-06		
		ТТ	С	SB-0,8 ELEQ	0,2S	600/5	20951-06		
657	ПЭ-1 (ПЭ-5 Береговая)	Счетчик		A1805RAL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛП-10	0,5	10000/100	23544-07		
		ТН	В	ЗНОЛП-10	0,5	10000/100	23544-07		
		ТН	С	ЗНОЛП-10	0,5	10000/100	23544-07		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11		
658	ПЭ-2 (ПЭ-6 Адлер)	Счетчик		A1805RAL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛП-10	0,5	10000/100	23544-07		
		ТН	В	ЗНОЛП-10	0,5	10000/100	23544-07		
		ТН	С	ЗНОЛП-10	0,5	10000/100	23544-07		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11		
659	ПЭ-3 (ПЭ-7 Весёлое)	Счетчик		A1805RAL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛП-10	0,5	10000/100	23544-07		
		ТН	В	ЗНОЛП-10	0,5	10000/100	23544-07		
		ТН	С	ЗНОЛП-10	0,5	10000/100	23544-07		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11		
660	Т-1	Счетчик		A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	SU 170/S	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	37115-08		
		ТН	В	SU 170/S	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	37115-08		
		ТН	С	SU 170/S	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	37115-08		
		ТТ	А	SB-0,8 ELEQ	0,2S	600/5	20951-06		
		ТТ	В	SB-0,8 ELEQ	0,2S	600/5	20951-06		
		ТТ	С	SB-0,8 ELEQ	0,2S	600/5	20951-06		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Усть-Лабинск											
661	ДПР2 27,5кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70				
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70				
		ТН	С	-	-	-	-				
		ТТ	А	ТФЗМ 35А-У1	0,5	200/5	3690-73				
		ТТ	В	ТФЗМ 35А-У1	0,5	200/5	3690-73				
		ТТ	С	-	-	-	-				
662	ДПР1 27,5кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70				
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70				
		ТН	С	-	-	-	-				
		ТТ	А	ТФЗМ 35А-ХЛ1	0,5	200/5	8555-81				
		ТТ	В	ТФЗМ 35А-У1	0,5	200/5	3690-73				
		ТТ	С	-	-	-	-				
663	ТП-1 110 кВ	Счетчик		ЕА02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НКФ110-83У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	1188-84				
		ТН	В	НКФ110-83У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	1188-84				
		ТН	С	НКФ110-83У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	1188-84				
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05				
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05				
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05				
664	ТП-2 110 кВ	Счетчик		ЕА02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НКФ110-У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	26452-04				
		ТН	В	НКФ110-83У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	1188-84				
		ТН	С	НКФ110-83У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	1188-84				
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05				
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05				
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05				
Фанагорийская											
665	ТП2-110 кВ	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03				
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	50/1	23256-11				
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	50/1	23256-11				
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	50/1	23256-11				

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
666	ТП1-110 кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
667	Ф1-10кВ Транзит	Счетчик		ЕА05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		
668	Ф-10кВ ПЭ1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	150/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	150/5	1856-63		
669	Ф2-10кВ Транзит	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
670	ф4-10 Плав.гололеда	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТОЛ-10	0,5	1000/5	7069-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10	0,5	1000/5	7069-07		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
671	ф-10кВ ПЭ2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		
Титаровка									
672	ТП-1-110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
673	ТП-2-110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
674	Ф2-10кВ	Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
675	Ф5-10кВ	Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	400/5	71791-18		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	400/5	71791-18		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
676	Ф4-10кВ	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
677	ДПР1 27,5кВ	Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	300/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФН-35М	0,5	300/5	3690-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
678	Плавка гололед 27,5	Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	1000/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФН-35М	0,5	1000/5	3690-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
679	ДПР2 27,5кВ	Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	300/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФН-35М	0,5	300/5	3690-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
680	Ф1-10кВ	Счетчик		А1805RL-Р4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	200/5	25433-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	200/5	25433-11		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Тимашевская									
681	ДПР1 27,5кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	200/5	59982-15		
		ТТ	В	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	200/5	59982-15		
		ТТ	С	-	-	-	-		
682	ДПР2 27,5кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	200/5	59982-15		
		ТТ	В	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	200/5	59982-15		
		ТТ	С	-	-	-	-		
683	ДПР3 27,5кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФЗМ-35А У1-У1	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФЗМ-35А У1-У1	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
684	Плавка гололед 27,5	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S	1	16666-07		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	600/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФН-35М	0,5	600/5	3690-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
685	ТП-1-110 кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТОГФ-110	0,2S	600/5	44640-11		
		ТТ	В	ТОГФ-110	0,2S	600/5	44640-11		
		ТТ	С	ТОГФ-110	0,2S	600/5	44640-11		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	ТП-2-110 кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТОГФ-110	0,2S	600/5	44640-11		
		ТТ	В	ТОГФ-110	0,2S	600/5	44640-11		
		ТТ	С	ТОГФ-110	0,2S	600/5	44640-11		
687	Ф2-10 Ростэлектрос	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	В	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	С	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
688	Ф4-10 Электродепо	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	В	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	С	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
689	Ф6-10 ЮТЗ-1	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	В	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	С	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
690	Ф1-10 Кондитер.фаб.	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	В	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	С	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
691	Ф3-10 Электродепо	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	A	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	B	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	C	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТТ	A	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	B	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	C	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
692	Ф5-10 Ростэкэлсети	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	A	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	B	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	C	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТТ	A	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	B	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	C	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
693	Ф7-10 ЮТЗ-2	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	A	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	B	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	C	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТТ	A	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	B	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	C	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
Шенджий									
694	ТП-1 110 кВ	Счетчик		ЕА02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТТ	A	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	150/1	60541-15		
		ТТ	B	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	150/1	60541-15		
		ТТ	C	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	150/1	60541-15		
695	СМВ 110 кВ	Счетчик		ЕА02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТТ	A	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	60541-15		
		ТТ	B	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	60541-15		
		ТТ	C	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	60541-15		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
696	ТП-2 110 кВ	Счетчик		ЕА02RALX-РЗВ-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	150/1	60541-15		
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	150/1	60541-15		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	150/1	60541-15		
697	Ф2-10кВ	Счетчик		ЕА05RAL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	300/5	51623-12		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	300/5	51623-12		
698	Ф9-10кВ	Счетчик		ЕА05RAL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	300/5	51623-12		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	300/5	51623-12		
699	ДПР1 27,5кВ	Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	100/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФН-35М	0,5	100/5	3690-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
700	ДПР2 27,5кВ	Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	100/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФН-35М	0,5	100/5	3690-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Староминская									
701	ТП-1-110 кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	VAU 123	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	37850-08		
		ТН	В	VAU 123	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	37850-08		
		ТН	С	VAU 123	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	37850-08		
		ТТ	А	VAU 123	0,2S	150/1	37850-08		
		ТТ	В	VAU 123	0,2S	150/1	37850-08		
		ТТ	С	VAU 123	0,2S	150/1	37850-08		
702	ТП-2-110 кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	VAU 123	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	37850-08		
		ТН	В	VAU 123	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	37850-08		
		ТН	С	VAU 123	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	37850-08		
		ТТ	А	VAU 123	0,2S	150/1	37850-08		
		ТТ	В	VAU 123	0,2S	150/1	37850-08		
		ТТ	С	VAU 123	0,2S	150/1	37850-08		
703	Ф1-10кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10 -66 УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10 -66 УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10 -66 УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	75/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	75/5	2363-68		
704	Ф2-10кВ	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10 -95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10 -95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10 -95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68		
705	Ф3-10кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10 -95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10 -95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10 -95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
706	Ф4-ПЭ-10кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10 -95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТН	В	НАМИ-10 -95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТН	С	НАМИ-10 -95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-03				
707	ДПР1 27,5кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70				
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70				
		ТН	С	-	-	-	-				
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	200/5	3690-73				
		ТТ	В	ТФН-35М	0,5	200/5	3690-73				
		ТТ	С	-	-	-	-				
708	Плавка гололед 27,5	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70				
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70				
		ТН	С	-	-	-	-				
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	1000/5	3690-73				
		ТТ	В	ТФН-35М	0,5	1000/5	3690-73				
		ТТ	С	-	-	-	-				
Горячий ключ											
709	Ф2-10кВ (ТГК-2)	Счетчик		ЕА05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59				
710	Ф4-10кВ (ТГК-2)	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07				
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59				

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711	Терем-2 10 кВ яч 15	Счетчик		A1805RL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-07		
712	ТСН-2-10кВ (КПМЭС)	Счетчик		ЕА05RAL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
713	Ф3-10кВ (ТГК-3)	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10У2	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10У2	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10У2	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛ-СЭЩ-10	0,5	400/5	71808-18		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-СЭЩ-10	0,5	400/5	71808-18		
714	φ-10 ПЭ	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
715	φ-10 ПГ	Счетчик		ЕА05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-69		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
716	Терем-1 10 кВ яч 9	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-03		
717	ТСН-1-10кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
718	Ф1-10кВ (ТГК-1)	Счетчик		ЕА05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
719	ДПР 27,5кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	100/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФН-35М	0,5	100/5	3690-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
720	ВЛ110 кВ Фанагор	Счетчик		ЕА02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721	ТП-2 110 кВ	Счетчик		ЕА02RALX-РЗВ-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
722	ТП-1 110 кВ	Счетчик		ЕА02RALX-РЗВ-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
723	ТП-3 110 кВ	Счетчик		ЕА02RALX-РЗВ-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
724	ТЗ 35кВ	Счетчик		ЕА05RAL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-35	0,5	$35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$	19813-05		
		ТН	В	НАМИ-35	0,5	$35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$	19813-05		
		ТН	С	НАМИ-35	0,5	$35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$	19813-05		
		ТТ	А	ТФЗМ 35Б-І У1	0,5S	600/5	26419-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФЗМ 35Б-І У1	0,5S	600/5	26419-08		
725	Т1 35кВ	Счетчик		ЕА05RAL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	$35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$	19813-00		
		ТН	В	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	$35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$	19813-00		
		ТН	С	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	$35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$	19813-00		
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	600/5	3690-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФН-35М	0,5	600/5	3690-73		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Каневская											
726	ДПР1 27,5кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70				
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70				
		ТН	С	-	-	-	-				
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	200/5	3689-73				
		ТТ	В	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	200/5	3689-73				
		ТТ	С	-	-	-	-				
727	ДПР2 27,5кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70				
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70				
		ТН	С	-	-	-	-				
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	200/5	3689-73				
		ТТ	В	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	200/5	3689-73				
		ТТ	С	-	-	-	-				
Кореновская											
728	ТТ-1 110 кВ	Счетчик		ЕА02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НКФ110-57У1	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	14205-94				
		ТН	В	НКФ110-57У1	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	14205-94				
		ТН	С	НКФ110-57У1	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	14205-94				
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05				
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05				
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05				
729	СМВ 110 кВ	Счетчик		ЕА02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НКФ110-57У1	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	14205-94				
		ТН	В	НКФ110-57У1	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	14205-94				
		ТН	С	НКФ110-57У1	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	14205-94				
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	400/1	60541-15				
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	400/1	60541-15				
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	400/1	60541-15				
730	Рем перем 1кВ	Счетчик		ЕА02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НКФ110-57У1	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	14205-94				
		ТН	В	НКФ110-57У1	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	14205-94				
		ТН	С	НКФ110-57У1	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	14205-94				
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	400/1	60541-15				
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	400/1	60541-15				
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	400/1	60541-15				

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731	ТТ-2 110 кВ	Счетчик		ЕА02RALX-РЗВ-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	НКФ110-57У1	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	14205-94		
		ТН	В	НКФ110-57У1	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	14205-94		
		ТН	С	НКФ110-57У1	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	14205-94		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
732	Ф1-10 кВ НЭСК	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-06		
733	Ф-3 10кВ	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-01	0,5S	100/5	69606-17		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-01	0,5S	100/5	69606-17		
734	Ф-6 10кВ	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-01	0,5S	100/5	69606-17		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-01	0,5S	100/5	69606-17		
735	Ф4-10 кВ -НЭСК	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-06		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Малороссийская											
736	Ф2-10	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	A	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12				
		ТН	B	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12				
		ТН	C	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12				
		ТТ	A	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12				
		ТТ	B	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12				
		ТТ	C	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12				
737	Ф3-10	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11				
		ТН	A	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12				
		ТН	B	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12				
		ТН	C	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12				
		ТТ	A	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12				
		ТТ	B	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12				
		ТТ	C	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12				
738	Ф4-10	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11				
		ТН	A	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12				
		ТН	B	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12				
		ТН	C	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12				
		ТТ	A	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12				
		ТТ	B	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12				
		ТТ	C	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12				
Имеретинская											
739	Ф7-10	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	A	ЗНОЛП-10	0,5	10000/100	23544-07				
		ТН	B	ЗНОЛП-10	0,5	10000/100	23544-07				
		ТН	C	ЗНОЛП-10	0,5	10000/100	23544-07				
		ТТ	A	ТЛП-10	0,5S	100/5	30709-11				
		ТТ	B	-	-	-	-				
		ТТ	C	ТЛП-10	0,5S	100/5	30709-11				

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Белореченская									
740	Ф-ВЧ Связь	Счетчик		ЕА05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	-	-	-	-		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	-	-	-	-		
Мин Воды									
741	Ф-617 6кВ Кавминстекло	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-11	0,5	800/5	51623-12		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-11	0,5	800/5	51623-12		
742	Ф-618 6кВ Кавминстекло	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5	800/5	51623-12		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5	800/5	51623-12		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Бештау									
743	Л-308	Счетчик		СЭТ-4ТМ.02М.03	0,5S/1,0	1	36697-17	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-35	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	51621-12		
		ТН	В	НАЛИ-СЭЩ-35	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	51621-12		
		ТН	С	НАЛИ-СЭЩ-35	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	51621-12		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-35	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-35	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-35	0,5S	200/5	51623-12		
744	Л-305	Счетчик		СЭТ-4ТМ.02М.03	0,5S/1,0	1	36697-17		
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-35	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	51621-12		
		ТН	В	НАЛИ-СЭЩ-35	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	51621-12		
		ТН	С	НАЛИ-СЭЩ-35	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	51621-12		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-35	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-35	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-35	0,5S	200/5	51623-12		
745	Т-1	Счетчик		СЭТ-4ТМ.02М.03	0,5S/1,0	1	36697-17		
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-35	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	51621-12		
		ТН	В	НАЛИ-СЭЩ-35	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	51621-12		
		ТН	С	НАЛИ-СЭЩ-35	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	51621-12		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-35	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-35	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-35	0,5S	200/5	51623-12		
746	СВ-35	Счетчик		СЭТ-4ТМ.02М.03	0,5S/1,0	1	36697-17		
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-35	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	51621-12		
		ТН	В	НАЛИ-СЭЩ-35	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	51621-12		
		ТН	С	НАЛИ-СЭЩ-35	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	51621-12		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-35	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-35	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-35	0,5S	200/5	51623-12		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
747	Т-2	Счетчик		СЭТ-4ТМ.02М.03	0,5S/1,0	1	36697-17	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-35	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	51621-12		
		ТН	В	НАЛИ-СЭЩ-35	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	51621-12		
		ТН	С	НАЛИ-СЭЩ-35	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	51621-12		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-35	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-35	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-35	0,5S	200/5	51623-12		
Минутка									
748	Т-1	Счетчик		СЭТ-4ТМ.02М.03	0,5S/1,0	1	36697-17	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-35	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	51621-12		
		ТН	В	НАЛИ-СЭЩ-35	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	51621-12		
		ТН	С	НАЛИ-СЭЩ-35	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	51621-12		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-35	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-35	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-35	0,5S	200/5	51623-12		
749	Л-310	Счетчик		СЭТ-4ТМ.02М.03	0,5S/1,0	1	36697-17		
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-35	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	51621-12		
		ТН	В	НАЛИ-СЭЩ-35	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	51621-12		
		ТН	С	НАЛИ-СЭЩ-35	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	51621-12		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-35	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-35	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-35	0,5S	200/5	51623-12		
750	СВ-35	Счетчик		СЭТ-4ТМ.02М.03	0,5S/1,0	1	36697-17		
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-35	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	51621-12		
		ТН	В	НАЛИ-СЭЩ-35	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	51621-12		
		ТН	С	НАЛИ-СЭЩ-35	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	51621-12		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-35	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-35	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-35	0,5S	200/5	51623-12		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751	Т-2	Счетчик		СЭТ-4ТМ.02М.03	0,5S/1,0	1	36697-17	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-35	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	51621-12		
		ТН	В	НАЛИ-СЭЩ-35	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	51621-12		
		ТН	С	НАЛИ-СЭЩ-35	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	51621-12		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-35	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-35	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-35	0,5S	200/5	51623-12		
752	Л-323	Счетчик		СЭТ-4ТМ.02М.03	0,5S/1,0	1	36697-17		
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-35	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	51621-12		
		ТН	В	НАЛИ-СЭЩ-35	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	51621-12		
		ТН	С	НАЛИ-СЭЩ-35	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	51621-12		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-35	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-35	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-35	0,5S	200/5	51623-12		

Примечания

1 Допускается замена измерительных трансформаторов, счетчиков, УСПД, УССВ на аналогичные утвержденных типов при условии, что владелец АИИС КУЭ не претендует на улучшение указанных в таблице 3 метрологических характеристик. Замена оформляется техническим актом в установленном владельцем порядке с внесением изменений в эксплуатационные документы. Технический акт хранится совместно с эксплуатационными документами на АИИС КУЭ как их неотъемлемая часть.

2 Виды измеряемой электроэнергии для ИК активная, реактивная.

Таблица 3 – Метрологические характеристики

Номера ИК	Вид электроэнергии	Границы основной погрешности ($\pm\delta$), %	Границы погрешности в рабочих условиях ($\pm\delta$), %
1	2	3	4
1-9, 14-20, 25, 28, 31-38, 41, 44-45, 50-53, 56, 58, 78-79, 93, 100-101, 108-110, 114- 125, 130, 134-137, 139-149, 156-161, 163-166, 168-179, 183-184, 189-192, 212-214, 218-219, 241-251, 254-260, 262-264, 267-270, 272-274, 277-280, 283, 285-292, 294, 302-303, 306-313, 315, 317- 319, 321-324, 329-336, 343- 344, 345-351, 354, 357, 359- 365, 367, 394-395, 401-404, 410-411, 420-421, 472-477, 483, 485, 512, 516, 562-563, 576-583, 595-603, 606-610, 661-662, 677, 679, 699-700, 703-708, 714-715, 717-719, 726-727, 741-742	Активная Реактивная	1,2 2,5	5,7 3,5
23-24, 355-356, 382-383, 392-393, 725	Активная Реактивная	1,0 2,1	5,6 3,4
43, 86, 106, 111-112, 341- 342, 490-492, 494-495, 611- 612, 617, 720-723	Активная Реактивная	0,5 1,3	1,9 4,0
67-69, 82-83, 94-97, 150, 153-155, 162, 167, 233-234, 412, 416, 556-561, 618-623	Активная Реактивная	1,0 2,2	5,6 3,4
102-104, 107, 298, 304, 358, 373-381, 405-407, 435, 436, 724	Активная Реактивная	1,2 2,5	5,1 4,4
133, 352-353, 418-419	Активная Реактивная	1,0 2,1	5,0 4,4
151, 297	Активная Реактивная	0,8 1,4	2,6 4,0
423-424, 515	Активная Реактивная	1,0 2,1	5,6 3,4
372, 384-386, 388-390	Активная Реактивная	1,0 2,2	5,0 4,4
368-371, 663-664, 681-683, 728-731	Активная Реактивная	0,8 1,7	2,2 4,0

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4
62, 488, 493, 502, 504-505, 532-533, 543-552	Активная	0,5	2,0
	Реактивная	1,4	3,5
65-66	Активная	1,0	5,6
	Реактивная	2,2	4,2
91-92, 275, 293, 301, 305, 314, 316, 478-479, 484, 486- 487, 684, 496-501, 509-511, 513, 525-527, 529, 536, 538- 548, 667-671, 674, 676, 678, 534, 709-710, 713	Активная	1,2	5,7
	Реактивная	2,5	4,3
295, 299	Активная	1,2	5,1
	Реактивная	2,5	4,0
480	Активная	1,0	5,0
	Реактивная	2,1	3,9
507, 521-524, 528	Активная	1,0	5,6
	Реактивная	2,2	4,2
508	Активная	1,0	5,0
	Реактивная	2,2	3,9
675	Активная	1,0	2,8
	Реактивная	1,8	3,5
553	Активная	0,9	4,7
	Реактивная	2,2	3,9
48-49, 126, 128, 201-202, 205-208, 239-240, 265-266, 278, 281-282, 284, 584-585, 695	Активная	0,5	1,9
	Реактивная	1,3	4,0
74-77, 203-204, 224-226, 296, 320, 680, 733-734, 687- 693, 736-739, 743-752	Активная	1,2	5,1
	Реактивная	2,5	4,4
181-182	Активная	1,1	5,5
	Реактивная	2,3	3,5
199-200	Активная	0,9	5,4
	Реактивная	2,0	3,4
237-238	Активная	0,8	2,2
	Реактивная	1,7	4,0
587-589, 716, 732, 735	Активная	1,2	5,7
	Реактивная	2,5	3,5

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4
429, 430	Активная	0,5	2,2
	Реактивная	1,1	2,7
586, 590-592	Активная	1,0	5,6
	Реактивная	2,2	3,4
42, 127, 408-409, 425-426, 433-434, 439-440, 444-445, 456-457, 464-465, 481-482, 489, 503, 517-520, 530-531, 574-575, 593-594, 604-605, 611-612, 640-641, 656, 660, 665-666, 672-673, 685-686, 694, 696, 701-702	Активная	0,5	1,9
	Реактивная	1,3	4,0
54-55, 417, 422	Активная	0,8	5,3
	Реактивная	1,9	3,4
129, 138, 276, 427-428, 431- 432, 458-461, 535-537, 711- 712	Активная	1,2	5,7
	Реактивная	2,5	3,5
387, 391, 466-471, 642-655, 451, 453	Активная	1,0	5,0
	Реактивная	2,2	4,4
413-415, 449-450	Активная	1,0	5,6
	Реактивная	2,2	3,4
437-438, 446-448, 564-573, 613-616, 657-659	Активная	1,2	5,1
	Реактивная	2,5	4,4
452, 454-455	Активная	1,0	5,6
	Реактивная	2,2	3,4
634-639, 441-443, 697-698	Активная	1,0	2,8
	Реактивная	1,8	4,0
462-463, 624-633	Активная	0,8	2,6
	Реактивная	1,4	4,0
12-13, 21-22, 39-40, 60-61, 72-73, 80-81, 87, 98-99, 105, 210, 216-217, 222-223, 230- 232, 252, 325-326, 337, 396- 400, 555	Активная	0,5	1,9
	Реактивная	1,3	4,0
209	Активная	1,1	5,5
	Реактивная	2,3	3,5
211	Активная	0,8	2,2
	Реактивная	1,7	4,0

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4
253, 300, 554	Активная	0,8	2,6
	Реактивная	1,4	4,0
327-328	Активная	1,2	5,1
	Реактивная	2,5	4,0
227-229, 338	Активная	0,5	1,9
	Реактивная	1,1	2,0
740	Активная	0,6	1,9
	Реактивная	1,1	3,8
Пределы допускаемой абсолютной погрешности смещения шкалы времени компонентов АИИС КУЭ, входящих в состав СОЕВ, относительно шкалы времени UTC (SU), ($\pm\Delta$), с			
Примечания			
1 В качестве характеристик относительной погрешности указаны границы интервала, соответствующие вероятности 0,95.			
2 Погрешность в рабочих условиях указана для тока 2(5) % $I_{ном} \cos\varphi = 0,5$ инд и температуры окружающего воздуха в месте расположения счетчиков электроэнергии от плюс 5 до плюс 35°C.			
3 Метрологические характеристики ИК даны для измерений электроэнергии и средней мощности (получасовой).			

Таблица 4 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
1	2
Нормальные условия: параметры сети: - напряжение, % от $U_{ном}$ - ток, % от $I_{ном}$ - коэффициент мощности - частота, Гц температура окружающей среды, °C: - для счетчиков активной энергии ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ Р 52323-2005, ГОСТ 30206-94 - для счетчиков реактивной энергии ГОСТ 31819.23-2012, ГОСТ Р 52425-2005 ГОСТ 26035-83	от 99 до 101 100 0,87 от 49,85 до 50,15 от +21 до +25 от +21 до +25 от +18 до +22
Рабочие условия: параметры сети: - напряжение, % от $U_{ном}$ - ток, % от $I_{ном}$ - коэффициент мощности, не менее - частота, Гц	от 90 до 110 от 2(5) до 120 0,5 от 49,6 до 50,4

Продолжение таблицы 4

1	2
диапазон рабочих температур окружающей среды, °С: - для ТТ и ТН - для счетчиков	от -45 до +40 от +5 до +35
- для УСПД - для сервера, УССВ	от +10 до +25 от +18 до +24
Надежность применяемых в АИИС КУЭ компонентов:	
счетчики электроэнергии Альфа А1800: - средняя наработка до отказа, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч	120000 72
счетчики электроэнергии ЕвроАЛЬФА (рег. № 16666-97): - средняя наработка на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч	50000 72
счетчики электроэнергии ЕвроАльфа (рег. № 16666-07): - средняя наработка на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч	80000 72
счетчики электроэнергии СЭТ-4ТМ.03: - средняя наработка до отказа, ч - среднее время восстановления работоспособности, ч	90000 72
счетчики электроэнергии СЭТ-4ТМ.03М (рег.№ 36697-08): - средняя наработка до отказа, ч - среднее время восстановления работоспособности, ч	140000 72
счетчики электроэнергии СЭТ-4ТМ.03М (рег.№ 36697-12): - средняя наработка до отказа, ч - среднее время восстановления работоспособности, ч	165000 72
счетчики электроэнергии СЭТ-4ТМ.03М, СЭТ-4ТМ.02М (рег.№ 36697-17): - средняя наработка до отказа, ч - среднее время восстановления работоспособности, ч	220000 72
УСПД ЭКОМ-3000: - средняя наработка до отказа, ч, не менее	100000
устройство синхронизации времени УСВ-3: - среднее время наработки на отказ, ч - время восстановления, ч	45000 2
Глубина хранения информации счетчики электроэнергии: - тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях, сут, не менее	45
УСПД: - суточные данные о тридцатиминутных приращениях электроэнергии по каждому каналу и электроэнергии, потребленной за месяц, сут, не менее при отключенном питании, лет, не менее	45 3
ИВК: - результаты измерений, состояние объектов и средств измерений, лет, не менее	3,5

Надежность системных решений:

— защита от кратковременных сбоев питания сервера, УСПД с помощью источника бесперебойного питания;

– резервирование каналов связи: информация о результатах измерений может передаваться в организации-участники оптового рынка электроэнергии с помощью электронной почты и сотовой связи.

В журналах событий фиксируются факты:

- журнал счетчика:
 - параметрирования;
 - пропадания напряжения;
 - коррекции времени в счетчике;
- журнал УСПД:
 - параметрирования;
 - пропадания напряжения;
 - коррекции времени в счетчиках и УСПД;
 - пропадание и восстановление связи со счетчиком.

Защищенность применяемых компонентов:

- механическая защита от несанкционированного доступа и пломбирование:
 - счетчиков электрической энергии;
 - промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;
 - испытательной коробки;
 - УСПД.
- защита на программном уровне информации при хранении, передаче, параметрировании:
 - счетчиков электрической энергии;
 - УСПД.

Возможность коррекции времени в:

- счетчиках электрической энергии (функция автоматизирована);
- УСПД (функция автоматизирована);
- сервере ИВК (функция автоматизирована).

Возможность сбора информации:

- о состоянии средств измерений (функция автоматизирована).

Цикличность:

- измерений 30 мин (функция автоматизирована);
- сбора информации 30 мин (функция автоматизирована).

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист формуляра АИИС КУЭ типографским способом. Нанесение знака утверждения типа на средство измерений не предусмотрено.

Комплектность средства измерений

Комплектность АИИС КУЭ приведена в таблице 5.

Таблица 5 – Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество, шт./экз.
1	2	3
Трансформатор тока	ТРГ-220 II*	12
Трансформатор тока	ТРГ-110 II*	36
Трансформатор тока	ТРГ-УЭТМ®-220	6
Трансформатор тока	ТОГФ-220	12
Трансформатор тока	ТОГФ-110	18

Продолжение таблицы 5

1	2	3
Трансформатор тока	ТОГФ-110	6
Трансформатор тока	ТФЗМ-110Б-IV У1	7
Трансформатор тока	ТФЗМ-110Б-IV У1	3
Трансформатор тока	ТФНД-110М	2
Трансформатор тока	ТФМ-110	6
Трансформатор тока	ТГФМ-110 II*	3
Трансформатор тока	ТГФМ-110	6
Трансформатор тока	ТВГ-110УХЛ2	6
Трансформатор тока	ТБМО-110 УХЛ1	314
Трансформатор тока	ТБМО-110 УХЛ1	19
Трансформатор тока	TG 145N	18
Трансформатор тока	VAU-123	18
Трансформатор тока	WIS WI	6
Трансформатор тока	4MC7	6
Трансформатор тока	ТФЗМ-35Б-1У1, ТФНД-35М	43
Трансформатор тока	ТФЗМ-35А У1, ТФН-35М	88
Трансформатор тока	ТФЗМ 35Б-IIУ1	2
Трансформатор тока	ТФЗМ 35А-ХЛ1	1
Трансформатор тока	ТФЗМ-35Б -I У1	2
Трансформатор тока	ТВ 35-IV	4
Трансформатор тока	ТВ-35/25	8
Трансформатор тока	ТВ-35-II	2
Трансформатор тока	ТВ-35	32
Трансформатор тока	ТВД-35МКП	2
Трансформатор тока	ТВД-35МКП	2
Трансформатор тока	ТОЛ-35	8
Трансформатор тока	ТЛО-35	4
Трансформатор тока	ТГМ-35	19
Трансформатор тока	ТФМ-35-II	4
Трансформатор тока	ТВ-ЭК	10
Трансформатор тока	ТВ-ТМ-35	3
Трансформатор тока	ТОЛ-СЭЩ-35-IV	2
Трансформатор тока	ТОЛ-СЭЩ-35	30
Трансформатор тока	GBW36	6
Трансформатор тока	ТЛП-10	52
Трансформатор тока	ТОЛ-СЭЩ-10	73
Трансформатор тока	ТОЛ-СЭЩ-10	61
Трансформатор тока	ТПЛ-СЭЩ-10	2
Трансформатор тока	ТПЛ-10, ТПЛУ	141

Продолжение таблицы 5

1	2	3
Трансформатор тока	ТПЛМ-10	63
Трансформатор тока	ТПЛ-10-М	48
Трансформатор тока	ТПФМ-10	22
Трансформатор тока	ТЛК-10	37
Трансформатор тока	ТПОФ-10	2
Трансформатор тока	ТЛМ-10	41
Трансформатор тока	ТПОЛ-10	44
Трансформатор тока	ТВЛМ-10	40
Трансформатор тока	ТЛО-10	126
Трансформатор тока	ТПЛ-10с	2
Трансформатор тока	ТВК-10	15
Трансформатор тока	ТОЛ-НТЗ-10	18
Трансформатор тока	ТОЛ-НТЗ-10	25
Трансформатор тока	ТОЛ-10	8
Трансформатор тока	ТОЛ-10 УТ2	4
Трансформатор тока	ТОЛ-10-1	8
Трансформатор тока	ТОЛ-К-10 УХЛ2	4
Трансформатор тока	ТПЛ-СВЭЛ-10-2 УХЛ2	2
Трансформатор тока	Т-0,66 МУЗ	4
Трансформатор тока	Т-0,66 УЗ	4
Трансформатор тока	Т-0,66 УЗ	4
Трансформатор тока	Т-0,66	4
Трансформатор тока	Т-0,66	3
Трансформатор тока	Т-0,66	16
Трансформатор тока	ТТИ	3
Трансформатор тока	ТОП-0,66	3
Трансформатор тока	ТШП-0,66	12
Трансформатор напряжения	ЗНГ-УЭТМ®-220	6
Трансформатор напряжения	ЗНОГ-220	12
Трансформатор напряжения	ЗНОГ-110	12
Трансформатор напряжения	ЗНГ-110	6
Трансформатор напряжения	ЗНГА-110	6
Трансформатор напряжения	СРА 245	6
Трансформатор напряжения	СРА 123	24
Трансформатор напряжения	СРТf 123	6
Трансформатор напряжения	НКФ110-83У1	5
Трансформатор напряжения	НКФ-110 У1	1
Трансформатор напряжения	НКФ-110-57У1	35
Трансформатор напряжения	НАМИ-110 УХЛ1	239

Продолжение таблицы 5

1	2	3
Трансформатор напряжения	НАМИ-110 УХЛ1	1
Трансформатор напряжения	VAU-123	18
Трансформатор напряжения	4MT40,5	3
Трансформатор напряжения	SU 170/S	12
Трансформатор напряжения	ЗНОМ-35-65	167
Трансформатор напряжения	ЗНОМ-35	3
Трансформатор напряжения	ЗНОМ-35 У1	10
Трансформатор напряжения	НОМ -35-66	1
Трансформатор напряжения	НАМИ-35	3
Трансформатор напряжения	НАЛИ-СЭЩ-35	12
Трансформатор напряжения	ТЈС7	4
Трансформатор напряжения	НАМИ-10	28
Трансформатор напряжения	НАМИ-10-95УХЛ2	25
Трансформатор напряжения	НАМИТ-10-2	2
Трансформатор напряжения	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	17
Трансформатор напряжения	НАЛИ-СЭЩ-10	14
Трансформатор напряжения	НАЛИ-НТЗ	1
Трансформатор напряжения	НТМИ-6	5
Трансформатор напряжения	НТМИ-10	2
Трансформатор напряжения	НТМИ-10-66	11
Трансформатор напряжения	НТМИ-6-66	2
Трансформатор напряжения	НТМИ-6-66	8
Трансформатор напряжения	ЗНОЛП-10	6
Трансформатор напряжения	ЗНОЛП-10	39
Трансформатор напряжения	ЗНОЛП-ЭК-10	6
Трансформатор напряжения	ЗНОЛ-СЭЩ-10	9
Трансформатор напряжения	ЗНОЛП-НТЗ-10	14
Трансформатор напряжения	ЗНОЛ-НТЗ-10	15
Трансформатор напряжения	ЗНОЛПМИ-10	9
Трансформатор напряжения	ЗНОЛ.06-10УЗ	6
Трансформатор напряжения	НОЛ-СЭЩ-10	6
Счетчик электроэнергии	ЕвроАЛЬФА (рег.№ 16666-97)	366
Счетчик электроэнергии	СЭТ-4ТМ.03 (рег.№ 27524-04)	41
Счетчик электроэнергии	Альфа А1800 (рег.№ 31857-11)	64
Счетчик электроэнергии	Альфа А1800 (рег.№ 31857-06)	139
Счетчик электроэнергии	ЕвроАЛЬФА (рег.№ 16666-07)	80
Счетчик электроэнергии	СЭТ-4ТМ.03М (рег.№ 36697-08)	3
Счетчик электроэнергии	Альфа А1800 (рег.№ 31857-20)	2
Счетчик электроэнергии	СЭТ-4ТМ.03М (рег.№ 36697-12)	1

Продолжение таблицы 5

1	2	3
Счетчик электроэнергии	СЭТ-4ТМ.02М (рег.№ 36697-17)	10
Устройство сбора и передачи данных	ЭКОМ-3000	7
Устройство синхронизации времени	УСВ-3	1
Формуляр	71319484.411711.001.38.ФО	1

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в документе «Методика измерений электрической энергии с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) подстанций Северо-Кавказской ЖД – филиала ОАО «РЖД», аттестованной ФГБУ «ВНИИМС». Методика измерений аттестована ФГБУ «ВНИИМС», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.311787.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия

ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения

Правообладатель

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
(ОАО «РЖД»)

ИНН 7708503727

Юридический адрес: 107174, г. Москва, Новая Басманная ул., д. 2

Телефон: +7 (499) 262-99-01

Web-сайт: www.rzd.ru

E-mail: info@rzd.ru

Изготовитель

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
(ОАО «РЖД»)

ИНН 7708503727

Адрес: 107174, г. Москва, Новая Басманная ул., д. 2

Телефон: +7 (499) 262-99-01

Web-сайт: www.rzd.ru

E-mail: info@rzd.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы»
(ФГБУ «ВНИИМС»)

Адрес: 119631, г. Москва, ул. Озерная, д.46

Телефон: +7 (495) 437-55-77

Факс: +7 (495) 437-56-66

Web-сайт: www.vniims.ru

E-mail: office@vniims.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
Росаккредитации 30004-13

В части вносимых изменений

Федеральное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский центр прикладной метрологии – Ростест»

(ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест»)

Адрес: 117418, г. Москва, Нахимовский пр-кт, 31

Телефон: +7 (495) 544-00-00

Web-сайт: www.rostest.ru

E-mail: info@rostest.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.310639

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «⁰³» декабря 2025 г. № 2637

Регистрационный № 48343-11

Лист № 1
Всего листов 9

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электрической энергии ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения» АИИС КУЭ ММУ

Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электрической энергии ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения» АИИС КУЭ ММУ предназначена для измерений активной и реактивной электрической энергии и мощности, потребленной (переданной) за установленные интервалы времени отдельными технологическими объектами АО «Мелеузовские минеральные удобрения», сбора, хранения и обработки полученной информации.

Описание средства измерений

АИИС КУЭ ММУ представляет собой двухуровневую систему с централизованным управлением и распределенной функцией выполнения измерений активной и реактивной электрической энергии и мощности и включает в себя следующие уровни:

1-й уровень – измерительно-информационные комплексы (ИИК), включающие в себя измерительные трансформаторы тока (ТТ), измерительные трансформаторы напряжения (ТН), счётчики активной и реактивной электрической электроэнергии (счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных;

2-й уровень – информационно-вычислительный комплекс (ИВК), включающий в себя технические средства организации каналов связи (каналообразующую аппаратуру), сервер ИВК, устройство синхронизации системного времени по сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GPS УСВ-Г (УСВ-Г), устройство сервисное и программное обеспечение (ПО).

Принцип действия АИИС КУЭ ММУ заключается в следующем.

Первичные токи и напряжения трансформируются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на соответствующие входы электронного счетчика электрической энергии. Счетчики электрической энергии являются измерительными приборами, построенными на принципе цифровой обработки входных аналоговых сигналов. Управление процессом измерения в счетчиках электрической энергии осуществляется микроконтроллером, который реализует алгоритмы в соответствии со специализированной программой, помещенной в его внутреннюю память. Микроконтроллер по выборкам мгновенных значений напряжений и токов производит вычисление средних за период сети значений частоты, напряжения, тока, активной и полной мощности в каждой фазе сети, производит их коррекцию по амплитуде, фазе и температуре.

Измерительная информация на выходе счетчика без учета коэффициента трансформации - активная и реактивная электрическая энергия (в импульсах телеметрии), как интеграл по времени от средней за период сети активной и реактивной мощности, соответственно, вычисляемая

для интервалов времени 30 мин.

Измерительная информация со счетчиков электрической энергии по цифровым интерфейсам при помощи каналаобразующей аппаратуры и каналов связи поступает на сервер ИВК.

На верхнем - втором уровне системы выполняется дальнейшая обработка измерительной информации, в частности вычисление электроэнергии и мощности с учетом коэффициентов трансформации ТТ и ТН, формирование и хранение поступающей информации, оформление справочных и отчетных документов.

Сервер ИВК также обеспечивает прием измерительной информации от АИИС КУЭ ММУ утвержденного типа третьих лиц, получаемой в формате XML-макетов в соответствии с регламентами ОРЭМ в автоматизированном режиме посредством электронной почты сети Internet.

Формирование и передача данных прочим участникам и инфраструктурным организациям оптового и розничного рынков электроэнергии и мощности (ОРЭМ) за электронно-цифровой подписью в формате XML-макетов в соответствии с регламентами ОРЭМ осуществляется сервером ИВК по коммутируемым телефонным линиям, каналу связи Internet через интернет-провайдера или сотовой связи.

Система обеспечения единого времени (СОЕВ) представляет функционально объединенную совокупность программно-технических средств измерений и коррекции времени и включает в себя устройство синхронизации системного времени по сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GPS УСВ-Г (УСВ-Г), устройство сервисное, часы сервера ИВК и счетчиков электрической энергии ИИК.

УСВ-Г обеспечивает автоматическую подстройку встроенных часов, формирующих шкалу времени, по сигналам навигационных систем ГЛОНАСС/GPS. Проверка точности хода встроенных часов производится каждую секунду. УСВ-Г каждый час формирует сигналы проверки времени (СПВ) («шесть точек»), которые поступают на устройство сервисное.

Устройство сервисное принимает СПВ от УСВ-Г и по началу шестого СПВ производит синхронизацию корректора времени, встроенного в устройство сервисное. Корректор времени представляет собой таймер, ведущий часы, минуты, секунды, миллисекунды.

Сервер ИВК по интерфейсу RS-232C каждую секунду обращается к устройству сервисному, считывает с часов корректора устройства сервисного показания и сравнивает их с показаниями часов сервера ИВК. При расхождении часов сервера и часов корректора устройства сервисного на величину более ± 60 мс, сервер ИВК корректирует свои часы по часам корректора устройства сервисного.

Сервер ИВК осуществляет коррекцию часов счетчиков. Сличение часов счетчиков с часами ИВК производится каждые 30 мин, корректировка часов счетчиков производится при расхождении с часами сервера ИВК более ± 2 с.

Синхронизация часов в автоматическом режиме всех элементов ИИК и ИВК производится с помощью СОЕВ, соподчиненной координированной шкале времени UTC (SU) безотносительно к интервалу времени.

Журналы событий счетчика электрической энергии и ИВК отражают время (дата, часы, минуты, секунды) до и после коррекции указанных устройств.

Нанесение заводского номера на средство измерений не предусмотрено. АИИС КУЭ ММУ присвоен заводской номер 0243, который указывается в формуляре-паспорте на АИИС КУЭ ММУ. Сведения о форматах, способах и местах нанесения заводских номеров измерительных компонентов, входящих в состав измерительных каналов АИИС КУЭ ММУ, приведены в формуляре-паспорте на АИИС КУЭ ММУ.

Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено.

Программное обеспечение

В АИИС КУЭ ММУ используется программное обеспечение КТС «Энергия+». Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений предусматривает ведение журналов фиксации ошибок, фиксации изменений параметров, защиты прав пользователей и входа с помощью пароля, что соответствует уровню – «высокий» в соответствии с Р 50.2.077- 2014.

Идентификационные данные метрологически значимых частей программного обеспечения приведены в таблицах 1, 2, 3.

Таблица 1 – Идентификационные данные ПО «Ядро: Энергия +»

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	Ядро: Энергия +
Номер версии (идентификационный номер ПО)	не ниже 6.7
Другие идентификационные данные	kernel6.exe

Таблица 2 – Идентификационные данные ПО «Запись в БД: Энергия +»

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	Запись в БД: Энергия +
Номер версии (идентификационный номер ПО)	не ниже 6.7
Другие идентификационные данные	Writer.exe

Таблица 3 – Идентификационные данные ПО «Сервер устройств: Энергия +»

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	Сервер устройств: Энергия +
Номер версии (идентификационный номер ПО)	не ниже 6.7
Другие идентификационные данные	IcServ.exe

Метрологические и технические характеристики

Состав измерительных каналов (ИК) АИИС КУЭ ММУ и их основные метрологические и технические характеристики приведены в таблицах 4, 5, 6.

Таблица 4 – Состав ИК АИИС КУЭ ММУ

Номер и наименование ИК		Состав и характеристики СИ, входящих в состав (тип, коэффициент трансформации, класс точности, регистрационный номер в ФИФ)			
		ТТ	ТН	Счетчик	УССВ
3	РУ-2 6 кВ, яч.2, ввод № 1 6 кВ	ТПОЛ-10 1000/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 1261-59	НТМИ-6-66 6000/100 Кл. т. 0,5 Рег. № 2611-70	ПСЧ-4ТМ.05М Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36355-07	Устройство синхронизации времени по сигналам ГНСС ГЛО-НАСС/ GPS УСВ-Г ±0,3 с Рег. № 61380-15
4	РУ-2 6 кВ, яч.22, ввод № 2 6 кВ	ТПОЛ-10 1000/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 1261-59	НТМИ-6-66 6000/100 Кл. т. 0,5 Рег. № 2611-70	ПСЧ-4ТМ.05М Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36355-07	
5	РУ-4 6 кВ, яч.7, ввод № 1 6 кВ	ТПОЛ-10 800/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 1261-59	ЗНОЛП 6000/√3/100/√3 Кл. т. 0,5 Рег. № 23544-07	ПСЧ-4ТМ.05М Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36355-07	

Продолжение таблицы 4

Номер и наименование ИК		Состав и характеристики СИ, входящих в состав (тип, коэффициент трансформации, класс точности, регистрационный номер в ФИФ)			
		ТТ	ТН	Счетчик	УССВ
6	РУ-4 6 кВ, яч.16, ввод № 2 6 кВ	ТПОЛ-10 800/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 1261-59	ЗНОЛП 6000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$ Кл. т. 0,5 Рег. № 23544-07	ПСЧ-4ТМ.05М Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36355-07	
11	РУ-8 6 кВ, яч.7, ввод № 1 6 кВ	ТПОЛ-10 1000/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 1261-59	НТМИ-6-66 6000/100 Кл. т. 0,5 Рег. № 2611-70	ПСЧ-4ТМ.05М Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36355-07	
12	РУ-8 6 кВ, яч.12, ввод № 2 6 кВ	ТПОЛ-10 1000/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 1261-59	НТМИ-6-66 6000/100 Кл. т. 0,5 Рег. № 2611-70	ПСЧ-4ТМ.05М Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36355-07	
15	РУ-10 6 кВ, яч.8, ввод № 1 6 кВ	ТПОЛ-10 600/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 1261-59	НТМИ-6-66 6000/100 Кл. т. 0,5 Рег. № 2611-70	ПСЧ-4ТМ.05М Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36355-07	
16	РУ-10 6 кВ, яч.11, ввод № 2 6 кВ	ТПОЛ-10 600/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 1261-59	НТМИ-6-66 6000/100 Кл. т. 0,5 Рег. № 2611-70	ПСЧ-4ТМ.05М Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36355-07	
17	РУ-10 6 кВ, СШ 6 кВ, яч.18	ТПЛМ-10 150/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 2363-68	НТМИ-6-66 6000/100 Кл. т. 0,5 Рег. № 2611-70	ПСЧ-4ТМ.05М Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36355-07	
18	РУ-11 6 кВ, яч.6, ввод № 1 6 кВ	ТПЛМ-10 300/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 2363-68	ЗНОЛП 6000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$ Кл. т. 0,5 Рег. № 23544-07	ПСЧ-4ТМ.05М Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36355-07	
19	РУ-11 6 кВ, яч.11, ввод № 2 6 кВ	ТПЛМ-10 300/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 2363-68	ЗНОЛП 6000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$ Кл. т. 0,5 Рег. № 23544-07	ПСЧ-4ТМ.05М Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36355-07	
20	РУ-12 6 кВ, яч.12, ввод № 1 6 кВ	ТПОЛ-10 600/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 1261-59	НТМИ-6-66 6000/100 Кл. т. 0,5 Рег. № 2611-70	ПСЧ-4ТМ.05М Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36355-07	
22	РУ-13 6 кВ, яч.7, ввод № 1 6 кВ	ТПОЛ-10 1000/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 1261-59	НТМИ-6-66 6000/100 Кл. т. 0,5 Рег. № 2611-70	ПСЧ-4ТМ.05М Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36355-07	
23	РУ-13 6 кВ, яч.11, ввод № 2 6 кВ	ТПОЛ-10 1000/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 1261-59	НТМИ-6-66 6000/100 Кл. т. 0,5 Рег. № 2611-70	ПСЧ-4ТМ.05М Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36355-07	

Продолжение таблицы 4

Номер и наименование ИК		Состав и характеристики СИ, входящих в состав (тип, коэффициент трансформации, класс точности, регистрационный номер в ФИФ)			
		ТТ	ТН	Счетчик	УССВ
26	РУ-15 6 кВ, яч.3, ввод № 1 6 кВ	ТПЛ-10 150/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 1276-59	НТМИ-6-66 6000/100 Кл. т. 0,5 Рег. № 2611-70	ПСЧ-4ТМ.05М Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36355-07	
27	РУ-15 6 кВ, яч.4, ввод № 2 6 кВ	ТПЛ-10 150/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 1276-59	НТМИ-6-66 6000/100 Кл. т. 0,5 Рег. № 2611-70	ПСЧ-4ТМ.05М Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36355-07	
34	ТП-62Б 6 кВ, ввод 0,4 кВ Т-1	ТНШЛ-0,66 600/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 1673-07	—	ПСЧ-4ТМ.05М.04 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36355-07	
35	ЩСУ-КНС-2 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ	Т-0,66 300/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 22656-07	—	ПСЧ-4ТМ.05М.04 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36355-07	
36	ТП-75 6 кВ, ввод 0,4 кВ Т-1	ТШЛ-0,66 3000/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 3422-73	—	ПСЧ-4ТМ.05М.04 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36355-07	
37	ТП-75 6 кВ, ввод 0,4 кВ Т-2	ТНШЛ-0,66 3000/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 1673-07	—	ПСЧ-4ТМ.05М.04 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36355-07	
38	ТП-76 6 кВ, ввод 0,4 кВ Т-1	ТНШЛ-0,66 2000/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 1673-07	—	ПСЧ-4ТМ.05М.04 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36355-07	
39	ТП-76 6 кВ, ввод 0,4 кВ Т-2	ТНШЛ-0,66 2000/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 1673-07	—	ПСЧ-4ТМ.05М.04 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36355-07	
40	ТП-14 6 кВ, ввод 0,4 кВ Т-1	ТШ-20 600/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 1407-60	—	ПСЧ-4ТМ.05М.04 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36355-07	
41	ТП-15 6 кВ, ввод 0,4 кВ, Т-1	ТШП-0,66 600/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 15173-06	—	ПСЧ-4ТМ.05М.04 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36355-07	
42	ТП-77 6 кВ, ввод 0,4 кВ, Т-1	ТШП-0,66 600/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 15173-06	—	ПСЧ-4ТМ.05М.04 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36355-07	

Продолжение таблицы 4

Номер и наименование ИК		Состав и характеристики СИ, входящих в состав (тип, коэффициент трансформации, класс точности, регистрационный номер в ФИФ)			
		ТТ	ТН	Счетчик	УССВ
49	РУ-11 6 кВ, яч.16 (Эколайн)	ТПЛ-10-М 50/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 22192-07	ЗНОЛП 6000/√3/100/√3 Кл. т. 0,5 Рег. № 23544-07	ПСЧ- 4ТМ.05МД.01 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег № 51593-18	
54	Шкаф учёта 0,4 кВ ИП Максюттов М.Р.	ТОП-М-0,66 100/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 71205-18	-	ПСЧ- 4ТМ.05МД.05 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег № 51593-18	
55	Шкаф 0,4 кВ РБА-250 ИП Искужин В.Т.	Т-0,66 УЗ 150/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 71031-18	-	ПСЧ- 4ТМ.05МД.05 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег № 51593-18	
57	ВРУ-0,4 кВ «Пожарное депо» ООО "ТрансСпец- Сервис"	ТТК-30 100/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 76349-19	-	ПСЧ- 4ТМ.05МД.05 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег № 51593-18	
58	ТП 6/0,4 кВ ОАО «АК ВНЗМ», ввод 0,4 кВ Т-1	Т-0,66 400/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 22656-07	—	ПСЧ-4ТМ.05М.04 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36355-07	

Примечания:

1 Допускается замена ТТ, ТН и счетчиков на аналогичные утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в таблице 4, 5, при условии, что Предприятие-владелец АИИС КУЭ ММУ не претендует на улучшение метрологических характеристик.

2 Допускается замена УСВ-Г на аналогичное утвержденного типа.

3 Допускается замена сервера АИИС КУЭ ММУ без изменения используемого ПО.

4 Допускается замена ПО на аналогичное, с версией, не ниже указанной в описании типа средств измерений.

5 Замена оформляется техническим актом в установленном на Предприятии-владельце АИИС КУЭ ММУ порядке, вносят изменения в эксплуатационные документы. Технический акт хранится совместно с настоящим описанием типа АИИС КУЭ ММУ как их неотъемлемая часть.

Таблица 5 – Основные метрологические характеристики

Номер ИК	Значе- ние	Границы относительной погрешности при доверительной вероятности 0,95							
		в нормальных условиях измерений, %				в условиях эксплуатации, %			
	cos φ	при измерении активной электроэнергии и мощности в диапазоне тока							
		0,02·I _{1н} ≤ I ₁ < 0,05·I _{1н}	0,05·I _{1н} ≤ I ₁ < 0,2·I _{1н}	0,2·I _{1н} ≤ I ₁ < 1,0·I _{1н}	1,0·I _{1н} ≤ I ₁ ≤ 1,2·I _{1н}	0,02·I _{1н} ≤ I ₁ < 0,05·I _{1н}	0,05·I _{1н} ≤ I ₁ < 0,2·I _{1н}	0,2·I _{1н} ≤ I ₁ < 1,0·I _{1н}	1,0·I _{1н} ≤ I ₁ ≤ 1,2·I _{1н}
3-6, 11, 12, 15-20, 22, 23, 26, 27, 49	1,0	Не норм.	±1,9	±1,3	±1,1	Не норм.	±2,5	±2,1	±2,0
	0,87	Не норм.	±2,7	±1,6	±1,3	Не норм.	±3,5	±2,7	±2,6
	0,8	Не норм.	±3,1	±1,8	±1,4	Не норм.	±3,8	±2,8	±2,6
	0,71	Не норм.	±3,6	±2,1	±1,6	Не норм.	±4,2	±3,0	±2,7
	0,6	Не норм.	±4,5	±2,5	±1,9	Не норм.	±5,0	±3,3	±2,9
	0,5	Не норм.	±5,5	±3,0	±2,3	Не норм.	±6,0	±3,7	±3,2

Продолжение таблицы 5

Номер ИК	Значение	Границы относительной погрешности при доверительной вероятности 0,95							
		в нормальных условиях измерений, %				в условиях эксплуатации, %			
	cos φ	при измерении активной электроэнергии и мощности в диапазоне тока							
$0,02 \cdot I_{1н} \leq I_1 < 0,05 \cdot I_{1н}$		$0,05 \cdot I_{1н} \leq I_1 < 0,2 \cdot I_{1н}$	$0,2 \cdot I_{1н} \leq I_1 < 1,0 \cdot I_{1н}$	$1,0 \cdot I_{1н} \leq I_1 \leq 1,2 \cdot I_{1н}$	$0,02 \cdot I_{1н} \leq I_1 < 0,05 \cdot I_{1н}$	$0,05 \cdot I_{1н} \leq I_1 < 0,2 \cdot I_{1н}$	$0,2 \cdot I_{1н} \leq I_1 < 1,0 \cdot I_{1н}$	$1,0 \cdot I_{1н} \leq I_1 \leq 1,2 \cdot I_{1н}$	
34-42, 54, 55, 57, 58	1,0	Не норм.	±1,8	±1,1	±0,9	Не норм.	±2,4	±2,0	±1,9
	0,87	Не норм.	±2,6	±1,4	±1,1	Не норм.	±3,4	±2,6	±2,5
	0,8	Не норм.	±3,0	±1,6	±1,2	Не норм.	±3,7	±2,7	±2,5
	0,71	Не норм.	±3,5	±1,8	±1,4	Не норм.	±4,1	±2,9	±2,6
	0,6	Не норм.	±4,4	±2,3	±1,6	Не норм.	±4,9	±3,1	±2,7
	0,5	Не норм.	±5,4	±2,8	±1,9	Не норм.	±5,8	±3,5	±2,9
Номер ИК	sin φ	при измерении реактивной электроэнергии и мощности в диапазоне тока							
		$0,02 \cdot I_{1н} \leq I_1 < 0,05 \cdot I_{1н}$	$0,05 \cdot I_{1н} \leq I_1 < 0,2 \cdot I_{1н}$	$0,2 \cdot I_{1н} \leq I_1 < 1,0 \cdot I_{1н}$	$1,0 \cdot I_{1н} \leq I_1 \leq 1,2 \cdot I_{1н}$	$0,02 \cdot I_{1н} \leq I_1 < 0,05 \cdot I_{1н}$	$0,05 \cdot I_{1н} \leq I_1 < 0,2 \cdot I_{1н}$	$0,2 \cdot I_{1н} \leq I_1 < 1,0 \cdot I_{1н}$	$1,0 \cdot I_{1н} \leq I_1 \leq 1,2 \cdot I_{1н}$
3-6, 11, 12, 15-20, 22, 23, 26, 27, 49	1,0	Не норм.	±2,1	±1,6	±1,5	Не норм.	±3,6	±3,3	±3,4
	0,87	Не норм.	±3,0	±1,8	±1,6	Не норм.	±4,6	±3,9	±4,0
	0,8	Не норм.	±3,3	±2,0	±1,7	Не норм.	±4,8	±4,0	±4,0
	0,71	Не норм.	±3,8	±2,2	±1,9	Не норм.	±5,2	±4,1	±4,1
	0,6	Не норм.	±4,7	±2,6	±2,1	Не норм.	±5,8	±4,4	±4,2
	0,5	Не норм.	±5,7	±3,2	±2,5	Не норм.	±6,7	±4,7	±4,4
34-42, 54, 55, 57, 58	1,0	Не норм.	±2,1	±1,5	±1,3	Не норм.	±3,6	±3,3	±3,3
	0,87	Не норм.	±2,9	±1,7	±1,4	Не норм.	±4,5	±3,8	±3,9
	0,8	Не норм.	±3,2	±1,8	±1,5	Не норм.	±4,7	±3,9	±3,9
	0,71	Не норм.	±3,7	±2,1	±1,6	Не норм.	±5,1	±4,0	±4,0
	0,6	Не норм.	±4,5	±2,4	±1,8	Не норм.	±5,7	±4,2	±4,1
	0,5	Не норм.	±5,6	±2,9	±2,1	Не норм.	±6,5	±4,5	±4,2
Погрешность СОЕВ, с									±5
Примечания:									
1 Характеристики погрешности ИК даны для измерений электрической энергии и средней мощности (получасовая).									
2 Метрологические характеристики нормированы с учетом ПО.									

Таблица 6 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Количество измерительных каналов	30
Нормальные условия:	
- температура окружающего воздуха, °С	от +15 до +25
- относительная влажность воздуха, %	от 30 до 80
- атмосферное давление, кПа	от 84 до 106
- напряжение питающей сети переменного тока, В	$(0,98-1,02) \cdot U_{ном}$
- частота питающей сети переменного тока, Гц	от 49,85 до 50,15
- коэффициент искажения синусоидальной кривой напряжения и тока, %, не более	2
- индукция внешнего магнитного поля, мТл, не более	0,05

Продолжение таблицы 6

Наименование характеристики	Значение
Условия эксплуатации: - температура окружающей среды, °С для: а) измерительных трансформаторов б) счетчиков электрической энергии - относительная влажность, %, не более - атмосферное давление, кПа - параметры сети: а) напряжение, В б) ток, А в) частота, Гц г) $\cos \varphi$, не менее д) для счетчиков электрической энергии коэффициент третьей гармонической составляющей тока, %, не более - индукция внешнего магнитного поля (для счетчиков), мТл	от -20 до +50 от -10 до +45 90 от 70 до 106,7 $(0,8-1,15) \cdot U_{\text{ном}}$ $(0,05-1,2) \cdot I_{\text{ном}}$ от 49,8 до 50,2 0,5 10 от 0 до 0,5

Таблица 7 – Показатели надежности

Наименование характеристики	Значение
Средний срок службы, лет	12
Среднее время наработки на отказ, ч	1180

Знак утверждения типа

наносится на титульные листы эксплуатационной документации АИИС КУЭ ММУ.

Комплектность средства измерений

Комплектность АИИС КУЭ ММУ представлена в таблице 8.

Таблица 8 – Комплектность АИИС КУЭ ММУ

Наименование	Обозначение (тип)	Количество, шт.
Трансформатор тока	ТПОЛ-10	22
Трансформатор тока	ТПЛМ-10	6
Трансформатор тока	ТПЛ-10	4
Трансформатор тока	ТНШЛ-0,66	12
Трансформатор тока	Т-0,66	6
Трансформатор тока	ТШЛ-0,66	3
Трансформатор тока	ТШ-20	3
Трансформатор тока	ТШП-0,66	6
Трансформатор тока	ТПЛ-10-М	2
Трансформатор тока	ТОП-М-0,66	3
Трансформатор тока	Т-0,66 УЗ	3
Трансформатор тока	ТТК-30	3
Трансформатор напряжения	НТМИ-6-66	11
Трансформатор напряжения	ЗНОЛП	12
Счетчик электрической энергии	ПСЧ-4ТМ.05М	16
Счетчик электрической энергии	ПСЧ-4ТМ.05М.04	10
Счетчик электрической энергии	ПСЧ-4ТМ.05МД.01	1
Счетчик электрической энергии	ПСЧ-4ТМ.05МД.05	3

Продолжение таблицы 8

Наименование	Обозначение (тип)	Количество, шт.
Устройство синхронизации времени по сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GPS	УСВ-Г	1
Программное обеспечение	КТС «Энергия+»	1
Формуляр-паспорт	НЕКМ.421451.144 ФО	1

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в документе «Методика измерений количества электрической энергии и мощности с использованием АИИС КУЭ ММУ с Изменением № 3», аттестованной ФБУ «Челябинский ЦСМ», уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.314602.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия»

ГОСТ Р 8.596-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения»

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью научно-техническое предприятие «Энергоконтроль»

(ООО НТП «Энергоконтроль»)

ИНН 5838041477

Адрес: 442963, Пензенская обл., г. Заречный, ул. Ленина, д. 4а

Телефон/факс: (8412) 61-39-82, 61-39-83

Web-сайт: www.energocontrol.ru

E-mail: kontrol@kontrol.e4u.ru

Испытательный центр

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Челябинской области»

(ФБУ «Челябинский ЦСМ»)

Адрес: 454020, г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 101

Телефон/факс: (351) 232-04-01

Web-сайт: <https://74.csmrst.ru> E-mail: stand@chelcsm.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № 01.00234-2013

Регистрационный № 78376-20

Лист № 1
Всего листов 30

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО «РЖД» в границах Московского центрального кольца

Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО «РЖД» в границах Московского центрального кольца (далее по тексту - АИИС КУЭ) предназначена для измерений активной и реактивной электроэнергии, сбора, обработки, хранения и передачи полученной информации.

Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную многоуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерения.

АИИС КУЭ включает в себя следующие уровни.

Первый уровень – измерительно-информационный комплекс (ИИК), включающий в себя измерительные трансформаторы тока (ТТ), измерительные трансформаторы напряжения (ТН), счетчики активной и реактивной электроэнергии (счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных.

Второй уровень – информационно-вычислительный комплекс регионального Центра энергоучета (ИВКЭ), реализован на базе устройств сбора и передачи данных (УСПД) типа ЭКОМ-3000, выполняющих функции сбора, хранения результатов измерений и передачи их на уровень ИВК.

Третий уровень - информационно-вычислительный комплекс (ИВК) включает в себя Центр сбора данных ОАО «РЖД», устройство синхронизации системного времени (УССВ), каналобразующую аппаратуру, технические средства для организации локальной вычислительной сети и разграничения прав доступа к информации, автоматизированные рабочие места персонала (АРМ).

Центр сбора данных ОАО «РЖД» функционирует на базе программного обеспечения (ПО) «ГОРИЗОНТ».

Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на измерительные входы счетчиков электроэнергии. В счетчиках мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчиков вычисляются соответствующие мгновенные значения активной, реактивной и полной мощности без учета коэффициентов трансформации, которые усредняются за 0,02 с. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.

Электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 0,02 с мощности, вычисляется для интервалов времени 30 мин.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение вычисленных мгновенных значений мощности на интервале времени усреднения 30 мин.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков при помощи технических средств приема-передачи данных поступает на входы УСПД регионального Центра энергоучета, где производится обработка измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации), далее по основному каналу связи, организованному на базе волоконно-оптической линии связи, данные передаются в Центр сбора данных ОАО «РЖД», где происходит оформление отчетных документов.

Дальнейшая передача информации от Центра сбора данных ОАО «РЖД» третьим лицам осуществляется по каналу связи сети Internet в формате XML-макетов в соответствии с регламентами ОРЭМ.

Центр сбора данных ОАО «РЖД» также обеспечивает прием измерительной информации от АИИС КУЭ утвержденного типа третьих лиц, получаемой в формате XML-макетов в соответствии с регламентами ОРЭМ в автоматизированном режиме посредством электронной почты сети Internet.

АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (далее по тексту – СОЕВ), которая охватывает все уровни системы. СОЕВ выполняет законченную функцию измерений времени, имеет нормированные метрологические характеристики и обеспечивает автоматическую синхронизацию времени. Для обеспечения единства измерений используется единое календарное время. В состав СОЕВ входят часы УСПД, счетчиков, Центра сбора данных ОАО «РЖД».

Центр сбора данных ОАО «РЖД» оснащен УССВ УСВ-3. Синхронизация часов Центра сбора данных ОАО «РЖД» с УССВ осуществляется каждые 5 мин независимо от расхождения показаний.

Сравнение показаний часов УСПД и Центра сбора данных ОАО «РЖД» происходит при каждом сеансе связи УСПД – Центр сбора данных. Синхронизация осуществляется при расхождении показаний на величину более чем ± 2 с.

Сравнение показаний часов счетчиков и УСПД происходит при каждом сеансе связи счетчик – УСПД. Синхронизация осуществляется при расхождении показаний на величину более чем ± 2 с.

Нанесение знака поверки на конструкцию средства измерений не предусмотрено.

Нанесение заводского номера на конструкцию средства измерений не предусмотрено. АИИС КУЭ присвоен заводской номер 001/МЦК. Заводской номер указывается в паспорт-формуляре на АИИС КУЭ типографским способом. Место, способ и форма нанесения заводских номеров измерительных компонентов, входящих в состав измерительных каналов (ИК) АИИС КУЭ, приведены в паспорт-формуляре на АИИС КУЭ.

Программное обеспечение

В АИИС КУЭ используется ПО «ГОРИЗОНТ»

ПО «ГОРИЗОНТ» используется при учете электрической энергии и обеспечивает сбор, обработку, организацию учета и хранения результатов измерения, а также их отображение, распечатку с помощью принтера и передачу в форматах, предусмотренных регламентом ОРЭМ.

ПО «ГОРИЗОНТ» имеет русифицированный интерфейс пользователя (включая вспомогательные и сервисные функции).

ПО «ГОРИЗОНТ» обеспечивает защиту программного обеспечения и измерительной информации паролями в соответствии с правами доступа. ПО «ГОРИЗОНТ» обеспечивает работу по защищенным протоколам передачи данных.

ПО «ГОРИЗОНТ» не оказывает влияния на метрологические характеристики АИИС КУЭ.

Уровень защиты ПО «ГОРИЗОНТ» «высокий» в соответствии с Рекомендацией Р 50.2.077-2014.

Метрологически значимой частью ПО «ГОРИЗОНТ» является библиотека Eac.MetrologicallySignificantComponents.dll.

Идентификационные данные ПО указаны в таблице 1.

Таблица 1 – Идентификационные данные программного обеспечения «ГОРИЗОНТ»

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	ГОРИЗОНТ
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже 1.13
Цифровой идентификатор ПО (библиотека Eac.MetrologicallySignificantComponents.dll)	54b0a65fcdd6b713b20fff43655da81b
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора	MD 5

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 – Состав первого и второго уровней АИИС КУЭ

№ ИК	Наименование ИК	Состав первого и второго уровней АИИС КУЭ				
		Трансформатор тока	Трансформатор напряжения	Счетчик электрической энергии	УСПД	УССВ
1	2	3	4	5	6	7
ТП 20 кВ Андроновка						
1	Линия КЛ 1 Ввод 1-20	ТОЛ-НТЗ-20-13А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 800/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-20 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (20000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RAL-P4GB-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
2	Линия КЛ 2 Ввод 2-20	ТОЛ-НТЗ-20-13А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 800/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-20 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (20000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RAL-P4GB-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
3	Линия КЛ 4 Ввод 4-20	ТОЛ-НТЗ-20-13А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 800/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-20 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (20000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RAL-P4GB-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
4	Линия КЛ 3 Ввод 3-20	ТОЛ-НТЗ-20-13А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 800/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-20 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (20000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RAL-P4GB-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
5	T1-20	ТОЛ-НТЗ-20-13А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 300/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-20 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (20000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RAL-P4G-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
6	T2-20	ТОЛ-НТЗ-20-13А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 300/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-20 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (20000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RAL-P4G-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
7	ПВ 1-20	ТОЛ-НТЗ-20-13А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 600/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-20 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (20000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
8	ПВ 2-20	ТОЛ-НТЗ-20-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 600/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-20 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (20000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
9	ПВ 3.1-20	ТОЛ-НТЗ-20-13А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 600/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-20 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (20000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
10	ПВ 3.2-20	ТОЛ-НТЗ-20-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 600/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-20 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (20000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
11	ТСН1-10	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 50/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
12	Ф1-10 Депо	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 100/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
14	Ф1ПЭ1 Окружная	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 200/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
15	Ф2ПЭ1 Белокаменная	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 400/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
16	Ф1-10 УКРМ	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 100/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
17	ТСН2-10	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 50/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
18	Ф3ПЭ2 Окружная	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 400/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
19	Ф4ПЭ2 Белокаменная	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 200/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
20	Ф2-10 Депо	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 100/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
21	Инвертор	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 800/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RAL-P4G-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
22	Ф4-10 Пост ЭЦ	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 20/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
23	Ф2-10 УКРМ	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 100/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
24	ЛЭП-АБ	EASK 41.4 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 600/5 рег. № 49019-12	-	A1805RL-P4G-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
25	РТСН-0,4	EASK 41.4 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 600/5 рег. № 49019-12	-	A1805RL-P4G-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
ТП 20 кВ Белокаменная						
26	Линия КЛ 1 Ввод 1-20	ТОЛ-НТЗ-20-13А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 800/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-20 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (20000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RAL-P4GB-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
27	Линия КЛ 2 Ввод 2-20	ТОЛ-НТЗ-20-13А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 800/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-20 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (20000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RAL-P4G-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
28	Линия КЛ 3 Ввод 3-20	ТОЛ-НТЗ-20-13А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 800/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-20 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (20000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
29	Линия КЛ 4 Ввод 4-20	ТОЛ-НТЗ-20-13А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 800/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-20 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (20000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RAL-P4GB-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
30	T-1	ТОЛ-НТЗ-20-13А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 300/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-20 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (20000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RAL-P4G-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
31	T-2	ТОЛ-НТЗ-20-13А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 300/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-20 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (20000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
32	ПВ 1-20	ТОЛ-НТЗ-20-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 800/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-20 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (20000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RAL-P4GB-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
33	ПВ 2-20	ТОЛ-НТЗ-20-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 800/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-20 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (20000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
34	ПВ 3-1-20	ТОЛ-НТЗ-20-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 800/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-20 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (20000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RAL-P4G-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
35	ПВ 3-2-20	ТОЛ-НТЗ-20-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 800/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-20 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (20000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RAL-P4GB-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
36	ТСН1-10	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 50/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
37	Инвертор	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 800/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
38	Ф1-10 Депо экипировки	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 50/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
39	Ф2ПЭ1 ТП П-Стрешнево	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 300/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
40	Ф1ПЭ1 ТП Андроновка	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 200/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
41	УКРМ-1	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 100/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
42	ТСН2-10	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 50/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
43	Ф4ПЭ2 ТП П-Стрешнево	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 200/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
44	Ф3ПЭ2 ТП Андроновка	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 300/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
45	УКРМ-2	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 100/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
46	Ф2-10 Депо экипировки	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 50/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
48	ЛЭП АБ	EASK 41.4 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 600/5 рег. № 49019-12	-	A1805RL-P4G-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
49	РТСН-0,4	EASK 41.4 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 600/5 рег. № 49019-12	-	A1805RL-P4G-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
ТП 20 кВ Москва-Киевская						
50	Ф1ПЭ Очаково Радиальное направление (ф.СЦБ-3)	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 30/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
51	Ф2ПЭ Моска-Сорт. (Радиальное направление)	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 100/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
52	Ф4ПЭ1 МЦК Окружная	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 300/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
53	Ф5ПЭ2 МЦК П.-Стрешнево	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 300/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
54	Ф3ПЭ1 МЦК П.-Стрешнево	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 200/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
55	Ф6ПЭ2 МЦК Окружная	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 200/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
56	Ф1-10 УКРМ	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 100/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
57	Ф2-10 УКРМ	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 100/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
58	Ф1-10 ВМЦ	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 50/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
59	Ф4-10 РЭД	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 50/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
60	Ф3-10 РЭД	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 50/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
61	Ф2-10 ВМЦ	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 50/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
62	Ф5-10 Отопление (Ф-5 Резерв)	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 50/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
63	Ф6-10 резерв	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 100/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
64	ТСН1-10	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 50/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
65	ТСН2-10	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 50/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
66	ПВ 1-20 Радиальное	ТОЛ-НТЗ-20-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 800/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-20 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (20000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
67	ПВ 2-20 МОК	ТОЛ-НТЗ-20-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 800/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-20 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (20000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4B-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
68	ПВ 3.1	ТОЛ-НТЗ-20-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 800/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-20 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (20000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
69	ПВ 3.2	ТОЛ-НТЗ-20-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 800/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-20 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (20000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
70	КЛ-20 кВ №1 (Ввод 1)	ТОЛ-НТЗ-20-13А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 1000/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-20 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (20000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RAL-P4GB-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
71	КЛ-20 кВ №2 (Ввод 2)	ТОЛ-НТЗ-20-13А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 1000/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-20 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (20000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RAL-P4GB-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
72	КЛ-20 кВ №3 (Ввод 3)	ТОЛ-НТЗ-20-13А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 1000/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-20 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (20000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RAL-P4GB-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
73	КЛ-20 кВ №4 (Ввод 4)	ТОЛ-НТЗ-20-13А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 1000/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-20 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (20000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RAL-P4GB-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
74	Ввод 20 кВ Т1	ТОЛ-НТЗ-20-13А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 300/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-20 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (20000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RAL-P4G-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
75	Ввод 20 кВ Т2	ТОЛ-НТЗ-20-13А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 300/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-20 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (20000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RAL-P4G-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
76	РТСН-0,4	EASK 41.4 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 600/5 рег. № 49019-12	-	A1805RL-P4G-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
78	ВСЦБ1-0,4 (на РУ СЦБ-10 кВ) МЦК	EASK 41.4 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 300/5 рег. № 49019-12	-	A1805RL-P4G-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
ТП 10 кВ Окружная						
79	Ф2ПЭ Окружная-Москва	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 50/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-6 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (6000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
80	Ф1ПЭ Окружная-Расторгуево	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 100/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-6 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (6000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
81	Ф1-6 "Вторичные металлы"(пл.Чертаново)	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 50/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-6 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (6000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
82	Ф2-6 "Турникеты"	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 10/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-6 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (6000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
84	ПВ 1-10 Радиальное	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 800/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
85	ПВ 3.1-10 Радиальное	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 800/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
86	ПВ 4-10 МОК	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 800/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
87	Ф1-10 Рад.Канатчиково	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 50/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
88	Ф4ПЭ1 МОК Окружная- Андроновка	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 400/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
89	Ф3ПЭ1 МОК Окружная- Киевская	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 200/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
91	Ф1-10 УКРМ	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 150/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
92	Ввод №1 59-1 (Линия 1)	ТОЛ-НТЗ-10-22А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 1500/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RAL-P4GB-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
93	Ввод №2 59-2 (Линия 3)	ТОЛ-НТЗ-10-22А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 1500/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RAL-P4GB-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
94	ТСН1-10	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 75/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
95	ПВ 2-10 Радиальное	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 800/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
96	ПВ 3.2-10 МОК	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 800/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
97	Ф2-10 АСОКУПЭ "Нижние котлы" Рад. (Рад.КТП250)	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 50/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
98	Ф5ПЭ2 МОК Киевская	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 200/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
99	Ф6ПЭ2 МОК Андроновка	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 400/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
101	Ф2-10 УКРМ	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 150/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
102	Ввод №4 62-2 (Линия 4)	ТОЛ-НТЗ-10-22А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 1500/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RAL-P4GB-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
103	Ввод №3 62-1 (Линия 2)	ТОЛ-НТЗ-10-22А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 1500/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RAL-P4GB-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
104	Ввод-10 кВ РТП-1	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 100/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
105	ТСН2-10	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 75/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
106	РТСН-0,4	EASK 41.4 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 600/5 рег. № 49019-12	-	A1805RL-P4G-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
107	СЦБ1-0,4 (на КРУН СЦБ-6 кВ)	EASK 41.4 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 600/5 рег. № 49019-12	-	A1805RL-P4G-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
108	СЦБ2-0,4 (на КРУН СЦБ-10 кВ)	EASK 41.4 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 300/5 рег. № 49019-12	-	A1805RL-P4G-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
ТП 20 кВ Покровское-Стрешнево						
109	Ввод №1-20 Линия 1	ТОЛ-НТЗ-20-13А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 1000/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-20 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (20000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RAL-P4GB-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
110	Ввод №2-20 Линия 2	ТОЛ-НТЗ-20-13А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 1000/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-20 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (20000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RAL-P4G-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
111	Т-1 20 кВ	ТОЛ-НТЗ-20-13А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 300/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-20 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (20000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RAL-P4G-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
112	ПВ 1-20 Радиальное	ТОЛ-НТЗ-20-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 800/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-20 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (20000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
113	ПВ 3.1	ТОЛ-НТЗ-20-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 800/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-20 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (20000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
114	ПВ 4-20 МОК	ТОЛ-НТЗ-20-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 800/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-20 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (20000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
115	Ввод №3-20 Линия 3	ТОЛ-НТЗ-20-13А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 1000/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-20 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (20000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RAL-P4GB-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
116	Ввод №4-20 Линия 4	ТОЛ-НТЗ-20-13А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 1000/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-20 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (20000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RAL-P4GB-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
117	Т-2 20 кВ	ТОЛ-НТЗ-20-13А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 300/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-20 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (20000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RAL-P4GB-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
118	ПВ 2-20 Радиальное	ТОЛ-НТЗ-20-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 800/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-20 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (20000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
119	ПВ 3.2	ТОЛ-НТЗ-20-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 800/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-20 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (20000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
120	ПВ 5-20 МОК	ТОЛ-НТЗ-20-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 800/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-20 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (20000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RAL-P4G-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
121	Ф4ПЭ1 МЦК Москва-Киевская	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 300/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
122	Ф5ПЭ2 МЦК Белокаменная	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 300/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
123	Ф1ПЭ П.Стрешнево-Опалиха Радиальное направление	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 100/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
124	ИП	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 800/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
125	Ф1-10 ТП1	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 100/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
126	Ф3-10 БКТП ТПУ Щукинская	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 300/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
127	ТСН1-10	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 50/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
128	Ф1-10 УКРМ	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 200/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
129	Ф3ПЭ1 МЦК Белокаменная	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 300/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
130	Ф6ПЭ2 МЦК Москва-Киевская	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 300/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
131	Ф2ПЭ П.-Стрешнево Радиальное	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 100/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
132	Ф2-10 БКТП ТПУ Щукинская	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 300/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
134	ТСН2-10	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 50/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1802RALQ-P4GB-DW-4 кл.т. 0,2S/0,5 рег. № 31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
135	Ф2-10 УКРМ	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 200/5 рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	A1802RALQ-P4GB-DW-4 кл.т. 0,2S/0,5 рег. № 31857-11		
136	РТСН-0,4	EASK 41.4 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 600/5 рег. № 49019-12	-	A1805RL-P4G-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
137	АБ2-0,4 (на КРУН СЦБ-6 кВ) МЦК	EASK 41.4 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 300/5 рег. № 49019-12	-	A1805RL-P4G-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		
138	АБ1-0,4 (на КРУН СЦБ-10 кВ)	EASK 41.4 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 600/5 рег. № 49019-12	-	A1805RL-P4G-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
ТП 20 кВ Москва-Киевская						
139	ПВ 4-20 Радиальное	ТОЛ-НТЗ-20-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 800/5 рег. № 69606-17	ЗНОЛП-НТЗ-20 УХЛ2 кл.т. 0,5 К _{ТН} = (20000/√3)/(100/√3) рег. № 51676-12	ТЕ3000.00 кл.т. 0,2S/0,5 рег. № 77036-19	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
140	ВСЦБ2-0,4 (на РУ СЦБ-6 кВ)	ТТН-60 кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 1000/5 рег. № 75345-19	-	ТЕ3000.00 кл.т. 0,2S/0,5 рег. № 77036-19		
Примечания 1 Допускается замена измерительных трансформаторов, счетчиков, УСПД, УССВ на аналогичные утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в таблице 2, при условии, что владелец АИИС КУЭ не претендует на улучшение указанных в таблице 3 метрологических характеристик. Замена оформляется техническим актом в установленном владельцем порядке с внесением изменений в эксплуатационные документы. Технический акт хранится совместно с эксплуатационными документами на АИИС КУЭ как их неотъемлемая часть. 2 Виды измеряемой электроэнергии для всех ИК, перечисленных в таблице 2, – активная, реактивная.						

Таблица 3 – Метрологические характеристики

Номер ИК	cosφ	Границы интервала допускаемой относительной погрешности ИК при измерении активной электрической энергии в нормальных условиях ($\pm\delta$), %, при доверительной вероятности, равной 0,95			
		$\delta_{1(2)\%}$,	$\delta_5\%$,	$\delta_{20\%}$,	$\delta_{100\%}$,
		$I_{1(2)\%} \leq I_{изм} < I_5\%$	$I_5\% \leq I_{изм} < I_{20\%}$	$I_{20\%} \leq I_{изм} < I_{100\%}$	$I_{100\%} \leq I_{изм} \leq I_{120\%}$
1 – 23, 26 – 46, 50 – 75, 79 – 99, 101 – 105, 109 – 132 (Счетчик 0,5S; ТТ 0,5S; ТН 0,5)	1,0	2,1	1,2	1,0	1,0
	0,8	2,7	1,7	1,3	1,3
	0,5	4,9	3,1	2,3	2,3
24, 25, 48, 49, 76 – 78, 106 – 108, 136 – 138 (Счетчик 0,5S; ТТ 0,5S)	1,0	2,0	1,0	0,8	0,8
	0,8	2,6	1,6	1,1	1,1
	0,5	4,7	2,8	1,9	1,9
134, 135, 139 (Счетчик 0,2S; ТТ 0,5S; ТН 0,5)	1,0	1,8	1,1	0,9	0,9
	0,8	2,5	1,6	1,2	1,2
	0,5	4,8	3,0	2,2	2,2
140 (Счетчик 0,2S; ТТ 0,5S)	1,0	1,7	0,9	0,6	0,6
	0,8	2,4	1,4	0,9	0,9
	0,5	4,6	2,7	1,8	1,8
Номер ИК	cosφ	Границы интервала допускаемой относительной погрешности ИК при измерении реактивной электрической энергии в нормальных условиях ($\pm\delta$), %, при доверительной вероятности, равной 0,95			
		$\delta_{2\%}$,	$\delta_5\%$,	$\delta_{20\%}$,	$\delta_{100\%}$,
		$I_{2\%} \leq I_{изм} < I_5\%$	$I_5\% \leq I_{изм} < I_{20\%}$	$I_{20\%} \leq I_{изм} < I_{100\%}$	$I_{100\%} \leq I_{изм} \leq I_{120\%}$
1 – 23, 26 – 46, 50 – 75, 79 – 99, 101 – 105, 109 – 132 (Счетчик 1,0; ТТ 0,5S; ТН 0,5)	0,8	4,1	2,9	2,1	2,1
	0,5	2,7	2,1	1,5	1,5
24, 25, 48, 49, 76 – 78, 106 – 108, 136 – 138 (Счетчик 1,0; ТТ 0,5S)	0,8	4,0	2,7	1,8	1,8
	0,5	2,6	2,0	1,3	1,3
134, 135, 139 (Счетчик 0,5; ТТ 0,5S; ТН 0,5)	0,8	4,0	2,5	1,9	1,9
	0,5	2,4	1,5	1,2	1,2
140 (Счетчик 0,5; ТТ 0,5S)	0,8	3,8	2,3	1,5	1,5
	0,5	2,3	1,4	1,0	1,0

Продолжение таблицы 3

Номер ИК	cosφ	Границы интервала допускаемой относительной погрешности ИК при измерении активной электрической энергии в рабочих условиях ($\pm\delta$), %, при доверительной вероятности, равной 0,95			
		$\delta_{1(2)\%}$,	$\delta_5\%$,	$\delta_{20\%}$,	$\delta_{100\%}$,
		$I_{1(2)\%} \leq I_{изм} < I_5\%$	$I_5\% \leq I_{изм} < I_{20\%}$	$I_{20\%} \leq I_{изм} < I_{100\%}$	$I_{100\%} \leq I_{изм} \leq I_{120\%}$
1 – 23, 26 – 46, 50 – 75, 79 – 99, 101 – 105, 109 – 132 (Счетчик 0,5S; ТТ 0,5S; ТН 0,5)	1,0	2,4	1,7	1,6	1,6
	0,8	3,0	2,2	1,9	1,9
	0,5	5,1	3,4	2,7	2,7
24, 25, 48, 49, 76 – 78, 106 – 108, 136 – 138 (Счетчик 0,5S; ТТ 0,5S)	1,0	2,3	1,6	1,5	1,5
	0,8	2,9	2,1	1,7	1,7
	0,5	4,9	3,2	2,4	2,4
134, 135, 139 (Счетчик 0,2S; ТТ 0,5S; ТН 0,5)	1,0	1,9	1,2	1,0	1,0
	0,8	2,6	1,7	1,4	1,4
	0,5	4,8	3,0	2,3	2,3
140 (Счетчик 0,2S; ТТ 0,5S)	1,0	1,8	1,0	0,8	0,8
	0,8	2,5	1,5	1,1	1,1
	0,5	4,7	2,8	1,9	1,9
Номер ИК	cosφ	Границы интервала допускаемой относительной погрешности ИК при измерении реактивной электрической энергии в рабочих условиях ($\pm\delta$), %, при доверительной вероятности, равной 0,95			
		$\delta_{2\%}$,	$\delta_5\%$,	$\delta_{20\%}$,	$\delta_{100\%}$,
		$I_{2\%} \leq I_{изм} < I_5\%$	$I_5\% \leq I_{изм} < I_{20\%}$	$I_{20\%} \leq I_{изм} < I_{100\%}$	$I_{100\%} \leq I_{изм} \leq I_{120\%}$
1 – 23, 26 – 46, 50 – 75, 79 – 99, 101 – 105, 109 – 132 (Счетчик 1,0; ТТ 0,5S; ТН 0,5)	0,8	5,2	4,3	3,8	3,8
	0,5	4,1	3,7	3,4	3,4
24, 25, 48, 49, 76 – 78, 106 – 108, 136 – 138 (Счетчик 1,0; ТТ 0,5S)	0,8	5,1	4,1	3,6	3,6
	0,5	4,0	3,7	3,3	3,3
134, 135, 139 (Счетчик 0,5; ТТ 0,5S; ТН 0,5)	0,8	4,2	2,9	2,3	2,3
	0,5	2,8	2,0	1,8	1,8
140 (Счетчик 0,5; ТТ 0,5S)	0,8	4,1	2,7	2,1	2,1
	0,5	2,7	1,9	1,6	1,6
Пределы допускаемой погрешности СОЕВ, ($\pm\Delta$), с					5
Примечания					
1 Границы интервала допускаемой относительной погрешности $\delta_{1(2)\%P}$ для $\cos\varphi=1,0$ нормируются от $I_1\%$, границы интервала допускаемой относительной погрешности $\delta_{1(2)\%P}$ и $\delta_{2\%Q}$ для $\cos\varphi<1,0$ нормируются от $I_{2\%}$.					
2 Метрологические характеристики ИК даны для измерений электроэнергии и средней мощности (получасовой).					

Таблица 4 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Нормальные условия: параметры сети: - напряжение, % от $U_{ном}$ - ток, % от $I_{ном}$ - коэффициент мощности - частота, Гц температура окружающей среды, °C: - для счетчиков активной энергии ГОСТ Р 52323-2005, ГОСТ 30206-94 - для счетчиков реактивной энергии ГОСТ Р 52425-2005 ГОСТ 26035-83	от 99 до 101 от 1 до 120 0,87 от 49,85 до 50,15 от +21 до +25 от +21 до +25 от +18 до +22
Условия эксплуатации: параметры сети: - напряжение, % от $U_{ном}$ - ток, % от $I_{ном}$ - коэффициент мощности, не менее - частота, Гц диапазон рабочих температур окружающей среды, °C: - для ТТ и ТН - для счетчиков - для УСПД	от 90 до 110 от 1 до 120 0,5 от 49,6 до 50,4 от +5 до +35 от +5 до +35 от +10 до +25
Надежность применяемых в АИИС КУЭ компонентов: счетчики электроэнергии Альфа А1800: - средняя наработка до отказа, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч счетчики электроэнергии ТЕ3000.00: - средняя наработка до отказа, ч - среднее время восстановления работоспособности, ч УСПД ЭКОМ-3000: - средняя наработка до отказа, ч, не менее УСВ-3: - среднее время наработки на отказ, ч - время восстановления, ч	120000 72 220000 2 75000 45000 2
Глубина хранения информации счетчики электроэнергии: - тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях, сут, не менее УСПД: - суточные данные о тридцатиминутных приращениях электроэнергии по каждому каналу и электроэнергии, потребленной за месяц, сут, не менее - при отключенном питании, лет, не менее ИВК: - результаты измерений, состояние объектов и средств измерений, лет, не менее	45 45 3 3,5

Надежность системных решений:

- защита от кратковременных сбоев питания сервера, УСПД с помощью источника бесперебойного питания;
- резервирование каналов связи: информация о результатах измерений может передаваться в организации-участники оптового рынка электроэнергии с помощью электронной почты и сотовой связи.

В журналах событий фиксируются факты:

- журнал счетчика:
 - параметрирования;
 - пропадания напряжения;
 - коррекции времени в счетчике;
- журнал УСПД:
 - параметрирования;
 - пропадания напряжения;
 - коррекции времени в счетчиках и УСПД;
 - пропадание и восстановление связи со счетчиком.

Защищенность применяемых компонентов:

- механическая защита от несанкционированного доступа и пломбирование:
 - счетчиков электрической энергии;
 - промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;
 - испытательной коробки;
 - УСПД.
- защита на программном уровне информации при хранении, передаче, параметрировании:
 - счетчиков электрической энергии;
 - УСПД.

Возможность коррекции времени в:

- счетчиках электрической энергии (функция автоматизирована);
- УСПД (функция автоматизирована);
- сервере ИВК (функция автоматизирована).

Возможность сбора информации:

- о состоянии средств измерений (функция автоматизирована).

Цикличность:

- измерений 30 мин (функция автоматизирована);
- сбора информации 30 мин (функция автоматизирована).

Знак утверждения типа

наносится на титульные листы эксплуатационной документации на АИИС КУЭ типографским способом. Нанесение знака утверждения типа на средство измерений не предусмотрено.

Комплектность средства измерений

Комплектность АИИС КУЭ приведена в таблице 5.

Таблица 5 – Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
1	2	3
Трансформатор тока	ТОЛ-НТЗ-20-13А УХЛ2	78 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-НТЗ-20-11А УХЛ2	51 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2	156 шт.

Продолжение таблицы 5

1	2	3
Трансформатор тока	ТОЛ-НТЗ-10-22А УХЛ2	12 шт.
Трансформатор тока	EASK 41.4	36 шт.
Трансформатор тока	TTH-60	3 шт.
Трансформатор напряжения	ЗНОЛП-НТЗ-20 УХЛ2	24 шт.
Трансформатор напряжения	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	30 шт.
Трансформатор напряжения	ЗНОЛП-НТЗ-6 УХЛ2	3 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	A1805RAL-P4GB-DW-4	21 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	A1805RL-P4G-DW-3	62 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	A1805RAL-P4G-DW-4	10 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	A1805RL-P4G-DW-4	36 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	A1802RALQ-P4GB-DW-4	2 шт.
Счетчики электрической энергии многофункциональные - измерители ПКЭ	TE3000.00	2 шт.
Устройство синхронизации времени	УСВ-3	1 шт.
Устройство сбора и передачи данных	ЭКОМ-3000	3 шт.
Методика поверки	-	1 экз.
Паспорт-формуляр	1565-280-ИЛО-ИОС.ПС-ФО	1 экз.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в документе «Методика измерений электрической энергии и мощности с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО «РЖД» в границах Московского центрального кольца». Методика измерений аттестована ФБУ «Ростест-Москва», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.311703.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия

ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения

Изготовитель

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
(ОАО «РЖД»)
ИНН 7708503727
Адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2
Телефон/факс: +7 (499) 262-60-55/+7 (499) 262-60-55
Web-сайт: www.rzd.ru
E-mail: info@rzd.ru

Испытательный центр

Федеральное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский центр прикладной метрологии – Ростест»

(ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест»)

Адрес: 117418, г. Москва, Нахимовский пр-кт, 31

Телефон: +7 (495) 544-00-00

Web-сайт: www.rostest.ru

E-mail: info@rostest.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.310639